

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	4310-427-9533-5	仕様書番号
品名 又は 件名	スクリーコンプレッサーの点検整備	松基LPS-B43008
		承認 令和4年9月12日
		作成 令和4年9月9日
		改正 令和 年 月 日
		改正 令和 年 月 日
作成部隊等名	松島救難隊	

1 総則

1.1 適用範囲

本仕様書は航空自衛隊松島基地救難隊で使用するスクリーコンプレッサーの点検整備について適用する。

2 品名、型式、数量

2.1 品名 日立油冷式スクリー圧縮機

2.2 型式 OSP-22M5ARN

2.3 数量 1台

3 役務に関する要求

3.1 点検内容

調達要領指定書のとおり

3.2 点検項目

調達要領指定書のとおり

3.3 履行場所

航空自衛隊松島基地

3.4 点検記録の提出

契約相手方は点検結果及び作業記録（任意様式）を官側に提出すること。

4 品質保証

4.1 監督・検査

監督及び検査は、契約担当官の定める監督及び検査実施要領に基づき実施するものとする。

5 その他

本仕様書に明示されていない事項、その他不明な事項等については監督官と調整のうえ指示をうけるものとする。

調 達 要 領 指 定 書

調 達 要 領 指 定 書	調 達 要 求 番 号	
	調 達 要 求 年 月 日	令和4年 月 日
	作 成 部 隊 等 名	救難隊
	作 成 年 月 日	令和4年 9月 9日
件 名	スクリーコンプレッサーの点検整備	
仕 様 書 番 号	松基LPS-B43008	
指定事項		
3.1 点検内容		
年間の運転時間が3000時間以下の場合の4年定期点検		
3.2 点検項目		
a) 圧力調整弁消耗品部品交換（キャップシール、弁板、Oリング交換、清掃）		
b) 吸入パイプ交換		
c) 調圧弁ピストン・逆止弁ピストン交換（逆止バネ、Oリングと同時交換）		
d) メカニカルシール交換		
e) 1／4逆止弁交換		
f) 温調弁交換		
g) ベルト交換		
h) モーターベアリング交換		
i) サーミスター点検		
j) ドレン排出電磁弁		
k) エレメント交換		
l) ファンコントロールスイッチ点検		
m) ホットガスバイパス弁点検		
n) 冷凍圧縮機点検		
o) ドライヤー熱交換器点検		
p) 点検整備で交換する部品については別紙のとおりとする。		

交換部品は以下のとおり

項目	品名	規格	数量	単位
1	メカニカルシール	50510140	1	個
2	Sカバパッキン	59011440	1	個
3	ハイシュツベン	59000110	1	個
4	ハイシュツベン (200V)	59000111	1	個
5	スクリーン	59000100	1	個
6	YガタストレーナPK	59000090	1	個
7	キットブヒン	59001541	1	個
8	VRベルト	5518A250	1	個
9	6311ZZC3 モータBRG	57711130	1	個
10	6311ZZC3 モータBRG	12011140	1	個
11	20タマジクウケ	5771B160	1	個
12	20タマジクウケ	5771B160	1	個
13	ユメンケイキット	55813251	1	個
14	オンチョウベン (65℃)	52465720	1	個
15	1/4ギャクシベン	55178611	1	個
16	オイルフィルタエレメント	55175910	2	個
17	6204ZZC3 モータBRG	5517B160	1	個
18	スクリュウオイルNEXT (20L)	55173321	1	個