

市価調査書

契約担当官
航空自衛隊新潟救難隊
会計班長 野中 龍 殿

令和 年 月 日

住所、会社名、代表者名

履 行 期 限	令和8年10月30日	履 行 場 所		航空自衛隊佐渡分屯基地		
品 名 (件 名)	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
保護継電器試験	仕様書のとおり	式	1			
	以下余白					
大計(見積)金額	¥ (消費税及び地方消費税抜き)					

内訳1

No	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1 点検及び試験費用							
(1)	受配電盤	別川製作所 外観点検(需要設備) 絶縁抵抗測定	1	式			※高圧負荷開閉器1台 高圧配電盤39面 高圧ケーブル5系統
(2)	地絡方向継電器	戸上電機(KLT-PSA- D2N10LT)外観点検、位相特性 試験、最小動作電流試験、動 作時間特性試験	1	台			※継電器1個
(3)	高圧連携保護ユニット	三菱電機(CPP1-A02D2) 過電圧、不足電圧、地絡方向、 逆電力及び地絡過電圧継電器 の試験項目に準ずる。 不足周波数継電器について は、動作電圧特性試験、動作 時間特性試験をする。	2	台			※継電器12個
(4)	不足電圧継電器	三菱電機(MUV-AIV-R) 動作電圧特性試験 動作時間特性試験	1	台			※継電器1個
(5)	過電流継電器	三菱電機(MOC-AIV-R) 遮断器結合動作試験 最小動作電流試験 動作時間特性試験	7	台			※継電器7個
(6)	地絡方向継電器	光商工(LDG-73-DC) 位相特性試験 最小動作電流試験 動作時間特性試験	3	台			※継電器3個
(7)	過電圧継電器	オムロン(K2ZC-K2VA-N) 遮断器結合動作試験 最小動作電流試験 動作時間特性試験	5	台			※継電器5個
(8)	不足電圧継電器	オムロン(K2ZC-K2VU-NS) 動作電圧特性試験 動作時間特性試験	5	台			※継電器5個
(9)	過電流継電器	オムロン(K2ZC-K2CA-N) 遮断器結合動作試験 最小動作電流試験 動作時間特性試験	5	台			※継電器5個
(10)	逆電力継電器	オムロン(K2ZC-K2WR-NR) 動作電圧特性試験 位相特性試験 動作時間特性試験	5	台			※継電器5個
(11)	地絡方向継電器	オムロン(K2ZC-K2GS-N) 動作電圧特性試験 動作時間特性試験	5	台			※継電器5個
(12)	地絡過電圧継電器	オムロン(K2ZC-K2GV-NC) 動作電圧特性試験 動作時間特性試験	1	台			※継電器1個
(13)	真空遮断機	富士電機(HA08) 注油整備	5	台			
		小計					

内訳2

[illegible]