

防衛省情報本部におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領(<https://www.mod.go.jp/dih/open-zissi.pdf>)に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積り依頼であり、有効な見積書を持って申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約相手方とします。

3 件名等

件名	消防設備保守点検（機能点検・総合点検）役務
規格	別添見積書参照
数量	別添見積書参照
納期（履行期限）	令和5年4月1日～令和6年3月31日
納地（履行場所）	情報本部（喜界島）
添付書類	見積書、参考見積書
同等品審査申請書提出期限	—
参考見積書提出期限	令和5年3月1日（水）10時00分
見積書提出期限	令和5年3月1日（水）10時00分
防衛省競争参加資格	役務の提供「D」等級以上 全国
決定方式	総価

- 4 防衛省競争参加資格について全省庁統一資格を有しない場合は、防衛省、他省庁又は自治体との契約実績など過去の実績等により十分な履行能力が証明できる者で、契約担当官等から参加が認められた者に限る。
- 5 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先
防衛省情報本部ホームページ(<https://www.mod.go.jp/dih/service.html>)
〒162-8806 東京都新宿区市谷本村町5番1号
防衛省情報本部総務部会計課（担当：大西（おおにし））
電話：03-3268-3111(内線31752) 直通FAX:03-5225-9641

見積書

令和 年 月 日

支出負担行為担当官
防衛省情報本部
総務部長 伊藤 敬信 殿

住 所
会社名
代表者名

¥

(税抜)

件 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
消防設備保守点検(機能点検・総合点検)役務	仕様書のとおり (DIH-LZ-19017)	式	1		
	以下余白				
履行期限 :	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	履行場所 :	情報本部(喜界島)		

- ・「暴力団排除に関し、入札及び契約心得を承諾しております。」
- ・「暴力団排除に関する特約事項を承諾しております。」

※ 見積価格は、(税込 ・ 税 抜) の価格で計上

参 考 見 積 書

令和 年 月 日

支出負担行為担当官
防衛省情報本部
総務部長 伊藤 敬信 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 名

¥

(税抜)

件 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
消防設備保守点検(機能点検・総合点検)役務	仕様書のとおり (DIH-LZ-19017)	式	1		
	以下余白				
履行期限 :	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	履行場所 :	情報本部(喜界島)		

- ・「暴力団排除に関し、入札及び契約心得を承諾しております。」
- ・「暴力団排除に関する特約事項を承諾しております。」

※ 見積価格は、(税込 ・ 税 抜) の価格で計上

調達要求番号：2023-0110-05

情報本部仕様書			
物品番号		仕様書番号	
品名 又は 件名	消防設備保守点検（機能点検・総合点検） 役務	D I H - L Z - 1 9 0 1 7	
		大臣承認	令和 年 月 日
		作成	平成31年 4月23日
		改正	令和 年 月 日
			令和 年 月 日
作成	情報本部喜界島通信所		

1. 総則

1.1 適用範囲 この仕様書は、情報本部喜界島通信所の消防設備点検役務について適用する。

1.2 引用文書等

1.2.1 引用文書 この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に定める範囲内においてこの仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。ただし本役務の履行中に、引用文書に定める法令等に変更があった場合は、その最新版が優先されるものとする。

a) 法令等

・消防法

2. 本役務に関する要求

2.1 本役務は、情報本部喜界島通信所で保有する消防設備の保守点検を目的とする。

2.2 消防法第17条に基づき年度内において2回（各点検1回（機能点検・総合点検））行うものとする。

2.3 役務対象品目及び数量等 役務対象品目及び数量等は、別紙（消防設備点検項目内訳）による。

3. 品質保証

3.1 監督・検査 契約相手方は、本役務の監督及び検査について、支出負担行為担当官の定める監督及び検査実施要領により、監督及び検査を受けるものとする。

4. その他の指示

4.1 提出書類 提出書類は表1に示す提出書類を提出するものとする。なお、細部は官側との調整による。

表1 提出書類

番号	書類名	部数	提出時期	媒体	提出先	備考
1	消防設備点検結果報告書	2	役務終了後速やかに	紙	喜界島通信所	点検作業内容
2	役務写真	1	役務終了後速やかに	紙	喜界島通信所	工程前後

4.2 情報の保全等 情報の保全等は次のとおりとする。

a) 契約相手方は、役務履行上、直接又は間接的に知り得た事項について関係者以外に漏らしてはならない。

b) 契約相手方は、本役務の履行にあたり、電子計算機又は可搬記憶媒体の持ち込み及び持ち込み使用することが必要な場合は、事前に官側と調整し許可を得るものとする。

c) 役務従事者は、日本国籍を有し、日本国憲法及びその下に成立した政府を暴力等で破壊することを主張した団体等、その他を結成し又は加入し若しくは協力してはならない。

4.3 火気の使用 火気を使用する場合には、当該部隊の責任者の許可を得るとともに、火気取扱に十分注意し、適切な消火設備等を設けるなど火災防止処置を講じること。

4.4 立入禁止場所への立入 契約相手方は、本役務の履行にあたり、立入禁止場所への立入が必要な場合は、事前に申請を行い、許可を得るものとする。

4.5 官側の支援 契約相手方は現地における官側の支援を必要とする場合には、官側と調整し、無償で官側の支援を受けることができる。

a) 現地における官側が保有する電話、電力、水等の使用

b) 現地における本役務の履行に必要な、官有器材及び施設の利用

c) 現地における本役務の履行に必要な、データ及び資料等の提示

d) その他、支出負担行為担当官が必要と認めた事項

4.6 仕様書の疑義 この仕様書に疑義を生じた場合には、速やかに支出負担行為担当官と協議するものとする。

4.7 添付書類 喜界島通信所位置図・案内図・配置図

消防設備点検項目内訳

項目	細目	数量	単位	点検内容	備考
消火器	粉末消火器	42	本	機能点検	
	二酸化炭素消火器	36	本	総合点検	
自動火災警報装置	受信機（P型1級：7回線）	3	面	機能点検 総合点検	
	定温式スポット型感知器	32	個		
	光電式スポット型感知器	160	個		
	光電式分離型煙感知器	3	組		
	常用電源（交流電源）	1	式		3組
	予備電源（蓄電池）	1	式		3組
	配線点検	1	式	総合点検	3組
誘導灯及び誘導標識	誘導灯	83	台	機能点検 総合点検	
	配線点検	1	式	総合点検	
屋内・屋外消火栓	加圧送水装置	4	台	機能点検 総合点検	
	操作盤	4	面		
	屋内消火栓	18	台		
	屋外消火栓	4	台		
	常用電源（交流電源）	1	式		4組
	配線点検	1	式	総合点検	4組
ハロゲン化物消火設備	ハロンガス容器	9	本	機能点検 総合点検	
	起動装置関係	4	本		
	制御コントロール関係	1	面		
	選択弁	4	台		
	作動試験	1	式		
	配線点検	1	式	総合点検	
窒素ガス消火設備	窒素ガス容器	5	本	機能点検 総合点検	
	起動装置関係	4	組		
	制御コントロール関係	1	組		
	選択弁	2	個		
	作動試験	1	組		
	配線点検	1	式	総合点検	
排煙設備	排煙設備	1	面	機能点検	
	蓄電池設備	1	式	総合点検	
	防火戸	1	式		

