

防衛省情報本部におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領(<https://www.mod.go.jp/dih/open-zissi.pdf>)に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積り依頼であり、有効な見積書を持って申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約相手方とします。

3 件名等

件名	喜界島通信所空調機保守点検
規格	別添見積書参照
数量	別添見積書参照
納期（履行期限）	契約締結日～令和6年3月29日
納地（履行場所）	情報本部（喜界島）
添付書類	見積書、参考見積書、仕様書
同等品審査申請書提出期限	—
参考見積書提出期限	令和5年6月21日（水）10時00分
見積書提出期限	令和5年6月21日（水）10時00分
防衛省競争参加資格	—
決定方式	総価

- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先
防衛省情報本部ホームページ(<https://www.mod.go.jp/dih/service.html>)
〒162-8806 東京都新宿区市谷本村町5番1号
防衛省情報本部総務部会計課（担当：大西（おおにし））
電話：03-3268-3111（内線31752） 直通FAX:03-5225-9641

見 積 書

令和 年 月 日

支出負担行為担当官
防衛省情報本部
総務部長 伊藤 敬信 殿

住 所
会 社 名
代表者名

(税抜)

内 訳

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
喜界島通信所空調機保守点検	仕様書のとおり (DIH-LZ-23018)	式	1			
	以下余白					
合 計						
納 期 : 契約締結日～令和6年3月29日	納 地 : 情報本部 (喜界島)					

- ・「暴力団排除に関し、入札及び契約心得を承諾しております。」
 - ・「暴力団排除に関する特約事項を承諾しております。」
- ※ 見積価格は、(税込 ・ 税 抜) の価格で計上

参 考 見 積 書

令和 年 月 日

支出負担行為担当官
防 衛 省 情 報 本 部
総 務 部 長 伊 藤 敬 信 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 名

(税抜)

内 訳

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
喜界島通信所空調機保守点検	仕様書のとおり (DIH-LZ-23018)	式	1			
	以下余白					
合 計						
納 期 : 契約締結日～令和6年3月29日	納 地 : 情報本部 (喜界島)					

- ・「暴力団排除に関し、入札及び契約心得を承諾しております。」
 - ・「暴力団排除に関する特約事項を承諾しております。」
- ※ 見積価格は、(税込 ・ 税 抜) の価格で計上

調達要求番号：2023-0612-20

情報本部仕様書			
物品番号	仕様書番号		
品名 又は 件名	喜界島通信所空調機保守点検	DIH-LZ-23017	
		大臣承認	令和 年 月 日
		作成	令和 5年 6月 12日
		改正	令和 年 月 日
			令和 年 月 日
作成	情報本部喜界島通信所		

1. 総則

1.1 適用範囲 この仕様書は、情報本部喜界島通信所の空調機保守点検について適用する。

1.2 引用文書等

1.2.1 引用文書 この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に定める範囲内においてこの仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。ただし本役務の履行中に、引用文書に定める法令等に変更があった場合は、その最新版が優先されるものとする。

a) 法令等

- ・フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律

2. 本役務に関する要求

2.1 本役務は、喜界島通信所で保有する空調設備の保守点検を目的とする。又、点検で異常があった場合は、法令にもとづき適正に処置し、軽微な消耗品（エアハンドリングユニット用Vベルト以外）は無償で交換するものとする。交換部品は、純正部品または同等品以上とする。交換済み部品は、契約相手方において処分するものとする。

2.2 役務対象品名及び数量等 役務対象品名及び数量等は、表1による。

表1 役務対象品名及び数量等

番号	品名	単位	数量	備考
1	空冷式パッケージ型エアコン	台	20	20馬力(コンプレッサー適用) 場所：局舎（12台）局舎増設（5台）体育館（3台）
2	空冷式パッケージ型エアコン	台	2	16馬力 場所：UPS室（2台）
3	空冷式パッケージ型エアコン	台	1	4馬力 場所：機器室
4	空冷式チリングユニット	台	4	5.0馬力 場所：局舎（2台）局舎増設（2台）
5	空調用冷水用循環ポンプ	式	1	場所：局舎
6	エアハンドリングユニット	台	2	場所：局舎（1台）局舎増設（1台）

2.3 実施要領 表2の点検項目・点検内容に基づき、令和5年10月2日から令和5年12月28日までに1回、令和6年1月4日から令和6年3月29日までに1回、計2回実施するものとする。

表2 点検項目・点検内容

点検項目		点検内容
外観状況		腐食，変形，破裂等の変化がないか。
冷媒系統		ガス漏れ警報。配管，ラッキングに損傷等の劣化がないか。
電気系統	端子盤	緩み，変色はないか。 緩み，変色はないか。
排水系統	ドレンパン ドレン排水 ろ材	発錆，防食等の劣化がないか。 流れに支障がないか。 詰まり及び損傷がないか。
エアークフィルタ	枠	腐食及び損傷の劣化がないか。
主電源電圧		電圧変動の10%以内であるか。
圧縮機		運転時の異音及び振動。運転電流
冷媒ガス		高圧側圧力。低圧側圧力。吐出ガス温度。 吸入ガス温度。熱交換冷媒液温度
室内送風機		運転時の異音及び振動。Vベルトの調整。運転電流。
室外送風機		運転時の異音及び振動。運転電流。

2.4 上記の作業中に発見された不具合（修理を要する場合は見積書を提出する。）

2.5 役務終了後の総合運転試験

3. 品質保証

3.1 監督・検査 契約相手方は、本役務の監督及び検査について、支出負担行為担当官の定める監督及び検査実施要領により、監督及び検査を受けるものとする。

4. その他の指示

4.1 提出書類 提出書類は表3に示す提出書類を提出し、官側の確認を得るものとする。

表3 提出書類

番号	書類名	部数	提出時期	媒体	提出先	備考
1	保守点検報告書	1	役務終了後速やかに	紙	喜界島通信所	点検作業内容
2	役務写真	1	役務終了後速やかに	紙	喜界島通信所	交換部品及び工程前後

4.2 情報の保全等 情報の保全等はおのとおりにする。

a) 契約相手方は、役務履行上、直接又は間接的に知り得た事項について関係者以外に漏らしてはならない。

b) 契約相手方は、本役務の履行にあたり、電子計算機又は可搬記憶媒体の持ち込み及び持ち込み使用することが必要な場合は、事前に官側と調整し許可を得るものとする。

c) 役務従事者は、日本国籍を有し、日本国憲法及びその下に成立した政府を暴力等で破壊することを主張した団体等、その他を結成し又は加入し若しくは協力してはならない。

4.3 火気の使用 火気を使用する場合には、当該部隊の責任者の許可を得るとともに、火気の取扱に十分注意し、適切な消火設備等を設けるなど火災防止処置を講じること。

4.4 立入禁止場所への立入 契約相手方は、本役務の履行にあたり、立入禁止場所への立入が必要な場合は、事前に申請を行い、許可を得るものとする。

4.5 官側の支援 契約相手方は現地における官側の支援を必要とする場合には、官側と調整し、無償で官側の支援を受けることができる。

- a) 現地における官側が保有する電話，電力，水等の使用
- b) 現地における本役務の履行に必要な，官有器材及び施設の利用
- c) 現地における本役務の履行に必要な，データ及び資料等の提示
- d) その他，支出負担行為担当官が必要と認めた事項

4.6 仕様書の疑義 この仕様書に疑義を生じた場合には、速やかに支出負担行為担当官と協議するものとする。

4.7 添付書類 喜界島通信所位置図・案内図・配置図

部 隊 名	喜界島通信所	役務名称	喜界島通信所空調機保守点検	図面名称	喜界島通信所位置図・案内図・配置図	縮 尺	図 示