

機器諸元表

建物番号	機器名	項目	機器諸元	点検時期等	備考
1号建物	蒸気吸収式冷温水機	メーカー名	矢崎	冷房IN	真空引き (2セパレート)
		型番	CH-KG70STU43	冷房OFF	
		能力 水量 台数	冷凍200kW、加熱140kW 冷却水960L/min 2台	暖房IN	
冷却塔	メーカー名	型番	空研工業	冷房IN	真空引き (2セパレート)
		冷却能力	SR-80GRCT-1	冷房OFF	
		循環水量 台数	960L/min 1台	冷房IN UV3付菌除菌洗浄剤投与 (冷房IN点検時) 冷房OFF	
2号建物	蒸気吸収式冷温水機	メーカー名	川重冷熱	冷房IN	真空引き
		型番	NES-150E5A	冷房OFF	
		能力 水量 台数	388kW 1台	冷房IN	
冷却塔	メーカー名	型番	荏原冷熱J54	冷房IN	真空引き (2セパレート)
		冷却能力	SDP-U115SD	冷房OFF	
		循環水量 台数	708kW 1,840L/min 1台	冷房IN UV3付菌除菌洗浄剤投与 (冷房IN点検時) 冷房OFF	
蒸気吸収式冷温水機	メーカー名	型番	矢崎冷熱	冷房IN	真空引き (2セパレート)
		能力	CH-V110ST	冷房OFF	
		水量 台数	冷凍336、加熱274kW 1,670L/min 2台	冷房IN	
冷却塔	メーカー名	型番	空研工業	冷房IN	真空引き (2セパレート)
		冷却能力	SR-1406MR02-0905	冷房OFF	
		循環水量 台数	158RT、555.66kW 1,670L/min 1台	冷房IN UV3付菌除菌洗浄剤投与 (冷房IN点検時) 冷房OFF	
7号建物	エアハンドリングユニット	メーカー名	MPH12	冷房IN	
		型番	3.7kW	冷房IN	
		出力 台数	1台	冷房IN	
エアハンドリングユニット	メーカー名	型番	MP16J	冷房IN	
		能力	5.5kW	冷房IN	
		出力 台数	1台	冷房IN	
エアハンドリングユニット	メーカー名	型番	MP14J	冷房IN	
		能力	3.7kW	冷房IN	
		出力 台数	1台	冷房IN	
8号建物	リフトユニット	メーカー名	UV100R	冷房IN	真空引き (2セパレート)
		型番	23,100kcal/h	冷房OFF	
		冷却能力 方式 台数	電気・水冷 1台	冷房IN	
冷却塔	メーカー名	型番	SIC-107063P-288	冷房IN	真空引き (2セパレート)
		冷却能力	16RT、56.27kW	冷房OFF	
		循環水量 台数	180L/min 1台	冷房IN UV3付菌除菌洗浄剤投与 (冷房IN点検時) 冷房OFF	
蒸気吸収式冷温水機	メーカー名	型番	CH-KG80STU44	冷房IN	真空引き (2セパレート)
		能力	冷房228kW、暖房233kW	冷房OFF	
		水量 台数	1,090L/min 1台	冷房IN	
冷却塔	メーカー名	型番	荏原冷熱J54	冷房IN	真空引き (2セパレート)
		冷却能力	CT-1	冷房OFF	
		循環水量 台数	420kW 1,090L/min 1台	冷房IN UV3付菌除菌洗浄剤投与 (冷房IN点検時) 冷房OFF	
53号建物、54号建物	エアハンドリングユニット	メーカー名	UVX180FAGR	冷房IN	
		型番	620kW	冷房IN	
		冷却能力 方式 台数	450kW 空冷 4台	冷房IN UVX180FAGR 冷房OFF	
エアハンドリングユニット	メーカー名	型番	三菱電機	冷房IN	
		能力	4D-S600H-4W	冷房IN	
		冷却能力 台数	308kW 222kW 2台	冷房IN	

建物番号	機器名	項目	機器諸元	点検時期等	備考
222号建物	水蓄熱ユニット	メーカー名	パイオ	冷房IN	UV3付菌除菌洗浄剤投与 (間接法)
		型番	RXGP450K	暖房IN	
		能力 出力 台数	45kW 35.5kW 8台	冷房IN	
224号建物	水蓄熱ユニット	メーカー名	パイオ	冷房IN	UV3付菌除菌洗浄剤投与 (間接法)
		型番	RXGP560K	暖房IN	
		能力 出力 台数	56kW 45kW 4台	冷房IN	
224号建物	水蓄熱ユニット	メーカー名	三菱	冷房IN	UV3付菌除菌洗浄剤投与 (間接法)
		型番	PUH-P353MKH-E	暖房IN	
		能力 出力 台数	35.5kW 35.5kW 10台	冷房IN	