教育棟等自動火災報知設備補修工事数量算定表

	教育棟										第6隊舎	
	火報線HP0．9－15P		電源線VVF1．6－3C		ねじなし電線管E19		ねじなし電線管E31		受信機		副受信機	
新設	25.17	m	25.17	m	25.17	m	25.17	m	1	面	1	面
撤去	0	m	0	m	0	m	0	m	0	m	1	面