

市場価格調査書

品 目 等 内 訳 書

ページ 1

市場価格調査書については 10月20日17時 までにご提出お願いいたします。

契約実施計画番号		613612201030																			
NO	調達要求番号		物品番号				単 位	数 量	単 価	金 額	銘 柄	納 地		指 定							
								使用期限等			引 渡 場 所										
											搬 入 場 所		検 査								
								グループ			納 期		包 装								
1	614CIAP0015	0001			UN	1.00					自衛隊中央病院（３F管理課事務室）										
	モーターベース９０L										管理課施設班										
	三菱重工製空調機用　TUC－３００－BH用　６７１０５６０										生田１曹　内線６１８５										
											令和9年2月26日										
2	614CIAP0015	0002			UN	1.00					自衛隊中央病院（３F管理課事務室）										
	モーターベース１００L										管理課施設班										
	三菱重工製空調機用　TUC－４５－HR用　６７１１０６６										生田１曹　内線６１８５										
											令和9年2月26日										
3	614CIAP0015	0003			UN	1.00					自衛隊中央病院（３F管理課施設班）										
	モーターベース１６０M										管理課施設班										
	三菱重工製空調機用　TUC－１２５－HR用　６７１１０７０										生田１曹　内線６１８５										
											令和9年2月26日										
4	614CIAP0015	0004			UN	1.00					自衛隊中央病院（３F管理課事務室）										
	モーターベース１６０M										管理課施設班										
	三菱重工製空調機用　TUC－１２５－HR用　６７１１７０３										生田１曹　内線６１８５										
											令和9年2月26日										
5	614CIAP0015	0005			UN	1.00					自衛隊中央病院（３F管理課事務室）										
	モーターベース１８０M										管理課施設班										
	三菱重工製空調機用　TUC－３５－HR用　６７１１０７３										生田１曹　内線６１８５										
											令和9年2月26日										
6	614CIAP0328	0001			EA	1.00					中病（Ｂ１Fボイラー室）										
	プレフィルター										管理課施設班										
	昭和鉄工製ファンコイルユニット用　２００H×４９８／２W×４Φ　W２分割　マジックテープ連結										生田１曹　内線６１８５										
											令和9年2月26日										
7	614CIAP0328	0002			EA	2.00					中病（Ｂ１Fボイラー室）										
	プレフィルター										管理課施設班										
	昭和鉄工製ファンコイルユニット用　２００H×５５６／２W×４Φ　W２分割　マジックテープ連結										生田１曹　内線６１８５										
											令和9年2月26日										
8	614CIAP0328	0003			EA	1.00					中病（Ｂ１Fボイラー室）										
	プレフィルター										管理課施設班										
	昭和鉄工製ファンコイルユニット用　２００H×６２４／２W×４Φ　W２分割　マジックテープ連結										生田１曹　内線６１８５										
											令和9年2月26日										
9	614CIAP0328	0004			EA	2.00					中病（Ｂ１Fボイラー室）										
	プレフィルター										管理課施設班										
	昭和鉄工製ファンコイルユニット用　２００H×６２４／４W×４Φ　W４分割　マジックテープ連結										生田１曹　内線６１８５										
											令和9年2月26日										

品 目 等 内 訳 書

契約実施計画番号			613612201030																			
NO	調達要求番号		物品番号				単	位	数	量	単	価	金	額	銘	柄	納		地	指定		
															使用期限等	引		渡	場		所	
																搬		入	場	所	検	査
																グループ	納		期	包	装	
10	614C1AP0328	0005					EA		7.00								中病（Ｂ１Ｆボイラー室）					
	プレフィルター															管理課施設班						
	昭和鉄工製ファンコイルユニット用 ２００H×６８２／２W×４Φ W２分割 マジックテープ連結															生田１曹 内線６１８５						
																令和9年2月26日						
11	614C1AP0328	0006					EA		2.00								中病（Ｂ１Ｆボイラー室）					
	プレフィルター															管理課施設班						
	昭和鉄工製ファンコイルユニット用 ２００H×６８２／４W×４Φ W４分割 マジックテープ連結															生田１曹 内線６１８５						
																令和9年2月26日						
12	614C1AP0328	0007					EA		6.00								中病（Ｂ１Ｆボイラー室）					
	プレフィルター															管理課施設班						
	昭和鉄工製ファンコイルユニット用 ２００H×７５２／２W×４Φ W２分割 マジックテープ連結															生田１曹 内線６１８５						
																令和9年2月26日						
13	614C1AP0328	0008					EA		2.00								中病（Ｂ１Ｆボイラー室）					
	プレフィルター															管理課施設班						
	昭和鉄工製ファンコイルユニット用 ２００H×８１０／２W×４Φ W２分割 マジックテープ連結															生田１曹 内線６１８５						
																令和9年2月26日						
14	614C1AP0328	0009					EA		2.00								中病（Ｂ１Ｆボイラー室）					
	プレフィルター															管理課施設班						
	昭和鉄工製ファンコイルユニット用 ２００H×８１０／４W×４Φ W４分割 マジックテープ連結															生田１曹 内線６１８５						
																令和9年2月26日						
15	614C1AP0328	0010					EA		1.00								中病（Ｂ１Ｆボイラー室）					
	プレフィルター															管理課施設班						
	昭和鉄工製ファンコイルユニット用 ２００H×１０６２／３W×４Φ W３分割 マジックテープ連結															生田１曹 内線６１８５						
																令和9年2月26日						
16	614C1AP0328	0011					EA		1.00								中病（Ｂ１Ｆボイラー室）					
	プレフィルター															管理課施設班						
	昭和鉄工製ファンコイルユニット用 ２３０H×６８２／２W×４Φ W２分割 マジックテープ連結															生田１曹 内線６１８５						
																令和9年2月26日						
17	614C1AP0328	0012					EA		8.00								中病（Ｂ１Ｆボイラー室）					
	プレフィルター															管理課施設班						
	昭和鉄工製ファンコイルユニット用 ２３０H×８１０／２W×４Φ W２分割 マジックテープ連結															生田１曹 内線６１８５						
																令和9年2月26日						
18	614C1AP0328	0013					EA		5.00								中病（Ｂ１Ｆボイラー室）					
	プレフィルター															管理課施設班						
	昭和鉄工製ファンコイルユニット用 ２３０H×１４４０／３W×４Φ W３分割 マジックテープ連結															生田１曹 内線６１８５						
																令和9年2月26日						

品 目 等 内 訳 書

契約実施計画番号		613612201030										
NO	調達要求番号		物品番号		単 位	数 量	単 価	金 額	銘 柄	納 地	指 定	
	品 名								使用期限等	引 渡 場 所		
	部品番号 または 規格									搬 入 場 所	検 査	
	使用器材名				仕様書番号				グループ	納 期	包 装	
19	614C1AP0328	0014			EA	1.00				中病（B 1 F ボイラー室）		
	プレフィルター									管理課施設班		
	昭和鉄工製ファンコイルユニット用 230H×1440／8W×4Φ W8分割 マジックテープ連結									生田1曹 内線6185		
										令和9年2月26日		
20	614C1AP0328	0015			EA	4.00				中病（B 1 F ボイラー室）		
	プレフィルター									管理課施設班		
	昭和鉄工製ファンコイルユニット用 230H×1818／8W×4Φ W8分割 マジックテープ連結									生田1曹 内線6185		
										令和9年2月26日		
				- 以 下 余 白 -								