

公 告

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊中央会計隊
契約科長 宮内 修嗣

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号	
4K6Z12A00150		41UD1A10040 0001				0066	
品名 または 件名							
宿舎照明器具のLED化役務（大森宿舎）							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使用器材名							
数 量	単 位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指 定	検 査	包 装
1.00	ST						
納地または工事場所				引 渡 場 所			
中業支				現地			
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期			
現地				令和6年9月30日（月）			

2 競争参加資格

次のいずれかであること

全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること

ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊中央会計隊契約科事務室及び中会ホームページ (<http://www.mod.go.jp/gsdf/dc/cfin/html/>)

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：

入札日時場所：令和6年5月28日（火）10時30分 中央会計隊入札室（E-1棟 6F）

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

(1) 入札の方法

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときには、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(2) 契約書作成の要否

ア 契約金額の多寡にかかわらず契約書を作成し提出すること。

契約書の記載要領等の細部については、落札決定後落札者に説明する。

イ 適用する契約条項

「役務請負契約条項」

「談合等の不正行為に関する特約条項」

「暴力団排除に関する特約条項」

(3) その他

ア 競争参加資格の年度は令和04・05・06年度とする。

イ 入札及び契約に関する詳細は「入札及び契約心得」を閲覧されたい。

ウ 郵便による入札は、予め郵送を担当者に連絡の上、入札開始日の前日17時00分（前日が休日又は休養日の場合は、その前日）までに担当者必着分を有効とする。

エ 代理による入札者は、入札時まで委任状を提出すること。

- オ 入札に参加する者は、入札までに「資格審査結果通知書（写）」「電気工事士又は同等の知識及び経験を証明する書類」を提出すること。（FAX可）
- カ 郵便入札があった場合の再度入札の日時場所
別途執行日時場所を示して後日執行する。
- キ その他の項目については別紙による。
- ク 不明事項等の問い合わせ先
- （ア）入札に関する事項
中央会計隊契約科契約第2班 本田（TEL:03-3268-3111 内線47556）（FAX:03-5269-5135（直通））
- （イ）仕様書及び役務内容等に関する問い合わせ先
中央業務支援隊管理部管理科営繕班 弘田（TEL:03-3268-3111 内線47082）

1 競争に参加する者に必要な事項

- (1) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令165号）第70条の規定に該当しないものであること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のため必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中のものでないこと。
- (4) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係または、人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (5) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負について認めない。ただし真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合は、この限りでない。
- (6) 第4号の「資本関係又は、人的関係にある」場合とは、入札及び契約心得第3章第12項第2号に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。
- (7) 下請負を行わせる場合は、日本国内に所在する国内事業者に請け負わせるものとし、2次下請負以下も同様とする。

2 入札の無効

- (1) 第1項に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札又は入札に関する条件に反した入札
- (2) 入札金額が明瞭でない入札及び入札者が誰であるか識別しがたい入札。
- (3) 電報及び電話による入札
- (4) 暴力団排除に関する誓約に虚偽があつた場合または契約に反する事態が生じた場合

3 違約金

落札者が「入札及び契約心得」に従つて契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものともみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合が、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。

陸上自衛隊仕様書

物品番号		仕様書番号	
宿舎照明器具のLED化役務 (大森宿舎)		中業支営-0066	
		防衛大臣承認	年 月 日
		作成	令和 6年 5月 10日
		変更	年 月 日
		作成部隊等名	管理部管理科営繕班

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、大森公務員宿舎において実施する照明器具のLED化について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次による。

1.2.1 LED化

蛍光灯器具、白熱灯器具及びハロゲンランプ器具からLED器具への取替をいう。

1.2.2 取替実施計画書

取替を実施するに当たり、その取替作業の範囲、手順及び方法を細部にわたり規定したものをいう。

1.3 引用文書等

1.3.1 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

b) 法令等

関係法令等（条例を含む。）

2 取替に関する要求

2.1 一般的要求事項

a) この取替によって照明器具が機能及び性能を損なうことなく、安全かつ安定して使用できなければならない。

b) 業務内容において、建設業法（昭和24年法律第100号）第2条第1項に規定する建設工事が含まれる場合（同法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事を除く。）は、業務実施前に同法第3条に規定する許可証明書、同法第19条の2に規定する現場代理人等通知書及び同法第24条7に規定する施工体制台帳の写しを監督官に提出するものとし、業務の実施にあたっては、使用する材料の工事材料搬入報告書を作成するとともに、施工前後及び施工時の写真（カラー）を撮影の上、業務報告書に添付するものとする。

c) 電気工事士又は同等の知識及び経験を証明する資料により、監督官の承諾を受ける。

d) 本仕様書に適合する役務を完成させるため、施工管理体制を確立し、品質、工程、安全等の施工管理を行うこと。

2.2 取替要領など

取替要領などは、次による。

- a) 契約の相手方は、契約後、速やかに発注者と調整を図って現地確認を行い、事前に作業日程、作業範囲、機器の配置場所や取替製品を明確にした上で取替の実施計画書を作成して監督官等に承認を受ける。
- b) 標準作業は下表のとおりとする。

番号	工程名	作業内容
1	材料検査	材料等の数量、品質などについて検査し、記録する。
2	撤去	取替部位の既存撤去を行う。
3	清掃	掃除機、はけなどによる清掃を行う。
4	取付	取替部位の新規取付を行う。
5	調整	取替品の調整を行う。
6	試験	機能性能について確認を行う。
7	完成検査	取替完了品の外観、機能、性能、表示、包装などについて検査を受ける。

- c) EV機械室での作業は、EVを停止し機械にカバー等をかぶせ部品の脱落に留意すること。

2.3 取替実施場所

取替実施場所は大森公務員宿舎とする。（「仕様書器具詳細配置場所」参照）

2.4 部品・副資材

- a) 【既存】蛍光灯器具（埋込 40W×1灯）
【新規】LED器具（ベースライト埋込 サイズ1257×190）
（参考）XLX410RENT LE9 Panasonic
取替数量： 2台
- b) 【既存】蛍光灯器具（露出 20W×1灯）
【新規】LED器具（ベースライト露出 ステンレス サイズ632×150）
（参考）XLW203AENZ LE9 Panasonic
取替数量： 128台
- c) 【既存】蛍光灯器具（ウォールライト ステンレス 防湿型 20W×1灯）
【新規】LED器具（ウォールライト ステンレス 防湿型 サイズ580×109）
（参考）NNFW21800K LE9 Panasonic
【新規】照明器具取付用プラスチック絶縁台（ホワイト サイズ140×680）
（参考）POW-1468W 未来工業
取替数量： 39台
- d) 【既存】蛍光灯器具（露出 40W×1灯）
【新規】LED器具（ベースライト露出 サイズ1250×150）
（参考）XLX410AENP LE9 Panasonic
取替数量： 4台
- e) 【既存】蛍光灯器具（露出 40W×1灯）
【新規】LED器具（ベースライト露出 サイズ1225×80 片反射アダプタ付）
（参考）XLX410NENP LE9 Panasonic
片反射アダプタ（露出器具専用 サイズ1225×80）

(参考) FSK41020 Panasonic

取替数量: 6台

- f) 【既存】 蛍光灯器具 (埋込 40W×2灯)
【新規】 LED器具 (ベースライト埋込 サイズ1274×328)
(参考) XLX440VENP LE9 Panasonic
取替数量: 8台
- g) 【既存】 非常用蛍光灯器具 (露出 20W×1灯)
【新規】 非常用LED照明器具 (ベースライト露出 電池内蔵型 サイズ732×150)
(参考) XLG201AGNC LE9 Panasonic
取替数量: 1台
- h) 【既存】 非常用蛍光灯器具 (露出 40W×1灯)
【新規】 非常用LED照明器具 (ベースライト露出 電池内蔵型 サイズ1250×150)
(参考) XLG411AGNJ LE9 Panasonic
取替数量: 1台
- i) 【既存】 非常用蛍光灯器具 (埋込 20W×1灯)
【新規】 非常用LED照明器具 (ベースライト埋込 電池内蔵型 サイズ656×210)
(参考) XLG203RGN LE9 Panasonic
取替数量: 1台
- j) 【既存】 非常用蛍光灯器具 (埋込 40W×2灯)
【新規】 非常用LED照明器具 (ベースライト露出 電池内蔵型 サイズ1274×328)
(参考) XLG443VGN LE9 Panasonic
取替数量: 3台
- k) 【既存】 蛍光灯器具 (埋込 20W×1灯)
【新規】 LED器具 (ベースライト埋込 サイズ656×210)
(参考) XLX219REN LE9 Panasonic
取替数量: 5台
- l) 【既存】 非常用ハロゲン電球器具 (埋込 13W×1灯)
【新規】 非常用LED器具 (埋込 サイズΦ150)
(参考) NNF91615C Panasonic
取替数量: 14台
- m) 【既存】 蛍光灯器具 (露出 40W×1灯)
【新規】 LED器具 (ベースライト露出 サイズ1225×80)
(参考) XLX410KENP LE9 Panasonic
取替数量: 4台
- n) 【既存】 ダウンライト蛍光灯器具 (埋込 27W×1灯)
【新規】 ダウンライトLED器具 (埋込 サイズΦ150)
(参考) XND1069SN LE9 Panasonic
取替数量: 2台
- o) 【既存】 蛍光灯器具 (露出 18W×1灯)
【新規】 LED器具 (露出 サイズΦ272)

(参考) XLGE8112 CF1 Panasonic

取替数量： 2台

- p) 【既存】 蛍光灯器具 (露出 ステンレス 防湿型 40W×1灯)
【新規】 LED器具 (直管型露出 ステンレス 防湿型サイズ 1245×70)
(参考) NNF41221C LE9 Panasonic
【新規】 LEDランプ (2600lmタイプ)
(参考) LDL40S・N14/26 LE9 Panasonic

取替数量： 25台

- q) 【既存】 水銀灯器具 (露出 アーム取付形 H100×1灯)
【新規】 LED器具 (露出 アーム取付形 サイズ 446×213)
(参考) NYR10107 LE7 Panasonic

取替数量： 7台

- r) 【既存】 蛍光灯器具 (流し元灯 20W1灯 プルススイッチ付)
【新規】 LED器具 (直管型露出 流し元灯 レバースイッチ付)
(参考) LEDB83128 東芝
【新規】 LEDランプ (1000lmタイプ)
(参考) LDM20SS・N10/10-01 東芝

取替数量： 1台

※ 参考は、既設品の取り合い寸法等を参考にするものであって、取替品の製造者や製品を指定しているものではない。

2.5 取替済部品などの処置

- a) 取替済部品などの返納要領は、有価物については指定の場所に種類ごとに整理の上、発生材調書、発生材数量根拠及び状況写真を監督官等に提出する。また、発生材の数量は種類ごとの重量(単位：キログラム)を集計するものとし、小数点以下は切り捨てる。
- b) 受注者は、本作業により発生する産業廃棄物を廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)等に基づいて適正に処理し、監督官に報告する。
- c) 自転車置場のステンレスガードは再利用すること。

2.6 取替作業間の作業中止事項

取替作業間の作業中止事項については、監督官等より作業中止の指示があった場合は、即刻作業を中断し、資材等の撤収及び家具等を作業前の状態に指示時間内に復旧し、じ後の活動に影響が出ないようにしなければならない。

3 品質保証

3.1 試験

契約の相手方は、要求事項を満足していることを確認するために必要な試験を実施し、試験終了後速やかに、試験結果を試験成績書として官側へ提出する。

品質管理の結果、疑義が生じた場合は、監督職員と協議し、その指示に従う。

3.2 監督・検査

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 その他の指示

4.1 提出書類

提出書類は下表のとおりとする。但し、内容により下記の書類が発生しないものがある場合は省略することができる。

番号	名 称	提出時期	数 量
1	取替実施計画書	契約後速やかに	1
2	許可証明書	契約後速やかに	1
3	現場代理人等通知書	契約後速やかに	1
4	施工体制台帳の写し	契約後速やかに	1
5	工事材料搬入報告書	実施前	1
6	試験成績書	試験実施後速やかに	1
7	製品保証書等	完成後速やかに	1
8	業務報告書	完成後速やかに	1
9	作業写真	完成後速やかに	1
10	発生材関連書類	発生後速やかに	3
11	その他監督官等が指示した書類		

4.2 情報保全

契約の相手方は、この契約の履行に当たり、知り得た保護すべき情報の取扱いに当たっては、適切に管理する。


4.3 この仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、速やかに連絡及び確認事項等の整理を行うとともに、監督官と協議の上、指示による。


器具詳細配置場所一覧表

記号	既存器具	取付LED器具型番		ページ		取付場所	数量
a	XF415KUH	XLX410RENT LE9	ベースライト	パナ	121	集会場女子トイレ	1
						集会場男子トイレ	1
合計							2
b	FA21851	XLW203AENZ LE9	ベースライト	パナ	411	1階廊下	9
						2階廊下	13
						3階廊下	13
						4階廊下	13
						5階廊下	13
						6階廊下	13
						7階廊下	12
						8階廊下	11
						9階廊下	11
						10階廊下	6
						11階廊下	6
						12階廊下	6
						電気室横	2
合計							128
C	NW21851 NF21822 NW21841	NNFW21800K LE9	ウォールライト	パナ	417	各階階段	33
						E V機械室	1
						スロープ入口	1
		POW-1468W	取付台	未来	869	男子便所	1
						女子便所	2
屋上階段	1						
合計							39
d	FA41035	XLX410AENP LE9	ベースライト	パナ	95	E V機械室	2
						集会場物入	2
合計							4
e	FA41263	XLX410NENP LE9	ベースライト	パナ	105	ポンプ室	6
		FSK41020	反射笠 (片笠)	パナ	105		
合計							6
f	X425KSUH	XLX440VENP LE9	ベースライト	パナ	129	集会場	8
合計							8
g	FF21081	XLG201AGNC LE9	ベースライト (非)	パナ	481	1階廊下	1
合計							1
h	FF41081	XLG411AGNJ LE9	ベースライト (非)	パナ	481	E V機械室	1
合計							1
i	FF21785	XLG203RGN LE9	ベースライト (非)	パナ	487	集会場廊下	1
合計							1
j	FF42785N	XLG443VGN LE9	ベースライト (非)	パナ	488	集会場	2
						管理人室	1
合計							3
k	FRS2-201	XLX219REN LE9	ベースライト	パナ	192	集会場廊下	4
						多目的トイレ	1
合計							5
l	LB92660P	NNFB91615C	ダウンライト (非)	パナ	469	各階E Vホール	12
						1階エントランス	2
合計							14
m	FA41264	XLX410KENP LE9	ベースライト	パナ	101	ゴミステーション	4
合計							4
n	HLA1271T	XND1069SN LE9	ダウンライト	パナ	743	集会場台所	2
合計							2
o	HLW7103T	XLGE8112 CF1	フットランプ	パナ	1038	エントランス外	2
合計							2
p	FW41212P	NNFW41221C LE9	LED器具本体	パナ	413	駐車場	14
		LDL40S・N14/26 LE9	LEDランプ				
合計							25
q	YA3458341	NYR10107 LE7	LED道路照明	パナ	955	駐車場2F	7
合計							7
r	FBS2-201	LEDB83128	LED器具本体	東芝	409	集会場台所	1
		LDM20SS・N10/10-01	LEDランプ				
合計							1
件名 宿舎照明器具のLED化役務 (大森宿舎)		器具詳細配置場所一覧表			作成者 中央業務支援隊		頁 6 / 7

案内図



配置図



対象：1・2階建宿舎及び立体駐車場の照明器具
※「器具詳細配置場所一覧表」参照

入 札 書
~~見 積 書~~

調達要求番号	41UD1A10040	契約実施計画番号	4K6Z12A00150
--------	-------------	----------	--------------

金額 ¥ (税抜)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
宿舎照明器具のLED化役務 (大森宿舎)	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
納 入 場 所	現 地	納 期		6 . 9 . 3 0	
入札 (契約) 保証金	免 除	入札 (見積) 書有効期間			

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。

また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 6年 5月28日

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊中央会計隊
契約科長 宮内 修嗣 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 名
担 当 者
連 絡 先