

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書				
物 品 番 号		仕 様 書 番 号		
空気調節装置		E E - B 1 4 1 0 0 1 C		
		作 成	令和 8 年 6 月 9 日	
		変 更	令和 年 月 日	
		作成部隊等名	関東補給処古河支処	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する空気調節装置について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 の1.2による。

1.3 種類

種類は、表 1 による。

表 1－種類

番号	呼び	定格出力		取付方式	電源			物品番号
		冷房時	暖房時		特性	電圧	周波数	
1	1.0 馬力	2.5 k w	2.8 k w	壁掛形	単相	100 V	50／60 H z 自動切替	4120-284-5981-5
2	1.5 馬力	3.6 k w	4.0 k w	壁掛形	単相	100 V		4120-287-3948-5
						200 V		4120-284-5982-5
					三相	200 V		4120-284-5983-5
				天井吊り形	単相	200 V		4120-284-5989-5
					三相			4120-284-5990-5
				3	2.0 馬力	4.5 k w		5.0 k w
三相	4120-284-5985-5							
天井吊り形	単相	4120-284-5991-5						
	三相	4120-284-5992-5						
床置形	単相	4120-286-9970-5						
	三相	4120-284-5995-5						
4	2.5 馬力	5.6 k w	6.3 k w	壁掛形	単相	200 V		4120-284-5986-5
					三相			4120-284-5987-5
				天井吊り形	単相			4120-286-9969-5
					三相			4120-284-5993-5
				床置形	単相			—
					三相			4120-284-5996-5
5	3.0 馬力	7.1 k w	8.0 k w	壁掛形	単相	200 V		4120-287-3949-5
					三相			4120-284-5988-5

表 1—種類（続き）

番号	呼び	定格出力		取付方式	電源			物品番号
		冷房時	暖房時		特性	電圧	周波数	
5	3.0 馬力	7.1 k w	8.0 k w	天井吊り形	単相	200 V	50／60 H z 自動切替	4120-287-6886-5
					三相			4120-284-5994-5
				床置形	単相			—
					三相			4120-284-5997-5
6	4.0 馬力	10.0 k w	11.2 k w	壁掛形	三相	200 V		—
				天井吊り形				4120-292-3341-5
				床置形				4120-280-1630-5
7	5.0 馬力	12.5 k w	14.0 k w	壁掛形	三相	200 V		—
				天井吊り形				4120-291-9384-5
				床置形				4120-291-9383-5

1.4 分類

分類は、表 2 による。

表 2—分類

番号	分類	規定
1	標準	製造者が規定する、標準仕様とする。
2	寒冷地	2. 3d) によるほか、寒冷地対策を施す。
3	塩害地	製造者が規定する、塩害対策を施す。
4	重塩害地	製造者が規定する、重塩害対策を施す。
5	ヤモリ生息地	製造者が規定する、ヤモリ対策を施す。
注記 分類は、調達要領指定書によって指定する。		

1.5 製品の呼び方

製品の呼び方は、冷暖房兼用、仕様書の名称、表 1 の取付方式、呼び及び電源（特性、電圧）による。

例 冷暖房兼用 空気調節装置 天井吊り形 2. 5 馬力 三相 2 0 0 V

1.6 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

N D S Z 8 0 1 1 角形銘板

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 1 2 年法律第 1 0 0 号）

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

一般的要求事項は、次による。

- a) 空気調節装置は，“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合する製品とする。
- b) 空気調節装置は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，納入時において，製造から半年以内の製品とする。
- c) この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

2.2 材料・部品

材料及び部品は，日本産業規格品又は同等品以上のものとし，製造者が規定する社内規定に合格した製品とする。

2.3 構造・性能

構造及び性能は，表1及び次によるほか，製造者が規定する仕様及び社内規定による。細部は，承認図面による。

- a) 冷媒HFC使用器材とする。
- b) オゾン層破壊物質不使用とする。
- c) リモコンは，ワイヤレス式とする。ただし，床置形は，リモコン内蔵型の操作パネル式とする。
- d) 表2の番号2に分類した製品は，防雪フード及びドレンパンヒータをもつ。

2.4 寸法・質量

寸法及び質量は，製造者が規定する仕様及び社内規定による。細部は，承認図面による。

2.5 塗装

塗装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，製造者が規定する社内規格による。

2.6 製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，室内機の見やすい適当な箇所にGLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011による1種銘板を取り付ける。細部は，承認図面による。

3 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

5 その他の指示

5.1 サービス拠点

契約の相手方は，日本国内に修理，部品交換などに対応できる，サービス拠点をもちなければならない。

5.2 附属品・予備品

附属品及び予備品は，製造者が規定する仕様及び社内規格による。

5.3 承認用図面

契約の相手方は、GLT-CG-Z000001の箇条6によって、主要諸元、2.3、2.4及び2.6について、承認用図面3部ほか、承認願書1部を契約担当官等に提出し、承認を受ける。

5.4 納入書類

5.4.1 添付書類

契約の相手方は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表3による。

表3—添付書類

名称	数量 ^{a)}	注記
取扱説明書	1	GLT-CG-Z000001の箇条7による。 日本語版とし合冊することができる。
整備資料（第1種）	1	
部品表（第1種）	1	
品質保証書	1	—
アフターサービス連絡表	1	—
注 ^{a)} 数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。		

5.4.2 提出書類

契約の相手方は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表4による。

表4—提出書類

名称	数量 ^{a)}	提出時期	提出先	注記
取扱説明書	1	納入時	陸上自衛隊 関東補給処 古河支処施 設部	GLT-CG-Z000001 の箇条7による。
整備資料（第1種）	1			日本語版とし合冊することがで きる。
部品表（第1種）	1			
アフターサービス連絡表	1			—
注 ^{a)} 数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。				

5.5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達要領指定書	発簡番号										
	調達要求番号		6PSX1AN7002								
	調達要求日		令和8年6月10日								
	作成部課		施設部 補給整備課								
	作成年月日		令和8年6月10日								
品名			冷暖房兼用空気調節装置(壁掛形1.0馬力 単相100V)他14品目								
仕様書番号			EE-B141001C								
指定事項											
1.3 種類											
表1に示す種類は表2に示す分類を含め、下表のとおりとする。											
項目番号	番号	呼び	定格出力		取付方式	電源			物品番号	分類	
			冷房時	暖房時		特性	電圧	周波数			
0001	1	1.0馬力	2.5kw	2.8kw	壁掛形	単相	100V	50/60Hz自動切替	4120-284-5981-5	標準	
0002	2	1.5馬力	3.6kw	4.0kw	壁掛形	単相	100V		4120-287-3948-5	標準	
0003	2	1.5馬力	3.6kw	4.0kw	壁掛形	三相	200V		4120-284-5983-5	標準	
0004	2	1.5馬力	3.6kw	4.0kw	天井吊り形	単相	200V		4120-284-5989-5	標準	
0005	2	1.5馬力	3.6kw	4.0kw	天井吊り形	三相	200V		4120-284-5990-5	標準	
0006	3	2.0馬力	4.5kw	5.0kw	壁掛形	三相	200V		4120-284-5985-5	標準	
0007	3	2.0馬力	4.5kw	5.0kw	天井吊り形	単相	200V		4120-284-5991-5	標準	
0008	3	2.0馬力	4.5kw	5.0kw	天井吊り形	三相	200V		4120-284-5992-5	標準	
0009	3	2.0馬力	4.5kw	5.0kw	天井吊り形	三相	200V		4120-284-5992-5	重塩害地	
0010	3	2.0馬力	4.5kw	5.0kw	床置形	単相	200V		4120-286-9970-5	標準	
0011	4	2.5馬力	5.6kw	6.3kw	天井吊り形	三相	200V		4120-284-5993-5	標準	
0012	4	2.5馬力	5.6kw	6.3kw	床置形	三相	200V		4120-284-5996-5	標準	
0013	5	3.0馬力	7.1kw	8.0kw	天井吊り形	三相	200V		4120-284-5994-5	重塩害地	

調達要領指定書	発簡番号									
	調達要求番号		6PSX1AN7002							
	調達要求日		令和8年6月10日							
	作成部課		施設部 補給整備課							
	作成年月日		令和8年6月10日							
品名			冷暖房兼用空気調節装置(壁掛形1.0馬力 単相100V)他14品目							
仕様書番号			EE-B141001C							
指定事項										
1.3 種類(続き)										
表1に示す種類は表2に示す分類を含め、下表のとおりとする。										
項目 番号	番号	呼び	定格出力		取付 方式	電源			物品番号	分類
			冷房時	暖房時		特性	電圧	周波数		
0014	6	4.0 馬力	10.0 k w	11.2 k w	床置形	三相	200 V	50/60 Hz 自動 切替	4120-280-1630-5	標準
0015	7	5.0 馬力	12.5 k w	14.0 k w	床置形	三相	200 V		4120-291-9383-5	標準