

## 令和4年度ガス予定使用量算定表

参考資料

令和1年度～令和3年度の3ヶ年平均（小型空調－受電所については、空調機の故障に伴い平成30年度～R2年度の3ヶ年平均）

（単位：m<sup>3</sup>）

種別	場所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
一般	器材工場	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	10
	試験室	17	9	7	8	1	5	11	13	10	12	15	16	123
	厨房	398	284	264	238	210	229	340	388	500	441	410	413	4,114
	基通	10	7	7	6	4	7	10	12	11	9	9	12	104
	本部隊舎	7	7	5	5	3	4	7	4	8	7	15	10	83
	体育館暖房	0	0	0	0	0	0	0	199	350	97	199	247	1,093
	体育館シャワー	51	35	27	26	14	20	33	22	48	51	67	69	462
	警衛所給湯	3	2	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	22
小型空調	受電所空調	38	32	145	265	486	229	40	53	187	220	164	154	2,014
	警衛所空調	206	125	283	397	519	313	184	143	452	412	387	310	3,731

種別ごとの合計（一の位で四捨五入）

（単位：m<sup>3</sup>）

種別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
一般	490	340	310	290	230	270	400	640	930	620	720	770	6,010
小型空調	240	160	430	660	1,000	540	220	200	640	630	550	460	5,730
合計	730	500	740	950	1,230	810	620	840	1,570	1,250	1,270	1,230	11,740

※ 2月、3月は見込み数量（仮定H30～R2の平均）