

表紙含：(5枚)  
仕様書番号：第E4-16号  
作成年月日：令和4年6月21日  
作成部隊名：関東補給処用賀支処  
総務部管理課

車両出庫表示設備保守点検役務  
仕様書

保存期間：5年（10.3.31まで保存）

件名	車両出庫表示設備保守点検役務	図面番号	1 / 5
図面名称	表紙	縮尺	

# 仕 様 書

1 件 名

車両出庫表示設備保守点検役務

2 場 所

東京都世田谷区上用賀1丁目20番1号 陸上自衛隊用賀駐屯地

3 役務概要

車両出庫表示設備（日信防災機製）の保守点検 一式

4 履行期限

契約日 ～ 令和4年9月30日（金）

5 保守点検内容

- (1) 点検は点検項目一覧表を基準として適正に実施し、点検結果報告書を1部提出する。

点検項目一覧表

	点検項目	点検内容	点検及び測定結果
1	外観	取付状態の良否及び汚損、損傷等の有無を点検する。	
		配線及び端子接続状態を点検する。	
		発熱、異常音及び異常振動の有無を点検する。	
2	管制盤	供給電源電圧及び出力電圧の測定し、その良否を確認する。	
		リレー動作を確認する。（通常時、強制指令時）	
		LED点灯を確認する。（通常時、強制指令時）	
3	検知器	車両感知感度を点検する。	
		車両感知時の各機器との連動を確認する。	
4	出庫表示灯	電球の点灯及び滅灯を確認する。	
		ブザーの鳴動を確認する。	
		各動作条件に応じた動作の確認をする。	

(2) 保守の範囲

点検の結果に応じ、実施する保守の範囲は、次のとおりとする。

ア 汚れ、詰まり、付着等がある部品または点検部の清掃

件 名	車両出庫表示設備保守点検役務	図面番号	2 / 5
図面名称	仕 様 書	縮 尺	

イ 取付け不良、作動不良、ずれがある場合の調整

ウ ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増締め

エ 次に示す消耗部品の交換または補充

(ア) 潤滑油、グリス、充填油等

(イ) ランプ類、ヒューズ類

(ウ) パッキン、ガスケット、Ｏリング類

(エ) 精製水

## 5 部品交換

ブザー停止用タイマー

## 6 作動確認

保守点検完了後、試運転調整を行い作動が正常であることを確認する。

## 7 その他

### (1) 提出書類

ア 現場代理人等届

イ 工程表

ウ 日誌

エ 打合せ簿（発生の都度）

オ 材料搬入報告書（発生の都度）

カ 発生材調書（発生の都度）

キ その他官側の指定するもの

ク 官側より受けた仕様書等はすべて受注者等に残してはならない。関連した情報が漏洩した場合は、受注者がすべて責任を負うこと。

### (2) 写真撮影

業務の実施に伴い、作業前・作業後及び作業中の隠蔽となる箇所、材料搬入、主要な作業段階の実施状況、その他官側の指示した箇所を撮影し、写真帳（A4版）に整理し、完了検査前に監督官に1部提出すること。

### (3) 業務担当者は、その作業等の内容に応じ、必要な知識及び技能を有するものとする。

### (4) 保守点検作業は原則、平日0815～1700とし、細部日時については官側と事前に調整後実施する。

### (5) 役務完了検査

受注者は、仕様書に規定する業務を終了した場合、官側の指定された検査官の検査を受けること。

### (6) その他不明な点や細部については、官側の指示によるものとする。

件名	車両出庫表示設備保守点検役務	図面番号	3 / 5
図面名称	仕様書	縮尺	

