

調達要求番号： 3PX01CD0005

陸上自衛隊仕様書		
物品番号		仕様書番号
ガス需給		管-5
	作成	令和5年1月
	変更	
	作成部隊等名	霞ヶ浦駐屯地業務隊

1 適用範囲

本仕様書は、ガス需給について適用する。

2 実施場所

茨城県土浦市右廻2410 陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地

3 その他

役務内容は、名称による。

番号	名称
1/2	仕様書(1)
2/2	仕様書(2)

仕 様 書

1 件 名

ガス需給

2 需要場所

茨城県土浦市右廻2410 陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地

3 業種及び用途

官公署 (国家事務)

4 仕 様

(1) ガスの種類

都市ガス 13A

供給熱量 大口ガス供給約款等による。

(2) 予定ガス使用量

ア 契約最大使用量 1,900 m³

需給契約で定める1年間を通じて1時間当たりの最大使用量

イ 予定使用ガス量 2,572,000 m³

(月別予定使用ガス量)

月	使用ガス量 (m ³)
4月	121,300
5月	85,100
6月	156,000
7月	234,000
8月	242,200
9月	209,400
10月	82,400
11月	155,900
12月	296,900
1月	339,200
2月	313,000
3月	336,600
合 計	2,572,000

ウ 契約年間取引量 1,800,400 m³

需給契約で定める1年間における最低取引使用量 (契約年間使用量×70%)

件 名	ガス需給	番 号	1/2
名 称	仕様書(1)	縮 尺	—
陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地業務隊管理科		令和5年1月	

(3) 使用期間

令和5年4月1日(土) 00:00 ~ 令和6年3月31日(日) 24:00

(4) 自動検針装置

なし

(5) 計量器の構成

ア ボイラー用

中圧ガス計量器、デルタメーター、型式EL4042-181100

イ 通処機械室空調用

中圧ガス計量器、デジタルメーター、型式CMP1600 00007

ウ 庁舎C機械室空調用

中圧ガス計量器、デジタルメーター、型式CMP400 00006

エ 駐屯地用

低圧ガス計量器、回転子式メーター、型式R100T-D10

5 その他

- (1) 契約ガス供給業者は、ガス事業法等の諸法規を遵守し、安全な安定供給をしなければならない。
- (2) 本仕様書は、大口基準量における契約最大使用量・予定使用ガス量・契約年間取引量とする。

件名	ガス需給	番号	2/2
名称	仕様書(2)	縮尺	—
陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地業務隊管理科		令和5年1月	