

### 3 機械設備工事

- (1) 給水管の既設管と新設管との接続にはユニオン継ぎ手又は同等以上のものを使用するものとする。保温（種別：C2・(ロ)・Ⅶ又は同等以上）を実施するものとする。
- (2) 新設する各横走り管の中央1ヶ所を支持金具により固定するものとする。
- (3) 新設する衛生器具等は下記表1のとおりとする。 表1

名称	規格等	数量	備考
洋式大便器	TOTO 製：CFS494#NW1	8 個	壁給水：4 か所 床給水：4 か所
温水洗浄便座	TOTO 製：TCF5830	8 台	接続金具等含む。
ペーパーホルダー	YH702	8 個	

※型式・品番等については、仕様について代表的なものを記載しているため、記載のもの又は同等品以上のものとする。

※衛生器具取付等に必要な付属品は製造所の指定によるものとする。

- (4) 既存和式便器等については下記表2のとおりである。 表2

名称	規格等	数量	備考
和式大便器	TOTO 製：C750	4 個	壁給水
	TOTO 製：C750F	4 個	床給水
フラッシュバルブ	TOTO 製：TV750LS	4 個	
	TOTO 製：TV750R	3 個	
ロータンク	TOTO 製：S570B	1 台	
ペーパーホルダー	一連タイプ SUS304	8 個	

- (5) 既存和式便器等の撤去については、リモデル工法又は同等以上の工法により実施するものとする。
- (6) 1 階及び2 階のフラッシュバルブ 2 次側給水管にはプラグ止等処置を実施するものとする。

### 4 その他

- (1) 現場代理人は、建築又は管工事施工管理技士の資格保有者とし作業前に免許証等を官側に提示するものとする。
- (2) 安全要領については労働基準法等関係法令の規定を順守するものとする。

件名	1号庁舎便所改修工事	図面番号	7 / 17
図面名称	特記仕様書	縮尺	