

作成年月日：令和5年 1月 24日

電気設備の維持管理業務委託

業務隊長	管理科長	営繕班長	営繕専門官	企管係長	管財主任	企画係	電気係長	電気主任	担当者
役務名		電気設備の維持管理業務委託				図面番号			1/24
種 別		表 紙				縮 尺			—
陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊									

仕 様 書

1 役務件名 電気設備の維持管理業務委託

2 役務場所 東京都練馬区大泉学園町 陸上自衛隊朝霞駐屯地内

3 役務概要 朝霞駐屯地内に設置されている監視装置、電気設備等の運転・監視及び日常的な点検保守 1 式

4 一般事項：本役務は、本仕様書によるほか国土交通省制定「建築保全業務共通仕様書(現行版)」による。
また、電気事業法及び自衛隊関連規則等による自家用電気工作物の維持及び運用についての保安規定を遵守して、設備の運転・監視及び日常的な点検保守業務を行うものとする。

一 般 共 通 事 項	
項 目	細 部
1 協 議	本仕様書及び図面に疑義が生じた場合には、監督官と協議を行い指示に従うこと。
2 軽 微 な 変 更	現場の収まり等により軽微な変更の必要が生じた時は、監督官と調整しその指示に従うこと。 ただし、請負金額・工期等の変更は行わないものとする。
3 復 旧 ・ 補 償	役務実施に関して、隊員及び部外者等に障害等を与えた場合、又は施設等に損害を与えた場合は請負会社の責任において復旧及び補償すること。
4 現 場 管 理	請負業者は現場代理人等指定し、関係法令に基づき現場の管理を行い、防災に努めること。また危険性のある場所には危険標示等の処置を行うこと。
5 立 入	役務現場及び許可された場所以外への無断立入り等は厳禁及び可搬記憶媒体の持込も禁止とする。
6 書 類 手 続	本役務に必要な申請及び提出書類は官側の示す規格様式で作成し提出すること。
7 秘 密 厳 守	本役務実施によって知り得た内容に関して漏洩してはならない。
8 後 片 付 け	役務完了に際して役務現場の後片付け及び清掃を行うこと。
9 電気、水の使用	役務に使用する電気及び水等は官側負担とする。

役務名	電気設備の維持管理業務委託	図面番号	2/24
種 別	仕 様 書	縮 尺	—
陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊			

特 記 事 項												
項 目	細 部											
1 役務内容	(1) 業務処理要領は、別紙第1「業務処理要領」による。 (2) 業務対象建物 通電された全建物で別紙第2「朝霞駐屯地建物一覧表」による。 (3) 業務対象設備 業務対象設備は、別紙第3「運転・監視対象設備機器一覧表」及び別紙第4「点検保守設備機器一覧表」による。 (4) 勤務時間は、原則として次のとおりとする。 ア 点検保守は、0830～1730 イ 運転・監視業務は、1730～0830 ウ 勤務体制は、事前に関係機関(労働基準監督署、労働管理事務所)の確認を受けるものとし、細部は受託者の計画による。											
2 勤務員	(1) 勤務員の資格 <table><tr><th>区 分</th><th>技 能 等</th><th>備 考</th></tr><tr><td>勤 務 員</td><td>設備の運転・監視及び日常的な維持管理業務について内容の判断ができる技能を有し 官側の指示に従って業務を行う能力を有するもの。</td><td></td></tr><tr><td>資格要件</td><td>第1種電気工事士及び消防設備点検資格者(2種)又は消防設備士(乙-4)の有資格者</td><td></td></tr></table> (2) 勤務員の指定(取消)届 ア 受託者は、前もって業務に従事する勤務員及び予備員の氏名等を様式第2「勤務員の指定(取消)届」により官側に提出すること。 イ 勤務員を変更する場合は、官側が実施する教育修了者の中から選定し、通常7日前に届けなければならない。ただし緊急の場合は除く。なお、変更勤務者で当維持管理業務に従事したことのない者は、当駐屯地で実務研修(3週間程度)すること。 ウ 官側は、業務の履行上不適格と認めた勤務者は、受託者と協議の上、善処するものとする。 エ 事業の特性から勤務交代は半年以上とする。 (3) 受託者は、契約締結後1ヶ月以内に実施する勤務要領及び電気保安関係の教育に届け出た勤務員を全員参加すること。 (4) 勤務実施計画の提出 受託者は、様式第2「勤務実施計画表」を2週間前までに提出し官側の承認を受けること。 (5) 勤務員の服装等 受託者は、勤務員に安全かつ清潔な統一した服装をさせ、胸には名札を付けること。 また、保護具(ヘルメット、安全靴等)及び作業用工具を用意すること。			区 分	技 能 等	備 考	勤 務 員	設備の運転・監視及び日常的な維持管理業務について内容の判断ができる技能を有し 官側の指示に従って業務を行う能力を有するもの。		資格要件	第1種電気工事士及び消防設備点検資格者(2種)又は消防設備士(乙-4)の有資格者	
区 分	技 能 等	備 考										
勤 務 員	設備の運転・監視及び日常的な維持管理業務について内容の判断ができる技能を有し 官側の指示に従って業務を行う能力を有するもの。											
資格要件	第1種電気工事士及び消防設備点検資格者(2種)又は消防設備士(乙-4)の有資格者											
3 書類提出	受託者は、契約締結後速やかに(1)、(2)の書類を提出すること。また役務完了時に(3)～(4)の業務委託に関する書類をファイルして提出すること。 <table><tr><td>(1) 「勤務員の指定(取消)届」：様式第1</td><td>2部</td></tr><tr><td>(2) 「勤務実施計画表」：様式第2</td><td>2部</td></tr><tr><td>(3) 「運転管理表」：様式第3</td><td>1部</td></tr><tr><td>(4) 「業務日誌」：様式第4</td><td>1部</td></tr></table>			(1) 「勤務員の指定(取消)届」：様式第1	2部	(2) 「勤務実施計画表」：様式第2	2部	(3) 「運転管理表」：様式第3	1部	(4) 「業務日誌」：様式第4	1部	
(1) 「勤務員の指定(取消)届」：様式第1	2部											
(2) 「勤務実施計画表」：様式第2	2部											
(3) 「運転管理表」：様式第3	1部											
(4) 「業務日誌」：様式第4	1部											
4 その他	(1) 受託者の要件 ア 受託者側の責任に帰すと判断される事故、故障等が発生した場合の原状回復を受託者の責任において復旧することができる能力を保有する。 イ 復旧が不可能等万一の場合においても補償ができる能力を有する。 (2) 勤務者の労働災害及び管理に関する事項は、すべて受託者の負担とする。 受託者は、業務に従事する職員の健康管理のための、必要な健康診断等を実施し、その結果を整理、保管するものとする。 (3) 維持管理業務を履行する上で、必要な事項は、あらかじめ定められた様式により許可を受けなければならない。 (4) 当該業務を行うにあたって使用する場所の借料、光熱水料は無償とする。											

役務名	電気設備の維持管理業務委託	図面番号	3/24
種 別	仕 様 書	縮 尺	—
陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊			

業務処理要領

1 運転・監視業務

- (1) 別紙第 3「監視設備機器」の異常及び機器故障時の状態把握
- (2) 受変電設備の運転業務の適時監視
- (3) 様式第 3「運転管理表」の記録
- (4) 様式第 4「業務日誌」の作成・報告
- (5) 「電力日誌」の整理
- (6) 中央監視制御設備の運転確認

2 点検保守業務

別紙第 2 を対象として、別紙第 3 及び別紙第 4 のほか、照明設備、コンセント設備、動力設備、避雷設備、受変電設備、CVC F 設備、直流電源設備、火災報知設備（異常報知の場合に随時実施）及び監視カメラ

- (1) 巡視点検（構内受変電設備及び自家発電設備等）様式第 5「施設巡視点検チェックリスト」を実施するとともに様式第 6「エネルギー管理設備の計測・記録」によりエネルギー管理設備の計測及びデーター整理を補助する。
- (2) 定期点検（構内受変電設備及び自家発電設備等）様式第 7「毎月点検手入簿」
- (3) 点検・保守等（異常を発見した場合は、原因探求する。）の実施
- (4) 消耗品等の取替及び修理
- (5) 監視設備機器での異常報知の点検及び対応
- (6) 不測事態の対応
 - ア 電気設備及び火災報知設備等の応急処置（原因究明を含む。）及び担当係員への連絡等
 - イ 災害時及び非常時での非常用発電機、高圧饋電盤等の操作を官側と連携して実施する。
- (7) 官側の指示により電気係の実施する修理作業等を補助する。

3 その他

- (1) 備品及び工具類の整理並びに保管
- (2) 環境整備
 - ア 各電気室：週 1 回を基準とし実施（周辺を含む）
 - イ その他：随時必要の都度

役務名	電気設備の維持管理業務委託	図面番号	4/24
種 別	業務処理要領	縮 尺	—
陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊			

朝霞駐屯地建物一覧表

建物 番号	建 物 名	建物 番号	建 物 名	建物 番号	建 物 名
1	庁舎A-1	151	厚生センター	312	車両整備工場B
2	庁舎A-2	152	本部隊舎	313	車庫B
3	警衛所B	153	通信局舎	314	倉庫
4	研修棟	154	催涙剤庫	315	倉庫A-3
5	女性自衛官教育隊庁舎	155	給水ポンプ室	316	整備作業所B
6	車庫A-2	158	駐屯地トレーニングセンター	317	D/S電源室
7	車庫A-1	159	消火ポンプ室	319	D/S警衛所
8	車庫C	160	分哨所	320	警衛所・消防所
10	一般隊舎E	161	整備実習場A	321	車両整備工場D
11	業務管理センター	163	消火ポンプ室	322	車両整備工場C
12	予備自衛官センター	164	消火ポンプ室	323	倉庫A-2
13	機械室	165	医務室	326	消火ポンプ室
14	車両整備実習場A	166	危険物庫	327	油脂庫(4)
15	車両整備実習場B	167	ポンプ室	328	ポンプ庫(3)
16	車両整備場倉庫	169	消火栓用ポンプ室	330	油脂庫(3)
17	輸送学校庁隊舎	170	女性自衛官教育隊隊舎	331	ポンプ庫(2)
18	倉庫A-1	171	浴場	334	油脂庫(1)
20	倉庫D	172	医務室B	335	ポンプ庫(4)
21	特高開閉所	201	厚生センターB	336	高圧ガス製造所
22	車庫G	202	ボイラー受電所	337	監視室
23	消火ポンプ室	203	食厨B	338	MAT保管庫
24	消火ポンプ室	204	浴場	340	消火ポンプ室
25	車庫H	205	庁舎B	341	消火ポンプ室
28	油脂庫(1)	206	隊舎ABC	342	整備工場
30	油脂庫(2)	207	体育学校庁隊舎	343	油脂庫
31	ポンプ庫	209	車庫D	344	ポンプ庫
32	庁舎C	210	アーチェリー訓練場	345	指揮所訓練センター
33	庁舎D	211	体育館B	346	D/S油脂庫
34	庁舎E	212	体育館D	347	D/S油脂庫
101	本部隊舎	213	体育館C	348	D/S油脂庫
119	污水处理場操作管理室	214	厩舎	349	需品整備工場B
120	污水处理場減菌室	216	車庫F	519	広報センター
123	プロア-機械室	301	隊舎D-1	806	陸上総隊庁舎
126	駐屯地体育館	302	隊舎D-2	807	体育学校研修棟
130	需品整備工場A	303	受入隊舎A	808	陸上総隊庁舎地下棟
132	本部隊舎	304	受入隊舎B	809	渡り廊下
135	史料館	305	中央音楽隊教場	810	体育館E
142	機械室	306	中央音楽隊機械室	811	第1偵察戦闘大隊庁舎
143	東部方面音楽隊庁隊舎	307	車庫E	812	外来隊舎
145	食厨	308	ガバナー室	813	一般隊舎F
146	機械室	309	倉庫B		
147	ポンプ室	310	倉庫C		
148	駐屯地屋内プール	311	整備作業所A		

役務名	電気設備の維持管理業務委託	図面番号	5/24
種 別	朝霞駐屯地建物一覧表	縮 尺	—
陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊			

運転・監視対象設備機器一覧表

監視設備機器の内訳

NO	設備種目	設備の詳細等	数量	備 考
1	電気設備	特別高圧電気設備機器 高圧電気設備機器 その他設備機器	1式	
2	監視設備	各種監視設備附帯設備	1式	
(1)	中央監視装置	電力設備 サブ変電所受配電設備 発電機系統設備 防災設備 その他設備機器等	1式	特高開閉所・変電所、ボイラー受電所棟 女性自衛官教育隊隊舎、中央音楽隊、整備作業所A 指揮所訓練センター、野営展開地、整備作業所B 通信整備工場、広報センター、車両整備工場D 受入隊舎A、隊舎D-1、庁舎B、食厨B 132隊舎、体育学校、体育館D、輸送学校 業管予備自センター、庁舎C・D、庁舎A(一般施設) 女性自衛官教育隊庁舎、医務室B、訓練管理棟 至近距離射場、高射警衛所、高射管理棟、観閲式 体校野外照明盤、陸上総隊庁舎 陸上総隊地下棟、給水所・汚水処理場、第1偵戦大庁舎 外来隊舎、一般隊舎F
(2)	サブ監視装置	受配電系統設備 地下1階動力機器設備 地下2階動力機器設備 抗堪施設冷水系統設備 抗堪施設温水/蒸気設備 抗堪施設発電機系統設備	1式	庁舎A(抗堪施設)
(3)	機械設備中央監視設備	空調等機器設備 冷水/温水/蒸気設備 空調機器設備 冷水/温水/蒸気設備 その他設備機器等	1式	ボイラー受電所棟、研修棟、庁舎A1・A2 女性自衛官教育隊庁舎、庁舎D、医務室B 体育館D、厚生センターB、広報センター 陸上総隊庁舎、陸上総隊地下棟、外来隊舎
3	中央監視室警報盤	各種設備	1式	
4	防災負荷監視盤	各種防災設備	1式	
5	監視カメラ	各種設備	1式	特高開閉所、汚水処理場、給水所

役務名	電気設備の維持管理業務委託	図面番号	6/24
種 別	運転・監視対象設備機器一覧表	縮 尺	—
陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊			

点検保守設備機器一覧表

自家用電気工作物の仕様

NO	設備種目	規模容量等	備 考
1	受電方式	交流3相3線式	
2	受電電圧	66,000V	
3	周波数	50Hz	
4	電気方式	2回線受電（本線および予備線）	
5	特別高圧対トランス	7,000kVA×2台	
6	供給電力会社	丸紅新電力	令和4年度契約事業者
7	契約電力	6,200kW	令和5年度予定
8	契約種別	特別高圧季節別時間帯別電力A	
9	蓄熱式負荷設備	氷蓄熱25.7m ³	
10	構内電線路電圧	(特別高圧) 66,000V (高圧) 6,600V (低圧) 210V、105V	
11	構内受変電設備 高圧変圧器容量	特別高圧開閉所 特別高圧変電所 高圧電気室：27箇所 キュービクル式受変電設備：7箇所 133台 28,075kVA	
12	負荷設備容量	電灯合計：3,878kW 47,850灯 電動機合計：8,992kW 2,406台 その他機器合計：2,227kW 3,857台 負荷設備合計：15,098kW	
13	自家発電設備 (ガスタービン発電機)	750kVA×2組 (排気管：1組) 始動用蓄電池装置 (整流装置、蓄電池)：2組 換気装置：2組	
		1,750kVA×3組 (排気管：1組) 始動用蓄電池装置 (整流装置、蓄電池)：3組 換気装置：3組	
	(ディーゼルエンジン発電機)	1,250kVA×2組 (排気管：1組) 始動用蓄電池装置 (整流装置、蓄電池)：2組 換気装置：2組	
		100kVA×1組 (排気管：1組) 換気装置：1組	
	発電機用燃料タンク	小出槽：4台	
14	直流電源設備	18組	
15	外灯設備	355基	
16	航空障害灯	100m通信鉄塔：10基、制御盤：1面 給水塔：4基、制御盤：1面	
17	監視制御設備	無停電電源装置(UPS)含む。：3組	中央監視システム・中央監視装置(機械)・エネルギー管理装置・監視カメラ
18	消防用設備	各種：一式	

役務名	電気設備の維持管理業務委託	図面番号	7/24
種 別	点検保守設備機器一覧表	縮 尺	—
陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊			

自家用電気工作物の仕様

NO	設備名称(項目) 高压電気室名等	特別高压 設 備 (組)	高 压 配電盤等 (面)	計器用 変成器 (台)	高压進相 コンデンサ (台)	備 考
1	特別高压開閉所 特別高压変電所	1	31	12	8	
2	整備作業所A	-	5	17	-	
3	車両整備工場D	-	4	14	-	
4	中央音楽隊庁隊舎	-	10	29	-	
5	受入隊舎A	-	7	22	-	
6	ボイラー受電所	-	10	27	-	
7	医務室B	-	13	42	-	
8	体育学校庁隊舎	-	10	34	-	
9	輸送学校庁隊舎	-	8	31	-	
10	業管・予備自センター	-	6	25	-	
11	庁舎A(電気室B)地上	-	12	46	-	
12	庁舎A(電気室A)地下	-	34	48	-	
13	整備作業所B	-	8	30	-	
14	隊舎D-1	-	6	19	-	
15	体育館D	-	5	14	-	
16	女性自衛官教育隊庁舎	-	6	24	-	
17	女性自衛官教育隊隊舎	-	4	16	-	
18	庁舎B	-	8	38	-	
19	食厨B	-	10	53	-	
20	広報センター	-	7	24	-	
21	指揮所訓練センター	-	4	12	-	
22	野営展開地(屋外キュービクル)	-	4	6	-	
23	厚生センター(屋外キュービクル)	-	4	7	-	
24	通信整備工場(屋外キュービクル)	-	4	14	-	
25	隊舎A(屋外キュービクル)	-	4	10	-	
26	隊舎C(屋外キュービクル)	-	4	8	-	
27	庁舎C	-	3	4	-	
28	庁舎D	-	5	9	-	
29	体育学校屋外照明盤(屋外キュービクル)	-	2	6	-	
30	陸上総隊庁舎	-	10	34	-	
31	体育学校研修棟センター	-	4	12	-	
32	陸上総隊地下棟	-	11	12	-	
33	第1偵察戦闘大隊	-	6	4	-	
34	外来隊舎	-	2	8	-	
合 計		1	271	711	8	

役務名	電気設備の維持管理業務委託	図面番号	8/24
種 別	点検保守設備機器一覧表	縮 尺	-
陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊			

検査官	監督官

年 月 日

分任契約担当官

殿

受諾者 住 所
会 社 名
代表者名 印

勤務員の指定（取消）届

役務件名 ： 電気設備の維持管理業務委託

No.	氏名	年齢	職務の内容	公的資格等の種類	備考

役務件名	電気設備の維持管理業務委託	図面番号	9/24
種別	勤務員の指定（取消）届	縮尺	
陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊			

勤務者

運 転 管 理 表

年 月

No	名	称	デバイス名	運転時間 (H)			制限値	動作回数	備考	運転時間 (H)			制限値	動作回数	備考
				運転時間	総運転時間	経過時間				運転時間	総運転時間	経過時間			
1	接地開閉器		89ER10				999999.00						999999.00		
2	特高1号-IDS		89ER11				999999.00						999999.00		
3	接地開閉器		89ER11				999999.00						999999.00		
4	特高1号-1CB		52R11				999999.00						999999.00		
5	接地開閉器		89ER12				999999.00						999999.00		
6	特高1号-2DS		89R12				999999.00						999999.00		
7	特高1号-3DS		89R13				999999.00						999999.00		
8	接地開閉器		89ER13				999999.00						999999.00		
9	特高1号-2CB		52R12				999999.00						999999.00		
10	接地開閉器		89ER14				999999.00						999999.00		
11	接地開閉器		89ER20				999999.00						999999.00		
12	特高2号-IDS		89R21				999999.00						999999.00		
13	接地開閉器		89ER21				999999.00						999999.00		
14	特高2号-1CB		52R21				999999.00						999999.00		
15	接地開閉器		89ER22				999999.00						999999.00		
16	特高2号-2DS		89R22				999999.00						999999.00		
17	特高2号-3DS		89R23				999999.00						999999.00		
18	接地開閉器		89ER23				999999.00						999999.00		
19	特高2号-2CB		52R22				999999.00						999999.00		
20	接地開閉器		89ER24				999999.00						999999.00		
21	VCTノイズ		89B				999999.00						999999.00		
22	VCT切離-DS		89M1				999999.00						999999.00		
23	VCT切離 接地開閉器		89EM1				999999.00						999999.00		
24	VCT切離-DS		89R2				999999.00						999999.00		
25	VCT切離 接地開閉器		89EM2				999999.00						999999.00		
26	特高1号-4DS		89P11				999999.00						999999.00		
27	接地開閉器		89EP11				999999.00						999999.00		
28	特高2号-4CB		89P21				999999.00						999999.00		
29	接地開閉器		89EP21				999999.00						999999.00		
30	母連DS		89P0				999999.00						999999.00		
31	特高1号-5DS		89P12				999999.00						999999.00		
32	接地開閉器		89EP12				999999.00						999999.00		
33	特高2号-5DS		89P22				999999.00						999999.00		
34	接地開閉器		89EP22				999999.00						999999.00		
35	1号高圧引込CB		52S1				999999.00						999999.00		
36	1号コンデンサ-次CB		52C11				999999.00						999999.00		
37	受入線倉		52F11				999999.00						999999.00		
38	中央省業線行線倉		52F12				999999.00						999999.00		
39	庁倉B		52F13				999999.00						999999.00		
40	食研		52F14				999999.00						999999.00		
41	ボイラー棟		52F15				999999.00						999999.00		
42	輸送学校行線倉		52F16				999999.00						999999.00		

役務件名	電気設備の維持管理業務委託	図面番号	11/24
種別	運転管理表	縮尺	
陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊			

業 務 日 誌
(電気設備の維持管理業務委託)

年 月 日 曜日 天気					
管理科長	営繕班長	専門官	電気係長	監督官	勤務者
本 日 の 勤 務 内 容					
日 勤				当 直 明	
当直勤務				休 務 者	
業 務 内 容					
業 務 区 分		業 務 記 録			
運 転 ・ 監 視					
※ 点 検					
整 備					
そ の 他					
連絡事項					
記入要綱 1 実施した事項について、業務区分に応じて記入する。 2 業務記録欄は、各区分ごとに結果及び作業等を具体的に記入する。 3 ※については、別紙巡視チェックリスト及び毎月点検手入簿に記載する。 4 その他、この外に必要な場合は図面等を添付する。					

役務件名	電気設備の維持管理業務委託	図面番号	12/24
種別	業務日誌	縮尺	
陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊			

施設巡視点検チェックリスト

巡 視 施 設 名		月																															
区分	項目	点検周期 日 回 週 1 回	点検結果																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
警 類	扉 (出入口) 開閉の良否及び施設	○																															
	温度の適否を温度計で確認	○																															
特高機器 変圧器	パ/エ-アを手帳確認	○																															
	異常、異臭、変色及び振動	○																															
	接地点の腐み、損傷及び断線	○																															
	ガス漏れ (SF6)	○																															
	ガス圧力、温度の指示値	○																															
特別高圧受変電設備	異常、異臭、漏油等	○																															
	開閉器表示状態及び動作回数	○																															
	各機部品の損傷、変形、腐蝕	○																															
	ア/ツ/グの汚損、き裂、端子部の変色	○																															
	操作用空気圧の適否の圧力確認	○																															
断路器	ガス漏れ (SF6)	○																															
	接地点の腐み、損傷及び断線	○																															
計器用変成器	操作用空気圧の適否の圧力確認	○																															
	異常、異臭、変色及び異常振動	○																															
指示計器、表示操作、保護継電器	操作、切替スイッチ等の状態	○																															
	各計器の指示値の適否	○																															
C-GIS	保護継電器の動作表示	○																															
	異常、異臭及びガス漏れ (SF6)	○																															
	開閉器表示状態及び動作回数	○																															
特記事項																																	

記号
レ印：良 好
△印：要注意 (赤字にて記入)
×印：不 良 ()
一印：該当なし

施設巡視点検チェックリスト

巡視施設名		月																																	
区分	項目	点検周期	点検結果																																
整 類		日回	週1回	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
受変電設備（高圧）	扉（出入口）開閉の異常及び腐蝕		○																																
	異常、異臭、変色及び異常振動		○																																
	異常、異臭、漏油等		○																																
	開閉器表示状態及び動作回数		○																																
	操作、切替スイッチ等の状態		○																																
	各計器の指示値の適否		○																																
	保護継電器の動作表示		○																																
	漏電リレー、電力ヒューズ等		○																																
	高圧遮断装置		○																																
	計器用変成器		○																																
受（低電圧）設備	指示計器、表示操作、保護継電器		○																																
	低圧遮断装置		○																																
			○																																
直流電源装置	充電中の各計測器の指示値等		○																																
	操作、切替スイッチ等の状態		○																																
	換気が適正であること		○																																
	表示灯等の点灯状態		○																																
蓄電池	蓄電池の損傷、液漏れ、汚損等		○																																
	蓄電池の電解液面		○																																
	蓄電池の端子の腐み		○																																
	受信機、中継器及び表示器		○																																
消防設備	自動火災報知設備		○																																
	受信機、音響装置及び標識（表示灯）		○																																
	蓄電池及び充電装置		○																																
	非常警報器具及び設備		○																																
	免信機、音響装置及び標識（表示灯）		○																																
	ハロン消火設備		○																																
消火設備	外部		○																																
	外部		○																																
	消火栓設備		○																																
消火器具	設置位置		○																																
	外部		○																																
特記事項																																			

記号
○印：良 好
△印：要注意（赤字にて記入）
×印：不 良（ ）
一印：該当なし

役務件名	電気設備の維持管理業務委託	図面番号	14/24
種別	施設点検チェックリスト	縮尺	
陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊			

施設巡視点検チェックリスト

施設名		月	
区分	項目	点検回数	点検結果
監視装置設備	外観	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	監視カメラ	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	監視カメラの設置位置	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	監視カメラの電源	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	監視カメラの映像	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	監視カメラの音声	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	監視カメラの動作確認	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	監視カメラの故障	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	監視カメラの清掃	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	監視カメラの点検	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
交流無停電電源装置	電源装置	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	電源装置の出力特性を確認	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	電源装置の蓄電池の液面を点検	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	各計器の指示値の適否	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	充電中の各計器の指示値等	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	操作、切替スイッチ等の状態	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	換気が適正であること	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	表示灯類の点灯状態	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	蓄電池の損傷、液漏れ、汚損等	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	蓄電池の電解液面及び端子の腐み	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
自家発電設備	自家発電装置	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	燃料油及び潤滑油の漏れ	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	燃料油及び潤滑油の量	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	燃料油及び潤滑油の質	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	燃料油及び潤滑油の温度	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	燃料油及び潤滑油の圧力	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	燃料油及び潤滑油の流量	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	燃料油及び潤滑油の粘度	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	燃料油及び潤滑油の電圧	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	燃料油及び潤滑油の電流	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
自家発電設備	配電盤類	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	配電盤の動作表示	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	遮断器、切替用開閉器等の動作状態	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	自家発電装置等が自動起動位置等の確認	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	各計器の指示値の適否	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	表示灯類の点灯状態	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	操作、切替スイッチ等の状態	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	汚れ、損傷、過熱及び変色等	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	充電中の各計器の指示値	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	換気が適正であること	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
自家発電設備	蓄電池の損傷、液漏れ、汚損等	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	蓄電池の電解液面	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	蓄電池の端子の腐み	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	点灯状態	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	点灯状態	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	点灯状態	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	点灯状態	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	点灯状態	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	点灯状態	点検回数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

エネルギー管理設備の計測・記録

点検周期：1回/月

[受変電設備：電圧、電流]

番号	設 置 場 所	設 備 名 等	月 日 ()						備考
			電 圧 (V)			電 流 (A)			
			R	S	T	R	S	T	
			R-N	N-T	T-R				
1	輸送学校	受電盤(本線・予備線)							
		高圧開閉器盤							
		饋電盤(1-1)							
		饋電盤(1-2)							
		変圧器盤(1)							
		変圧器盤(2)							
		変圧器盤(3)							
		変圧器盤(4)							
		変圧器盤(5)動力盤							
変圧器盤(5)電灯盤									
2	女性自衛官 教育隊隊舎	受電盤(本線・予備線)							
		低圧電灯盤							
		低圧動力盤							
3	庁舎A 電気室A	1・2号受電							
		饋電盤(1・2-1)							
		饋電盤(1・2-2)							
		饋電盤(1・2-3)							
		饋電盤(1・2-4)							
		饋電盤(1-5)							
		饋電盤(1-6)							
		変圧器盤(1・2-1)							
		変圧器盤(1・2-2)							
		変圧器盤(1・2-3)							
		変圧器盤(1・2-4)							
		変圧器盤(2-5)							
		変圧器盤(1・2-6)							
		変圧器盤(1・2-7)							
		変圧器盤(1・2-8)							
		変圧器盤(1-9)							
4	庁舎A 電気室B	受電盤(本線・予備線)							
		饋電盤(1-1)							
		饋電盤(1-2)							
		負荷開閉器盤							
		饋電盤(1-3)							
		変圧器盤(1)保安電灯							
		変圧器盤(1)保安動力							
		変圧器盤(2)							
		変圧器盤(3)							
		変圧器盤(4)							
		変圧器盤(5)							
		変圧器盤(6)							
		変圧器盤(7)							
		変圧器盤(8)							
5	女性自衛官 教育隊庁舎	受電盤(本線・予備線)							
		饋電盤(1-1)							
		饋電盤(1-2)							
		保安動力電灯盤							
		動力盤(2)							
		電灯盤(1)							
		電灯盤							
動力盤									
6	業管・ 予備自	受電盤(本線・予備線)							
		饋電盤(1-1)							
		饋電盤(1-2)							
		変圧器盤(低圧1)							
		変圧器盤(低圧2)							
		変圧器盤(低圧3)動力盤							
		変圧器盤(低圧3)電灯盤							
7	体育館D	受電盤(本線・予備線)							
		低圧動力盤							
		低圧電灯盤							

役務件名	電気設備の維持管理業務委託	図面番号	16/24
種 別	エネルギー管理設備の計測・記録	縮 尺	—
陸 上 自 衛 隊 朝 霞 駐 屯 地 業 務 隊			

番号	設 置 場 所	設 備 名 等	月 日 ()						備考
			電 圧 (V)			電 流 (A)			
			R	S	T	R	S	T	
			R-N	N-T	T-R				
8	体育学校	受電盤(本線・予備線)							
		高圧開閉器盤							
		饋電盤(1-1)							
		饋電盤(1-2)							
		変圧器盤(低圧1)							
		変圧器盤(低圧2)							
		変圧器盤(低圧3)							
		変圧器盤(低圧4)							
		変圧器盤(低圧5)							
		変圧器盤(低圧6)動力盤							
		変圧器盤(低圧6)電灯盤							
9	車両整備工場D	受電盤(本線・予備線)							
		低圧動力盤 PM							
		低圧電灯盤 LM							
10	広報センター	受電盤(本線・予備線)							
		低圧動力盤No.1							
		低圧動力盤No.2							
		低圧電灯盤No.1							
		低圧電灯盤No.2							
11	訓練センター	受電盤(本線・予備線)							
		低圧動力盤							
		低圧電灯盤							
12	野営展開地	受電盤(本線・予備線)							
		低圧動力盤							
		低圧電灯盤							
13	通信整備工場	受電盤(本線・予備線)							
		低圧電灯盤							
		低圧動力盤							
14	整備作業所A	受電盤(本線・予備線)							
		低圧電灯盤(L-A)							
		低圧動力盤(M-B)							
		低圧動力盤(M-A)							
15	中央音楽隊	受電盤(本線・予備線)							
		高圧非常電灯動力盤							
		高圧動力盤							
		高圧電灯盤							
		低圧電灯盤(LA)							
		低圧動力盤(MA)							
		低圧動力盤(MB)							
		低圧非常電灯盤							
		低圧非常動力盤							
16	受入隊舎A	受電盤(本線・予備線)							
		低圧非常電灯盤							
		低圧非常動力盤							
		低圧動力盤(MA)							
		低圧電灯盤(LB)							
		低圧電灯盤 ((LA)							
17	一般隊舎D-1	受電盤(本線・予備線)							
		低圧非常電灯盤							
		低圧非常動力盤							
		低圧動力盤(MA)							
		低圧電灯盤(LA)							
18	医務室	受電盤(本線・予備線)							
		饋電盤(1-1)							
		饋電盤(1-2)							
		負荷開閉器盤							
		変圧器盤(1)							
		変圧器盤(2)							
		変圧器盤(3)							
		変圧器盤(4)							
		変圧器盤(5)							
		変圧器盤(6)							
		変圧器盤(7)							
		変圧器盤(8)動力							
		変圧器盤(8)電灯							

役務件名	電気設備の維持管理業務委託	図面番号	17/24
種 別	エネルギー管理設備の計測・記録	縮 尺	—
陸 上 自 衛 隊 朝 霞 駐 屯 地 業 務 隊			

番号	設 置 場 所	設 備 名 等	月 日 ()						備考
			電 圧 (V)			電 流 (A)			
			R	S	T	R	S	T	
			R-N	N-T	T-R				
19	厚生 センター	受電盤							
		低圧電灯盤1							
		低圧電灯盤2							
		低圧動力盤							
20	庁舎B	受電盤(本線・予備線)							
		饋電盤(1-1)							
		饋電盤(1-2)							
		饋電盤(2-1)							
		饋電盤(2-2)							
		低圧電灯盤(LA)							
		低圧電灯盤(LC)							
		低圧動力盤(MA)							
		低圧動力盤(G L MA)							
		低圧動力盤(G L MA)							
21	152隊舎	受電盤							
		低圧電灯盤							
		低圧動力盤							
22	132隊舎	受電盤(本線・予備線)							
		動力盤							
		電灯盤							
23	食厨B	受電盤(本線・予備線)							
		饋電盤(1-1)							
		饋電盤(1-2)							
		饋電盤(2-1)							
		饋電盤(2-2)							
		饋電盤(3-1)							
		饋電盤(3-2)							
		低圧電灯盤No.1							
		低圧電灯盤No.2							
		低圧動力盤No.1							
		低圧動力盤No.2							
		低圧動力盤No.3							
		低圧非常盤動力							
		低圧非常盤電灯							
24	特高変電所	受電盤(本線・予備線)							
		高圧開閉器盤							
		饋電盤(1)							
		饋電盤(2)							
		変圧器盤(低圧1)							
		変圧器盤(低圧2)							
		変圧器盤(低圧3)							
		変圧器盤(低圧3)							
		変圧器盤(低圧4)							
25	整備 作業所B	受電盤(本線・予備線)							
		高圧動力盤							
		高圧電灯盤							
		低圧動力盤(MA)							
		低圧動力盤(MB)							
		低圧動力盤(MC)							
		低圧電灯盤(LA)							
		低圧非常動力盤(GMA)							
低圧非常電灯盤(GMA)									
26	庁舎C	受電盤(本線・予備線)							
		低圧電灯盤							
		低圧動力盤							
27	庁舎D	受電盤(本線・予備線)							
		低圧動力盤							
		低圧電灯盤							
		低圧器材電灯盤							
28	体育学校 屋外照明	受電盤							
		低圧配電盤							

役務件名	電気設備の維持管理業務委託	図面番号	18/24
種 別	エネルギー管理設備の計測・記録	縮 尺	—
陸 上 自 衛 隊 朝 霞 駐 屯 地 業 務 隊			

番号	設 置 場 所	設 備 名 等	月 日 ()						備考
			電 圧 (V)			電 流 (A)			
			R	S	T	R	S	T	
R-N	N-T	T-R							
29	陸上総隊 庁舎	1系高压受電盤							
		2系高压受電盤							
		高压き電盤 No.1							
		高压き電盤 No.2							
		高压き電盤 No.3							
		一般電灯トランス盤 No.1							
		一般電灯トランス盤 No.1							
		非常動力トランス盤 No.1							
		非常動力トランス盤 No.2							
		非常動力トランス盤							
30	体校 研修棟	高压受電盤・き電盤(本線)							
		高压受電盤・き電盤(予備線)							
		電灯変圧器盤							
		動力変圧器盤							
31	陸上総隊 地下棟	高压受電盤(本線)							
		高压受電盤(予備線)							
		高压饋電盤No.1							
		高压饋電盤No.2							
		高压饋電盤No.3							
		一般電灯盤							
		一般動力盤							
		非常電灯盤(A系)							
		非常電灯盤(B系)							
		非常動力盤No.1							
		非常動力盤No.2							
		UPS用動力盤							
32	第1偵察 戦闘大隊	高压受電盤(本線)							
		高压受電盤(予備線)							
		低压電灯盤 (1)							
		低压電灯盤 (2)							
		低压動力盤							
		非常電灯動力盤							
33	外来隊舎	高压受電盤(本線)							
		高压受電盤(予備線)							
		低压電灯配電盤							
		低压動力配電盤							

役務件名	電気設備の維持管理業務委託	図面番号	19/24
種 別	エネルギー管理設備の計測・記録	縮 尺	—
陸 上 自 衛 隊 朝 霞 駐 屯 地 業 務 隊			

エネルギー管理設備の計測・記録

[受変電設備: 使用電力量]

番号	管理番号	設置場所	設備名等	計器番号	前月検針値	今月検針値	差	換算値	使用量	備考
1	32	輸送学校	饋電盤(1)	412074						
	33		饋電盤(2)	92013						
	33-1		倉庫D	080860						
	34		高圧開閉器盤	332114						
2	58	女性自衛官教育隊 隊舎	高圧受電盤	099686						
	59		低圧電灯盤	099687						
	60		低圧動力盤	099690						
3	238	庁舎A (電気室A)	饋電盤(1-1)	930074						
	239		饋電盤(1-2)	930065						
	240		饋電盤(1-3)	830088						
	241		饋電盤(1-4)	830085						
	242		饋電盤(1-5)	830226						
	243		饋電盤(1-6)	930052						
	244		饋電盤(2-1)	930051						
	245		饋電盤(2-2)	830229						
	246		饋電盤(2-3)	930066						
4	247	庁舎A (電気室B)	饋電盤(2-4)	930067						
	248		饋電盤(1)	X30069						
	249		饋電盤(2)	X30067						
	250		負荷開閉器盤	X30068						
5	251	女性自衛官教育隊 庁舎	饋電盤(3)	Y30456						
	53		饋電盤(1)	058601						
	54		饋電盤(2)	940120						
6	55	業管・予備自	保安動力・電灯	940095						
	48		饋電盤(1)	192030						
7	49	業管・予備自	饋電盤(2)	542129						
	29		本線	340678						
8	29-1	体育学校	予備線	340671						
	1		高圧開閉器盤	920159						
	2		饋電盤(1)	542127						
	3		饋電盤(2)	332078						
	6		変圧器盤(2) 体育館B M1~5	901598						
	7		変圧器盤(2) 体育館B M6~10	901597						
	5		変圧器盤(2) 体育館C	901596						
	4		変圧器盤(2) アーチェリー	902102						
	15		変圧器盤(2) 体育館E MB4-1~3	042052						
	8		変圧器盤(5) 体育館B L3、L4	901383						
	9		変圧器盤(5) 体育館B L1、L2、L7	901384						
	10		変圧器盤(5) 体育館B L5、L6	901381						
	11		変圧器盤(5) 体育館B L8、L11	901382						
	12		変圧器盤(5) 体育館B L9、L10	901385						
	13		変圧器盤(5) 体育館C	901380						
	14		変圧器盤(5) アーチェリー	902054						
	16		変圧器盤(5) 体育館E L1-1~3	042050						
9	124	車両整備工場D	本線	762100						
	124-1		予備線	192039						
10	227	広報センター	高圧受電盤(本線)	92014						
	228		高圧受電盤(予備線)	51942						
	229		低圧動力盤No. 1	52093						
	230		低圧動力盤No. 2	52094						
	231		低圧電灯盤No. 1	51898						
	232		低圧電灯盤No. 2	51909						
11	61	訓練センター	低圧電灯盤	006867						
	62		低圧動力盤	009437						
12	63	訓練センター (屋外)	高圧受電盤(本線)	092-697						
	64		高圧受電盤(予備線)	092-698						

役務件名	電気設備の維持管理業務委託	図面番号	20/24
種 別	エネルギー管理設備の計測・記録	縮 尺	—
陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊			

番号	管理番号	設置場所	設備名等	計器番号	前月検針値	今月検針値	差	換算値	使用量	備考
13	114	通信整備工場	低圧電灯盤	69932						
	115		低圧動力盤	69951						
14	116	整備作業所A	本線	620080						
	116-1		予備線	542094						
15	109	中央音楽隊	高圧動力盤	720311						
	110		高圧電灯盤	59276						
	111		高圧非常電灯動力盤	720310						
	112		給水電灯	226147						
	113		給水動力	022677						
16	90	受入隊舎A	高圧母線連絡盤電灯動力	Z20279						
	91		高圧母線連絡盤非常電灯動力	Z20161						
17	81	一般隊舎D-1	高圧母線連絡盤電灯動力	630334						
	82		高圧母線連絡盤非常電灯動力	630333						
18	69	医務室	饋電盤(1)	220094						
	70		饋電盤(2)	810263						
	71		負荷開閉器盤	192032						
19	72	厚生センターA (P X)	低圧電灯2	950-420						
	73		低圧盤動力	950-426						
20	154	庁舎B	饋電盤1-1	950124						
	155		饋電盤1-2	950119						
	156		饋電盤2-1	950125						
	157		饋電盤2-2	950121						
	158		隊舎A 動力	X50358						
	159		隊舎A 電灯	950721						
21	136	#152隊舎	受電盤本線	057460						
22	143	#132隊舎	電灯盤	008344						
	144		動力盤	008245						
23	130	食厨B	ターボ冷凍機饋電盤	003343						
	131		非常電灯動力	X50098						
	132		厚生施設	003342						
	133		饋電盤(電灯)	X50154						
	134		饋電盤(動力)	X50119						
24	215	特高変電所	高圧開閉器盤	192034						
	216		饋電盤(1)	810096						
	217		饋電盤(2)	077960						
	218		変圧器盤(1)ボイラー動力	902726						
	219		変圧器盤(1)ボイラー1号機	901489						
	220		変圧器盤(1)ボイラー2号機	901488						
	221		饋電盤(3)ボイラー電灯	901379						
	222		饋電盤(3)ボイラー電灯	901458						
	223		変圧器盤(4)	901394						
	224		高圧動力盤	730085						
25	225	整備作業所B	高圧電灯盤	730107						
	226		低圧非常電灯動力盤	730084						
	227		低圧動力盤	029903						
26	228	庁舎C	低圧電灯盤	029904						
	229		低圧電灯盤	23919						
27	230	庁舎D	低圧機材電灯盤No. 1	23920						
	231		低圧機材電灯盤No. 2	091-335						
	232		P-1	023-921						
	233		S-1	023-922						
	234		S-1	095-813						
	235		P-1	095-816						
	236		P-2、P-3	095-815						
	237		変圧器二次側	023-923						
	238		S-1	295-814						
28	239	体育学校屋外照明	受電盤							

役務件名	電気設備の維持管理業務委託	図面番号	21/24
種 別	エネルギー管理設備の計測・記録	縮 尺	—
陸 上 自 衛 隊 朝 霞 駐 屯 地 業 務 隊			

番号	管理番号	設置場所	設備名等	計器番号	前月検針値	今月検針値	差	換算値	使用量	備考
29	240	陸上総隊庁舎	1 系高圧受電盤							
	241		2 系高圧受電盤							
	242		一般電灯トランス盤 No.1							
	243		一般電灯トランス盤 No.1							
	244		非常動力トランス盤 No.1							
	245		非常動力トランス盤 No.2							
	246		非常動力トランス盤							
30	247	体育学校研修棟	高圧受電盤・き電盤(本線)							
	248		高圧受電盤・き電盤(予備線)							
31	249	陸上総隊地下棟	高圧受電盤(本線)							
	250		高圧受電盤(予備線)							
	251		高圧鎮電盤No.1							
	252		高圧鎮電盤No.2							
	253		高圧鎮電盤No.3							
	254		一般電灯盤							
	255		一般動力盤							
	256		非常電灯盤(A系)							
	257		非常電灯盤(B系)							
	258		非常動力盤No.1							
	259		非常動力盤No.2							
32	260	第1偵察戦闘大隊 庁舎	UPS用動力盤							
	261		高圧受電盤(本線)							
	262		高圧受電盤(予備線)							
	263		低圧電灯盤(1)	Y03118						
	264		低圧電灯盤(2)	Y03120						
	265		低圧動力盤	Z02043						
	266		非常電灯動力盤	Y03119						
33	267	外来隊舎		Y03122						
	268		高圧受電盤(本線)							
	269		高圧受電盤(予備線)							
	270		低圧電灯配電盤	222576						
	271		低圧動力配電盤	123467						

役務件名	電気設備の維持管理業務委託	図面番号	22/24
種 別	エネルギー管理設備の計測・記録	縮 尺	—
陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊			

毎月点検手入簿

毎月点検手入簿						
年月日		受配電設備 (特別高圧)		点検日	年月日	特高開閉所 特高変電所 (ボイラー棟)
項目		点検事項	手入事項	点検結果	判定	不良内容
対象	項目	点検事項	手入事項	点検結果	判定	不良内容
引込線等	引込線等	引込線、接続部、特高ブッシング碍子の目視点検	安全標識清掃			
	危険防止柵	柵の異状、表示板の異状	清掃			
	受電ユニット (C-GIS)	避雷器、GCB、断路器、接地開閉器、計器用変流器の目視点検	同上			
	PCTハイパスユニット (C-GIS)	断路器、接地開閉器、計器用変圧変流器、接続箱の目視点検	同上			
	送出ユニット (C-GIS)	GCB、断路器、接地開閉器、計器用変流器の目視点検	同上			
	66KV主変圧器1次ユニット (C-GIS)	断路器、接地開閉器の目視点検	同上			
	66KV母線ユニット (C-GIS)	断路器、接地開閉器の目視点検	同上			
	特高変圧器 (G-TR)	本体の外部点検、汚損、振動、異音、温度上昇	清掃			
	饋電盤	計器、表示灯の異状、開閉器等の異状	清掃、計器の零指針の修正			
	遮断器 (VCB)	外観点検、き裂、過熱、発せい、損傷、ゆるみ	同上			
	計器用変成器 〃 変流器	外部の損傷、腐食、発せい、変形、汚損、異音、ヒューズの異状	同上			
	ケーブル	ヘッド、接続箱等のジョイント部の発熱、損傷、腐食、コンパウンド、油漏れ	同上			
	電力用コンデンサ・リアクトル(高圧)	外部の損傷、漏油、異音の発生	本体、ブッシングカバー清掃			
	接地装置	損傷、腐食、接地線の外れ、断線	清掃、不良部分の補修			
	特高操作盤	計器、表示灯の異状、開閉器等の異状	清掃、計器の零指針の修正			
	直流電源装置 (充電装置)	汚損、腐食、動作確認、配線の外れ、断線	不良部分の補修			
損傷、亀裂、汚損、腐食、液量確認、配線の外れ、断線		同上				
地下ピット		蒸気漏れ、結露等	確認			
保安電話		発信・着信確認	確認			
消火器	損傷、汚損、腐食等	確認・清掃				

役務件名	電気設備の維持管理業務委託	図面番号	23/24
種別	毎月点検手入簿	縮尺	—
陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊			

毎月点検手入簿

点検日	年 月 日	施設場所	特高変電所 (ボイラー棟)
点検者			

年 月 日 受配電設備 (高圧)

対象	項目	点 検 事 項	手 入 事 項	点 検 結 果		修理等の措置
				判定	不良内容	
断路器		受と刃の接触過熱、変色、ゆるみ、汚損異物付着	清掃、不良部品の補修			
電力ヒューズ		本体の損傷、亀裂、溶断表示の確認	同 上			
遮断器 (VCB)		外観点検、き裂、過熱、発せい、損傷、ゆるみ	同 上			
計器用変成器		外部の損傷、腐食、発せい、変形、汚損異音、ヒューズの異状	同 上			
計器用変流器		外部の損傷、腐食、発せい、変形、汚損異音、ヒューズの異状	同 上			
受 電 盤		計器、表示灯の異状、開閉器等の異状	同 上			
危険防止		表示板等の異状	清 掃			
接地装置		損傷、腐食、接地線の外れ、断線	清掃、不良部品の補修			
配 電 盤		計器、表示灯の異状、開閉器等の異状	不良部分の補修			
母 線		たるみ、ゆるみ、被服損傷	同 上			
変 圧 器		本体の外部点検、漏油、汚損、振動、異音、温度上昇	清 掃			
ケーブル		ヘッド、接続箱等のジョイント部の発熱損傷、腐食、コンパウンド、油漏れ	不良部分の補修			
危険防止		表示板等の異状	清 掃			
直流電源装置 (充電装置)		汚損、腐食、動作確認、配線の外れ、断線	不良部分の補修			
直流電源装置 (蓄電池)		損傷、亀裂、汚損、腐食、液量確認、配線の外れ、断線	同 上			
地下ピット		蒸気漏れ、結露等	確 認			
保安電話		発信・着信確認	確 認			
消火器		損傷、汚損、腐食等	確認・清掃			

役務件名	電気設備の維持管理業務委託	図面番号	24/24
種 別	毎月点検手入簿	縮 尺	—
陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊			