

仕様書番号： 第 27号
作成年月日： 5. 1. 24

陸上自衛隊朝霞駐屯地で使用するガス

業務隊長	管理科長	営繕班長	施設管理 専門官	企画管財係長	企画係	係
役務件名	陸上自衛隊朝霞駐屯地で使用するガス				図面番号	1 / 4
種 別	表 紙				縮 尺	—
陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊						

仕 様 書

1. 件名 : 陸上自衛隊朝霞駐屯地で使用するガス
2. 概要
 (1) 需要場所 東京都練馬区大泉学園町 陸上自衛隊朝霞駐屯地
 (2) 業種及び用途 官公署
3. ガスの概要
 (1) ガスの種類 都市ガス13A (45MJ/m³)
 (2) 供給熱量 一般ガス導管事業者が定める小売託送供給約款(需要場所で払い出す託送供給)による。
 (3) 供給圧力 中圧A
4. 予定ガス使用量
 (1) 予定最大時間流量 2, 100 m³/h
 (2) 予定年間ガス使用量 3, 261, 000 m³
 (3) 予定年間引取量 2, 934, 900 m³
 (予定年間ガス使用量の90%)
 (4) 年間負荷率条件 70%以上
 (5) 予定月別使用量は図面番号4/4による。
5. 契約期間
 令和5年5月1日00:00 ~ 令和6年3月31日24:00
6. ガス使用量等の検針
 (1) 一般ガス導管事業者が設置した計量器により毎月検針を行うものとする。
 (2) 原則として、毎月月末に検針をおこない、検針によって計量した使用量をすみやかに部隊側へ通知する。
 (3) 最大流量は、原則として負荷計量器により測定する。ただし、負荷計量器の故障等の場合には、供給者と部隊側との協議によってその月における最大流量を算定する。
 (4) 計量器 (令和5年1月24日現在)

ガスメーターの種類	ガスメーターの番号	設置場所(系統名)
RMA 800D	210858431	ガバナ室(低圧系統)
RMB 600D	132859077	ボイラー室(ボイラー系統)
RMB 800D	102859112	庁舎B南側屋外 (庁Bエリア低圧系統)
RMB 800B	102859072	A2庁舎西側屋外 (予備自衛官センター系統)
RMB 1300D	112859053	体育館C東側屋外 (体育学校系統)
NS 100	556692717	外来隊舎北側屋外 (温水ボイラー系統)

役務件名	陸上自衛隊朝霞駐屯地で使用するガス	図面番号	2/4
種 別	仕 様 書	縮 尺	-
陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊			

ガスメーターの種類	ガスメーターの番号	設置場所(系統名)
NP 100	222707794	女性自衛官隊舎北側屋外 (冷温水機・温水ボイラー系統)
NP 100	222707796	

7. 料金

- (1) 原料費料金は、公共機関の発表貿易統計（平成27年6月から27年8月の平均値）のガスの原料に関する価格を用いて、原料費料金単価算定式を各社ごと設定し算定するものとする。
- (2) 税抜き料金単価に消費税等相当額の金額（小数点以下第4位切り捨て）を加算した金額を「料金単価」とする。
- (3) 単位料金の調整は、ガス小売事業者の単位料金調整制度に準ずる。

8. ガス供給設備の財産分界点

敷地境界とする。ただし、朝霞駐屯地敷地内ガバナ室・ボイラー室・庁舎B南側屋外・庁舎A2西側屋外・体育館C東側屋外・外来北側屋外・女性自衛官隊舎北側屋外に設置されているガスメーターは、一般ガス導管事業者の所有とする。

9. 保安上の責任分界点

ガス工作物の末端のバルブとし、詳細については協議の上、確認、決定するものとする。

10. 保安

ガス事業法の規定による。

役務件名	陸上自衛隊朝霞駐屯地で使用するガス	図面番号	3/4
種別	仕様書	縮尺	—
陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊			

都市ガスマ月別予定使用量 (熱量45MJ/m³)

単位：m³

月	項目	予定使用量
令和5年	5月	152,000
令和5年	6月	200,000
令和5年	7月	331,000
令和5年	8月	355,000
令和5年	9月	307,000
令和5年	10月	168,000
令和5年	11月	180,000
令和5年	12月	370,000
平成6年	1月	436,000
令和6年	2月	427,000
令和6年	3月	335,000
	計	3,261,000

役務件名	陸上自衛隊朝霞駐屯地で使用するガス	図面番号	4/4
種別	仕様書	縮尺	-
陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊			

仕様書番号： 第 28号
作成年月日： 5. 1. 24

陸上自衛隊朝霞駐屯地で使用するガス

役務件名	陸上自衛隊朝霞駐屯地で使用するガス	図面番号	1 / 4
種 別	表 紙	縮 尺	—
陸 上 自 衛 隊 朝 霞 駐 屯 地 業 務 隊			

仕 様 書

1. 件名 : 陸上自衛隊朝霞駐屯地で使用するガス
2. 概要
 (1) 需要場所 東京都練馬区大泉学園町 陸上自衛隊朝霞駐屯地
 (2) 業種及び用途 官公署
3. ガスの概要
 (1) ガスの種類 都市ガス13A (45MJ/m³)
 (2) 供給熱量 一般ガス導管事業者が定める小売託送供給約款 (需要場所で払い出す託送供給) による。
 (3) 供給圧力 中圧A
4. 予定ガス使用量
 (1) 予定最大時間流量 2, 100 m³/h
 (2) 予定年間ガス使用量 3, 452, 000 m³
 (3) 予定年間引取量 3, 106, 800 m³
 (予定年間ガス使用量の90%)
 (4) 年間負荷率条件 70%以上
 (5) 予定月別使用量は図面番号4/4による。
5. 契約期間
 令和6年4月1日00:00 ~ 令和7年3月31日24:00
6. ガス使用量等の検針
 (1) 一般ガス導管事業者が設置した計量器により毎月検針を行うものとする。
 (2) 原則として、毎月月末に検針をおこない、検針によって計量した使用量をすみやかに部隊側へ通知する。
 (3) 最大流量は、原則として負荷計量器により測定する。ただし、負荷計量器の故障等の場合には、供給者と部隊側との協議によってその月における最大流量を算定する。
 (4) 計量器 (令和5年1月24日現在)

ガスメーターの種類	ガスメーターの番号	設置場所(系統名)
RMA 800D	210858431	ガバナ室 (低圧系統)
RMB 600D	132859077	ボイラー室 (ボイラー系統)
RMB 800D	102859112	庁舎B南側屋外 (庁舎Bエリア低圧系統)
RMB 800B	102859072	A2庁舎西側屋外 (予備自衛官センター系統)
RMB 1300D	112859053	体育館C東側屋外 (体育学校系統)
NS 100	556692717	外来隊舎北側屋外 (温水ボイラー系統)

役務件名	陸上自衛隊朝霞駐屯地で使用するガス	図面番号	2/4
種 別	仕 様 書	縮 尺	-
陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊			

ガスメーターの種類	ガスメーターの番号	設置場所(系統名)
NP 100	222707794	女性自衛官隊舎北側屋外 (冷温水機・温水ボイラー系統)
NP 100	222707796	

7. 料金

- (1) 原料費料金は、公共機関の発表貿易統計（平成27年6月から27年8月の平均値）のガスの原料に関する価格を用いて、原料費料金単価算定式を各社ごと設定し算定するものとする。
- (2) 税抜き料金単価に消費税等相当額の金額（小数点以下第4位切り捨て）を加算した金額を「料金単価」とする。
- (3) 単位料金の調整は、ガス小売事業者の単位料金調整制度に準ずる。

8. ガス供給設備の財産分界点

敷地境界とする。ただし、朝霞駐屯地敷地内ガバナ室・ボイラー室・庁舎B南側屋外・庁舎A2西側屋外・体育館C東側屋外・外来北側屋外・女性自衛官隊舎北側屋外に設置されているガスメーターは、一般ガス導管事業者の所有とする。

9. 保安上の責任分界点

ガス工作物の末端のバルブとし、詳細については協議の上、確認、決定するものとする。

10. 保安

ガス事業法の規定による。

役務件名	陸上自衛隊朝霞駐屯地で使用するガス	図面番号	3/4
種別	仕様書	縮尺	—
陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊			

都市ガス月別予定使用量 (熱量45MJ/m³)

単位：m³

月	項目	予定使用量
令和6年	4月	191,000
令和6年	5月	152,000
令和6年	6月	200,000
令和6年	7月	331,000
令和6年	8月	355,000
令和6年	9月	307,000
令和6年	10月	168,000
令和6年	11月	180,000
令和6年	12月	370,000
令和7年	1月	436,000
令和7年	2月	427,000
令和7年	3月	335,000
	計	3,452,000

役務件名	陸上自衛隊朝霞駐屯地で使用するガス	図面番号	4/4
種別	仕様書	縮尺	-
陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊			