


○ C 第 1 0 号
令和 5 年 6 月 1 日

分任契約担当官
陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地
第 4 3 3 会計隊長 津曲 英樹



陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提として見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

N0	件 名	納入 (履行) 場所	納期 (履行期限)	見積依頼書 公表日	見積書提出期限	見積合わせの日 時	防衛省競争 参加資格	備考
1	ボイラー洗缶業務	板妻駐屯地	5. 10. 31	5. 6. 1	5. 6. 9 0900	5. 6. 9 1000		

4 契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒 4 1 2 - 8 5 5 0
静岡県御殿場市中畑 2 0 9 2 - 2
陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地 第 4 3 3 会計隊 契約班 担当 青木
TEL 0 5 5 0 - 8 9 - 0 7 1 1 (内線 3 4 3)
FAX 0 5 5 0 - 8 9 - 0 7 1 1 (内線 4 8 7)

仕様書番号：第 30 号

作成年月日：令和5年4月24日

ボイラー洗缶役務

板妻駐屯地業務隊管理科

件 名	ボイラー洗缶役務	図面番号	1 / 5
種 別	表 紙	縮 尺	—
陸上自衛隊板妻駐屯地業務隊			

仕 様 書																								
件 名	ボイラー洗缶役務																							
実施場所	静岡県御殿場市板妻40-1 陸上自衛隊板妻駐屯地																							
実施概要	1 炉筒煙管ボイラー1基の洗缶整備及び空燃比調整（2号ボイラー） 2 炉筒煙管ボイラー1基の安全弁分解整備及び空燃比調整（1号ボイラー） 3 温風暖房機用ボイラー1基の空燃比調整（72号整備場）																							
一般事項	1 本役務は、本特記仕様書によるほか国土交通省制定「建築保全業務共通仕様書（現行版）」等に基づき行う。 2 本特記仕様書及び図面に疑義が生じた場合には、監督職員と協議を行い指示に従う。 3 現場の収まり等により軽微な変更の必要性が生じた時は、監督職員と調整しその指示に従う。ただし、請負金額・工期等の変更は行わない。 4 役務実施に関して隊員及び部外者等に障害等を与えた場合、又は施設等に損害を与えた場合は請負者の責任において復旧及び補償する。 5 使用材料は仮設材を除き全て新品とし、監督職員の検査を受け合格したものを使用する。 6 工程等は官側と綿密に調整し、技術的に当然実施すべきものについては、請負者の責任において実施する。 7 役務中における安全確保を優先し、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を常に講じ、災害発生防止に努める。 8 写真は、着工前・完成及び施工後隠蔽となる箇所・主要な段階の状況・使用材料・その他監督職員の指示するものをサービス版サイズで整理し、1部を提出する。撮影は「営繕工事写真撮影要領」に基づき実施する。 9 本役務に必要な申請及び提出書類は官側の示す規格様式で作成する。 10 役務完了に際しては、現場の後片付け及び清掃を行う。 11 役務に使用する電気及び水等は請負業者により準備する。																							
特記事項	1 ボイラー内訳 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">番号</th> <th style="width: 30%;">名 称</th> <th style="width: 60%;">規 格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2号ボイラー</td> <td>タクマRE-80FⅡ 伝熱面積92.9㎡ 最高使用圧力10kgf/㎡G 最大蒸発量9.6t/h</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1号ボイラー</td> <td>タクマRE-60FⅡ 伝熱面積66.9㎡ 最高使用圧力10kgf/㎡G 最大蒸発量7.2t/h</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>温風暖房機用ボイラー</td> <td>昭和鉄工 SV-5004</td> </tr> </tbody> </table> 2 役務内容（特に場所の明記がないものについては2号ボイラーにて実施する。それ以外については、明記の箇所も実施する。） (1) 水管内部清掃（給水内管開放及び復旧含む） (2) 炉内・煙管部煤清掃 (3) 連続ブロー装置分解清掃 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 10%;">件 名</td> <td style="width: 40%;">ボイラー洗缶役務</td> <td style="width: 20%;">図面番号</td> <td style="width: 30%;">2 / 5</td> </tr> <tr> <td>種 別</td> <td>仕様書</td> <td>縮 尺</td> <td>—</td> </tr> </table> 陸上自衛隊板妻駐屯地業務隊				番号	名 称	規 格	1	2号ボイラー	タクマRE-80FⅡ 伝熱面積92.9㎡ 最高使用圧力10kgf/㎡G 最大蒸発量9.6t/h	2	1号ボイラー	タクマRE-60FⅡ 伝熱面積66.9㎡ 最高使用圧力10kgf/㎡G 最大蒸発量7.2t/h	3	温風暖房機用ボイラー	昭和鉄工 SV-5004	件 名	ボイラー洗缶役務	図面番号	2 / 5	種 別	仕様書	縮 尺	—
番号	名 称	規 格																						
1	2号ボイラー	タクマRE-80FⅡ 伝熱面積92.9㎡ 最高使用圧力10kgf/㎡G 最大蒸発量9.6t/h																						
2	1号ボイラー	タクマRE-60FⅡ 伝熱面積66.9㎡ 最高使用圧力10kgf/㎡G 最大蒸発量7.2t/h																						
3	温風暖房機用ボイラー	昭和鉄工 SV-5004																						
件 名	ボイラー洗缶役務	図面番号	2 / 5																					
種 別	仕様書	縮 尺	—																					

仕 様 書

特記事項

- (4) 主蒸気弁・チャッキ弁・吹出弁分解整備
 (5) 水面計整備
 (6) 安全弁分解整備
 ア 1号機設定圧力0.98MPa・0.95MPa、N2圧力テスト含む、9月検査時に設置する安全弁整備
 イ 2号機設定圧力0.98MPa・0.95MPa、N2圧力テスト含む
 (7) 給水装置・水中管・連結管・フロートスイッチ分解整備
 (8) ボイラー本体各種パッキン類交換
 (9) 空燃比調整（1号・2号・温風暖房機用ボイラー）
 ア 1号・2号：復旧後早急に実施
 イ 温風暖房機用ボイラー：7月の整備予定にあわせて実施

(10) 取替部品（官給品）

- ア 水面計スリーブパッキン（USP-1282-00）× 6 個
 イ ブローバルブ：リングパッキン（USP-1274-00）× 4 個
 ウ 本体マンホール：マンホールパッキン（USP-1251-00）× 1 個
 エ 蒸気出口弁：グランドパッキン（150A）× 1 式
 オ パッキン押さえ（PGL-1002-10）× 2 個
 カ ボトムリング（VYY-1001-00）× 2 枚
 キ 水面計グランドパッキン（USP-1276-00）× 2 個
 ク クッションパッキン（USP-1196-00）× 2 個
 ケ バーナーノズル（PBO-1115-06）× 2 個

3 付属品類の整備

弁類等の分解・清掃・擦り合せ・パッキン類を交換後、組み立てる。

番号	品 名	規 格	数 量
1	主蒸気弁	10K 150A	1
2	主蒸気逆止弁	10K・16K 150A	2
3	安全弁	10K 40A 1・2号分	4
4	水柱管	WTP 24kg/cm2	1
5	水柱管連結バルブ	10K 25A	1
6	給水調節器	電極式フロート給水装置FS-5N型	1

4 ボイラー等性能検査日（予定）

- (1) 2号ボイラー：令和5年 6月20日（火）
 (2) 1号ボイラー：令和5年 9月15日（金）

請負者は作業終了後、官側が行う性能検査に立会い、検査終了後復旧する。

件 名	ボイラー洗缶役務	図面番号	3 / 5
種 別	仕様書	縮 尺	—

陸上自衛隊板妻駐屯地業務隊

仕 様 書

5 試運転



- (1) 水圧試験終了後、試運転を実施する。
- (2) 各機器の性能が完全に機能することを確認する。

6 その他

- (1) 性能検査時に指摘を受けた不備事項等は、速やかに手直し等を実施する。
- (2) 共通仕様書にある点検項目以外にメーカー指定の点検が必要な場合は、監督官へ通知した後に作業を行う。

特記事項

件 名	ボイラー洗缶役務	図面番号	4 / 5
種 別	仕様書	縮 尺	—
陸上自衛隊板妻駐屯地業務隊			



件 名	ボイラー洗缶役務	図面番号	5 / 5
種 別	案内図・配置図	縮 尺	図 示
陸上自衛隊板妻駐屯地業務隊			

市 場 価 格 調 査 書

件名リスト一連番号	1
-----------	---

調査金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単位	予定数量	単価	金額
ボイラー洗缶役務	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地

第433会計隊長 津曲 英樹 殿

住 所

会 社 名

代表者名

見 積 書

金額¥

品 名	規 格	単位	数量	単価	金額
ボイラー洗缶役務	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
合 計					
納入場所	陸上自衛隊板妻駐屯地	納期		令和5年10月31日	
入札(契約)保証金	免除	見積書有効期間			当日限

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。

また、当社は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 5年 6月 9日

分任契約担当官
陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地
第433会計隊長 津曲 英樹 殿

住 所
会 社 名
代表者名