

入 札 書

分任契約担当官
陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地
第433会計隊長 津曲英樹 殿

¥ (税抜)

件 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備考
1126号建物電源改修工 事	仕様書のとおり	式	1			
	以下余白					

履 行 期 限 令和5年12月22日
履 行 場 所 陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。
なお、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和5年7月5日

住 所
氏 名

市場価格調査書
(工事一式全体見積)

分任契約担当官
陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地
第433会計隊長 津曲英樹 殿

¥ (税抜)

件名	規格	単位	数量	単価	金額
1126号建物電源改修工事	仕様書のとおり	式	1		
(内訳)					
直接工事費					
共通仮設費					
現場管理費					
一般管理費					
合計					

履行期限 令和5年12月22日

履行場所 陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地

令和 年 月 日

住所

氏名

※6/26 12時までに返信願います。
メール、FAX可

市価調査細部内訳書

名 事 工	1 1 2 6 号建物電源改修工事						
番号	件名及び品名	規 格	数量	単位	単価	金額	備 考
	内 訳						
I	建築工事						
1	仮設費						
(1)	養生		50.00	m ²			
(2)	整理清掃後片付け		50.00	m ²			
2	土工						
(1)	コンクリート基礎用掘削（人力）		0.20	m ³			
(2)	コンクリート基礎（動力盤用）		2.00	基			
	建築工事計						
II	電気設備工事						
1	新設工事						
(1)	屋外用窓付き自立型動力盤（WHM）□既設電線を接続）	(H)1600×(W)700×(D)350	1.00	台			
(2)	屋外用自立型動力盤□既設電線を接続）	(H)800×(W)700×(D)350	1.00	台			
(3)	柱上変圧器用架台交換	2,800×1,800	1.00	式			
(4)	トッランナー油入り変圧器	三相75KVA	1.00	台			
(5)	トッランナー油入り変圧器	単相75KVA（再使用）	1.00	台			
(6)	耐圧試験		1.00	式			
(7)	高圧カットアウトヒューズ	筒型カットアウト複合形10A	3.00	個			
(8)	低圧開閉器	150A	3.00	個			
(9)	接地工事		2.00	箇所			
(10)	接地極埋設表示板（バンド付き）	真鍮（縦型）	2.00	組			
(11)	ポリチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケプ ^ル	EM-EEF2.6-3C	4.50	m			
(12)	硬質ビニル電線管（支持金具含む）	VE-22	4.50	m			
(13)	配管用コア抜き	Φ30（木造）	1.00	箇所			
(14)	フルボックス（硬質ビニル製）	200×200×150	1.00	個			
(15)	耐熱性ポリエチレン絶縁電線	EM-IE 5.5sq	40.00	m			
(16)	耐熱性ポリエチレン絶縁電線	EM-IE 8sq	50.00	m			
(17)	単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケプ ^ル	EM-CET 38sq	20.00	m			
(18)	腕金		1.00	式			
2	撤去工事						
(1)	変圧器（油撤去費含む）	三相20kVA	1.00	台			
(2)	変圧器（再使用）	単相75KVA	1.00	台			
(3)	屋外用ビニル絶縁電線	0W22 s q-3C	40.00	m			
(4)	変圧器用木製架台撤去		1.00	式			
	電気工事計						
III	機械使用料						
(1)	クレーン車（4.9 t）		1.00	日			
(2)	高所作業車（22m）		1.00	日			
IV	産業廃棄物処理						
(1)	産業廃棄物処理		2.00	m ³			

数 量 計 算 表

工 事 名	1 1 2 6号建物電源改修工事					
	工事種別	種 類	計 算	数 量		備 考
I	建築工事					
1	仮設費					
(1)	養生			50.00	m ²	
(2)	整理清掃後片付け			50.00	m ²	
2	土工					
(1)	コンクリート基礎用掘削（人力）		1,000×500×200=0.1 2ケ	0.20	m ³	
(2)	コンクリート基礎（動力盤用）	1,000×500×200		2.00	基	
II	電気設備工事					
1	新設工事					
(1)	屋外用窓付き自立型動力盤（WHM） （既設電線を接続）	(H)1600×(W)700×(D)350		1.00	台	
(2)	屋外用自立型動力盤 （既設電線を接続）	(H)800×(W)700×(D)350		1.00	台	
(3)	柱上変圧器用架台交換	2,800×1,800		1.00	式	
(4)	トッランナー油入り変圧器	三相75KVA		1.00	台	
(5)	トッランナー油入り変圧器	単相75KVA（再使用）		1.00	台	
(6)	耐圧試験			1.00	式	
(7)	高圧カットアウトヒューズ	筒型カットアウト複合形10A		3.00	個	
(8)	低圧開閉器	150A		3.00	個	
(9)	接地工事			2.00	箇所	
(10)	接地極埋設表示板（バンド付き）	真鍮（縦型）		2.00	組	
(11)	ポリチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル	EM-EEF2.6-3C		4.50	m	
(12)	硬質ビニル電線管（支持金具含む）	VE-22		4.50	m	
(13)	配管用コア抜き	Φ30（木造）		1.00	箇所	
(14)	プルボックス（硬質ビニル製）	200×200×150		1.00	個	
(15)	耐熱性ポリエチレン絶縁電線	EM-IE 5.5sq		40.00	m	
(16)	耐熱性ポリエチレン絶縁電線	EM-IE 8sq		50.00	m	
(17)	単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル	EM-CET 38sq		20.00	m	
(18)	腕金			1.00	式	
2	撤去工事					
(1)	変圧器（油撤去費含む）	三相20kVA		1.00	台	
(2)	変圧器（再使用）	単相75KVA		1.00	台	
(3)	屋外用ビニル絶縁電線	0W22 sq-3C		40.00	m	
(4)	変圧器用木製架台撤去			1.00	式	
III	機械使用料					
(1)	クレーン車（4.9t）			1.00	日	
(2)	高所作業車（22m）			1.00	日	
IV	産業廃棄物処理					
(1)	産業廃棄物処理			2.00	m ³	