

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
液面指示計外注修理役務		2 6	
		作 成	令和 5 年 1 1 月 2 0 日
		変 更	令和 年 月 日
		作成部隊名	習志野駐屯地業務隊補給科

1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊習志野駐屯地において外注修理する給油所の液面指示計について適用する。

2 細部仕様

2.1 品名

液面指示計

2.2 製造会社

株式会社整工技研究所

2.3 型式

D L - 5 1 5 T

3 役務に関する要求

3.1 故障状況

- a) 液面指示計（発信部） 2 台の動作不良
- b) 遠隔指示計（一次側） 2 台の動作不良

3.2 修理内容

- a) 液面指示計（発信部）：E L M - 2 G 1 T 2 台の交換
- b) 遠隔指示計（一次側）：D L - 5 1 5 T 2 台の交換

4 検査

修理完了後、書面をもって官側に届けるとともに、官側の指名する検査官の立会により、機能及び性能について検査を実施する。

5 保証

保証期間は3ヶ月として、この期間内に発生する適正使用による故障で当該修理箇所該当する場合は、無償で再修理を実施するものとする。

6 その他の指示

6.1 役務完了期限

令和6年1月31日（水）

6.2 作業管理

- a) 本作業における一切の責任は請負者が負うものとする。

b) 官側の物品等を破損した場合は、請負者が負担し、現状に復旧するものとする。

6.3 秘密保全

許可された場所以外への無断立入り、撮影等は禁止する。

6.4 調整事項

a) 契約相手方は、この仕様書に疑義が生じた場合は、契約担当官等と協議するものとする。

b) 細部調整先 習志野駐屯地業務隊補給科補給班 補給班長 (Tel047-466-2141 内線 321)
