

1号建物空冷ヒートポンプチラー保守点検役務

| | | | |
|---------------|-----------------------|------|-------|
| 役務件名 | 1号建物空冷ヒートポンプチラー保守点検役務 | 図面番号 | 1 / 3 |
| 種 別 | 表 紙 | 縮 尺 | — |
| 陸上自衛隊練馬駐屯地業務隊 | | | |

仕 様 書

- 1 役務件名：1号建物空冷ヒートポンプチラー保守点検役務
- 2 役務場所：東京都練馬区北町4丁目1-1 陸上自衛隊練馬駐屯地
- 3 役務概要：モジュール型(4機連結)空冷ヒートポンプチラーの保守点検 一式
- 4 履行期限：令和7年3月31日 ただし、各作業ごとの期限は6特記事項の(7)による

5 一般事項

- (1) 本業務は、本仕様書によるほか、下記仕様書及び関係法規を準拠する。
 - ・(財)建築保全センター編集建築保全共通仕様書
 - ・(財)建築保全センター編集建築保全業務報告書作成の手引き
- (2) 仕様書と業務内容に相違ある場合、仕様書に明記なき場合又は仕様書に疑いを生じた場合は、契約担当官・監督官と協議し、その指示に従い行うものとする。
- (3) 現場の安全衛生に関する管理は現場代理人が責任者となり、関係法令を遵守して行うものとする。
- (4) 作業に先立ち監督官と協議の上、実施工程表を作成し提出する。
- (5) 図面・材料等の見本は、必要に応じ監督官に提出し、承認を得るものとする。
- (6) 役務写真は、作業前・作業中・作業後・材料搬入時及び作業後において隠蔽部となる箇所を必ず撮影するほか、その他監督官の指示する箇所を撮影し、整理の上提出する。
- (7) 業務に必要な電気・水道等は受注者の負担とする。ただし、試運転等の作業上使用することが必要となるものについてはその限りでない。
- (8) 現場で火気を使用する場合は、監督官に申告した後必要な手続きを行い、許可された後に使用する。(各種溶接作業を含む。)
- (9) 施設に損傷を与えた場合は延滞なく監督官に報告すると共に、監督官の指示に基づき受注者の責任において原状に復旧する。
- (10) 業務に関する提出書類・申請書等は、全て官側が示す規格・様式により作成し、速やかに監督官に提出する。
- (11) 本役務は、役務完了後1年間を補償期間(瑕疵期間)とする。その間に発生した不具合については、受注者の責任において速やかに対処する。


6 特記事項

- (1) 本役務は、各設備機器の保守点検について専門的な知識及び技術を有する者(メーカーの技術員認定証を有する者、ゼネラル工業またはその特約店)が作業を実施する。
- (2) 保守点検に必要な工具及び計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き受注者の負担とする。また、保守点検に必要な消耗品及び軽微な補修材料等についても同様とする。


- (3) 本役務に際し、決められた場所以外への立ち入りは禁止とする。
- (4) 冷房イン点検及び暖房イン点検終了後、試運転を実施し正常に運転することを確認する。なお、各設備機器の試運転に必要となるバルブ及び付帯設備等の操作については、受注者の負担により実施する。
- (5) 保守点検終了後、(財)建築保全センター編集建築保全業務報告書作成の手引きを参考に各設備機器ごと報告書を作成し、監督官へ提出する。また、受注者独自の報告書による提出の際も、同様の報告書を添付する。
- (6) 役務期間中、空調機等に不具合が発生した場合には、応急処置を講ずるとともに原因を究明し、速やかに監督官へ報告する。修理等が必要な場合は、見積書等资料を速やかに監督官へ提出する。
- (7) 保守点検の作業期間は下表に示す期間を基準とし、細部は監督官との協議による。

| 作業内容 | 作業期間 |
|--------|------------------------|
| 冷房イン点検 | 契約日から令和6年6月20日までの間 |
| 暖房イン点検 | 令和6年10月15日から11月15日までの間 |

| | | | |
|---------------|-----------------------|------|-------|
| 役務件名 | 1号建物空冷ヒートポンプチラー保守点検役務 | 図面番号 | 2 / 3 |
| 種 別 | 仕様書 | 縮 尺 | — |
| 陸上自衛隊練馬駐屯地業務隊 | | | |



駐屯地案内図 1 : NO SCALE



配置図 1 : NO SCALE

保守点検機器一覧表

| 設置場所 | 保守点検機器 | | | | 冷房イン | 暖房イン | 共通仕様書に記載のある以外の実施項目 |
|--------|------------|-------------------|-----------------------------------|----|------|------|-----------------------------------|
| | 機器名 | メーカー型式 | 性能 | 数量 | | | |
| 1号建物屋上 | 空冷ヒートポンプチー | ダイト工業 UNXY1180DCR | 冷房能力 118.0kW 暖房能力 118.0kW × 4機 | 1組 | ○ | ○ | モジュール型4機連結設置のため、1号機～4号機まで各機及び運動点検 |

| | | | |
|---------------|-----------------------|------|-------|
| 役務件名 | 1号建物空冷ヒートポンプチラー保守点検役務 | 図面番号 | 3 / 3 |
| 種別 | 案内図・配置図・保守点検機器一覧表 | 縮尺 | — |
| 陸上自衛隊練馬駐屯地業務隊 | | | |