

仕様書番号	EYAB-B000212
-------	--------------

吉井空調機借上

件 名		吉井空調機借上					
種 別		表紙			図面番号	1 / 6	
支処長	総務科長	管理班長	営繕班長	工事企画	管財係	電気係長	作成者
吉井分屯地総務科				作成年月日		R6. 6. 20	
				変更年月日			

仕 様 書

- 1 件 名 吉井空調機借上
- 2 場 所 群馬県高崎市吉井町馬庭 2 5 2 9 番地 陸上自衛隊吉井分屯地
- 3 適用範囲 本仕様書は、吉井空調機借上について必要な事項を定める。
- 4 概 要 空調機借上 調達要領指定書のとおり
- 5 一般事項
 - (1) 本借上は、仕様書・図面によるほか関係法令諸規則に基づき実施する。
 - (2) 本仕様書に明記されていない事項といえども、技術上当然必要とする事項については契約業者の責任において実施する
 - (3) 分屯地内における行動は、官側の指示による。
 - (4) 借上期間中は、危険防止・安全管理に留意した処置を実施する。
 - (5) 本借上に関する提出書類・申請等は、全て官側の示す規格・様式により作成し、速やかに監督官に提出する。
 - (6) 本借上によって生じた破損・汚損箇所は完全に修復する。
 - (7) 写真は、開始前・作業中・完了後及び必要箇所等を撮影し監督官に提出する。
 - (8) 本借上実施によって知り得た内容に関して、監督官の許可なく漏洩してはならない。
 - (9) 本借上を実施するにあたり疑義が生じた場合は、その都度契約担当官や監督官と協議し、疑義の解決を得た後、その指示に従う。
- 6 検査事項 仕様書に基づき検査をおこなう。

件 名	吉井空調機借上		
種 別	仕様書	図面番号	2 / 6

調 達 要 領 指 定 書

指定事項

1 借上概要

窓用エアコン（コロナ製 CW-1624R同等品 単相100V 冷房能力1.4kW 消費電力550W 冷房面積10m² 外形寸法幅335mm基準）72台、床置パッケージエアコン（三相200V 4馬力相当以上）1台、発電機（37／45KVAオイルフェンス付、軽油）2台（内1台は三相・単相同時出力発電機）、発電機（50／60KVAオイルフェンス付、軽油）1台及び発電機（10／13KVAオイルフェンス付、軽油）、仮設分電盤（6面）の借上、設置、電気配線及び撤去 1式

2 借上期間

令和7年6月30日（月）から令和7年9月30日（火）

3 借上対象機器の配置は、案内図・配置図・機器配置図のとおり。

4 提出書類

- （1）現場代理人及び主任技術者届、資格証・免状の写し、打合せ簿、写真、工程表、開始届、完了届 各1部
- （2）その他監督官の指示するもの

5 特記事項

- （1）借上機器の技術的操作について、使用前に請負業者が官側に説明を実施する。
- （2）借上期間中に機器に不具合が生じた場合は、請負業者において速やかに代替機器を用意する。
- （3）借上機器は、請負業者の責任において監督官が示す箇所に運搬設置据付する。また、撤去時においても請負業者の責任において撤去復旧する。
- （4）借上機器を設置する順序については事前に官側と協議するとともに、業務の妨げにならないよう留意する。
- （5）電気配線及び配管類の設置は、通行の妨げにならないよう設置し、必要により保護をする。また、設置に際しては壁及びガラス等を加工して破損させてはならない。
- （6）窓用エアコンの設置にあたっては、できる限り外気及び異物の進入を防ぐための措置をする。
- （7）運搬の往復回送は請負業者の責任において実施し、細部日時は官側と協議の上決定する。

件 名

吉井空調機借上

種 別

調達要領指定書

図面番号

3 / 6