

仕様書番号：第 7－38号
作成年月日：令和7年7月2日

新町ボイラー用燃料タンク清掃等役務

件名	新町ボイラー用燃料タンク清掃等役務	図面番号	1 / 4
図面名称	表紙	縮尺	―――
陸上自衛隊新町駐屯地業務隊			

仕 様 書

- 1 役務件名：新町ボイラー用燃料タンク清掃等役務
- 2 役務場所：群馬県高崎市新町１０８０ 陸上自衛隊新町駐屯地内
- 3 役務概要：燃料タンク（Ａ重油）８０ＫＬ１基の内部清掃点検及び肉厚検査、燃料タンク部品交換（フイヤー、ボルトナット、パッキン）、スラッジ処分一式
- 4 履行期限：令和７年１２月１９日（金）（実作業は令和７年１１月１５日（土）とする）
- 5 一般事項
- （１） 本役務は、本仕様書による他、下記仕様書及び関係法規を準拠する。
（国土交通省制定） ・ 建築保全業務共通仕様書
・ 建築保全業務報告書作成の手引き
- （２） 図面と特記仕様書との内容に相違又は明記なき場合、疑いを生じた場合には、全て契約担当官・監督官と協議するとともに、その指示に従うものとする。
- （３） 役務実施に際し、現場の測定などの為に位置又は工法を多少変え、それぞれによる数量を幾分増減する等の軽微な変更は、監督官の指示に従い施工するものとする。
- （４） 現場の安全衛生に関する管理は現場代理人が責任者となり関係法令を遵守し行うものとする。
- （５） 撤去等により発生した発生材は指示した場所に集積の上、金属類は発生材調査を監督官に提出し監督官が指示する場所に搬入すること。
- （６） 役務写真はカラーサードスキャン版、又は電子データ（jpeg）撮影とし、着工前・作業中・完成後施工後隠蔽部・材料検収及び監督官の指示するものを工事用アルバムに整理の上、提出するものとする。
- （７） 役務に必要な電気・水道等は、すべて請負業者が用意するものとする。ただし、試運転等の業務上必要となるものについてはその限りでない。
- （８） 役務に関する提出書類・申請等は、全て官側の示す規格・様式により作成し、速やかに監督官に提出するものとする。
- （９） 本役務で発生した金属くず等の有価物以外の発生材は、全て請負業者が責任を持って場外処分し、マニフェストを速やかに監督官に提出すること。


6 特記事項

- （１） 本役務を実施する燃料タンクの規格は次のとおりとする。

表1				
実施場所	種別	容量	残油予定数量	タンク位置
ボイラー室	A重油	80KL	22KL	地上式


- （２） タンク内部の残油及びスラッジ及び水分等は、清掃作業前にバキューム車等で良質油分とスラッジに分けて引き抜くこと。
- （３） 良質油分はタンクローリー等で一時保管し、清掃終了後タンク内へ返油すること。
- （４） 作業に先立ち、ガス検知器、酸素濃度測定器、換気装置、防毒用具、避難器具等を準備。
- （５） 入槽前に油槽内のガスを送風機等で十分に換気し、安全に作業が実施出来ることが確認されてから作業を実施すること。

- （６） タンク内部底板、側板等に付着しているスラッジ、錆等は非鉄ブラシ等を使用して入念に落とし、洗油により洗浄した面はウエスで拭き取ること。その後、送風機等をもって内部を完全に乾燥させたのち、内部を監督官とともに確認すること。
- （７） マンホール等のパッキンは新品のシートパッキン（２ミリ）を現場加工し交換すること。
- （８） フロートレベル計フイヤー、上部及び下部のボルトナットを交換すること。
（ボルトナット M18×60 18本×2箇所 計36本）
- （９） スラッジ、清掃に伴い発生した産業廃棄物は、関係法令に基づき適切に処理し、履行期限までにマニフェスト票（E票まで）を官側へ提出すること。
- （10） 肉厚検査等は次の項目で実施すること。
- （ア） 目視検査（底板、側板）
タンクの底部、及び側板等を目視により沈下状況等を確認する。
- （イ） 板厚測定（底板、側板）
測定位置については、底板はタンク中心より1,000mmピッチ升目により実施し、側板部については底板との溶接部上から高さ2,000mmまでを1,000mmピッチで実施する。
- （11） 実作業の実施時期については、契約後速やかに監督官と調整すること。





役 務 名	新町ボイラー用燃料タンク清掃等役務	図面番号	2 / 4
種 別	仕様書	縮 尺	図 示

陸上自衛隊新町駐屯地業務隊




燃料タンク平面図 1:100




ボイラー周辺図 1:150

燃料タンク立面図 1:100




役 務 名	新町ボイラー用燃料タンク清掃等役務	図面番号	3 / 4
種 別	周辺図、平面図、立面図	縮 尺	図 示
陸上自衛隊新町駐屯地業務隊			



燃料タンク平面図 1:50

● 底板肉厚測定箇所



燃料タンク展開図 1:X

▲ 側板肉厚測定箇所

役 務 名	新町ボイラー用燃料タンク清掃等役務	図面番号	4 / 4
種 別	仕様書	縮 尺	図 示
陸上自衛隊新町駐屯地業務隊			