

陸上自衛隊相馬原駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1
- 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2
- 本方式は随意契約を前提として見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件 名	納入（履行） 場所	納期 （履行期限）	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限		見積合わせの 日時		防衛省競争 参加資格	備考
1	新町109号建物電機設備設置	陸上自衛隊新町駐屯地	令和8年10月30日	令和8年7月28日	令和8年8月4日	09時 00分	令和8年8月4日	09時 00分		

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒370-3503

住所 群馬県北群馬郡榛東村新井1017-2

契約機関名 陸上自衛隊 相馬原駐屯地 第406会計隊 (担当 長井)

電話番号 0279-54-2011 (内線2343)

FAX番号 0279-54-6960 (直通)

見 積 書

件名リスト一連番号	1
-----------	---

見積金額 ￥ (税抜)

品 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額
新町109号建物電機設備設置	仕様書のとおり	S T	1		
	以下余白				
納入（履行） 場所	陸上自衛隊新町駐屯地		納期 （履行期限）	令和8年10月30日	
入札（契約） 保証金	免 除	入札（見積）書 有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りいたします。また、当社（個人の場合）、当団体（団体の場合）は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和8年8月4日

分任契約担当官
陸上自衛隊相馬原駐屯地
第406会計隊長 野田 幸司 殿

住 所
会 社 名
代表者名
担当者名
連 絡 先

価格調査書

件名リスト一連番号	1
-----------	---

見積金額 ￥ (税抜)

品名	規格	単位	数量	単価	金額
新町109号建物電機設備設置	仕様書のとおり	S T	1		
	以下余白				
納入（履行） 場所	陸上自衛隊新町駐屯地		納期 （履行期限）	令和8年10月30日	
入札（契約） 保証金	免 除	入札（見積）書 有効期間			

分任契約担当官

陸上自衛隊相馬原駐屯地

第406会計隊長 野田 幸司 殿

住所

会社名

代表者名

担当者名

連絡先

業務隊長	管理科長	営繕班長	営繕主任	施設管理	電気係長	作 成 者	仕様書番号：第 8－3 0 作成年月日：8． 7． 2 3

新 町 1 0 9 号 建 物 電 気 設 備 設 置

工 事 名	新 町 1 0 9 号 建 物 電 気 設 備 設 置	図 面 番 号	1 ／ 5
種 別	表 紙	縮 尺	—
	陸 上 自 衛 隊 新 町 駐 屯 地 業 務 隊	令 和 8 年 7 月	

特 記 仕 様 書

1 件 名 109号建物電気設備設置

2 場 所 群馬県高崎市新町1080 陸上自衛隊 新町駐屯地

3 概 要

(1) 配線等設置 一式

4 一般事項

- (1) 本工事は、本仕様書によるほか国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）、（機械設備工事編）、（電気設備工事編）」に基づき実施する。また、仕様書にある項目以外でメーカー仕様の項目が必要な場合は、それに準じて作業を行うものとする。
- (2) 本仕様書に記載なき事項及び不明な点は監督官と協議の上、実施するものとする。但し、軽微なものについては、監督官の指示に従うものとする。
- (3) 本工事の施工に関し十分な知識、経験及び技術を有し、かつ施工を完全に遂行できるものとする。
- (4) 受注者は、本工事を施工するために下請契約を締結した場合は、施工体制台帳及び施工体系図を作成し、監督官に提出すること。
- (5) 特記なき限り、本工事に使用する材料はすべて新品とし、監督官に検査を受け合格を受けたものを使用する。
- (6) 現場の安全衛生に関する管理は、現場代理人が責任者となり関連法令を遵守し行う。また、火災等の事故防止に努めるとともに、工事現場及び許可された場所以外への無断立入りを厳禁する。
- (7) 本工事に必要な書類等は、監督官の指示に従い遅滞なく提出する。
- (8) 工事写真は、カラーサービス版程度とし、施工前・施工中・施工後及び、その他監督官が指示するものを、工事アルバム(A4縦型)に整理のうえ1部提出する。
- (9) 発生材の金属類については、監督官に指定された場所（新町駐屯地内）に整理集積し、発生材調書とともに引継ぐこととする。その他については、請負業者の責任において場外処分とする。

5 特記事項

(1) 共通

ア 着手に先立ち、事前に現地を確認すること。また、本工事は図面により現地の取合いを優先すること。

イ 工事内容により電気及び水道の使用ができなくなる場合は監督官と協議のうえ日時を決めること。


(2) 電気設備工事

ア 配線に伴い天井ボード等の取外しが生じた際は材等を破損しないよう注意する。


イ 配線は天井内ころがし配線とし、露出部は金属線ぴとする。

(3) 使用材料

番 号	品 名	規 格
1	コンセント	スイッチボックス 2 個口用 2P15A 接地端子付 ステンレスプレート
2	ケーブル	EM-EEF2.0 mm-3C JIS C 3605
3	金属線ぴ	1 種 A 型




案内図 S=1/X




配置図 S=1/4000

件名	109号建物電気設備設置	図面番号	4 / 5
図面名称	案内図 配置図	縮尺	図示
陸上自衛隊新市駐屯地業務隊		令和8年7月	



電気設備 平面図 S=1/300



電気設備 断面図 S=1/X

材料表	
(コンセント 新設)	2P15A 接地端子付 ステンレスプレート
(ケーブル 新設)	EM-E.F2.0mm-3C
(金具類 新設)	1種 A型

※上記の規格または同等品以上とする

工事名称	109号建物電気設備設置	図面番号	5/5
図面名称	図示	縮尺	
陸上自衛隊新町駐屯地業務隊		図示	
令和8年7月			