令和8年8月3日

# 変 更 公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊相馬原駐屯地
第406会計隊長　野田　幸司
（　公　印　省　略　）

公告番号第105号（8．7．27）「消防設備点検役務」の仕様書について、
「消防設備・防火対象物点検数量表」を追加する。

問い合わせ先　：　　群馬県北群馬郡榛東村新井1017-2陸上自衛隊相馬原駐屯地
第406会計隊契約班　長井
TEL　0279－54－2011（内線2343）
FAX　0279－54－6960

# 消防設備・防火対象物点検数量表

| 設備区分 | 項目 ＼ 建物番号 | 5 司令部庁舎 | 11 庁舎 | 300 庁舎 | 演41 教場 | 演47 廠舎 | 演49 食厨 | 1 隊舎 | 2 通信局舎 | 3 食厨 | 9 車両整備工場 | 14 記念館 | 15 自訓教場 | 17 整備工場 | 101 隊舎 | 105 車両整備工場 | 150 隊舎 | 151 隊舎 | 153 隊舎 | 160 隊舎 | 162 医務室 | 165 厚生センター | 166 体育館 | 173 浴場 | 200 隊舎 | 201 車両整備工場 | 207 薬品化学整備工場 | 301 格納庫 | 302 格納庫 | 305 消防車庫 | 309 管理棟 | 314 警衛所 | 数量合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動火災報知設備 | 受信機Ｐ型１級 | １面 | １面 | １面 | | １面 | | １面 | １面 | １面 | １面 | | | １面 | １面 | | １面 | １面 | １面 | １面 | １面 | １面 | １面 | １面 | １面 | １面 | １面 | １面 | １面 | １面 | １面 | １面 | ２６面 | |
| | （回線数） | ３０回線 | ４０回線 | ２５回線 | | ２５回線 | | ３０回線 | ５回線 | １５回線 | ６回線 | | | ２０回線 | ２０回線 | | ２０回線 | ２０回線 | ５回線 | ３０回線 | ５回線 | ５回線 | １０回線 | ５回線 | ２０回線 | １５回線 | １０回線 | ５０回線 | １５回線 | １０回線 | １５回線 | ３０回線 | ４８１回線 | |
| | 受信機Ｐ型２級 | | | | | | | | | | | | | | | １面 | | | | | | | | | | | | | | | | | １面 | |
| | （回線数） | | | | | | | | | | | | | | | ５回線 | | | | | | | | | | | | | | | | | ５回線 | |
| | 差動式スポット型感知器 | ２０２個 | １６７個 | ４６個 | | ７３個 | | ５５個 | | ９１個 | ２１個 | | | ７３個 | ６６個 | ６個 | ５４個 | ８３個 | １９個 | １０３個 | ２５個 | ２０個 | | | ５８個 | １８個 | １４個 | ５３個 | ３２個 | | １個 | | １,２８０個 | |
| | 定温式スポット型感知器 | ４５個 | １９個 | ７個 | | １０個 | | １０個 | １個 | ２１個 | １個 | | | ２４個 | １４個 | | ２０個 | ２０個 | １２個 | ８個 | ２個 | ４個 | ２個 | ４個 | ９個 | １２個 | ６個 | １０個 | ９個 | | | | ２７０個 | |
| | 光電式煙感知器 | １２２個 | ２９個 | ２０個 | | ７個 | | １０個 | ２７個 | １個 | １４個 | | | ２３個 | １１個 | １０個 | １４個 | １０個 | ５個 | １０個 | ４個 | １個 | ４０個 | １個 | ８個 | ２個 | ６個 | ７個 | ５個 | | | | ３８７個 | |
| | 差動式分布型感知器（空気管式） | | | | | ２４個 | | | | | | | | ５個 | | | | | | | | | | | | １４個 | ８個 | | | | | | ５１個 | |
| | 炎感知器 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ５８個 | ８個 | | | | ６６個 | |
| | Ｐ型１級発信機 | １２個 | １５個 | ６個 | | ４個 | | ６個 | ４個 | ３個 | ２個 | | | ６個 | ６個 | ２個 | ６個 | ６個 | ４個 | ６個 | ３個 | ３個 | ３個 | ２個 | ６個 | ２個 | ３個 | １２個 | ２個 | | ５個 | | １２９個 | |
| | 音響装置 | １２個 | １５個 | ６個 | | ４個 | | ６個 | ４個 | ３個 | ２個 | | | ６個 | ６個 | ２個 | ６個 | ６個 | ４個 | ６個 | ３個 | ３個 | ３個 | ２個 | ６個 | ２個 | ３個 | １２個 | ２個 | | ５個 | | １２９個 | |
| | 常用電源 | １組 | １組 | １組 | | １組 | | １組 | １組 | １組 | １組 | | | １組 | １組 | １組 | １組 | １組 | １組 | １組 | １組 | １組 | １組 | １組 | １組 | １組 | １組 | １組 | １組 | １組 | １組 | １組 | ２７個 | |
| | 配線点検 | １箇所 | １箇所 | １箇所 | | １箇所 | | １箇所 | １箇所 | １箇所 | １箇所 | | | １箇所 | １箇所 | １箇所 | １箇所 | １箇所 | １箇所 | １箇所 | １箇所 | １箇所 | １箇所 | １箇所 | １箇所 | １箇所 | １箇所 | １箇所 | １箇所 | １箇所 | １箇所 | １箇所 | ２７箇所 | |
| | 予備電源（受信機のみ） | １組 | １組 | １組 | | １組 | | １組 | １組 | １組 | １組 | | | １組 | １組 | １組 | １組 | １組 | １組 | １組 | １組 | １組 | １組 | １組 | １組 | １組 | １組 | １組 | １組 | １組 | １組 | １組 | ２７組 | |
| 連動制御防火シャッター | 連動操作盤 | １面 | １面 | １面 | | １面 | | １面 | | | | | | | １面 | | １面 | １面 | | １面 | | | | | １面 | | | １面 | １面 | | | | １２面 | |
| | （回線数） | ２０回線 | ５回線 | ３回線 | | ４回線 | | ３回線 | | | | | | | ３回線 | | ３回線 | ３回線 | | ３回線 | | | | | ３回線 | | | ７回線 | ４回線 | | | | ６１回線 | |
| | 煙感知器 | ２２個 | １０個 | ３個 | | ４個 | | ３個 | | | | | | | ３個 | | ６個 | ３個 | | ３個 | | | | | ３個 | | | ７個 | ４個 | | | | ７１個 | |
| | 自動起動装置 | １個 | １個 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ２個 | |
| | 自動開閉装置ダンパー | １７個 | ４個 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ２個 | | | | | | ２３個 | |
| | 防火戸（連動制御） | ２２台 | ５台 | | | ４台 | | ６台 | | | | | | | | | ９台 | ６台 | | ６台 | | | | | ６台 | | | | １台 | | | | ６５台 | |
| | シャッター（連動制御） | | | ３台 | | | | | | | | | | | ３台 | | | | | | | | | | | | | ３台 | １台 | | | | １０台 | |
| | 配線点検 | １箇所 | １箇所 | １箇所 | | １箇所 | | １箇所 | | | | | | | １箇所 | | １箇所 | １箇所 | | １箇所 | | | | | １箇所 | | １箇所 | １箇所 | １箇所 | | | | １３箇所 | |
| 非常警報設備 | 操作部（電源部） | | | | １箇所 | | | | | | | ２箇所 | １箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ４箇所 | |
| | 起動装置 | | | | １箇所 | | | | | | | ２箇所 | １箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ４箇所 | |
| | 音響装置 | | | | １箇所 | | | | | | | ２箇所 | １箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ４箇所 | |
| | 表示灯 | | | | １箇所 | | | | | | | ２箇所 | １箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ４箇所 | |
| | 配線点検 | | | | １箇所 | | | | | | | ２箇所 | １箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ４箇所 | |
| | 予備電源（受信機のみ） | | | | １箇所 | | | | | | | ２箇所 | １箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ４箇所 | |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 操作部（電源部） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | １箇所 | | | | | | | | | | | | １箇所 | |
| | 起動装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | １箇所 | | | | | | | | | | | | １箇所 | |
| | 音響装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | １箇所 | | | | | | | | | | | | １箇所 | |
| | 表示灯 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | １箇所 | | | | | | | | | | | | １箇所 | |
| | 配線点検 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | １箇所 | | | | | | | | | | | | １箇所 | |
| | 予備電源（受信機のみ） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | １箇所 | | | | | | | | | | | | １箇所 | |
| 誘導灯 | 避難口誘導灯（Ｂ級） | | | | | | | | | | | | | ２箇所 | | | | | | | ２箇所 | ２箇所 | | | | | | | | | | | ６箇所 | |
| | 避難口誘導灯（Ｃ級） | | | | | | | | ４箇所 | | | ２箇所 | | | | | | | | | | ３箇所 | １０箇所 | ２箇所 | | | | | | | | ２１箇所 | |
| | 通路誘導灯 | | | | | | | | １箇所 | | | | | | | | | | | | ４箇所 | １箇所 | ２箇所 | | | | | | | | | | ８箇所 | |
| | 表示灯 | | | | | | | | ５箇所 | | | ２箇所 | | ２箇所 | | | | | | | ６箇所 | ６箇所 | １２箇所 | ２箇所 | | | | | | | | | ３５箇所 | |
| | 配線点検 | | | | | | | | ５箇所 | | | ２箇所 | | ２箇所 | | | | | | | ６箇所 | ６箇所 | １２箇所 | ２箇所 | | | | | | | | | ３５箇所 | |
| | 予備電源 | | | | | | | | ５箇所 | | | ２箇所 | | ２箇所 | | | | | | | ６箇所 | ６箇所 | １２箇所 | ２箇所 | | | | | | | | | ３５箇所 | |
| 避難器具 | 緩降機（２階用） | | | | | | | １箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | １台 | |
| | 緩降機（３階用） | | | | | | | １箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | １台 | |
| | 緩降機（５階用） | | | １箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | １台 | |
| | 緩降機（８階用） | | | １箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | １台 | |
| 屋内消火栓設備 | 加圧送水装置 | １組 | １組 | | | １組 | | １組 | | | | | | １組 | １組 | | １組 | １組 | １組 | １組 | １組 | | １組 | | １組 | １組 | | １組 | １組 | | | | １６組 | ※ 屋内消火栓の放水試験は行う。 |
| | 制御盤 | １面 | １面 | | | １面 | | １面 | | | | | | １面 | １面 | | １面 | １面 | １面 | １面 | １面 | | １面 | | １面 | １面 | | １面 | １面 | | | | １６面 | |
| | 消火栓 | １２個 | １５個 | | | ４個 | | ６個 | | | | | | ３個 | ６個 | | ２個 | ２個 | ２個 | ６個 | １個 | | ４個 | | ６個 | １個 | | ４個 | ２個 | | | | ７６組 | |
| | 起動用スイッチ | １２個 | １５個 | | | ４個 | | ６個 | | | | | | ３個 | ６個 | | ６個 | ６個 | ２個 | ６個 | １個 | | ４個 | | ６個 | １個 | | ４個 | ２個 | | | | ８４個 | |
| | 表示灯 | １２灯 | １５灯 | | | ４灯 | | ６灯 | | | | | | ３灯 | ６灯 | | ６灯 | ６灯 | ２灯 | ６灯 | １灯 | | ４灯 | | ６灯 | １灯 | | ４灯 | ２灯 | | | | ８４灯 | |
| | 表示盤 | １２面 | １５面 | | | ４面 | | ６面 | | | | | | ３面 | ６面 | | ６面 | ６面 | ２面 | ６面 | １面 | | ４面 | | １面 | １面 | | ４面 | ２面 | | | | ７９面 | |
| | 水源 | １組 | １組 | | | １組 | | １組 | | | | | | １組 | １組 | | １組 | １組 | １組 | １組 | １組 | | １組 | | １組 | １組 | | １組 | １組 | | | | １６組 | |
| | 呼水装置 | １組 | １組 | | | １組 | | １組 | | | | | | １組 | １組 | | １組 | １組 | １組 | １組 | １組 | | １組 | | １組 | １組 | | １組 | １組 | | | | １６組 | |
| | 配線点検 | １箇所 | １箇所 | | | １箇所 | | １箇所 | | | | | | １箇所 | １箇所 | | １箇所 | １箇所 | １箇所 | １箇所 | １箇所 | | １箇所 | | １箇所 | １箇所 | | １箇所 | １箇所 | | | | １６箇所 | |
| 連結送水管 | 送水口 | １組 | １組 | １組 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ３組 | ※ 連結送水管の耐圧試験は行わない。 |
| | 放水口 | ８組 | ３組 | ６組 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | １７組 | |
| | 配管の耐圧性能（耐圧試験） | １式 | １式 | １式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ３組 | |
| | 配線点検 | １箇所 | １箇所 | １箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ３箇所 | |
| 象防火対検物点 | ４項 | | | | | | １式 | | | | | | | | | | | | | | | １式 | | | | | | | | | | | ２式 | |
| | ６項イ(2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | １式 | | | | | | | | | | | | １式 | |

| 屋外消火栓設備 ＼ | 司令部地区 | 飛行場地区 | 厩舎地区 | | 合計 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双口地上式消火栓 | １４個 | ４個 | ４個 | | ２２個 | | ※ 屋外消火栓の放水試験は行う。 |

| 消火器 | 司令部地区・飛行場地区・厩舎地区 | 合計４６０個 |
|---|---|---|