

数 量 算 出 表

工事名：屋外給気管改修工事

工事別	種別	積算（数量算出）	数量	単位	備 考
<機械設備工事>					
1 撤去工事					
(1) 压力配管用炭素鋼鋼管（黒）撤去	200A	図面番号2/23 1.80	10.0	m	
		図面番号3/23 7.20			
		図面番号4/23 1.00			
(2) 压力配管用炭素鋼鋼管（黒）撤去	100A	図面番号2/23 1.90	1.9	m	
(3) 压力配管用炭素鋼鋼管（黒）撤去	80A	図面番号2/23 1.40	12.2	m	
		図面番号3/23 5.50			
		図面番号4/23 5.30			
(4) 压力配管用炭素鋼鋼管（黒）撤去	65A	図面番号2/23 4.40	4.4	m	
(5) 压力配管用炭素鋼鋼管（黒）撤去	50A	図面番号3/23 2.10	2.1	m	
(6) 压力配管用炭素鋼鋼管（黒）撤去	32A	図面番号3/23 0.80	0.8	m	
(7) 压力配管用炭素鋼鋼管（黒）撤去	20A	図面番号2/23 3.40	6.0	m	
		図面番号3/23 2.60			
(8) 玉形弁撤去	100A 10K	図面番号3/23 2.00	2.0	個	
(9) 玉形弁撤去	65A 10K	図面番号2/23 1.00	1.0	個	
(10) 仕切弁撤去	80A 10K（撤去再使用）	図面番号3/23 1.00	1.0	個	
(11) 仕切弁撤去	50A 16K	図面番号3/23 1.00	1.0	個	
(12) 仕切弁撤去	20A 10K	図面番号2/23 1.00	2.0	個	
		図面番号3/23 1.00			
(13) 配管切断	200A	図面番号2/23 2.00	7.0	箇所	
		図面番号3/23 3.00			
		図面番号4/23 2.00			
(14) 配管切断	100A	図面番号3/23 1.00	1.0	箇所	
(15) 配管切断	80A	図面番号2/23 2.00	8.0	箇所	
		図面番号3/23 4.00			
		図面番号4/23 2.00			
(16) 配管切断	65A	図面番号2/23 1.00	1.0	箇所	
(17) 配管切断	50A	図面番号3/23 1.00	1.0	箇所	
(18) 配管切断	32A	図面番号3/23 1.00	1.0	箇所	
(19) 配管切断	20A	図面番号2/23 1.00	3.0	箇所	
		図面番号3/23 2.00			

数 量 算 出 表

工事名：屋外給気管改修工事

工事別	種別	積算（数量算出）	数量	単位	備 考
(20) 保温撤去	200A	図面番号2/23 1.80	10.0	m	
		図面番号3/23 7.20			
		図面番号4/23 1.00			
(21) 保温撤去	200A 90L ショートエルボ [°]	図面番号2/23 2.00	7.0	個	
		図面番号3/23 5.00			
(22) 保温撤去	200A チーズ [°]	図面番号3/23 1.00	1.0	個	
(23) 保温撤去	200A×100A チーズ [°]	図面番号3/23 2.00	2.0	個	
(24) 保温撤去	200A×65A チーズ [°]	図面番号2/23 1.00	1.0	個	
(25) 保温撤去	200A 10K フランジ [°]	図面番号2/23 2.00	6.0	枚	
		図面番号3/23 4.00			
(26) 保温撤去	100A	図面番号3/23 1.90	1.9	m	
(27) 保温撤去	100A×80A レジューサー	図面番号3/23 1.00	1.0	個	
(28) 保温撤去	100A 10K フランジ [°]	図面番号3/23 4.00	4.0	枚	
(29) 保温撤去	100A 10K 玉形弁	図面番号3/23 2.00	2.0	個	
(30) 保温撤去	80A	図面番号2/23 1.40	12.2	m	
		図面番号3/23 5.50			
		図面番号4/23 5.30			
(31) 保温撤去	80A 90L ショートエルボ [°]	図面番号2/23 2.00	11.0	個	
		図面番号3/23 7.00			
		図面番号4/23 2.00			
(32) 保温撤去	80A 10K フランジ [°]	図面番号2/23 2.00	11.0	枚	
		図面番号3/23 7.00			
		図面番号4/23 2.00			
(33) 保温撤去	65A	図面番号2/23 4.40	4.4	m	
(34) 保温撤去	65A 90L ショートエルボ [°]	図面番号2/23 8.00	8.0	個	
(35) 保温撤去	65A 10K フランジ [°]	図面番号2/23 2.00	2.0	枚	
(36) 保温撤去	65A 10K 玉形弁	図面番号2/23 1.00	1.0	個	
(37) 保温撤去	50A	図面番号3/23 2.10	2.1	m	
(38) 保温撤去	50A 90L ショートエルボ [°]	図面番号3/23 3.00	3.0	個	
(39) 保温撤去	50A 10K フランジ [°]	図面番号3/23 5.00	5.0	枚	
(40) 保温撤去	50A 16K 仕切弁	図面番号3/23 1.00	1.0	個	
(41) 保温撤去	32A	図面番号3/23 0.80	0.8	m	

数 量 算 出 表

工事名：屋外給気管改修工事

工事別	種別	積算（数量算出）	数量	単位	備 考
(42) 保温撤去	32A 90L ショートエルボ [〃]	図面番号3/23 1.00	1.0	個	
(43) 保温撤去	20A	図面番号2/23 3.40	6.0	m	
		図面番号3/23 2.60			
(44) 保温撤去	20A 90L ショートエルボ [〃]	図面番号2/23 4.00	7.0	個	
		図面番号3/23 3.00			
(45) 保温撤去	20A 10K 仕切弁	図面番号2/23 1.00	2.0	個	
		図面番号3/23 1.00			
2 配管工事					
(1) 圧力配管用炭素鋼鋼管（黒）	200A	図面番号2/23 5.20	18.3	m	
		図面番号4/23 12.00			
		図面番号4/23 1.10			
(2) 圧力配管用炭素鋼鋼管（黒）	100A	図面番号4/23 0.20	0.2	m	
(3) 圧力配管用炭素鋼鋼管（黒）	80A	図面番号2/23 6.50	21.1	m	
		図面番号4/23 13.30			
		図面番号4/23 1.30			
(4) 圧力配管用炭素鋼鋼管（黒）	65A	図面番号2/23 1.00	1.0	m	
(5) 圧力配管用炭素鋼鋼管（黒）	32A	図面番号4/23 1.00	1.0	m	
(6) 玉形弁	100A 10K	図面番号4/23 1.00	1.0	個	
(7) 玉形弁	65A 10K	図面番号2/23 1.00	1.0	個	
(8) 既設管接続	200A	図面番号2/23 1.00	2.0	箇所	
		図面番号4/23 1.00			
(9) 既設管接続	100A	図面番号4/23 1.00	1.0	箇所	
(10) 既設管接続	80A	図面番号2/23 1.00	4.0	箇所	
		図面番号4/23 2.00			
		図面番号4/23 1.00			
(11) 既設管接続	65A	図面番号2/23 1.00	1.0	箇所	
(12) 既設管接続	32A	図面番号4/23 1.00	1.0	箇所	
(13) 既設管分岐	65A	図面番号2/23 1.00	1.0	箇所	
(14) 架台	溶融亜鉛鍍金溝形鋼 C-100×50×5×7.5 L=2500	図面番号2/23 1.00	3.0	個	
		図面番号4/23 2.00			

数 量 算 出 表

工事名：屋外給気管改修工事

工事別	種別	積算（数量算出）	数量	単位	備 考
3 保温工事					
(1) 保温工事	200A	図面番号2/23 2.80	10.9	m	
		図面番号4/23 7.00			
		図面番号4/23 1.10			
(2) 保温工事	200A 90LL ロングエルボ	図面番号2/23 2.00	7.0	個	
		図面番号4/23 4.00			
		図面番号4/23 1.00			
(3) 保温工事	200A 10K フランジ	図面番号2/23 1.00	4.0	枚	
		図面番号4/23 2.00			
		図面番号4/23 1.00			
(4) 保温工事	200A 単式伸縮管継手	図面番号4/23 2.00	2.0	個	
(5) 保温工事	80A	図面番号2/23 3.90	14.7	m	
		図面番号4/23 9.50			
		図面番号4/23 1.30			
(6) 保温工事	80A 90LL ロングエルボ	図面番号2/23 2.00	8.0	個	
		図面番号4/23 4.00			
		図面番号4/23 2.00			
(7) 保温工事	80A 10K フランジ	図面番号2/23 1.00	4.0	枚	
		図面番号4/23 2.00			
		図面番号4/23 1.00			
4 塗装工事					
(1) 圧力配管用炭素鋼鋼管（黒）	200A	図面番号2/23 5.20	18.3	m	
		図面番号4/23 12.00			
		図面番号4/23 1.10			
(2) 圧力配管用炭素鋼鋼管（黒）	100A	図面番号4/23 0.20	0.2	m	
(3) 圧力配管用炭素鋼鋼管（黒）	80A	図面番号2/23 6.50	21.1	m	
		図面番号4/23 13.30			
		図面番号4/23 1.30			
(4) 圧力配管用炭素鋼鋼管（黒）	65A	図面番号2/23 1.00	1.0	m	
(5) 圧力配管用炭素鋼鋼管（黒）	32A	図面番号4/23 1.00	1.0	m	

数量算出表

工事名：屋外給気管改修工事

[illegible]