

入 札 公 告

分 任 契 約 担 当 官 陸 上 自 衛 隊 高 田 駐 屯 地
第 3 7 9 会 計 隊 長 八 幡 文 博

一般競争入札について、下記のとおり公告する。

記

1 競争入札に付する事項

件 名	規 格	単 位	数 量	納 期	備 考
(8) 冷却水逆止弁等交換役務	仕様書のとおり	ST	1	令和9年3月31日（水）	

- (2) 納 地 : 陸上自衛隊高田駐屯地
(3) 履行期限 : 令和9年3月31日（水）

2 入札参加資格

- (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度全省庁統一資格の審査結果通知を受けた者のうち、「役務の提供等」の格付けが「D等級以上」に格付けされ、競争参加地域が関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
(4) 契約担当官等から指名停止の措置を受け、現在その期間中の者でないこと。
(5) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(6) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(7) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

3 入札条件

- (1) 入札金額 : 消費税抜き価格で記載すること。
(2) 再度入札 : 1回の入札で落札判定できない場合、直ちに再度入札を実施する場合がある。

4 契約条件を示す場所

- (1) 陸上自衛隊 高田駐屯地 第379会計隊 契約班
(2) 陸上自衛隊 松本駐屯地 第335会計隊 契約班
(3) 陸上自衛隊 新発田駐屯地 第382会計隊 契約班
(4) 東部方面会計隊ウェブサイト (<https://www.mod.go.jp/gsdf/eae/kaikei//eafin/index.html>)
右のQRコードからもアクセス可



5 入 札

- (1) 日 時 : 令和8年10月2日（金） 13時10分
(2) 会 場 : 陸上自衛隊高田駐屯地 4号隊舎1階 入札室
(3) 本件入札においては郵便入札を可とする。
初度入札で最低入札価格が予定価格を下回らず再度入札となった入札で、郵便による入札参加があった場合、再度入札はその場で直ちには行わず、次の時期に実施する。
ア 日 時 : 令和8年10月5日（月） 13時10分
イ 場 所 : 陸上自衛隊高田駐屯地 4号隊舎1階 入札室
(4) 郵便による入札は初度入札令和8年10月1日（木）17時00分、再度入札令和8年10月2日（金）17時00分までに、当隊契約班まで必着とする。封書には会社名、入札日時、件名及び朱書きで入札書在中と、明記し郵送すること。また、事前に郵送による入札を行う旨の連絡すること。

6 保証金に関する事項

- (1) 入札保証金 : 免 除
(2) 契約保証金 : 免 除

7 違約金等

- (1) 落札者が「入札及び契約心得」に従つて契約の締結手続きをしない場合は、落札者が契約締結に応じないものとみなし、入札金額に消費税及び地方消費税に相当する金額を加えた金額（以下、「落札金額」という）の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。
(2) 契約者が契約を履行しないときは、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として徴収する。

8 遅延賠償

遅延部分1日につき、契約金額の1000分の1以上を徴収する。

9 落札決定方式

- (1) 総品目総額により決定する。契約金額については、落札金額に消費税相当額10%を加算（円未満切捨）した金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2) 総品目総額が当隊所定の予定価格以内の最低入札者を落札者とする。
(3) 落札者となるべき最低入札者が2人以上ある場合は、抽選により落札者を決定する。

10 入札の無効

- (1) 第2項に示す競争入札に参加する資格のない者が行った入札。
- (2) 入札関係書類の交付を受けなかった者が行った入札。
- (3) 電報、電話等による入札。
- (4) 郵便による入札で、指定した時間までに到着しなかった入札（到着の確認は発送者の責により行う）
- (5) 入札書に記載された入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別しがたい場合。
- (6) 入札者等が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、当該入札者等が提出した入札書等を無効とする。
- (7) その他入札に関する条件に違反した場合。

11 契約書の作成

- (1) 落札決定後、遅滞なく作成する。
- (2) 適用する契約条項
 - ア 「役務請負契約条項」
 - イ 「談合等の不正行為に関する特約条項」
 - ウ 「暴力団排除に関する特約条項」

12 その他

- (1) 委任状 : 代表者でない者が入札する場合、入札時に委任状を提出。
- (2) 資格決定通知書 : 入札開始前までに、資格決定通知書の写しを提出。
- (3) 市価調査書の提出日 : 令和8年9月28日（月）16：00までに提出。また内訳（様式随意）を提出すること。
- (4) 連絡先
 - ア 入札に関する事項 : 〒943-8501 新潟県上越市南城町3-7-1
陸上自衛隊高田駐屯地 第379会計隊契約班 担当：椎野（シイノ）
電 話 025-523-5117 （内線377 FAX598）
メール 379fin-ea@inet.gsdf.mod.go.jp
 - イ 仕様に関する事項 : 高田駐屯地業務隊管理科 大崎（内線565）

仕様書番号	8 0 6 8
作成年月日	令和 8 年 9 月 1 0 日

(8) 冷却水逆止弁等交換役務

件 名	(8) 冷却水逆止弁等交換役務		
図 面	表 紙	縮 尺	—
陸上自衛隊高田駐屯地業務隊管理科		図面番号	1 / 6

共通仕様書

1 総則

本役務の仕様は、共通仕様書、特記仕様書、設計図に記載してある事項、監督官の指示事項及び国土交通省大臣官房庁営繕部監修『公共建築工事標準仕様書（最新版）』並びに関係規則を順守する。

2 軽微な変更

現場の収まり、取り合せ等のための軽微な変更は、監督官と協議する。

3 使用材料

- (1) 仮設用材料以外の使用材料は全て新品とし、監督官の検査を受け、合格した物を使用する。ただし、検査に合格した材料であっても、使用時に監督官が変質又は不良品と認めたものは使用してはならない。
- (2) 使用材料は、日本工業規格及び日本農林規格等を基準とし、これらの規格の制定にないものについては、監督官の指示を受ける。

4 水道電気料等の使用

本役務に関わる水道電気料等は、請負者において負担する。但し、特記仕様書の水道電気料等の記載がある場合は、特記仕様書による。

5 諸法規等の順守

請負者は労働安全衛生法、職業安定法、失業保険法、労働者災害保険法及び各関係付属法規並びに工事に關する諸法規、自衛隊の規定を順守し、役務の円滑なる進捗を図る。

6 発生材等の処置

本役務により発生した金属類は発生材調書により官側へ引継ぐものとし、監督官の指示する場所に集積する。それ以外の発生材については、特記仕様書による。

7 完了検査

本役務が完了したならば、監督官に申し出て検査官の完了検査を受けるものとし、その結果、不合格の箇所があった場合、請負者の負担において手直しを行い、再検査を受ける。

8 現場管理

- (1) 現場での作業員の監督・風紀衛生の取り締まり、火災及び盗難並びにその他事故防止について、請負者は責任を持って十分な注意を払う。
- (2) 現場においては、常に諸材料その他の整理及び清掃を行う。
- (3) 作業箇所及びその周辺にある地上、地下の既設工作物に対しては、作業に伴う損傷を及ぼさないよう十分な防護工作を施すものとする。万一、損傷を与えた場合には、請負者の負担において補修又は原形に復する他、それに伴う損害を補償する。

9 安全管理

- (1) 請負者は、常に作業の安全に留意し、安全管理に万全を期する。
- (2) 作業員は、作業中において安全帽を着用し、高所作業の場合にあつては、安全帯を使用する等、適宜必要な措置を講じなければならない。

10 火気の使用

現場で火気を使用する場合（溶接作業を含む）は、必要な手続きを行い、許可された後に使用する。

11 工程表及び役務計画

請負者は、作業前に工程表を監督官へ提出し、作業順序及び役務計画について承認を得る。

12 提出書類

請負者は、提出書類・申請等について官側が示す規格・様式により作成し、速やかに監督官へ提出する。

13 外国人労働者

作業員に外国人労働者を含む場合、契約後に当該作業員の立入申請書、旅券、外国人登録証明書を提出し官側の承認を受けてから作業を開始する。

14 写真撮影

請負者は、作業前、作業中、作業後、作業後に隠蔽となる箇所、材料検査等の状況及び監督官が指示する場所を撮影し写真帳に整理の上、監督官へ提出する。

件 名	(8) 冷却水逆止弁等交換役務		
図 面	共通仕様書	縮 尺	—
陸上自衛隊高田駐屯地業務隊管理科		図面番号	2 / 6

特記仕様書

1 役務件名

(8) 冷却水逆止弁等交換役務

2 役務場所

新潟県上越市南城町3丁目7番1号 陸上自衛隊高田駐屯地

3 役務概要

- (1) 2号建物冷却水逆止弁交換 一式
- (2) 4号建物冷却水逆止弁交換 一式
- (3) 6号建物冷却水逆止弁交換 一式
- (4) 4号建物冷却塔補給水配管交換 一式

4 役務仕様

- (1) 請負者は、2号建物冷却水逆止弁交換で以下の部品を交換する。

ア FC10Kフランジ型逆止弁 150A
イ ウォームギヤ式バタフライ弁 150A
ウ 10Kフランジ型玉形フレキ 150A×150L
エ FC10Kフランジ型逆止弁 100A
オ ウォームギヤ式バタフライ弁 100A
カ 10Kフランジ型玉形フレキ 100A×150L
キ AV10K全面パッキン 100A
ク カッティング文字シール

- (2) 請負者は、4号建物冷却水逆止弁交換で以下の部品を交換する。

ア FC10Kフランジ型逆止弁 125A
イ 10Kフランジ型玉形フレキ 125A×150L
ウ AV10K全面パッキン 125A

- (3) 請負者は、6号建物冷却水逆止弁交換で以下の部品を交換する。

ア FC10Kフランジ型逆止弁 100A
イ 10Kフランジ型ゴムフレキ 100A×225L
ウ AV10K全面パッキン 100A


- (4) 請負者は、4号建物冷却塔補給水配管で以下の部品を交換する。

ア 内面塩ビライニング鋼管 VB 20A×4m
イ 内面塩ビライニング鋼管継手及び接合材（フランジ含む）
ウ パッキン及びボルトナット（ボルトナット SUS304）
エ 両端PQ10Kフランジ型ゴムフレキ 20A×300L
オ 青銅製仕切弁 5K 20A コアレス
カ 青銅製電磁弁 20A AC100V
キ 青銅製電磁弁用屋外端子箱
ク FC10Kフランジ型逆止弁 125A
ケ 保温板金(SUSラッキング)


5 その他

- (1) 金属以外の発生材及び梱包資材等は、請負者側で適切に処理する。
- (2) 交換品及び付属品は、請負者で用意すること。
- (3) 取り外した部品等一式は、官側に引き渡す。
- (4) 試運転にかかる電気水道料は、官側が負担する。
- (5) 本役務に関する施工保証は、完了検査後1年とする。

件 名	(8) 冷却水逆止弁等交換役務		
図 面	特記仕様書	縮 尺	—
陸上自衛隊高田駐屯地業務隊管理科		図面番号	3 / 6




案内図



正門から約300mの地点

配置図


件名	(8) 冷却水逆止弁等交換役務		
図面	案内図、配置図	縮尺	—
陸上自衛隊高田駐屯地業務隊管理科		図面番号	4 / 6



2号建物機械室

2号建物冷却水逆止弁交換部品一覧

部品名	
ア	FC10Kフランジ型逆止弁 150A
イ	ウォームギヤ式バタフライ弁 150A
ウ	10Kフランジ型玉形フレキ 150A×150L
エ	FC10Kフランジ型逆止弁 100A
オ	ウォームギヤ式バタフライ弁 100A
カ	10Kフランジ型玉形フレキ 100A×150L
キ	AV10K全面パッキン 100A
ク	カッティング文字シール




4号建物機械室

4号建物冷却水逆止弁交換部品一覧

	部品名
ア	FC10Kフランジ型逆止弁 125A
イ	10Kフランジ型玉形フレキ 125A×150L
ウ	AV10K全面パッキン 125A

4号建物冷却塔補給水配管交換部品一覧

	部品名
ア	内面塩ビライニング鋼管 VB 20A×4m
イ	内面塩ビライニング鋼管継手及び接合材（フランジ含む）
ウ	パッキン及びボルトナット（ボルトナット SUS304）
エ	両端PQ10Kフランジ形ゴムフレキ 20A×300L
オ	青銅製仕切弁 5K 20A コアレス
カ	青銅製電磁弁 20A AC100V
キ	青銅製電磁弁用屋外端子箱
ク	FC10Kフランジ型逆止弁 125A
ケ	保温板金（SUSラッキング）



6号建物機械室

6号建物冷却水逆止弁交換部品一覧

	部品名
ア	FC10Kフランジ型逆止弁 100A
イ	10Kフランジ型ゴムフレキ 100A×225L
ウ	AV10K全面パッキン 100A

件名	(8) 冷却水逆止弁等交換役務		
図面	4号建物、6号建物機械室詳細図	縮尺	——
	陸上自衛隊高田駐屯地業務隊管理科	図面番号	6 / 6

市価調査書

分任契約担当官 陸上自衛隊高田駐屯地
第 3 7 9 会 計 隊 長 八 幡 文 博 殿

¥ (税抜)

品名	規格	単位	数量	単価	金額	備考
(8)冷却水逆止弁等交換役務	仕様書のとおり	ST	1			
	以下余白					
※ 内訳を別紙(様式随意)にて提出すること						
合 計						

納 期 令和9年3月31日(水)

納 入 場 所 陸上自衛隊高田駐屯地

提 出 期 限 令和8年9月28日(月) 16:00

令和 年 月 日

住 所
会 社 名
代表者名
担当者名
連 絡 先

(注)押印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。

入札書

分任契約担当官 陸上自衛隊高田駐屯地
第 3 7 9 会 計 隊 長 八 幡 文 博 殿

¥ (税抜)

品 名	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(8)冷却水逆止弁等交換役務	仕様書のとおり	ST	1			
	以 下 余 白					
※ 内訳を別紙(様式随意)にて提出すること						
合 計						

納 期 令和9年3月31日(水)
納 入 場 所 陸上自衛隊高田駐屯地

上記の公告及び「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条
項等を承諾のうえ入札致します。なお、当社は暴力団排除に関する誓約
書に定める事項について誓約いたします。

令和8年10月2日

住 所
会 社 名
代 表 者 名
担 当 者 名
連 絡 先
(注)押印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。