特　記　事　項		
項　目		細　部
	交 換 部 品 ①	続き
		(22) エクスチェンジャーASSY、ヒート　１個
		(23) エンジンセット（パイプＳ／Ａ、キャタリスト）　１個
		(24) インシュレータ、ヒート　１個
		(25) ボルト、フランジ　２個
		(26) センサーエキゾーストテンパラチャ　１個
		(27) アブソーバー、エンジンマウント①　２個
		(28) アブソーバー、エンジンマウント②　１個
		(29) ミキサＡＳＳＹ－ＧＨＰ　１個
		(30) ガスケット、キャブレタ９５０Ｐ　１個
		(31) スタータＡＳＳＹ　１個
		(32) エンジンセット（レギュレータASSY)　１個
		(33) Ｏリング、バルブ、ガス　１個
		(34) クランプ、ホース№.２　２個
		(35) ホース、フューエルガス　１個
		(36) Ｋ）ＧＨＰオイルＧ３００００（３０Ｌ）　１式
		(37) 日石スーパークーラント（８Ｌ）　１式
		(38) ６２２４００－１００８０ドレンＢＯＸ　１個
		(39) クランプ、ホース　１個
		(40) クランプ、ホース№.９　２個
		(41) ホース、エキゾースト、ガス　１個
6	対 象 機 器 ②	製造メーカー　：アイシン精機（株）
		製造業者機種　：ＡＸＧＰ３５５Ｅ１ＮＤ
		型式　：Ｍ３５５Ｅ
		製造番号　：００１００６５２
		機器№.（系統）　：ＧＨＰ－６（３階北西系統）
7	補 修 内 容 ②	(1)　エンジン本体交換　一式
		(2)　エンジンオイル・クーラント入替　一式
		(3)　排気ドレン集合管他交換　一式
8	交 換 部 品 ②	本役務で使用する部品は、下記規格同等品以上とする。
		(1) セットＥ／Ｇ、レスＩＮＧ（シンレ９５０）　１個
		(2) エクスチェンジャーASSY、ヒート　１個
		(3) エンジンセット（パイプＳ／Ａ、キャタリスト）　１個
		(4) インシュレータ、ヒート　１個
		(5) ボルト、フランジ　１個
		(6) センサーエキゾーストテンパラチャ　１個
		(7) アブソーバー、エンジンマウント①　２個
		(8)　アブソーバー、エンジンマウント②　１個

特　記　事　項		
項　目		細　部
	交 換 部 品 ②	本役務で使用する部品は、下記規格同等品以上とする。
		(9)　ミキサＡＳＳＹ－ＧＨＰ　１個
		(10) ガスケット、キャブレタ９５０Ｐ　１個
		(11) スタータＡＳＳＹ　１個
		(12) エンジンセット（レギュレータASSY)　１個
		(13) Ｏリング、バルブ、ガス　１個
		(14) クランプ、ホース№.２　２個
		(15) ホース、フューエルガス　１個
		(16) Ｋ）ＧＨＰオイルＧ３００００（３０Ｌ）　１式
		(17) 日石スーパークーラント（８Ｌ）　１式
		(18) ６２２４００－１００８０ドレンＢＯＸ　１個
		(19) パイプＳ／Ａ、エキゾースト①　１個
		(20) パイプ、エキゾースト①　１個
		(21) パイプ、エキゾースト②　１個
		(22) クランプ、ホース　１個
		(23) クランプ、ホース№.９　２個
		(24) ホース、エキゾースト、ガス　１個
		(25) スクリュ、タッピング　１個
		(26) スクリュ　１個
		(27) リペアパーツセット、コンプレッサ　１個
		(28) ヒータ、コンプレッサ　１個
		(29) ベルト、コンプレッサ　１個
		(30) バルブ、エキスパンション、リフリザラント　１個
		(31) ＮＬ１０Ｒ４０７Ｃレイトウキユ２Ｌ　２個
		(32) 窒素　１５００Ｌ　１個
		(33) フロン　Ｒ４１０Ａ（１７．９Ｋ）　１式
		(34) パイプＳ／Ａ、エキスパンションバルブ　１個
		(35) コイル、ソレノイドバルブ①　１個
		(36) リペアパーツ（フィルタドライヤ）　１個
		(37) パイプＳ／Ａ、ソレノイドバルブ①　１個
		(38) コイル、ソレノイドバルブ②　１個
		(39) パイプＳ／Ａ、ソレノイドバルブ②　１個
		(40) コイル、ソレノイドバルブ③　１個
		(41) セパレータ、オイル　１個

役務名	#１５２建物ガスヒートポンプ１・６号整備	図面番号	3/4
種　別	役　務　仕　様　書	縮　尺	―
陸上自衛隊朝霞駐屯地			

特　記　事　項		
項　目		細　部
	交換部品②	続き (42) コイル、ソレノイドバルブ④　1個 (43) バルブ、エキスパンション、リフリザラント①　1個 (44) バルブ、エキスパンション、リフリザラント②　1個 (45) コイル、ソレノイドバルブ⑤　1個 (46) ストレーナ、リフリザラント　2個
9	その他	・本作業で必要となる消耗品類は、請負業者が準備すること。 ・契約完了後、すみやかに官側と日程調整を行うこと。 ・部品調達次第、すぐに作業を実施すること。 ・作業前に請負業者で、現場確認を実施し状態をよく把握した上で作業にあたること。 ・作業実施上で疑義を生じた場合は、監督官と協議すること。 ・作業は平日（土・日・祝日を除く）0830～1715（やむを得ない場合最長1800）までとする。 ・提出書類に不備があった際、官側から修正等の指示があった場合は、速やかに修正等を行い期間内に再提出すること。 ・本役務の保証期間は役務完了後１箇年とし、不具合が生じた場合には官側の求めに応じ、すみやかに対応すること。

役務名	#１５２建物ガスヒートポンプ１・６号整備	図面番号	4/4
種　別	役　務　仕　様　書	縮　尺	―
陸上自衛隊朝霞駐屯地			