


消防設備等点検役務

件名	消防設備等点検役務		
仕様書番号	33		
図名	表紙		
作成年月日	令和 3年 6月 25日		
図面番号	1/4	縮尺	—
部隊名	大宮駐屯地業務隊		


仕 様 書

- 1 件 名 : 消防設備等点検役務
- 2 場 所 : 埼玉県さいたま市北区日進町1-40-7
陸上自衛隊大宮駐屯地
- 3 概 要 : 本役務は大宮駐屯地内の各消防設備の法定点検2回（機器点検及び機器・総合点検）の実施。
- 4 点検時期 : (1) 機器点検：令和3年9月中
(2) 機器・総合点検：令和4年3月中
- 5 一般事項 : (1) 点検は、「消防法」、「消防法施行令」、「消防法施行規則」及び告示等（昭和50年消防庁告示第14号、平成16年消防庁告示第9号、平成14年消防予第172号）に定める消防用設備等の法定点検に基づき実施すること。
(2) 点検中、各施設及び隊員等に損害を与えた場合は、請負業者の責任において復旧及び補償を行うこと。
(3) 点検に際し、官側と十分協議し危険防止を図るとともに、当該点検に係わる設備の状況を十分把握し、安全管理に努めること。
(4) 点検の際、誤報、誤作動などにより隊員等に混乱を招かない用に必要な処置を執ること。
(5) 点検に必要な工具、計器類及び消耗品等は、請負業者の負担とする。
(6) 点検により不具合事項を発見した場合は、速やかに監督官に報告すること。
(7) 役務写真は、各建物の消防設備を各種類ごとに点検実施状況を撮影し、アルバムに整理した物を提出すること。
(8) 点検終了後は電源電圧の確認、及びスイッチ類が定位置にあるかを再度確認し必ず元の状態に復元すること。
(9) 本仕様書により定めのない事項及び、内容に疑義が生じた場合は監督官と協議し実施すること。
- 6 特記事項 : (1) 保守点検は、当該設備指定区分の消防設備士、又は消防設備点検資格を保有する者により実施すること。
(2) 消防設備の種類及び数量は、消防設備一覧表による。
(3) 点検の完了した消防設備については、点検済証、又は点検済証に準じた補助ラベルを貼付けし、点検年月日を記入すること。
(4) 発泡試験後は泡消火薬剤の再充填を実施すること。
(5) 発泡試験に使用した泡消火薬剤は産業廃棄物として処理し、産業廃棄物管理票（マニフェスト）を提出すること。
- 7 提出書類 : (1) 消防設備点検資格免状（写し） 2部
(2) 実施工程表、着手届、完了通知書、現場代理人届 各2部
(3) 点検結果報告書（消防法指定様式） 3部
(4) 役務写真（アルバムに整理したもの） 1部
(5) 泡消火薬剤処分に伴う証明書（マニフェスト） 1部
(6) 作業日報、打合せ簿等、その他監督官の指示するもの。
- 8 その他 : 新型コロナウイルス感染・拡大防止施策を確実に実施すること。

件 名	消防設備等点検役務		
図 名	仕様書		
図面番号	2/4	縮 尺	—
部 隊 名	大宮駐屯地業務隊		




駐屯地案内図 S=1/40,000



消防設備等点検対象物

建物No.	建物名
①	第1庁舎
②	第2庁舎
③	第1隊舎
④	第2隊舎
⑤	総合教場
⑥	設備管理棟
⑦	ガバナー室
⑧	新車両整備工場

凡例：  印は点検場所を示す。

駐屯地配置図 S=1/5,000

件名	消防設備等点検役務		
図名	案内図・点検場所		
図面番号	3/4	縮尺	図示による
作成部隊名	大宮駐屯地業務隊		

消防設備一覽表

1. 自動火災報知設備

項目	建物番号 建物名称		合計
	③ 第1隊舎	④ 第2隊舎	
受信機 P 型 1 級	1 面	1 面	2 面
(回 線 数)	28 回線	27 回線	55 回線
差動式スポット型感知器	253 個	247 個	500 個
定温式スポット型感知器	70 個	62 個	132 個
光電式煙感知器 (2 種)	71 個	54 個	125 個
P 型 1 級 発 信 機	16 個	16 個	32 個
音 響 装 置	33 個	33 個	66 個
常 用 電 源	1 組	1 組	2 組
予 備 電 源 (蓄 電 池)	1 組	1 組	2 組

※ 表示灯及び、消火栓起動装置については、屋内消火栓設備に含む。

2. 屋内消火栓設備

項目	建物番号 建物名称			合計
	① 第1庁舎	③ 第1隊舎	④ 第2隊舎	
加 圧 送 水 装 置	1 組			1 組
制 御 盤	1 面			1 面
消 火 栓		16 組	16 組	32 組
起 動 用 ス イ ッ チ		16 個	16 個	32 個
表 示 灯		16 灯	16 灯	32 灯
表 示 盤		1 面	1 面	2 面
水 源	1 組			1 組
呼 水 装 置	1 組	1 組	1 組	3 組

※ 音響装置については、自動火災報知設備に含む。

3. 配線

項目	建物番号 建物名称					合計
	① 第1庁舎	③ 第1隊舎	④ 第2隊舎	⑥ 設備管理棟	⑧ 新車両整備工場	
屋内消火栓設備	-	○	○	-	-	5 棟
自動火災報知設備	-	○	○	-	-	
ガス漏れ火災警報設備	-	-	-	○	-	
ハロゲン化物消火設備	○	-	-	-	-	
泡消火設備	-	-	-	-	○	

4. ガス漏れ火災警報設備

項目	建物番号 建物名称		合計
	⑥ 設備管理棟	⑦ ガバナー室	
受信機 (個 別)	1 面	-	1 面
(回 線 数)	2 回線	-	2 回線
表 示 盤	1 面	1 面	2 面
(回 線 数)	3 回線	1 回線	4 回線
検 知 器 (警 報 な し)	3 個	1 個	4 個
中 継 器	1 個	1 個	2 個
警 報 装 置	1 個	1 個	2 個
常 用 電 源	1 組	-	1 組
予 備 電 源 (蓄 電 池)	1 組	-	1 組

5. ハロゲン化物消火設備

項目	建物番号 建物名称	
	① 第1庁舎	
消火剤貯蔵容器 (ハロン1301)	5 基	
容 器 弁 開 放 装 置 (ガ ス 圧 式)	5 個	
起 動 用 ガ ス 容 器	1 個	
起 動 用 操 作 箱	1 個	
音 響 装 置	2 組	
制 御 盤	1 面	
音 声 盤	1 面	
表 示 盤	1 面	
電 源 装 置	1 組	
圧 力 ス イ ッ チ	1 個	
不 還 弁	1 個	
開口部自動閉鎖装置 (ダンパ)	4 個	
放 出 表 示 灯 箱	5 個	
噴 射 ヘ ッ ド	9 個	
作 動 試 験	1 式	
放 出 試 験 (窒 素 ガ ス)	1 式	

6. 泡消火設備 (固定式)

項目	建物番号 建物名称	
	⑧ 新車両整備工場	
加 圧 送 水 装 置	1 基	
起 動 装 置	1 組	
フ ォ ー ム ヘ ッ ド	144 個	
閉鎖型スプリンクラーヘッド	6 個	
制 御 盤	1 個	
流 水 検 知 装 置	1 組	
圧 力 ス イ ッ チ	1 組	
一 斉 開 放 弁 (水 性 膜 用)	10 個	
泡 消 火 薬 剤 貯 蔵 槽	1 個	
泡 消 火 薬 剤 混 合 装 置	1 個	
表 示 盤	1 面	
手 動 開 放 弁	10 個	
呼 水 装 置	1 個	
水 源	1 式	
発 泡 試 験 (総 合 点 検)	1 式	
廃 液 処 理 (総 合 点 検)	1 式	
泡 消 火 薬 剤 再 充 填	1 式	

7. 連結送水管

項目	建物番号 建物名称				棟数計
	① 第1庁舎	② 第2庁舎	③ 第1隊舎	⑤ 総合教場	
連結送水管 (耐圧試験)	○	○	○	○	4 棟

件 名	消防設備等点検業務		
図 名	消防設備一覽表		
図 面 番 号	4 / 4	縮 尺	—————
部 隊 名	本官駐屯地業務隊		

市価調査

調達要求番号	1PXD1AB0093
--------	-------------

金額 ￥

品名	規格	単位	数量	単価	金額
消防設備等点検役務	仕様書のとおり	ST	1		
	以下	余	白		
内訳は御社の書式で構いませんので 一緒に送付して下さい。					
履行場所	陸上自衛隊大宮駐屯地	履行期間	契約締結日 ~ 4. 3. 31		

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札いたします。

また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 3年 7月 日

分任契約担当官
陸上自衛隊大宮駐屯地
第338会計隊大宮派遣隊長 名児耶 憲泰 殿

住 所
会社名
代表者

※入札参加希望者は市価調査へのご協力をお願いします。
市価調査は 7月26日（月）10：00までにFAX送信をお願いします。

入 札 書

調達要求番号	1PXD1AB0093	公告番号	83
--------	-------------	------	----

金額¥

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
消防設備等点検役務	仕様書のとおり	ST	1		
以 下 余 白					
履行場所	陸上自衛隊大宮駐屯地	履行期間	契約締結日～ 4. 3. 3 1		
契約保証金	免除	入札書有効期間			

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札いたします。

また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 3年 7月 27日

分任契約担当官
 陸上自衛隊大宮駐屯地
 第338会計隊大宮派遣隊長 名児耶 憲泰 殿

住 所
 会社名
 代表者

印