

仕様書番号	管営 8 - 17
作成年月日	R 8 . 3 . 11

レジオネラ属菌検査役務

件名	レジオネラ属菌検査役務		図面番号	1 / 2
図名	表紙		縮尺	—
管理課長	営繕班長	合議	設計	
陸上自衛隊 航空学校宇都宮校 管理課 営繕班				

仕 様 書

1 総 則

本仕様書は、陸上自衛隊北宇都宮駐屯地において実施するレジオネラ属菌検査役務について規定する。

2 実施場所

栃木県宇都宮市上横田町1360 陸上自衛隊北宇都宮駐屯地

下表のとおり

連番	建物名称	対象施設 (設置階)	基準値 (CFU/100mL)	実施時期 (回数)
1	本部庁舎	冷却塔 (屋上)	100 未満	7月 (1回)
2	学生隊舎			
3	第4格納庫			
4	食 厨			
5	屋内プール	屋内プール (1階)	10 未満 (検出されないこと)	7月、1月 (2回)
6	一般隊舎 (C)	隊員浴場 (1階)		
7		WAC浴場 (4階)		

3 検 査

- (1) 試料採取に当たり、採取日時等を官側と調整する。
- (2) 試料分析後、検体ごとに分析結果報告書を2部提出する。
- (3) 試料分析後、屋内プール並びに隊員浴場及びWAC浴場の3箇所は、レジオネラ属菌検査済シールを1部提出する。

4 仕様書に関する疑義

本仕様書に疑義が生じた場合は官側と協議し、その指示に従うものとする。