公告 第 25 号
令和5年4月11日

公　　告

契約担当官
陸上自衛隊小平学校
会計課長　髙波　　剛

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1　入札事項

契約実施計画番号	調達要求番号	物品番号	仕様書番号
3KMU10200210	3KMD1AE0004 0001		9

品名　または　件名
貫流ボイラー洗缶点検保守
部品番号　または　規格
仕様書のとおり。
使用器材名

数量	単位	銘柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
1.00	ST						

納地または工事場所	引渡場所
小平校	小平校
搬入場所	納期または工期
管理課工事企画遠藤技官（内２８１）	令和5年12月29日（金）

2　競争参加資格
次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3　契約条項を示す場所
陸上自衛隊小平学校総務部会計課事務室及び陸上自衛隊小平学校

4　説明会及び入札執行の日時場所
説明会日時場所：
入札日時場所　：令和5年4月25日（火）10時30分　陸上自衛隊小平学校入札室(80号庁舎1階

5　保証金
入札保証金：免除　契約保証金：免除

6　落札決定方式及び契約方式
落札決定方式：総品目総額　契約方式：一般競争

7　注意事項
（1）競争に参加する者に必要な事項
ア　令和４・５・６年度の全省庁統一資格において、等級が「役務の提供等」の「D」以上の者であること。（資格審査結果通知書の写しを入札前までに提出して下さい。）
イ　予算決算及び会計令第７０条・第７１条に該当しないものであること。（第７０条において未成年者・被保佐人・被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は特別な理由がある場合に該当します。）
ウ　大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止措置等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
エ　前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
オ　原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

（2）入札条項を示す場所
陸上自衛隊小平学校総務部会計課事務室

（3）入札条件
ア　違約金　　：落札者が契約締結に応じない場合は、落札金額の１００分の５以上、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の１００分の１０以上を違約金として徴収する。
イ　遅延賠償金　　：遅延１日につき契約金額の１０００分の１以上を徴収する。
ウ　落札決定方法　：総額（税抜き）とし、入札金額が予定価格以内の最低入札者を落札者とする。また、最低入札価格が予定価格に達しない場合は、再度入札を実施する。

なお、落札者となるべき最低入札者が２人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
くじを引く者がいない場合は、入札に関係のない職員によりくじ引きを実施する。

エ　契約書等　　：落札者は落札決定後遅滞なく、陸上自衛隊駐屯地用標準契約書の様式により契約書を作成する。但し、会計法第２９条の８の但書に該当する場合、作成を省略できるものとする。

（４）入札の無効

ア　入札参加資格のない者の入札
イ　入札金額、入札者氏名が識別し難い場合
ウ　電報、電話、ＦＡＸによる入札
エ　郵便入札の場合、期限までに到着しなかった入札
オ　その他入札に関する条件に違反した入札
カ　入札者が実施した「暴力団排除に関する誓約事項」について虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合

（５）その他

ア　郵便等による入札は、資格審査結果通知書を添えて入札前日の１７：００担当者必着分までを有効とする。
イ　郵便等による入札があり、再度入札となった場合の再度入札の日時については別示する。
ウ　駐屯地入門について、現在当駐屯地においては新型コロナウイルス感染拡大防止のため、立ち入りの際検温を行い、体温が３７．５度以上あった方の立ち入りを制限しているため、用務等で駐屯地へ来訪する際は、事前の検温等の措置を講ずること。
エ　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開札への立会は、当面の間ご遠慮願います。
オ　本公告掲載先：陸上自衛隊立川駐屯地第431会計隊、陸上自衛隊練馬駐屯地第338会計隊
陸上自衛隊朝霞駐屯地東部方面会計隊本部業務科、陸上自衛隊小平学校
総務部会計課掲示板および陸上自衛隊小平学校・小平駐屯地ＨＰ
カ　入札及び契約事項に関する問合せ先
連絡先　　〒１８７－００４４　　東京都小平市喜平町２－３－１
陸上自衛隊小平学校　総務部会計課　契約班ＴＥＬ０４２（３２２）０６６１　内線３４８　担当　篠原
ＦＡＸ０４２（３２１）０６６４
メール：ｆｉｎ－ｋｓｈ@ｉｎｅｔ．ｇｓｄｆ．ｍｏｄ．ｇｏ．ｊｐ
キ　仕様書に関する問い合わせ先
陸上自衛隊小平学校　総務部管理課営繕班
連作先　　ＴＥＬ０４２（３２２）０６６１（代表）内線２８１（担当：遠藤）

調達要求番号　：第４号
仕様書番号　：第９号
作成年月日　：令和５年４月７日
作成部隊名　：陸上自衛隊小平学校
　　総務部管理課

貫流ボイラー洗缶点検保守
仕　　様　　書

件　　名	貫流ボイラー洗缶点検保守	図面番号	１／６
図面名称	表　　紙	縮　　尺	

仕　様　書

1　件　名

貫流ボイラー洗缶点検保守

2　場　所

東京都小平市喜平町２－３－１　陸上自衛隊小平駐屯地

共　通　仕　様　書

1　一般事項

(1)　本仕様書に記載してある事項のほか、一般財団法人建築保全センター編集・発行「建築保全業務共通仕様書（最新版）」及び監督官の指示による。

(2)　本仕様書及び図面に疑義が生じた場合は、監督官と協議を行いその指示に従うものとする。

(3)　現場の収まり等により、軽微な変更の必要性が生じた場合は、監督官と調整しその指示に従うものとする。ただし、請負金額、納期当の変更は行わないものとする。

(4)　役務実施に関して、隊員及び部外者に傷害等を与えた場合、または施設等に汚損を与えた場合は、請負者の責任において復旧及び保障するものとする。

(5)　使用材料は仮設材を除きすべて新品とし、監督官の検査を受け合格したものを使用する。

(6)　請負者は、現場代理人等を指定し、関係法令に基づき現場の管理を行い防災に努めること。

(7)　作業現場及び許可された場所以外への無断立ち入り等は厳禁とする。

(8)　役務写真は、各作業の作業前・作業中・作業後、使用材料及び施工後隠蔽になる箇所その他、監督官の指示する箇所を撮影し、整理の上１部提出するものとする。

(9)　本役務に必要な申請及び提出書類は監督官の示す規格様式で作成し提出するものとする。

(10)　撤去品が発生した場合、金属類発生材は、関係書類提出後監督官が指示する場所に搬入するものとし、その他は全ての廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき適正に処理するものとする。また、処理の結果は産業廃棄物管理票（A、B_2、D、E）の写しを提出するものとする。

(11)　役務完了後は、作業現場の後片付け及び清掃を行うものとする。

特　記　仕　様　書

1　特記事項

(1) 点検整備対象機器

点検整備対象機器は表１による。　（※表１）

設備名	型　　式	数量（基）
多管式貫流ボイラ	三浦工業　ＧＣ－２０００ＺＳ 伝熱面積　９．９０㎡ 蒸発量　　２０００ｋｇ／ｈ 最高使用圧力　０．９８Ｍｐａ 燃種　１３Ａ・ガス	４

(2)　作業主任者

本役務は点検対象ボイラーに関する知識及作業経験に熟知した作業主任者により実施するものとする。

(3)　点検内容

点検項目は表２による。

なお、点検項目「9.傾向管理」については製造メーカー技術者によるデータの取得及び点検を実施すること。

(4)　点検保守工程表等

本役務はボイラー性能検査に併せて実施するものとし、ボイラー性能検査受検日前日までに点検及び部品の整備を行い取り外した部品については監督官の指示する場所に並べて保管及び養生を実施しボイラー性能検査当日は現場代理人及び作業主任者が検査に立ち会うものとし監督官の指示に従い検査後は復旧作業等を実施する。

(5)　安全弁

安全弁に関しては点検保守の際交換が必要な場合のみ官給品を使用し交換する。

(6)　作動確認等

点検整備終了後監督官立会いのもと機器が正常に作動するか確認するものとする。点検報告書については国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務報告書作成の手引き」に準じて作成するものとし不良箇所等発見した場合も報告書（様式随意）に記述するほか補修等にかかる見積りを作成し監督官に提出するものとする。

（缶内の状況写真、機器の積算データ含む）

区分	対象機器	性能検査受検日	点検整備回数
前期	一群　１、２号機	令和５年５月１６日（火）	１回／年
後期	一群　３、４号機	令和５年１０月２７日（金）	１回／年

件　　名	貫流ボイラー洗缶点検保守	図面番号	３／６
図面名称	仕　　様　　書	縮　　尺	

2 点検整備内容

(1) 項目

点検項目	点検内容	数量	備考
1.固定部	各種ボルトの緩みの有無を点検する。	4	
2.外観の状況	蒸気又は水及び燃焼ガス漏れの有無を点検する。	4	
3.缶内の状況	缶内状況のスケール･腐食の有無をカメラスコープにて点検する。	4	ゞ
4.付属品 a.安全弁 b.給水ｽﾄﾚｰﾅｰ c.水位制御筒 d.連続ﾌﾞﾛｰ装置 e.連続ﾌﾞﾛｰｽﾄﾚｰﾅｰ f.送風機 g.ﾊﾞｰﾅｰ h.圧力計 i.真空破壊弁 j.ﾌﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾞ	 漏れを点検する。(漏れがある場合は交換) 分解整備清掃 蒸気水漏れ及び劣化の有無を点検する。 連続ﾌﾞﾛｰ電磁弁の点検漏れの有無の確認する 分解整備･清掃 ｴｱﾌｨﾙﾀの交換及び汚れの有無を点検 ﾊﾞｰﾅｰ点検洗浄及び汚れの有無を点検 圧力計の誤差を点検する 漏れの有無を確認する ボールバルブ（ブロー用）の交換	4	
5.自動制御装置 a.電極式水位検出器	・電極棒及び保持器の取付状態及び絶縁の良否並びに蒸気漏れ及び劣化の有無を点検する	4	
	・電極棒の点検清掃保持器の点検		
b.火炎検出器	紫外線光電管の保護ガラス･保護筒の点検及び清掃	4	
6.軟化装置	・硬度リークの有無を点検する ・配管の水漏れの有無を点検す	4	
7.薬注装置	・薬液漏れの有無を点検する ・薬液の吐出量確認・塩水タンク点検	4	
8.燃焼の状況	燃焼状態を点検する ・排ガスの酸素濃度測定･調整 ・炉圧の測定 ・供給ガス圧の測定 ・一酸化炭素濃度の測定 ・燃焼試験　低燃焼の確認 高燃焼の確認	4	

件　名	貫流ボイラー洗缶点検保守	図面番号	4／6
図面名称	仕様書	縮　尺	

点検項目	点検内容	数量	備考
９.傾向管理	・機器積算のデータを取得し内容を点検する	４	
１０.各警報装置の点検	・安全装置の作動点検 低水位、不着火、感震試験	４	
１１.電装制御盤の点検	・制御盤内端子の緩み及び埃等点検及び清掃 ・インバータの点検	４	

(2)　点検整備日程等

対象機器	点検及び整備作業日
１群 １号機・２号機	令和５年５月８日(月)～５月１５日(月)の間
２群 ３号機・４号機	令和５年１０月１９日（木）～１０月２６日（木）の間

本役務は、ボイラー性能検査に併せて実施するものとし、ボイラー性能検査受検日前日までに点検及び部品の整備等を行う。またボイラー性能検査受検日当日は現場代理人等が検査に立ち会うものとする。

案内図 S=1/X



配置図 S=1/X



ボイラー室平面図 S=1/X

件　名	貫流ボイラー洗缶点検保守	図面番号	6／6
図面名称	案内図・配置図	縮　尺	1 ／ X

入　札　書

契約担当官
陸上自衛隊小平学校
会計課長　髙波　剛　　**殿**

¥　　（消費税を含みません）

1.納期　　令和5年12月29日

2.納地　　小平駐屯地　　（東京都小平市喜平町2-3-1）

公告（又は通知）に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札（見積）いたします。

また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は暴力団排除に関する誓約事項について誓約します。

令和5年4月25日

住所・名称・代表者名

㊞

内　訳　（税抜き）

品　　名	規　　格	単位	数 量	単 価	金　　額
貫流ボイラー洗缶点検保守	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
合　計					

市　場　価　格　調　査　書

ＮＯ	

見積金額￥

（消費税及び地方消費税を含まない。）

品　　名	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額
貫流ボイラー洗缶点検保守	仕様書のとおり	ＳＴ	1		
（　内　訳　）					
点検整備等	三浦ＧＣ－２０００ＺＳ	基	4		
ゲージガラスＡＳＳＹ	２８０Ｌ	個	4		
リブベルト	５ＰＫ１５５０	個	4		
諸経費（産廃処理含）		式	1		
	以下余白				
合　　計					

令和　　年　　月　　日

契約担当官
陸上自衛隊小平学校
会計課長　髙波　剛　　殿

住　　所
会 社 名
代表者名