


公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊関西補給処桂支処
会計課長 田尾 正輝



以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号	
5RJ31KS00040		5RJB1AE0304 0001					
品名 または 件名							
(7) 空調設備保守点検							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使 用 器 材 名							
数 量	単位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指定	検査	包装
1.00	ST						
納地または工事場所			引 渡 場 所				
陸上自衛隊桂駐屯地							
搬 入 場 所			納 期 ま た は 工 期				
			令和8年3月31日 (火)				

2 競争参加資格

次のいずれかであること。
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
防衛省競争参加資格の「電気工事」に係る等級がA、B、C等級であること
防衛省競争参加資格の「管工事」に係る等級がA、B、C等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊桂駐屯地 関西補給処桂支処総務部会計課事務室

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない
入札日時場所：令和7年4月11日 (金) 11時30分 桂駐屯地 本部庁舎 1F 多目的室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

別紙のとおり

1 競争参加資格

- (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であつて契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 令和7・8・9年度全省庁統一資格「役務の提供等」D等級以上又は防衛省競争参加資格の「電気」「管」のC等級以上の資格を有する者。（どれか一つで可）もしくは当該競争参加資格を有していない者で、入札書の受領期限までに競争参加資格審査を受け、競争参加資格者名簿に登録された者であること。
- (4) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。
- (5) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
- (6) 入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。
- (7) 契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。（協力者を含む。）
- (8) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (9) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (10) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

2 契約条項及び入札心得

- (1) 適用する契約条項
駐屯地用標準契約書の「役務請負契約条項」、「談合等の不正行為に関する特約条項」及び「暴力団排除に関する特約条項」とする。
- (2) 契約条項及び入札心得を示す場所
陸上自衛隊関西補給処桂支処 総務部会計課 契約班

3 入札説明会及び競争入札執行の場所及び日時

- (1) 入札説明会： 実施しない。ただし、現場確認及び説明を希望するものは、前項に示す期間中、下記の問い合わせ先までご連絡いただき、日程の調整を行ってください。
- (2) 入 札：
ア 場 所： 陸上自衛隊桂駐屯地 本部庁舎1F 多目的室
イ 時 間： 令和7年4月11日（金）1130 ※郵便入札4月11日（金）0900必着

4 保証金等に関する事項

- (1) 入札保証金： 免 除
- (2) 契約保証金： 免 除
- (3) 違約金： 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。

5 入札方法

- (1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
- (2) 予定価格に達しない場合は、再度入札を実施する。郵便による入札がない場合は当日速やかに実施し、郵便による入札がある場合は別途連絡する。

6 入札の無効

- (1) 第1項で示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札
- (2) 入札に関する条項に違反した入札
- (3) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別しがたい入札
- (4) 入札者が実施した「暴力団排除に関する誓約事項」の誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合に、当該入札者が提出した入札
- (5) 「暴力団排除に関する誓約事項」の誓約を行わない者の入札
- (6) 入札書に記載の「入札及び契約心得」、入札条件、「標準契約書等」の契約条項等及び仕様書等の承諾を行わない者の入札（応札をもって承諾をしたものとみなす。）

7 落札決定方法

総額決定。総額が当隊所定の予定価格制限の範囲内の最低入札者を落札者とします。なお、落札となるべき最低入札者が2人以上ある場合は、直ちにくじ引きにより落札者を決定します。

8 契約書等の作成

落札者は契約書等を作成するものとする。

9 その他

- (1) 契約の成立の時期は、契約書に双方が記名押印した時とする。契約書を作成しない場合は、発注書を送付した時とする。
- (2) 入札参加を希望する者は、下記の(6)の問い合わせ入札前日までに連絡をすること。また、「資格審査結果通知書（写し）」を提出すること。（FAX可）
- (3) 入札書を郵送する場合は、必ず便着の確認をすること。
- (4) 代表者以外で入札に参加する業者は、入札書に添えて委任状を提出すること。
- (5) 市場価格調査を実施する場合があります。その際はご協力をお願いします。
- (6) 入札及び契約に関する事項の問い合わせ先
〒615-8103 京都府京都市西京区川島六ノ坪
陸上自衛隊関西補給処桂支処総務部会計課 契約班 （担当 毛利：（もうり））
TEL 075-381-2125（内線341） FAX 075-381-8881（直通）
- (7) 仕様・履行等に関する事項の問い合わせ先
〒615-8103 京都府京都市西京区川島六ノ坪
陸上自衛隊関西補給処桂支処総務部管理課 営繕班 （担当 岡部）
TEL 075-381-2125（内線384）
本公告は、陸上自衛隊桂駐屯地 1号隊舎1階 会計課事務室前掲示板、
陸上自衛隊桂駐屯地HP <https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/3d/katura/> 及び
陸上自衛隊宇治駐屯地 関西補給処 調達会計部掲示板 に掲示している。

仕 様 書

- 1 作業名称：(7) 空調設備保守点検
- 2 作業場所：京都府京都市西京区川島六ノ坪町（陸上自衛隊桂駐屯地）
- 3 作業期間：契約締結日～令和8年3月31日（火）
 - (1) 冷房インは5月中旬～5月下旬に実施すること。細部は官側と調整すること。
 - (2) 暖房インは11月上旬に実施すること。細部は官側と調整すること。
- 4 作業概要
本作業は、空調設備の冷房及び暖房運転開始前の保守点検及び、運転期間中に不具合が生じた際、原因解明等実施すること。
- 5 一般事項
 - (1) 総則
本作業は、本仕様書・図面によるほかメーカーの定める点検項目及び次の関係法令等を遵守して実施すること。
・建築保全業務共通仕様書
 - (2) 協議
図面又は仕様書に不明な事項、また疑義が生じた場合は、監督官と協議し、仕様書等に記載なき事項でも技術上必要なものは受注者の責任において良心的に実施すること。
 - (3) 火災予防・現場管理
作業中における火災予防、労働安全及び在来施設等の保護には、十分注意を払うものとし、汚破損した場合は、請負者の責任において速やかに原形に復旧すること。
 - (4) 作業写真
請負者は、作業の主要な施工段階において写真撮影を実施すること。
項目は着手前・作業中・隠ぺい部分・作業完了後のほか、監督官の指示する箇所とする。また、写真はA4紙に整理の上、1部提出すること。
 - (5) 作業時間
敷地内における作業実施時間帯は、平日午前8時30分～午後5時までを基準とする。その他の時間帯に作業を実施する場合は、事前に監督官と協議の上指示に従うこと。
 - (6) 電気・水道等の使用
本作業実施に必要な電力・給水については、請負者側で準備すること。
- 6 特記事項
 - (1) 作業期間中は、駐屯地内の空調機が不具合を生じた際、原因解明及び下見積書の提出をするものとする。
 - (2) 保守に必要な消耗品（パッキン、グランドパッキン、カップリング、潤滑油、ラップ、ヒューズ、ガス、冷媒、Vベルト等）は、請負者の方で準備すること。
 - (3) フロン排出抑制法に該当する箇所に関しては、法に基づく点検を行い、定期点検結果報告書を作成し、提出するものとする。
- 7 提出書類
本作業での提出書類は下記のとおりとし、提出すること。
 - (1) 工程表
 - (2) 現場代理人等指名通知書
 - (3) 着手届
 - (4) 完了届
 - (5) 点検結果報告書
 - (6) 内訳明細書
 - (7) 作業写真
 - (8) 打合せ簿
 - (9) 随時入門申請書及び腕章
 - (10) その他監督官の指示した書類
- 8 検査
作業完了後、書類の提出をもって、完了検査を受け合格をもって完了とする。
手直し事項が生じた場合は、手直し完了後再度検査を受け、合格をもって完了とする。

冷房開始前 保守点検業務一覧表 (共通)

区分	保守点検対象項目	点検内容
冷房開始前 業務 (1回/年)	切替	1 冷房用運転への切替・試運転
	チリングユニット (水冷・空冷)	1 機械外観清掃・点検 2 計器類及び保安回路の清掃点検・作動状況確認 3 冷媒ガス圧力・温度測定及び流通調整・点検 4 冷 (温) 水出入口における水温の測定・点検 5 フロン排出抑制法にかかると定め点検等
	冷却塔、膨張タンク	1 内外部清掃・点検・薬品洗浄 2 冷却循環水系統・補給水設備作動状況点検確認 3 計器類の清掃点検・作動状況確認 4 散水装置及び給水装置点検・作動状況確認 5 水槽内及びストレーナー部洗浄
	ファンコイルユニット	1 エアフィルター・清掃点検・調整 2 配電系統部・弁類等の漏洩点検 3 熱交換器の外観清掃・腐食・漏洩状況確認 4 蒸気トラップの作動状況確認
	冷却水ポンプ	1 電動機・モーター・ポンプ外観清掃点検・作動状況確認 2 ボンブグラブント部・軸受け部の調整点検 3 電気系統の清掃点検・作動状況確認 4 運転状況・振動等据付状況点検確認
	制御システム	1 機器内外部清掃・点検 2 温度調節器等のモード切替・調整 3 電動弁等の点検・作動状況確認 4 設置各機器の絶縁・設置・電流・電圧各測定 (電気設備工事共通仕様書に基づき測定)
	パッケージ型 空気調節装置	1 機器内外部清掃・点検・作動状況確認調整 2 冷媒及び送風機各部の清掃点検・作動状況確認 3 冷凍配管漏洩及び冷媒量の点検確認 4 フロン排出抑制法にかかると定め点検等
	付帯設備・共通事項	1 機械室内部の空調機関連設備の清掃点検・作動状況及び 掃除点検及び機器の作動状況確認 2 異常の有無の確認 3 各機器の運転状況・振動等据付状況点検確認
	冷水水ポンプ	1 電動機・ポンプ外観清掃点検・作動状況確認 2 ボンブメカニカルシール部・軸受け部の調整点検 3 操作スライツ類の作動状況点検確認 4 運転状況・振動等据付状況点検確認
	蒸気ヘッダー ドレンヘンダー	1 内外部清掃・点検・作動状況確認 2 計器類の清掃点検・作動状況確認 3 付属管・弁類の作動状況点検確認
	水蓄熱ユニット	1 基礎固定部点検・清掃 2 タンク外面点検・清掃 3 外観整備・調整・点検 4 送風機点検・確認 5 熱交換器点検・清掃 6 エリミネーター点検・清掃 7 水系統点検・確認・清掃 8 エアフィルター点検・確認 9 Vベルト点検・確認
	蒸気吸収式 冷温水発生機	1 外観整備・調整・点検 2 送風機点検・確認 3 熱交換器点検・清掃 4 加温器点検・清掃 5 エリミネーター点検・清掃 6 水系統点検・確認・清掃 7 エアフィルター点検・確認 8 Vベルト点検・確認
	ユニット形空調和 機	1 外観整備・調整・点検 2 送風機点検・確認 3 熱交換器点検・清掃 4 加温器点検・清掃 5 エリミネーター点検・清掃 6 水系統点検・確認・清掃 7 エアフィルター点検・確認 8 Vベルト点検・確認

暖房開始前 保守点検業務一覧表 (共通)

区分	保守点検対象項目	点検内容
暖房開始前 業務 (1回/年)	切替	1 暖房用運転への切替・試運転
	チリングユニット (水冷・空冷)	1 機械外観清掃・点検 2 計器類及び保安回路の清掃点検・作動状況確認 3 エアフィルターの清掃点検・調整
	ファンコイルユニット	1 配電系統部・弁類等の腐食・漏洩状況点検 2 熱交換器の外観清掃・腐食・漏洩状況確認 3 蒸気トラップの作動状況確認 4 電動機・ポンプ外観清掃点検・作動状況確認
	蒸気熱源	1 冷却循環水系統・補給水設備作動状況点検確認 2 計器類の清掃点検・作動状況確認 3 散水装置及び給水装置点検・作動状況確認 4 水槽内及びストレーナー部洗浄
	冷水水ポンプ	1 エアフィルター・清掃点検・調整 2 配電系統部・弁類等の漏洩点検 3 熱交換器の外観清掃・腐食・漏洩状況確認 4 蒸気トラップの作動状況確認
	冷却水ポンプ	1 電動機・モーター・ポンプ外観清掃点検・作動状況確認 2 ボンブグラブント部・軸受け部の調整点検 3 電気系統の清掃点検・作動状況確認 4 運転状況・振動等据付状況点検確認
	制御システム	1 機器内外部清掃・点検 2 温度調節器等のモード切替・調整 3 電動弁等の点検・作動状況確認 4 設置各機器の絶縁・設置・電流・電圧各測定 (電気設備工事共通仕様書に基づき測定)
	パッケージ型 空気調節装置	1 機器内外部清掃・点検・作動状況確認調整 2 冷媒及び送風機各部の清掃点検・作動状況確認 3 冷凍配管漏洩及び冷媒量の点検確認 4 フロン排出抑制法にかかると定め点検等
	付帯設備・共通事項	1 機械室内部の空調機関連設備の清掃点検・作動状況及び 掃除点検及び機器の作動状況確認 2 異常の有無の確認 3 各機器の運転状況・振動等据付状況点検確認
	水蓄熱ユニット	1 基礎固定部点検・清掃 2 タンク外面点検・清掃 3 外観整備・調整・点検 4 送風機点検・確認 5 熱交換器点検・清掃 6 エリミネーター点検・清掃 7 水系統点検・確認・清掃 8 エアフィルター点検・確認 9 Vベルト点検・確認
	蒸気吸収式 冷温水発生機	1 外観整備・調整・点検 2 送風機点検・確認 3 熱交換器点検・清掃 4 加温器点検・清掃 5 エリミネーター点検・清掃 6 水系統点検・確認・清掃 7 エアフィルター点検・確認 8 Vベルト点検・確認
	ユニット形空調和 機	1 外観整備・調整・点検 2 送風機点検・確認 3 熱交換器点検・清掃 4 加温器点検・清掃 5 エリミネーター点検・清掃 6 水系統点検・確認・清掃 7 エアフィルター点検・確認 8 Vベルト点検・確認

空調設備保守点検機器表 (1)

建物名	点検対象	型式	メーカー	メーカー保守	台数	点検時期
1号建物	蒸気吸収式 冷温水発生機	CH-KG60ST	矢崎エナジーステム	○	1台	冷房イン・暖房イン
	冷 却 塔	SKB-80GR	空研工業		1台	冷房イン
	室外機	RXVP615×1台 (RXMP335C+RXMP280C)	ダイキン		9台	冷房イン
		RXYP900C×1台 (RXMP450C×2台) RXYP500C×1台 RXYP450C×1台 RXYP335C×1台 RXYP224C×1台 RXYP140C×3台				
	室内機 (Rヒートポンプ用マルチエアコン)	FXVSP112M×1台 FXVHP56MA×4台 FXVHP140MA×3台 FXVHP112MA×2台 FXVFP90MC×3台 FXVFP80MC×1台 FXVFP71MC×5台 FXVFP45MC×3台 FXVFP36MC×5台 FXVFP28MC×4台 FXVFP112MC×2台 FXVCP56M×1台 FXVCP45M×1台 FXVCP36M×1台 FXVCP28M×1台 FXVCP22M×4台 FXVAP28M×2台 FEVCP22M×3台	ダイキン		51台	冷房イン 吹出温度測定 フィルター ター清掃
		GEL-656M-4MN5.5	川本		2台	冷房イン・暖房イン
	冷温水 ポンプ					
	冷却水 ポンプ	GEL-806M-4MN7.5	川本		1台	冷房イン
	ファンコイル ユニット	床置露出形CF-21N2V 天井吊り形CSR-21V	昭和鉄工		49台 8台	吹出温度測定 フィルター清掃
	ユニット形 空調調和機	AJ80-MX-BD	新晃工業		1台	冷房イン・暖房イン フィルター清掃
		AJ150-MX-BD			1台	
		AJ125-MX-BD			1台	
	水冷チリング ユニット	CR-J1320A	三菱電機	○	1台	冷房イン
	冷 却 塔	SKC-40POR	空研工業		1台	冷房イン
	冷温水 ポンプ	65×50FS4J 63.7E	荏原		2台	冷房イン
	冷却水 ポンプ	80×65FS4G 63.7	荏原		1台	冷房イン
	ファンコイル ユニット	天井埋込型	木村工機		64台	吹出温度 測定 フィルター清掃

103号建物

空調設備保守点検機器表 (2)

建物名	点検対象	型 式	メーカー	台数	点検時期
118号建物	空冷ヒートポンプ式 エアコン	RHGP1500AVP	日立	1台	冷房・暖房イン
	ファンコイル ユニット	天井埋込	昭和鉄工	28台	吹出温度測定 フィルター清掃
	空冷ヒートポンプエアコン	RQYP224FC	ダイキン	1台	冷房イン
		FXYP32EB×1台 FXYP22EB×2台 FXYP22EB×4台	ダイキン	7台	吹出温度測定 フィルター 清掃
		MMY-MUP2242R	東芝	1台	冷房イン
		MMU-UP1121H×2台	東芝	2台	吹出温度測定 フィルター清掃
	室内機				
2号建物	空冷ヒートポンプ式 エアコン	RHGP1800AVP	日立	1台	冷房・暖房イン
80号建物	ファンコイル ユニット	天井埋込、床置	木村工機	1台 50台	吹出温度測定 フィルター清掃
	室外機	CR-20JA2-C	ダイキン	2台	冷房イン
	室内機	SR40JA		1台	冷房イン
97号建物	パッケージエアコン	UC 15MBR	ダイキン	1台	冷房イン
	冷却塔	TIF203SA	ダイキン	1台	冷房イン
	冷却水ポンプ	65×50SF61.5	荏原	1台	冷房イン
	ファン付 フィルターユニット	VFC17	日本バイリーン	4台	吹出温度測定 フィルター清掃

空調設備保守点検機器表 (3)


建物名	点検対象	型式	メーカー	台数	点検時期
89号建物	空調ヒートポンプ VRVエアコン (R410A冷媒 熱システム)	室外機	ダイキン	2台	冷房・暖房イン
		室内機	ダイキン	2台	吹出温度測定 フィルター清掃
	外気処理パッケ ジエアコン	室外機	ダイキン	1台	冷房・暖房イン
		室内機	ダイキン	1台	吹出温度測定 フィルター清掃
	空調ヒートポンプ VRVエアコン (ビル用マルチ)	室外機	日立	1台	冷房・暖房イン
		室内機	日立	3台	吹出温度測定 フィルター清掃
	空調ヒートポンプ エアコン	室外機	日立	3台	冷房・暖房イン
		室内機	日立	3台	吹出温度測定 フィルター清掃
		室外機	東芝	4台	冷房イン
		室内機	東芝	19台	吹出温度 測定 フィル ター清掃
112号建物	空調ヒートポンプ VRVエアコン (ビル用マルチ)	室外機	日立	1台	冷房イン
		室内機	日立	9台	吹出温度 測定 フィル ター清掃
	空調ヒートポンプ VRVエアコン (ビル用マルチ)	室外機	東芝	2台	冷房イン
		室内機	東芝	9台	吹出温度 測定 フィル ター清掃
110号建物	空調ヒートポンプ VRVエアコン (ビル用マルチ)	室外機	東芝	2台	冷房イン
		室内機	東芝	2台	吹出温度 測定 フィル ター清掃
	空調ヒートポンプ VRVエアコン (ビル用マルチ)	室外機	東芝	2台	冷房イン
		室内機	東芝	2台	吹出温度 測定 フィル ター清掃

空調設備保守点検機器表 (4)


建物名	点検対象	型式	メーカー	台数	点検時期
123号建物	室外機	PUSY-P140MH1	三菱電機	1台	冷房イン
	室内機	PLFY-P56EMG3×1台 PLFY-P36LMG3×2台	三菱電機	3台	吹出温度測定 フィルター清掃
	室外機	PUHY-EP224DMG3	三菱電機	1台	冷房イン
	室内機	PLFY-P22LMG3×2台 PLFY-P28LMG3×2台 PLFY-P45EMG3×2台		6台	吹出温度測定 フィルター清掃
	室外機	PUSY-P140MH1		1台	冷房イン
	室内機	PLFY-P28LMG3×3台	三菱電機	3台	吹出温度測定 フィルター清掃
	室外機	PUHY-EP224DMG3	三菱電機	1台	冷房イン
	室内機	PLFY-P45EMG3×5台		5台	吹出温度測定 フィルター清掃
	室外機	PUSY-P140MH1		1台	冷房イン
	室内機	PLFY-P28LMG3×2台 PLFY-P45EMG3×1台	三菱電機	3台	吹出温度測定 フィルター清掃
	室外機	PUSY-P140MH1	三菱電機	1台	冷房イン
	室内機	PKFY-P45HMG×2台 PKFY-P36HMG×2台		4台	吹出温度測定 フィルター清掃
	室外機	PUSY-P140MH1		1台	冷房イン
	室内機	PKFY-E45HMG3×3台	三菱電機	3台	吹出温度測定 フィルター清掃
	室外機	PUHY-EP335DMG3-BS	三菱電機	1台	冷房イン
	室内機	PLFY-P45EMG3×2台 PLFY-P36EMG3×3台 PLFY-P22LMG3×1台 PMFY-P22EMG3×1台	三菱電機	8台	吹出温度測定 フィルター清掃
	室外機	PUHY-EP280DMG3	三菱電機	1台	冷房イン
	室内機	PLFY-P56EMG3×4台		4台	吹出温度測定 フィルター清掃

、空気熱源
ヒートポンプ
パッケージ型
空気調和機
(ビル用マルチ
タイプ)


123号建物




案内図 S=1/40000




駐屯地配置図 S=1/7000




1号建物 1階平面図







1号建物3階平面図




1号建物屋上平面図



80号建物平面図




97号建物平面图



89号建物平面图

■ 空調機器一覧表 (103号建物)


記号	名称	規格・型式	作業時期
ア	水冷チリングユニット	三菱電機 CR-J1320A	冷房イン
イ	冷却塔	空研工業 SKC-40P0R	冷房イン
ウ	冷温水ポンプ*	荏原 65×50FS4J 63.7E×2	冷房イン
エ	冷却水ポンプ*	荏原 80×65FS4G 63.7	冷房イン
	ファンコイルユニット	木村工機 天井埋込型	冷房イン




103号建物各階平面図

屋上 ACP-1

ACP-2





108号建物平面图




110号建物平面図

112号建物平面图






115号建物平面图




118号建物平面图

123号建物各階平面図




■ 空調機器一覽表 (2号建物)


記号	名 称	規格・型式	数量	作業時期
ア	空冷ヒートポンプユニット	東芝 RHGP1800AVP	1	冷暖房イン
a		木村工機 FCU3 (床置型)	1	
b		木村工機 FCU4 (床置型)	3	
c	ファンコイルユニット	木村工機 FCU6 (床置型)	3	冷暖房イン
d		木村工機 FCU8 (床置型)	1	
e		木村工機 FCU8 (床置型)	1	



3F



2F



1F

2号建物各階平面図

入 札 書

件 名 : (7) 空調設備保守点検

入 札 金 額 ¥ (税別)

役 務 内 容 : 仕様書のとおり

履 行 場 所 : 陸上自衛隊桂駐屯地

履 行 期 間 : 令和8年3月31日

入 札 保 証 金 : 免 除

暴力団排除

入札条件等

に関する誓約

誓約文：当社は、本入札（見積）書の提出をもって、暴力団排除に関し、入札心得に定める事項について誓約します。また、上記（本入札（見積））の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。上記入札（見積）条件を承諾のうえ、下記のとおり入札（見積）します。

上記の金額をもって、入札条件及び契約条項承知の上入札致します。

令和 7 年 4 月 日

分任契約担当官
陸上自衛隊関西補給処
桂支処会計課長 田尾 正輝 殿

住 所

会 社 名

代 表 者 名

代 理 人

印