


## 一般競争入札公告

分任契約担当官  
陸上自衛隊関西補給処桂支処  
会計課長 田尾 正輝



以下のとおり一般競争入札を実施するので、「契約条項」及び「入札心得」を承知のうえ参加されたい

### 1 競争入札に付する事項

- (1) 件名 : 桂宿舎C・E棟火災警報器取替作業
- (2) 内容 : 仕様書のとおり
- (3) 履行場所 : 陸上自衛隊桂駐屯地桂宿舎 C・E 棟
- (4) 履行期限 : 令和7年2月28日(金)

### 2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

- (1) 令和4、5、6 年度全省庁統一資格「役務の提供」のD級以上、または防衛省競争参加資格の「電気工事」「消防施設工事」のC級以上、いずれか一つの資格を有するものとする。
- (2) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (3) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (4) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。
- (5) 入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。
- (6) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(協力者を含む。)
- (7) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中のものでないこと。
- (8) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (9) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

### 3 契約条項及び入札心得

- (1) 適用する契約条項  
駐屯地用標準契約書の「役務請負契約条項」、「談合等の不正行為に関する特約条項」及び「暴力団排除に関する特約条項」とする。
- (2) 契約条項及び入札心得を示す場所  
陸上自衛隊関西補給処桂支処 総務部会計課 契約班

### 4 入札（現場）説明会及び競争入札の日時等

- (1) 入札（現場）説明会 : 実施しない。  
※現地現物確認を希望する場合は、土日、祝日以外で個別に対応するので下記に示す担当まで事前に連絡されたい。なお、現地確認を希望しない方は、現物未確認による紛争防止の為、事後該当事項に起因する苦情の申立を行わないことを同意の上、入札に参加されたい。
- (2) 入札日時 : 令和6年10月3日(木) 10:30
- (3) 入札場所 : 桂駐屯地 本部庁舎1F 多目的室

## 5 入札方法

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10（軽減税率対象品目については100分の8）に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100（軽減税率対象品目については108分の100）に相当する金額を入札書に記載すること。

## 6 入札の無効

- (1) 第2項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札
- (2) 入札に関する条項に違反した入札
- (3) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札

## 7 落札決定方法

総額決定（外税方式）

ただし、同額の場合には抽選により決定する。

## 8 保証金等に関する事項

- (1) 入札保証金：免除
- (2) 契約保証金：免除
- (3) 違約金：落札者が「入札及び契約心得」に従って契約手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。

## 9 契約書の作成

落札決定後、遅滞なく契約書を作成する。

但し、契約金額が50万円未満の場合は契約書の作成を省略することができる。

## 10 その他入札に関する事項

- (1) 入札参加者は、令和6年10月2日（水）までに競争入札受付票（別紙）に必要事項を記入し、資格決定通知書（写）と合わせて提出（FAX可）すること。確認後、入札書を交付する。
- (2) 電報・電話等による入札は認めない。
- (3) 郵便による入札については令和6年10月2日（水）1700着分までを有効とし便着の確認を必ず行うこと。また入札金額が同額による場合は当該入札に関係の無い職員により抽選を実施する。
- (4) 代表者以外での入札については、入札までに委任状を提出すること。
- (5) 予定価格に達しない場合は再度入札を実施する。再度入札の場合は別途連絡する。

## 11 公告掲示場所

- (1) 陸上自衛隊桂駐屯地 本部庁舎1F 会計課事務室前掲示板
- (2) 陸上自衛隊桂駐屯地ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/3d/katsura/>
- (3) 陸上自衛隊宇治駐屯地 関西補給処調達会計部掲示板

## 12 各問合せ先

- (1) 入札及び契約事項に関する問い合わせ先  
〒615-8103 京都市西京区川島六の坪  
陸上自衛隊桂駐屯地 関西補給処桂支処会計課 契約班 担当 中村  
TEL (075) 381-2125 (内線515) FAX (075) 381-8881
- (2) 仕様書（規格等）及び現場確認に関する問合せ先  
陸上自衛隊桂駐屯地 関西補給処桂支処総務部総務課厚生班 担当 福角（内線323）

## 競争入札受付票

令和 年 月 日


入札件名	桂宿舎C・E棟火災警報器取替作業	入札日時	令和6年10月3日(木) 1030
仕様書等受領者	住所	(電話) - - - ) (FAX) - - - )	
	会社名		
	受領者(役職・氏名)		
※名刺を頂戴することで、本欄の記載を省略できます。			

官側受付日	
-------	--

桂宿C・E棟火災警報器取替作業


件名	桂宿C・E棟火災警報器取替作業			図面番号	1/4
図名	表紙				
支処長	総務部長	総務課長	厚生班長	厚生係長	起案者
関西補給処桂支処総務部総務課厚生班					令和6年9月4日

1 作業件名	桂宿舎C・E棟火災警報器取替作業		
2 作業場所	京都府京都市西京区川島五反長町65-1 桂宿舎C・E棟		
3 作業期間	契約締結日～令和7年2月28日まで		
4 作業内容	本作業は、桂宿舎C・E棟の煙感知器及び熱感知器の交換作業を実施するものである。		
区分	規 格	数量	
撤去作業	けむり当番2種／電池・移報無・音声警報器SH2845K ねつ当番定温式／電池・移報無・音声警報器SH2145K	160個 64個	
設置作業	けむり当番薄型2種／電池・移報無・音声警報器SH481455K ねつ当番薄型定温式／電池・移報無・音声警報器SH481455K	160個 64個	
5 一般事項			
(1) 総則	本作業は、仕様書・図面・メーカー基準・次の基準及び関係法令等を遵守して実施すること。なお仕様書に記載なき事項については、事前に監督官と協議のうえ指示に従うこと。		
(2) 協議	・公共建築改修作業標準仕様書（機械設備作業編） ・請負者は設計図書及び現地において、相違・疑義あるいは不明な点が生じた場合は、監督官と協議し、その指示に従うこと。		
(3) 火災予防・現場管理	本仕様書及び図面に記載されている寸法・規格についてはあくまで標準寸法規格で本作業に關しては必ず現地にて採寸・調査を行い実施すること。また、あるため、実際の作業に關しては必ず現地にて採寸・調査を行つた際、その都度提出当然必要と考えられる事項については監督官と協議のうえ、指示に従い実施すること。		
(4) 作業写真	作業中における火災予防・労働安全及び在来施設等の保護には、十分注意を払うものとし、汚損した場合は、請負者の責任において速やかに原形に復旧すること。		
(5) 作業時間	敷地内における作業時間帯は、平日（土・日及び祝祭日は除く。）の午前8時30分から午後5時迄を基準とする。その他の時間帯に作業を実施する場合には、事前に監督官と協議のうえ指示に従うこと。		
6 特記事項	(1) 作業期間中は、施工範囲外に粉塵が飛ばないように適切に養生等を施すこと。また、作業中、施工後は施工場所・資材等搬入経路の清掃等を実施すること。 (2) 作業完了後、各種検査を実施し、異状がないことを確認すること。		
7 提出書類	本作業での提出書類は下記のとおりとし、期限までに必ず提出すること。 (1) 現場代理人等通知書 (2) 内訳明細書 (3) 施工体制台帳及び体系図 (4) 工程表 (5) 着工届 (6) 施工等承認 (7) 竣工届 (8) 発生材報告書 (9) 出荷証明書 (10) マニフェストの写し (11) 作業写真 (12) 打合せ簿 (13) その他監督官の指示した書類（監督官が指定した期日までに示した部数を提出）		
8 檢査	作業完了後、提出書類を提出し検査官の指示する完了検査の合格をもつて完了とする。 ただし、手直し事項が生じた場合は、手直し完了後再度検査を受けること。		
9 件名	桂宿舎C・E棟火災警報器取替作業	図面番号	2 / 4
10 団名	桂宿舎	仕様書	関西補給処桂支処総務部総務課厚生班



四  
配道量

件名	桂宿舎C・E棟火災警報器取替作業	図面番号	3/4
図名	案内図・配置図		賀西備給処桂支処総務部総務課厚生班





義案大

### C棟(32室)

○煙感知器×2個/室  
□熱感知器×1個/室

### E棟(32室)

○煙感知器×3個/室  
□熱感知器×1個/室



住宅火災警報設備

名 称	参考規格 (ハノリニック)	備 考
けむり当番薄型2種／電池・移報無・音声警報	SH48455K	同等品
ねつ当番薄型定温式／電池・移報無・音声警報	SH481455K	同等品

※記載のない必要部材については、メーカー仕様に準じて施工すること

平面図

件 名	桂宿舎C・E棟火災警報器取替作業	図面番号	4/4
図 名	平面図	平 面 図	関西補給処桂支処総務部総務課厚生班