

令和8年9月9日

桂駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について（変更）

1 令和8年9月8日公示の（8）89号建物屋外蒸気配管取替補修について仕様書図面番号5／5を別添のとおり変更する。

2 件名リスト

一連 番号	件 名	納入（履行） 場所	納期 （履行期限）	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積り合わせの 日時	防衛省 競争参加資格	備考
1	（8）89号建物屋外蒸気配管 取替補修	仕様書のとおり	R8.12.11	R8.9.8 （火）	R8.9.16 （水） 1100	R8.9.16 （水） 1100	必要なし	細部は仕様書を参照

3 契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒615-8103 京都府都市西京区川島六ノ坪

陸上自衛隊桂駐屯地 関西補給処桂支処会計課 担当 温井

TEL 075-381-2125（内線 515）FAX 075-381-8881 Email fin-katsura-madep@inet.gsdf.mod.go.jp

4 仕様書（規格等）及び現場確認に関する問合せ先

陸上自衛隊桂駐屯地 関西補給処桂支処総務部管理課営繕班 担当 齋藤（内線 384）

凡例

- 65A 圧力配管用炭素鋼鋼管SGP黒管ねじなし取替 0.6m
----- 20A 圧力配管用炭素鋼鋼管SGP黒管ねじなし取替 2m

取替配管部塗装
さび止め2回塗り
仕上げシルバー塗

フランジ取替 20A

65A 溶断・溶接

保温材取替 65A 0.8m (エルボ-部含む)
ロックウール 保温厚40mm
ステンレス巻き

65A→20Aへ異径落とし

グローブバルブ取替 20A
蒸気用

GL ▼

蒸気管図 S = 1 / 1 5

件 名	(8) 89号建物屋外蒸気配管取替補修	図面番号	5/5
図 名	蒸気管図	縮 尺	図 示
関西補給処桂支処総務部管理課営繕班			