川西駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

1　本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続が必要です。

2　本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3　件名リスト

一連番号	件 名	納入(履行)場所	納期(履行期限)	見積依頼書公表日	見積書提出期限	見積り合わせの日時	防衛省競争参加資格	備考
1	業務用エアコン診断修理	自衛隊阪神病院	令和８年１２月１１日	令和８年１０月１９日	令和８年１０月２９日 13:10	令和８年１０月２９日 13:10		総品目総額決定
		以下余白						

4　仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒666-0024
兵庫県川西市久代４丁目1-５０
陸上自衛隊川西駐屯地　阪神病院会計課契約班
電話：072-782-0001　(内線：5052)
FAX:072-759-7047(直通)
担当：角川（すみかわ）

5　仕様書の問合せ先
陸上自衛隊川西駐屯地　阪神病院管理課営繕班
電話：072-782-0001　(内線：5018)
担当：友口

調達要求番号：

<table>
<tr><td colspan="4">陸　上　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td colspan="2">４１２０２８４５９９４５</td><td>仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="4">業務用エアコン診断修理</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>作　　成</td><td>令和８年１０月２日</td></tr>
<tr><td>変　　更</td><td></td></tr>
<tr><td>作成部隊等名</td><td>阪神病院総務部</td></tr>
</table>

１．総則

１．１　目的及び適用範囲

この仕様書は、川西駐屯地で所有する業務用エアコン診断修理において適用する。

１．２　用語の定義

この仕様書で用いる用語は次による。

「診断修理方式」とは、修理品の診断作業により交換補充部品・修理作業内容及び修理箇所を明確にした診断明細書を提出し、それに基づき修理作業を行う方式をいう。

１．３　診断修理期間　契約締結日の翌日～令和８年１２月１１日（金）

２．修理等に関する要求

２．１　修理機器

別紙第１、別紙第２による。

２．２　一般的事項

機器等は、適切な品質の管理のもとに修理され、仕様書に示された機器本来の性能を発揮するとともに、長期間の使用に耐え得るように考慮されなければならない。

２．３　修理等の種類

修理の種類は、次のとおりとする。

a）一般的修理　電気・電子機器については、故障箇所を探求し部品等の交換、修理を行う。

b）分解修理　機械的機器は、原則として分解修理を行うものとする。

２．４　修理方式

修理方式は、「診断修理方式」とする。

２．５　修理等作業

契約相手方は、仕様書に示す性能を満足する修理を行う為の診断作業を実施し、診断明細書を作成し、これに基づく修理作業を実施する。

２．６　部品及び材料

２．６．１　一般事項

機器等の修理に使用する部品及び材料は、２．２を満足するものであって，現機器に使用されているものと同等品であることを原則とする。

２．６．２　代替部品等の仕様

同等の部品及び材料がなく、代替品を使用する必要がある場合は、事前に承認を受けるものとする。

２．６．３　交換部品の処分

交換した部品は、特に指示する場合を除き処分するものとする。

２．７　部品等の交換及び修理

部品は、電気的又は機械的に性能不良の場合、交換又は修理する。配線、ケーブルは絶縁低下、変質、切断の恐れある場合は交換するものとする。冷媒ガスが不足している場合は冷媒ガスを補充する。

２．８　追加修理作業の処置

修理作業の途中において、診断明細書に明示されていない部品、部位の交換又は修理の必要が発生した場合は契約担当官等に申し出るものとする。

４．品質保証

４．１　完了検査

完了検査は、本仕様書に基づき実施する。

４．２　保証期間

保証期間は、修理完成品納入日から６ヶ月とし、その期間中に修理箇所及び修理作業に起因したと認められる故障が発生した場合は、契約相手方において無償再修理行うものとする。

５．出荷条件　一般商い慣習による。

６．修理品集配　契約相手方において行うものとする。

７．その他の必要事項

７．１　診断明細書の様式　診断明細書の様式は別紙第２による。

2．1修理機器

冷暖房兼用空気調節装置天吊り形3．0馬力三相200V			
メーカー名	名　称	規　格	数量
ダイキン工業(株)	業務用エアコン	RZRP80BYT	1式
状況	夏季使用時期に空調機を運転していて、まったく部屋が冷えない。		

修理診断明細書
追加修理見積書
標準外作業見積書

分任契約担当官
自衛隊阪神病院会計課長　殿
「監督官 経由」

契約名

器材番号

修理診断明細書
追加修理見積書
標準外作業見積書

会社名

代表者名　　㊞

番号	品名及び作業区分	故障の程度及び記事	処置及び修理要領			所要数	部品費		外注費・資材費		作業費	備考
			交換	補充	修理作業内容（会社部品番号）		単価	金額	単価	金額	作業時間	
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
							材料費合計		資材費合計		作業費額計	

上記のとおり確認する。　　令和　　年　　月　　日

監督官　　官職　　氏名

別紙第２

総品目総額決定

見　　積　　書

金額￥　　（消費税及び地方税を含まない）

	件　名	規　格	単位	数量	単価	金　額
1	業務用エアコン診断修理	仕様書のとおり	ST	1		
2		以下余白				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
11						
11						
12						
13						
	納　入　場　所	自衛隊阪神病院		納　期	令和８年１２月１１日	
	入札（契約）保証金	（免除）	入札（見積）書有効期間			

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、入札見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和８年１０月２９日
分任契約担当官
自衛隊阪神病院
会計課長　中村　亮　　殿

住　　所：
会 社 名：
代表者名：　　㊞
責任者名：
担当者名：
連 絡 先：

（注）押印を省略する場合には、担当者名及び連絡先を記載すること

総品目総額決定

市　価　調　査　書

件名リスト一連番号	4

提出期限	令和８年１０月２８日１５：００

金額￥　　（消費税及び地方税を含まない）

	件　名	規　格	単位	数量	単価	金　額
1	業務用エアコン診断修理	仕様書のとおり	ST	1		
2		以下余白				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
11						
	納　入　場　所	自衛隊阪神病院	納　期		令和８年１２月１１日	

上記に関して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、市価調査に協力いたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和８年１０月２８日
分任契約担当官
自衛隊阪神病院
会計課長　中村　亮　　殿

住　　所：
会 社 名：
代表者名：　　㊞
責任者名：
担当者名：
連 絡 先：

（注）押印を省略する場合には、担当者名及び連絡先を記載すること