

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊関西補給処
調達会計部長 脇田 研一

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号				
6RGE1M500440		6RGN1AB7501 0001								
品名 または 件名										
屋外貯蔵タンク 1 0 0 K L 開放検査清掃点検										
部品番号 または 規格										
仕様書のとおり										
使 用 器 材 名										
数 量	単位	銘 柄		使 用 期 限 等		グ ル ー プ		指定	検査	包装
1. 00	ST									
納地または工事場所				引 渡 場 所						
宇治駐屯地燃料課地域				宇治駐屯地燃料課地域						
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期						
宇治駐屯地燃料課地域				令和8年9月30日（水）						

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊 関西補給処（宇治駐屯地）調達会計部 契約課 契約班
ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/madep/uji/nyusatsu/newpage2.htm>

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない
入札日時場所：令和8年7月23日（木）11時00分 調達会計部入札室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総目録総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

（競争参加資格細部）

- (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
- (2) 全省庁統一資格において近畿地域の競争参加資格を有すること。
なお、入札に参加する場合は、資格審査結果通知書（写）を入札期日までにメール又はFAXにより提出すること。
- (3) 契約担当官等から指名停止の処置を受けている期間中の者でないこと。
- (4) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (6) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
- (7) 入札する品名（件名）に該当する地域の各許可証（産業廃棄物収集運搬業許可証又は、産業廃棄物処分業許可証）を有すること。

8 入札及び契約条件

- (1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額（単価）に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

- (2) 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。
- (3) 契約金額が100万円以上の場合は請書、250万円を超えた場合は契約書を、官側と交わすものとする。
- (4) 適用する契約条項は、陸上自衛隊駐屯地用標準契約書の「役務請負契約条項」、「談合等の不正行為に関する特約条項」及び「暴力団排除に関する特約条項」とする。

9 入札の無効

- (1) 第2項及び第7項に定める入札資格のない者の入札
- (2) 「暴力団排除に関する誓約事項」の内容に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合
- (3) 入札金額、入札者氏名が判明し難い入札
- (4) その他入札に関する条件に違反した入札

10 その他

- (1) 郵便入札の場合は、書留等の受け渡しを確認できる処置をして、入札期日前日17時（前日が土日祝日の場合はさらにそれらの前日の17時）までに関西補給処 調達会計部 契約課 契約第2班 担当者必着とする。郵便入札参加者は送付したことを確認できるものを手元に保管しておくこと。
※注意事項：郵便入札においては、送付する封筒に入札件名「〇月〇日〇時〇分入札 〇〇〇〇の件入札書在中」と明記すると共に、必ず発送の旨を事前に調達会計部契約課担当まで電話連絡すること。
- (2) 入札参加希望者は、入札書等を入札期日前日までに、HPより印刷又は調達会計部契約課担当より受領されたい。
- (3) 入札代理人の場合は、権限を委任したことを証明する委任状を提出すること。
- (4) 入札参加予定者は、必ず開札時刻の5分前までに入札室に集合されたい。
- (5) 再度入札を行う場合については、初度入札応札者へ別途連絡する。
- (6) 最低価格の入札金額が契約等担当官等が定める調査基準額に該当する場合は、入札価格の内訳書等といった積算資料等を提出していただくよう依頼する可能性がある旨承知されたい。
- (7) 積算資料等の提出に応じていただけない場合又は不十分な場合は、その旨説明を求める可能性がある旨承知されたい。
- (8) 積算資料等の提出・説明に応じない場合又は不十分な場合は、「契約の内容に適合した履行がされないおそれがある」として落札者としめない可能性がある旨承知されたい。
- (9) 不明事項については、下記まで問い合わせられたい。

京都府宇治市五ヶ庄官有地

陸上自衛隊関西補給処（宇治駐屯地）

調達会計部契約課契約第2班 担当：糸井 電話：0774-31-8121（代表） 内線 296

f a x : 0774-32-4580（直通）

契約課メールアドレス：fin-madep@inet.gsdf.mod.go.jp

仕 様 書

1 名 称：屋外貯蔵タンク 100KL 開放検査清掃点検

2 作業場所：京都府宇治市五ヶ庄官有地(陸上自衛隊宇治駐屯地)燃料課内

3 作業概要

(1)屋外燃料貯蔵タンク内部清掃及び点検 1基

対象タンク	燃種	型式
G101	ガソリン	100KL CRT

(2)アトモスバルブの分解整備点検

(3)バルブの交換

対象部位	規格	会社名	数量
ゲートバルブ及び ドレンバルブ	10K-100	KITZ	2
	10K-80A	KITZ	3

4 一般事項

(1)作業期間は契約締結日から令和8年9月30日までの間とする。

(2)現場管理

ア 作業期間中、施設等に損傷を与えた場合は請負者の責任において賠償すること。

イ 作業現場は風紀・衛生・盗難予防について必要な処置を施すとともに請負者の責任において管理すること。

(3)発生材は監督官の指示する物品以外は、請負者の責任において場外処分すること。

(4)仕様書・図面に記載なき事項で当然施工が必要な事項及び監督官が軽微な事項を指示した場合は、請負者において実施すること。

(5)作業に必要な電気・水は請負者が負担すること。

(6)作業写真は、作業前・作業中・完成後・使用材料及び監督官の指示のあった所を撮影し、作業完成後速やかに提出すること。

(7)本役務における提出書類については、監督官の指示をうけること。

(8)作業時間は、期間中の土・日・祝日を除いた8時15分～17時00分までとし、それ以外に作業の必要が生じた際には事前に監督官の承認を受けるものとする。

5 共通事項

(1)本作業は次に掲げる諸規則を厳守し、実施するものとする。なお、安全管理に万全の対策を講じ、引火爆発等の事故のないよう実施しなければならない。

ア 消防法（危険物の規則に関する政令・規則）

イ 労働安全衛生法

ウ 自衛隊関係規則（宇治駐屯地消防に関する達）

エ その他関係規則（条例等）

(2)現場代理人若しくは主任技術者には甲種又は乙種危険物取扱者資格を有し、本作業内容について十分な経験と技術を有するものを選定すること。

- (3)作業に使用する電気関係資材（照明器具・送風機等）は全て防爆型とし、防火管理上安全なものを使用すること。工具類は衝撃・転倒により火花が発生しないものとする。仮設足場を設ける場合は木製品を原則とする。
- (4)実施に先立ち宇治市長宛に「危険物製造所等の軽微な変更届出書」を提出し、許可を得ること。手続きに要する手数料等は請負者の負担とする。

6 内部清掃作業特記事項

- (1)タンク内部のガス発生状況は、ガス検知器を使用し、安全管理に努めること。
- (2)残油は、ドラム缶に抜き取り処置すること。（ドラム缶官側支給）
- (3)内部清掃は錆等を除去し、槽内を完全乾燥させ、スラッジは槽外に搬出すること。
- (4)スラッジ、廃油、中和剤等は産業廃棄物として相手方が運搬・処分すること。
- (5)マンホール蓋の取り付け時、ボルトとパッキンを新品に取り替えること。
- (6)アトモスバルブは、弁・弁座及び防火網の整備・点検・手入れを入念に実施し、防火網に破損や腐食が見受けられたものは新品に取り替えること。
- (7)新品パッキン類は、業者が準備するものとし、現在使用されている物と同等以上の性能を有するものを取り付けること。
- (8)契約後、速やかに作業の準備を行うこと。また、作業実施については相互調整による。

7 非破壊検査作業特記事項

(1)目視検査

タンク内外面の腐食・溶接形状不良等を確認し、必要に応じてディプスゲージ等で深さ・位置を測定記録する。

(2)肉厚測定試験

底板については、1枚につき5点以上の肉厚測定を行う。側板最下段については、腐食の認められる箇所のほか、側板と側板直下の底板との隅肉溶接板側止端部から上方へ300mmまでの範囲において水平方向におおむね2mの間隔で取った箇所について測定し、最小値が得られた箇所について、当該箇所を中心に半径300mmの範囲においておおむね30mmの間隔で取った箇所を測定する。側板2段から最上段までについては、各段において腐食の認められる箇所のほか、3箇所以上の箇所について測定し、最小値が得られた箇所について、当該箇所を中心に半径300mmの範囲においておおむね30mmの間隔で取った箇所を測定する。底板については、底板測定が不可能な場合は除く。

(3)磁粉探傷試験

底板にかかる溶接継手全線を実施する。

(4)真空漏洩試験

底板にかかる溶接継手全線を実施する。

(5)浸透探傷試験

(3)項及び(4)項で実施不可能な箇所を実施する。

(6)形状測定試験

底板の凹凸状況を測定する。

(7)ハンマリング試験

底板の側面より中心線に向かい1 m内外をハンマーにおいて接地状況を確認する。

(8)不等沈下測定

外周8点についてタンク全体の不等沈下を測定する。

8 屋外タンク保証

本役務は仕様書に基づき、屋外貯蔵タンクとしての機能を完全に発揮させるための責任施工により実施するものとし、その保証は1年とする。

9 検 査

契約の相手方はこの役務終了後、検査官の役務完了検査を受け、契約担当官等に管理票（E票）を提出し、役務完了の確認を受けるものとする。手直しがあった場合は、手直し完了後、検査官の再検査を実施し検査合格をもって完了とする。

宇治駐屯地配置図



金額¥

(税抜)

品名	規格	単位	数量	単価(税抜)	金額(税抜)
屋外貯蔵タンク100KL開放検査清掃点検	仕様書のとおり	式	1.00		
				合計(税抜)	
					ー以下余白ー
納入場所	宇治駐屯地燃料課地域			納期	令和8年9月30日
入札(契約)保証金	免除	入札(見積)書有効期間			

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条
項等を承諾のうえ入札見積いたします。
また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」
に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

年 月 日

分任支出負担行為担当官(分任契約担当官)
陸上自衛隊関西補給処
調達会計部長 殿

住 所
会 社 名
役職・代表者名
代表者連絡先
担当者名
担当者連絡先