

令和8年10月8日

自衛隊大阪地方協力本部におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連番号	件 名	納入(履行)場所	納期(履行期限)	見積依頼書公表日	見積書提出期限	見積合わせの日時	防衛省競争参加資格	備考
21	空気調節装置の整備	大阪地方協力本部総務課	令和8年12月18日	令和8年10月8日	令和8年10月15日10時00分	令和8年10月15日10時00分		
				— 以下余白 —				

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問い合わせ先及び提出先
〒540-0008
住 所 : 大阪府中央区大手前4-1-67 合同庁舎2号館3階
契約機関名(担当): 自衛隊大阪地方協力本部総務課会計班(山崎)
電 話 番 号 (内線): 06-6942-1444
メールアドレス: hq2-osaka@pco.mod.go.jp

調達要求番号：6QM01A00005

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号		仕 様 書 番 号
空気調節装置の整備		
	作 成	令和 8 年 9 月 1 5 日
	変 更	
	作成部隊等名	大阪地方協力本部総務課

1 総 則

1.1 適用範囲

この仕様書は、自衛隊大阪地方協力本部（大阪市中央区大手前4-1-67）において実施する空気調節装置（以下，“器材”という）の整備について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語の定義は、GLT-CG-Z000001及びGLT-CG-Z500002による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z500002 陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書

2 整備に関する要求

2.1 一般的要求事項

整備を要する器材の分解、検査または機能・性能点検を実施して、当該器材の修理基準に示す修理値（性能上修理すべき限界値）内で修理を行う。ただし、修理値を超えたもので、調整などで修復できないものについては、修理精度（標準寸法又は組立標準値）になるように完全に使用可能な状態に回復させるものとする。

2.2 整備の種類

整備に示す種類は、GLT-CG-Z500002の2.2 f)に示す“点検”とする。

2.3 整備の作業方式

整備の作業方式は、GLT-CG-Z500002の2.3 c)に示す“標準・標準外作業方式”によるものとし、標準作業は、表1によるほか、個々の作業内容は調達要領指定書による。

表 1－標準作業

番号	工程名	作業内容
1	入場点検	整備する器材の外観を点検する。
2	点検・計測	目視及び測定器によって点検・計測して、不具合部位があれば官側に通知する。
3	分解	整備が可能な範囲で分解する。
4	洗浄・清掃	圧縮空気、洗油などによって洗浄・清掃し、付着しているごみ、油脂などを除去する。
5	部品組立て	番号 3 で分解した部品の組立てを行う。
6	試験	整備する器材の機能回復確認のため試験を行う。
7	完成検査	3 による。
8	包装等	包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

2.4 整備実施場所

整備実施場所は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、大阪地方協力本部（大阪合同庁舎 2 号館 3 階）施設内とする。

2.5 整備の細部

整備する器材の細部は、調達要領指定書によって指定する。

2.6 部品・副資材

部品及び副資材について必要が生じた場合には、契約の相手方が負担するものとする。

2.7 外観

外観は、整備する器材の仕上げ、構造、防せい処理、給油脂、打ちきず、加工不良、未加工、欠品、加工きず、輸送取扱不良などによる破損など、外観上の異常がないものとする。

2.8 機能・性能

整備する器材の機能及び性能が正常に作動し、異常がないものとする。

3 監督・検査

監督及び検査は、GLT-CG-Z000001の3.2によるほか、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 その他の指示

4.1 無償貸付品及び官給品

整備に必要な無償貸付及び官給を行う器材等の品名・数量・引渡場所・その他必要な事項は、2.6 及び調達要領指定書による。

4.2 保全

4.2.1 立ち入り要領

大阪地方協力本部への立ち入り要領は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、大阪合同庁舎の立ち入り手続きを行うものとする。

4.2.2 秘密保全

秘密保全は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 契約の相手方は、本契約の履行にあたり直接又は間接にかかわらず知り得た事項の管理に万全を期すとともに、別途利用その他への公表などは契約担当官等の承認なく行ってはならない。また、本契約後も同様とする。
- b) 契約の相手方は、据付場所を含め官側の施設内を無許可で撮影してはならない。

4.3 安全管理

必要に応じて危険防止のための措置を講じ、安全管理を徹底するものとする。

4.4 その他の留意事項

- a) 役務履行で発生した梱包材などは、契約の相手方が処分するものとする。特に必要とする場合は調達要領指定書によって指定する。
- b) 作業の実施に当たっては、土日祝日の午前8時30分から午後5時までを基準とし、その時間を超える場合は官側との調整により所要の手続きをとるものとする。

4.5 提出書類

提出書類については、次による。

- a) 現場代理人指定通知書
- b) 工程表
- c) 役務着手届
- d) 役務完了届
- e) 写真
- f) 保守点検報告書

5 仕様書に関する疑義

仕様書に関する疑義が生じた場合は、契約担当官等に申し出てその指示を受けるものとする。

調達要領指定書	発 簡 番 号	
	調 達 要 求 番 号	6QM01A00005
	調 達 要 求 年 月 日	令和8年9月15日
	作 成 部 課	大阪地本総務課
	作 成 年 月 日	令和8年9月15日
品 名	空気調節装置の整備	
仕様書番号		

指定事項：整備する器材の内容は、表1による。作業の内容は、表2による。

表1－器材の内容

区 分	内 容	数 量	備 考
器材名 (規格)	空気調節装置 ㈱東芝 室内機AIU-AP805H 室外機ROA-AP804HSJ	1	本部長室
	冷暖房兼用空気調節装置(壁掛型1.0馬力単相100V) ダイキン工業 室内機F253ATAS-W 室外機R253AAS	1	募集課
	冷暖房兼用空気調節装置(壁掛型1.5馬力三相200V) 三菱電機 室内機PK-RP40LA3 室外機PUZ-ERMP40KA13	4	副本部長室 公室2 応接室
	冷暖房兼用空気調節装置(壁掛型3.0馬力三相200V) 三菱電機 室内機PK-RP80KA19 室外機PUZ-ERMP80HA13	1	当直室
	冷暖房兼用空気調節装置(天吊型1.5馬力単相200V) 日立製造所 室内機RPC-GP40KA 室外機RAS-GP40RSHJ3	1	庶務室
	冷暖房兼用空気調節装置(天吊型3.0馬力三相200V) 三菱電機 室内機PC-RP80KAL19 室外機PUZ-ERMP80HA13	1	援護課
	冷暖房兼用空気調節装置(天吊型3.0馬力三相200V) 日立製造所 室内機RPC-GP80KA 室外機RAS-GP80RSH3	1	総務課

表2ー作業の内容

機 器	作 業 内 容
室内機	電気系統の点検・確認 ドレン排水、エアフィルターの点検・確認及び清掃 吹出口及び吸込口の清掃及び吹出し温度測定 分電盤等の調整が必要な場合は事前に通知
室外機	圧縮機、送風機、凝縮部、冷媒系統、保安装置の点検・確認 総合的な運転の確認・調整

入 札 参 加 申 込 書

(自衛隊大阪地方協力本部)

下記の見積り合わせ(オープンカウンター方式)に参加します。

件 名	空気調節装置の整備			
日 時	令和8年10月15日		10:00	
落札決定方式				
会 社 名			担 当 者 名	
連 絡 先	T E L		F A X	
E-Mail (アドレス)				
入札書受取方法 (いずれかに○)	1. メールで受取 2. FAXで受取 (FAX通信記録等印字を消去して入札書として使用) 3. 自衛隊大阪地方協力本部総務課窓口で受取 (受取時期: 月 日 時頃)			

※FAX番号:06-6942-0545

FAXが使用できない場合は下記のメールアドレスへ送信出来ますが、

共有アドレスのため**必ず**タイトルに**〈会計班〉**と付け、**電話連絡**もお願い致します。

E-mail: hq2-osaka@pco.mod.go.jp

T E L : 06-6942-1444