

令和8年10月15日

米子駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続が必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。
- 3 件名リスト

番号	件名	納入（履行） 場所	納期（履行期 限）	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積合わせの 日時	防衛省競争 参加資格	備考
65	美保（8）受水槽電極 保持器取替役務	陸上自衛隊 美保分屯地	8.12.18	8.10.15	8.10.20 10時00分	8.10.20 10時00分	なし	総品目総額

- 4 適用する契約条項
駐屯地用標準契約の役務請負基本条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項とする。
- 5 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先
〒683-0853 鳥取県米子市両三柳 2603 契約機関名（担当）：陸上自衛隊米子駐屯地 第356会計隊契約班（國武）
電話番号：0859-29-2161（内線348） F A X：0859-29-2164 メール：ma356fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp
仕様書に関する問い合わせ先
電話番号：0859-29-2161（内線319）（担当）：陸上自衛隊米子駐屯地 業務隊（小石川）
- 6 メール及びFAXによる提出の際には、必ず便着の確認を行うこと。

仕様書

1. 件 名

美保(8)受水槽電極保持器取替役務

2. 納 期

契約締結日～令和8年12月18日

3. 役務場所

鳥取県境港市小篠津町 陸上自衛隊美保分屯地

4. 役務概要

受水槽の定水位の位置が現状の使用水量と乖離しているため、
電極保持器・電極棒を取り換える。

5. 作業項目

区 分	品 名	規 格	数量
取替	電極保持器	PBTねじG2 極数5	2セット
取替	電極棒セット	SUS304-φ6×5	2セット
新設	結線材	絶縁材・圧着端子類	1式

6. 一般事項

- (1) 本作業は、本仕様書による他、メーカー仕様書及び関係諸
規則等に基づき丁寧かつ確実に実施すること

7. 提出書類

監督官の指示するもの

8. 特記事項

- (1) 本作業は、部隊検査官の検査合格をもって作業完了とする。

業務隊長	管理科長	営繕班長	合議	担当

担当
國武(くにたけ)

(消費税含まない)

令和 年 月 日

住所・名称・代表者名・インボイス登録番号

1

市 場 価 格 調 書

分任契約担当官
陸上自衛隊米子駐屯地
第356会計隊長 中山 貴行 殿

提出期限: 10月19日(月)10:00

担当
國武(くにたけ)

¥ (消費税含まない) 令和 年 月 日

住所・名称・代表者名

納期 : 12月18日

納地 : 陸上自衛隊美保分屯地

陸上自衛隊米子駐屯地

FAX:0859-29-2164

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
美保(8)受水槽電極保持器取替役務	仕様書のとおり	ST	1.00		
	以下余白				