

令和8年7月1日

オープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提として見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件 名	納入（履行） 場所	納 期 （履行期限）	見 積 依 頼 書 公 表	見 積 書 提 出 期 限	見 積 合 わ せ の 日 時	防衛省競争 参加資格	備考
63	屋外電気工作物点検 （電気保安規定年1回）	鯖江駐屯地	作業実施： 8.11.30まで 書類提出： 9.3.31まで	8.7.1	8.7.9 13時30分	8.7.9 13時30分	無	
	以下余白							

- 4 駐屯地用標準契約の役務請負契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項及び単価契約に関する特約条項とする。
- 5 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒916-0001

住所：福井県鯖江市吉江町4－1

契約機関名（担当）：陸上自衛隊鯖江駐屯地 第336会計隊鯖江派遣隊（中山）

電話番号（内線）：0778-51-4675(345) FAX 番号：電話番号と同番号

仕 様 書

調達要求番号	67C91AE0018	作成部隊	鯖江駐屯地 管理隊
作業件名	屋外電気工作物点検 (電気保安規定年1回)	作成年月日	令和8年6月24日

1 実施場所

陸上自衛隊鯖江駐屯地 福井県鯖江市吉江町4-1

2 期 間

役務実行期間 契約締結日～令和8年11月30日
書類提出期間 契約締結日～令和9年3月31日

3 一般事項

- (1) 作業は、全て丁寧かつ確実に実施すること。
- (2) 請負者は、作業実施に先立ち、官側と協議のうえ作業工程表を作成し、官側に提出することとし、了解を得たのち作業を実施すること。
- (3) 作業は請負業者の責任作業とし、作業に際し破損した部分については官側へ報告のうえ、指示に従い速やかに復旧すること。
- (4) 作業に際し仕様書に明記なき事項であっても、当然必要と考えられる事項については官側と協議のうえ指示に従い実施すること。
- (5) 作業実施に際し、請負者は作業条件を作業関係者に十分把握させると共に作業員に対して安全教育を実施し安全な作業方法の確認及び安全点検を確実に実施すること。
- (6) 駐屯地規定により、喫煙は所定の位置で行ない作業中及び歩行しながらの喫煙を禁止する。また、作業場所以外の立ち入りを禁止する。作業の都合によりやむ得ず立ち入る場合は、官側と協議し部隊側立会いのもとで立ち入ること。
- (7) 自衛隊施設からの電気・給水は原則として使用させないものとする。但し、使用する場合はメーター等を設置し部隊側算定に基づき有償とする。
- (8) その他不明な事項、提出書類等はその都度官側と協議し、指示に従うこと。

4 その他(検査時間・点検上の注意点)

- (1) 検査時間(停電時間)は約5～7時間し、延長等が生じる場合は官側と調整。
- (2) 作業日が延期または雨天の場合は、再度官側と調整すること。
- (3) 検査当日には単相1kva発電機を2台用意すること。(冷凍庫等の保冷に使用)

5 検査項目

- (1) 地絡継電器試験
- (2) 過電流継電器試験
- (3) 不足電圧継電器試験
- (4) 絶縁抵抗試験 (高圧部・低圧部)
- (5) 接地抵抗試験
- (6) 絶縁油耐圧試験
- (7) 絶縁油 (JIS C2320 1種2号油適合品) 購入及び補油作業

6 対象機器等

- (1) 地絡継電器試験
 - ・ NO1 キュービクル (K2GS-H: オムロン製、K2GS-H: オムロン製)
 - ・ NO2 キュービクル (LTR-P-DF: 戸上電機製)
- (2) 過電流継電器試験
 - ・ NO1 キュービクル (K2CA-HV: オムロン製、HA08AX-A1: 富士電機製)
 - ・ NO2 キュービクル (K2CA-HC: オムロン製、HA08AC-H5: 富士電機製)
 - ・ NO2 キュービクル (K2CA-HV: オムロン製、LBS-6/200FR: 富士電機製)
- (3) 不足電圧継電器試験
 - ・ NO1 キュービクル (R-S相: K2VU-H S-T相: K2VU-H オムロン製)
 - ・ NO2 キュービクル (K2VU-H: オムロン製)
- (4) 絶縁抵抗試験 (高圧部)
 - ・ NO1 キュービクル、NO2 キュービクル、NO3 キュービクル、
- (4) 絶縁抵抗試験 (低圧部)
 - ・ NO1 キュービクル、NO2 キュービクル、NO3 キュービクル、
 - ・ 1号本部隊舎 9箇所
 - ・ 23号生活隊舎 8箇所
 - ・ 24号体育館 13箇所
 - ・ 26号整備工場 20箇所
 - ・ 30号警衛所 3箇所
 - ・ 31号ボイラー室 6箇所
 - ・ 屋外 8箇所

※次のページに続く

関係者以外不許複製

名 称	屋外電気工作物点検(電気保安規定年1回)	番号
図面名	仕 様 書	1 / 3

仕 様 書

調達要求番号	67C91AE0018	作成部隊	鯖江駐屯地 管理隊
作業件名	屋外電気工作物点検 (電気保安規定年1回)	作成年月日	令和8年6月24日

6 対象機器等

(5)接地抵抗試験

- ・NO1 キュービクル、NO2 キュービクル、NO3 キュービクル、
- ・1号本部隊舎 8箇所
- ・23号生活隊舎 8箇所
- ・24号体育館 13箇所
- ・26号整備工場 21箇所
- ・30号警衛所 3箇所
- ・31号ボイラー室 6箇所
- ・屋外 8箇所
- ・電柱 4箇所

(6)絶縁油耐圧試験

- ・NO1 キュービクル (東芝製:30KVA、単相 HCR-S22A1 2013年)
- ・NO1 キュービクル (東芝製:30KVA、3相 HCTR-S22A1 2013年)
- ・NO2 キュービクル (東芝製:200KVA、3相 HCTR-S21A 2003年)
- ・NO2 キュービクル (東芝製:100KVA、単相 HCTR-S21A 2003年)
- ・NO3 キュービクル (三菱製:100KVA、単相 R187752 2025年)
- ・NO3 キュービクル (三菱製:200KVA、3相 R206269 2025年)

(7)絶縁油購入及び補油作業

- ・購入する絶縁油は『JIS C2320 1種2号油』に適合する新品油を購入し、下記の機器に補油すること。
- ・絶縁油については全て統一メーカーで用意し、約18L前後とする。
- ・補油前に既設油種の確認を行い、異種油の混合を行わないこと。
- ・補油量は採油量相当以上とし、油面低下がないように調整する。

※対象となる機器

- ・NO1 キュービクル (東芝製:30KVA、単相 HCR-S22A1 2013年)
- ・NO1 キュービクル (東芝製:30KVA、3相 HCTR-S22A1 2013年)
- ・NO2 キュービクル (東芝製:200KVA、3相 HCTR-S21A 2003年)
- ・NO2 キュービクル (東芝製:100KVA、単相 HCTR-S21A 2003年)

7 提出書類

- (1) 役務工程表
- (2) 役務着手届
- (3) 役務完了届
- (4) 作業日誌
- (5) 作業写真
- (6) 点検結果報告書
- (7) その他監督官に指示された書類


8 検 査

本作業は、検査官の完了検査合格をもって完了とする。手直しが生じた場合は、手直し完了後検査官の再検査を実施し検査合格をもって完了とする。


関係者以外不許複製

名 称	屋外電気工作物点検(電気保安規定年1回)	番号
図面名	仕 様 書	2 / 3

平面詳細図



案内図 S=1:X



役務名称	屋外電気工作物点検（電気保安規定年1回）	図面名称	平面詳細図	縮尺	仕様書番号
	第372施設中隊			N.S.	3/3

見 積 書

件名リスト一連番号	63
-----------	----

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
屋外電気工作物点検 (電気保安規定年1回)	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
納入(履行) 場所	鯖江駐屯地	納期 (履行期限)	作業実施:8.11.30 書類提出:9.3.31		
契約保証金	(免除)	入札(見積)書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承知のうえ入札見積いたします。
また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和8年7月9日

分任契約担当官
陸上自衛隊鯖江駐屯地
第336会計隊鯖江派遣隊長 中山 惇太 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 名
担 当 者
担当者連絡先

市場価格調査書

令和8年7月8日までの提出をご依頼させていただきます。

件名リスト一連番号	63
-----------	----

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
屋外電気工作物点検 (電気保安規定年1回)	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
納入(履行) 場所	鯖江駐屯地	納期 (履行期限)	作業実施:8.11.30 書類提出:9.3.31		
契約保証金	(免除)	入札(見積)書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承知のうえ入札見積いたします。
また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官
陸上自衛隊鯖江駐屯地
第336会計隊鯖江派遣隊長 中山 惇太 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 名
担 当 者
担当者連絡先