

令和8年7月28日

守山駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続が必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。
- 3 件名リスト

一連番号	件 名	納入（履行） 場所	納 期 (履行期限)	見 積 依 頼 書 公 表 日	見 積 書 提 出 期 限	見 積 合 わ せ の 日 時	防衛省競争 参加資格	備 考
SY126	守山（8）105号建物空調配 管取替	仕様書の とおり	8.9.30	8.7.28	8.8.5 08時30分	8.8.5 08時30分		

- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒463-0067

住所：愛知県名古屋市守山区守山3-12-1

契約機関名（担当）：陸上自衛隊守山駐屯地 第408会計隊 契約班 山副(やまぞえ)

電話番号（内線）：052-791-2191（4347） FAX番号：052-791-2379

守山 (8) 105号建物空調配管取替
守山駐屯地業務隊

件 名	守山 (8) 105号建物空調配管取替				図面番号	1 / 3	
図 名	表 紙				縮 尺		
業務隊長	管理科長	営繕班長	工事企画	営繕係	電気	担 当	
							
陸上自衛隊守山駐屯地業務隊							

仕 様 書

1 件 名

守山（８）１０５号建物空調配管取替

2 実施場所

愛知県名古屋守山区守山３-１２-１ 陸上自衛隊守山駐屯地

3 実施時期

契約締結日～令和８年９月３０日まで（現場作業は８月を基準とする。）

4 作業概要

１０５号建物に設置している空調機の配管取替及び冷媒ガスの回収・充填を行うもの

5 一般事項

- （１）本作業は、仕様書・図面・次の基準及びに関係法令等を遵守して実施すること。なお、仕様書に記載なき事項については、事前に監督官と協議のうえ指示に従うこと。
 - ・公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編他）
 - ・公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編他）
- （２）作業は、全て丁寧かつ確実に実施すること。
- （３）請負業者は作業実施に先立ち、監督官と協議のうえ作業工程表を作成し監督官に提出することとし、了解を得たのち作業を実施すること。
- （４）請負業者は、作業の主要な段階において写真撮影を実施すること。項目は、着手前・作業中・見隠れ部分・完成・使用材料及び監督官の指示箇所とする。
- （５）作業は請負業者の責任作業とし、作業に際し破損した部分については監督官へ報告のうえ、指示に従い復旧すること。
- （６）作業に際し仕様書・図面に明記なき事項であっても、当然必要と考えられる事項については監督官と協議のうえ指示に従い実施すること。
- （７）自衛隊施設からの電気・給水は原則として使用させないものとする。但し使用する場合はメーター等を設置し部隊側算定に基づき有償を基準とする。
- （８）本仕様書及び図面についてはあくまで標準図であるため、現地での状況を優先とし、実際の作業に際しては必ず現地に確認等を行い実施すること。
- （９）作業に際し新設又は既設部分への補強及び養生等が必要と考えられる箇所については適切に処置を施すこと。
- （１０）本作業に必要な材料等はすべて新品とし、規格・品質等が明示されていないものについては、見本等を提出し監督官の承認を得てから使用すること。また、材料はＪＩＳ規格及び各種協会規定、メーカー規定に合致したものを使用すること。
- （１１）本作業で発生した金属類で売却可能なものについては、種類毎に整理し発生材調書と共に監督官の指示する場所で引継ぐものとする。
- （１２）本作業で発生した廃棄物については請負業者の責任において適切に処分するとともに産業廃棄物管理票の写し（Ｅ票まで）を工期内に提出すること。
- （１３）作業完了後、事前確認したものを含め提出書類一式をＡ４ファイルにまとめ提出すること。
- （１４）その他不明事項、提出書類等はその都度監督官と協議し、指示に従うこと。

6 特記事項

- （１）配管取替等を行う機器等は次に示す通りであり、機器に適応した冷媒管の取替及び冷媒ガスの回収・破壊等・充填を行うこと。
 - ・補修対象機器 室内機 ダイキン工業（株） FAP50DG
室外機 ダイキン工業（株） RZRP50BCT
- （２）冷媒管は被覆銅管を使用し、連絡線と共にテープ巻とする。その際、既設スリムダクトは再利用とする。
- （３）部品取替、調整及び試運転については製造メーカーの示す作業要領に基づき実施すること。
- （４）作業完了後、調整及び試運転を行い機器が異常なく動作するよう確認し、試運転報告書の提出と共に監督官へ報告すること。
- （５）回収したフロンガスは、「フロン排出抑制法」等に基づき適正に処分し、契約期間内に最終処分まで完了させフロン回収行程管理票を提出すること。なお、フロン回収行程管理票については、請負者側において用意すること。

7 提出書類

- （１）着手届・完了届
- （２）工程表
- （３）現場代理人届
- （４）打合せ簿
- （５）材料検査簿
- （６）作業写真
- （７）試運転報告書
- （８）フロン回収行程管理票
- （９）破壊又は再生証明書
- （１０）その他監督官に指示された書類


8 検 査

本作業は検査官の現場検査及び提出書類一式をＡ４ファイルにまとめ提出した簿冊の検査合格をもって完了とする。


件 名	守山（８）１０５号建物空調配管取替	図面番号	2 / 3
図 名	仕様書	縮 尺	
陸上自衛隊守山駐屯地業務隊			



守山駐屯地案内図 S=1/X



105号建物地階平面図 S=1/100



配置図 S=1/5,000

- ・対象機器
 - 室内機 ダイキン工業(株) FAT50DG
 - 室外機 ダイキン工業(株) RZRP50BCT
- ・取替配管
 - 被覆銅管φ6.4、φ12.7
 - テープ巻、既設スリムダクト再利用
- ・使用冷媒ガス
 - R32
 - 冷媒ガスの回収・破壊等・充填

件名	(8)105号建物空調配管取替	図面番号	3/3
図名	案内図・配置図・平面図	縮尺	図示
陸上自衛隊守山駐屯地			

見 積 書

担当：山副

件名リスト一連番号	SY126
-----------	-------

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
守山（８）１０５号建物空調配管取替	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
納入（履行）場所	守山駐屯地			納期 （履行期限）	8.9.30
契約保証金	（免除）	入札（見積）書 有効期限			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官
陸上自衛隊守山駐屯地
第４０８会計隊長 小見 義則 殿

住 所

会 社 名
代 表 者 氏 名
代 表 者 電 話 番 号
担 当 者 氏 名
担 当 者 電 話 番 号

メールアドレス：

（注）押印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。

市 場 価 格 調 書

担当：山副

件名リスト一連番号	SY126
-----------	-------

市価調査提出期限

令和8年8月3日17時00分

FAX等で提出をお願いします。

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
守山（8）105号建物空調配管取替	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
納入（履行）場所	守山駐屯地			納期 （履行期限）	8.9.30
契約保証金	（免除）	入札（見積）書 有効期限			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊守山駐屯地

第408会計隊長 小見 義則 殿

住 所

会 社 名
代 表 者 氏 名
代 表 者 電 話 番 号
担 当 者 氏 名
担 当 者 電 話 番 号