

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊今津駐屯地
第 3 9 7 会計隊今津派遣隊長 山崎 大輔

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号				
6QGA10300440		6RNF1AA1019 0001								
品名 または 件名										
今津（８）１１７号建物空調配管部品取替										
部品番号 または 規格										
仕様書のとおり										
使 用 器 材 名										
数 量	単位	銘 柄		使 用 期 限 等		グ ル ー プ		指定	検査	包装
1.00	ST									
納地または工事場所				引 渡 場 所						
陸上自衛隊今津駐屯地				業務隊管理科						
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期						
工事企画 （億 ３１７）				令和9年3月31日（水）						

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊今津駐屯地 第397会計隊今津派遣隊事務室

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない
入札日時場所：令和8年9月14日（月）10時00分 会計隊入札室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

(1) 競争に参加する者に必要な事項

- ア 予算決算及び会計令第 7 0 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- イ 予算決算及び会計令第 7 1 条の規定に該当しない者であること。
- ウ 令和 0 7 ・ 0 8 ・ 0 9 年度全省庁統一資格「役務の提供等」D 等級以上に格付けされ、近畿地域の競争参加資格を有する者、又は、当該競争参加資格を有していない者で、入札書の受領期限までに競争参加資格審査を受け、競争参加資格者名簿に登録された者であること。
- エ 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。
- オ 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
- カ 入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。
- キ 契約担当等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。（協力者を含む。）
- ク 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中のものでないこと。
- ケ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- コ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

(2) 違約金に関する事項

落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、落札者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。

(3) 入札方法

- ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は消費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
- イ 予定価格に達しない場合は、再度入札を実施する。郵便による入札がない場合は当日速やかに実施し、郵便による入札がある場合は別途連絡する。

(4) 入札の無効

- ア 第2項で示した競争参加資格を有しない者のした入札
- イ 注意事項(1)に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札
- ウ 入札に関する条項に違反した入札
- エ 入札金額、入札者の氏名が判別し難い入札
- オ 入札者が実施した「暴力団排除に関する誓約事項」の誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合に、当該入札者が提出した入札
- カ 「暴力団排除に関する誓約事項」の誓約を行わない者の入札

(5) 落札決定に関する事項

当隊所定の予定価格制限の範囲内の最低入札者を落札者とする。なお、落札となるべき最低入札者が2人以上ある場合は、直ちにくじ引きにより落札者を決定する。

(6) 契約書の作成

- ア 落札者は契約書等を作成するものとする。ただし、金額により契約書等を省略するものとし、記載事項等の細部は落札決定後落札者に説明するものとする。
- イ 適用する契約条項は、駐屯地用標準契約の役務請負契約条項、談合等の不正防止に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項とする。

(7) その他

- ア 契約の成立の時期は、契約書に双方が記名押印した時とする。
- イ 仕様書及び入札資料は、下記に示す期間、陸上自衛隊今津駐屯地第397会計隊今津派遣隊 契約班窓口において配布する。
令和8年9月1日(火)～令和8年9月13日(日) (土曜日曜祝日を除く0900～1630)
- ウ 入札参加を希望する者は、下記の問い合わせ先へ入札前日までに連絡をすること。入札前日迄に「資格審査結果通知書(写し)」を提出すること(FAX可)。ただし、事前に提出済の者については、提出を省略することができる。
- エ 「入札書」「委任状」の書式は当隊で準備するので、事前に入手すること。
- オ 入札書を郵送する場合は書留郵便とし、入札日前日迄に必着となるように郵送すること。また、必ず便着の確認をすること。
- カ 代表者以外で入札に参加する業者は、入札書に添えて委任状を提出すること。
- キ 市場価格調査のご協力をお願いします。(提出期日：令和8年9月11日)
- ク 同等品の申請は令和8年9月10日までとする。
- ケ 入札及び契約事項に関する問い合わせ先
〒520-1621 滋賀県高島市今津町今津平郷国有地
陸上自衛隊今津駐屯地 第397会計隊今津派遣隊 契約班 担当：岩本
TEL 0740-22-2581 (内線348・357) FAX 0740-22-1309 (直通)
メール ma351fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp
仕様書に関する問い合わせ先
陸上自衛隊今津駐屯地 今津駐屯地業務隊 管理科 担当：億 (内線317)

本公告は、陸上自衛隊今津駐屯地第397会計隊今津派遣隊掲示板、陸上自衛隊大久保駐屯地第397会計隊掲示板、陸上自衛隊大津駐屯地第397会計隊大津派遣隊掲示板、及び陸上自衛隊中部方面会計隊HP <http://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/> に掲示している。

金額¥

(税抜)

※御社様式の細部内訳書の提出をお願いいたします。

品 名	規 格	単位	数量	単価	金額	各納地
今津(8)117号建物空調配管 部品取替	仕様書のとおり	セット	1.00			陸上自衛隊今津駐屯地
				合計		
					ー以下余白ー	
納 入 場 所	陸上自衛隊今津駐屯地			納期	令和9年3月31日	
入札(契約)保証金	免 除	入札（見積）書有効期間				

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条
項等を承諾のうえ入札見積いたします。
また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」
に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊今津駐屯地

第397会計隊今津派遣隊長 山崎 大輔 殿

住 所

会 社 名

役職・代表者名

代表者連絡先

担 当 者 名

連 絡 先

※ 押印を省略する場合には、担当者及び連絡先まで記載すること。

市場価格調査票依頼書

業者各位

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。お忙しいところ大変恐れ入りますが、本紙にご記入の上、

令和8年9月11日(金) 10時までにFAXまたはメールにて

ご返信頂きますようお願い申し上げます。価格調査にご協力をお願い致します。

(回答要領)

- ① 送料の項目はありませんので、送料を含めた金額をご記入下さい。
(内訳がわかる書類がありましたら、随意の様式で結構ですので提出をお願いします。)
- ② 消費税を含まない税抜き金額をご記入下さい。
- ③ その他必要な項目がありました場合は、空欄又は余白にご記入下さい。
- ④ 規格に同等品可と記載されている場合で同等品を申請する場合は、申請書が必要になります。
- ⑤ 辞退の場合は、余白に「辞退」と記載し回答をお願いします。

〒520-1621

滋賀県高島市今津町今津平郷国有地

陸上自衛隊今津駐屯地 第397会計隊今津派遣隊

契約班 担当

岩本

TEL: 0740-22-2581

内線 357

FAX: 0740-22-1309

MAIL: ma351fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

市場価格調査票(回答)

今津(8)117号建物空調配管部品取替

決定方法:総品目総額

履行期限(納期): 令和9年3月31日(水)

履行場所(納地): 陸上自衛隊今津駐屯地

(住所・会社名・代表者氏名・担当者氏名・連絡先)(捺印不要です)

入札日時: 令和8年9月14日 10時00分

住所:

※ 入札公告を併せて送付させていただきます。
差し支えなければ、入札への参加の有無を併せてご返信いただけます
ようお願いいたします。下記への何れかに○を記載してください。

会社名:

代表者:

担当者:

TEL:

1 全省庁統一参加資格: 保有 ・ 無

2 入札: 参加する(郵便 ・ 事前持込 ・ 当日参加) ・ 参加しない FAX:

実施計画番号:6QGA10300440

品名	規格	単位	数量	単価	金額	各納地
1 今津(8)117号建物空調配管部品取替	仕様書のとおり	セット	1			陸上自衛隊今津駐屯地
合計						(税抜)

今津（8） 1 1 7 号建物空調配管部品取替

陸上自衛隊今津駐屯地業務隊

仕 様 書

- 1 名 称： 今津（8） 1 1 7号建物空調配管部品取替
- 2 場 所： 滋賀県高島市今津町今津平郷国有地（陸上自衛隊今津駐屯地）
- 3 納 期： 契約締結日 ～ 令和9年3月31日（水）
- 4 概 要：

場 所	概 要	数 量	備 考
1 1 7号建物 1階（機械室）	○既設Y型ストレーナー（冷温水）撤去 既設 TOYO 10K100A 4か所 既設 TOYO 10K80A 2か所	一式	詳細 図面 参照
	○新設Y型ストレーナー取付 10K100A 4か所 ドレン用ボールバルブ20A 4か所 ボルトナット、パッキン含む 同上短管20×150 4か所 10K80A 2か所 ドレン用ボールバルブ10A 2か所 ボルトナット、パッキン含む 同上短管10×150 2か所		
その他	アスベスト含有調査（パッキン、保温等）	一式	

- 5 一般仕様
- 本役務の仕様は、本仕様書によるほか、図面、メーカー仕様書等の定めるところによる。
- 6 一般事項
- (1) 「監督官」とは、官側の監督職員とし、「請負者」とは当該役務請負契約の請負者又は契約書等の規定により定められた現場代理人をいう。

(2) 作業に際し、本仕様書及び図面に疑義が生じた場合は、監督官と協議し、また軽微な変更に対し請負金額の変更はしないものとする。

(3) 着手に先立ち工程表を作成し、監督官の承諾を受けるものとする。

(4) 現場管理・安全管理

ア 請負者は、作業の実施によって部隊等の施設に対し損害を与えた場合は、損害の事項に対して原状復旧する。

イ 現場の風紀・衛生・盗難予防について必要な事項を施すとともに、請負者の責任において管理するものとする。

ウ 現場代理人は管理能力を有する者とし、設計図書に基づく工程の管理、作業状況の検査及び材料の試験等および、作業員への作業工程の周知等を行なう。

エ 現場は、常に整理整頓を心がけ、必要に応じ清掃等を実施するものとする。

オ 請負者は、作業条件を関係者に十分把握させるとともに、作業員に対して安全教育を実施し、安全な作業方法及び安全点検を実施するものとする。

カ 作業に際し、既設部分への養生等が必要と思われる箇所については、適切な養生を実施すること。

- (5) 作業エリア以外への立ち入り及び指定場所以外での喫煙を禁止する。
- (6) 作業完了に際して現場の跡片付け及び清掃を行うこと。
- 7 発生材の処理
- (1) 本作業の発生材のうち、鉄屑等有価物については金属種別毎に重量を計測の上、監督官の指示する場所へ集積すること。

(2) 産業廃棄物の処理は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいて適正に処分する。産業廃棄物の収集・運搬又は処分を委託する場合は、最終処分が終了したことを確認できる書類の写しを提出すること。（電子マニフェストでも可とする。）
- 8 特記事項
- (1) 作業日程については、空調機中間期の10月13日～23日に実施するか、暖房時期の3月下旬で調整し監督官の示す日程で行うこと。

(2) 仕様書に記載の寸法等は参考とし、着手前に必ず現地確認し機器選定及び作業の計画を行うこと。※新設器具については参考品とし同等品以上とする。新設に必要な消耗品等については全て請負者の責任において準備すること。

(3) 作業は配管内の水抜きは官側で行うものとする。関係法令に基づき機材搬入、足場取付、フランジ面清掃、取付、水張確認して漏れ等を確認し、保温巻きを行うこと。

(4) 本役務の規格・数量等は仕様書のとおりを原則とするが、実情にそぐわない状況が発生した際には監督官と協議すること。

(5) 騒音、粉塵の発生には十分留意し、最小限になるように配慮すること。

(6) 空調機、配管、タンク等があるため作業足場等を準備し安全に作業すること。

(7) 本役務が確実に完了した証明として、機能保障については自然災害を除き役務完了後1年とする。

件 名	今津(8)117号建物空調配管部品取替	図 番
今津駐屯地業務隊 管理科 営繕班		1／4

9 提出書類


- (1) 工程表（契約後すみやかに）・・・必要数（契約後すみやかに）
- (2) 着手届（着手前）・・・2部（着工当日）
- (3) 完了届（完了後すみやかに）・・・2部（完了当日）
- (4) 写真（カラー印刷し、アルバム等に整理して提出すること。作業前、作業中、作業後、
その他監督官が指示する箇所を撮影すること。）・・・1部（完了後すみやかに）
- (5) 作業日誌（日毎に作成し報告）・・・1部（その都度）
- (6) 発生材報告書・・・1部（完了後すみやかに）
- (7) 産廃マニフェスト（写し）・・・1部（完了後すみやかに）
- (8) 契約金額内訳明細書・・・1部（契約後すみやかに）
- (9) 現場代理人指名通知書・・・1部（契約後すみやかに）
- (10) 略歴書・資格等写し・・・1部（契約後すみやかに）
- (11) 受任者・下請負者設定通知書・・・1部（契約後すみやかに）
- (12) 材料検査簿・・・1部（材料搬入時）
- (13) 材料承認願・承認図等・・・1部（契約後すみやかに）
- (14) 出荷証明書・・・1部（完了後すみやかに）
- (15) その他監督官の指示するもの

10 検 査

作業終了後、現場清掃のうえ監督官に届け出て検査官の実施する完成検査を受け、合格を以て、作業完了とする。なお手直し事項が生じた場合については手直し完了後再検査を受け、合格を以て作業完了とする。



案内図



配置図

※着手前に必ず現地確認をして機器の選定をすること。
既設空調機：アローエース 二重効用吸収冷温水機 CH-KG50ST
既設ストレーナ 一覧表


①TOYO	10K100A	冷温水	面間37.2cm	高さ2,450mm
②TOYO	10K80A	冷温水	面間31.5cm	高さ2,800mm
③TOYO	10K80A	冷温水	面間31.5cm	高さ2,800mm
④TOYO	10K100A	冷温水	面間37.2cm	高さ2,800mm
⑤TOYO	10K100A	冷温水	面間37.2cm	高さ2,450mm
⑥TOYO	10K100A	冷温水	面間37.2cm	高さ2,800mm

新規 取替部品 一覧表


Y型ストレーナ 10K 100A	4個
同上ボルトナット	1式
同上用パッキン	8枚
ドレン用ボールバルブ20A	4個
同上短管20×150	4個
Y型ストレーナ 10K 80A	2個
同上ボルトナット	1式
同上用パッキン	4枚
ドレン用ボールバルブ10A	2個
同上短管10×150	2個

※ストレーナは20メッシュもしくはそれ以下のものを選定すること

施工場所：117号建物1階機械室
※ストレーナー及び配管の下に機械やタンクあり



117号建物1階平面図



機械室 平面図

冷温水用Y型ストレーナ取替作業（6か所）
アスベスト含有調査（パッキン部及び保温材部等）を行うこと
配管の水抜作業は作業前に官側が行うものとする。
機材搬入、足場取付（※脚立だけでは配管、タンク等があるので作業足場が必要）、既設ストレーナー取外し
フランジ面清掃、新設ストレーナ取付
水張確認、冷温水循環漏れの確認を行うこと。
新保温巻き作業、ラッキング復旧（再利用）