

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊米子駐屯地
第356会計隊長 中山 貴行

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号				
6QGF1KC00500		6RLR1A01602 0001								
品名 または 件名										
米子（8）保温ジャケット取替作業										
部品番号 または 規格										
仕様書のとおり										
使 用 器 材 名										
数 量	単位	銘 柄		使 用 期 限 等		グ ル ー プ		指定	検査	包装
1.00	ST									
納地または工事場所				引 渡 場 所						
米子駐屯地				米子駐屯地 管理科 営繕班						
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期						
仲埜事務官 内線 7 5 7				令和9年3月31日（水）						

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊 会計隊事務室

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない
入札日時場所：令和8年10月8日（木）10時00分 第356会計隊 入札室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

公告等の注意事項は別紙のとおり

1 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

- (1) 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。
- (3) 全省庁統一資格登録手続きを完了した者のうち、令和 7, 8, 9 年度「役務の提供等」の登録格付「D」級以上に格付けされ、中国地域の競争参加資格を有する者。
- (4) 「装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等」に該当しないものであること。
- (5) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

2 保証金等に関する事項

- (1) 入札保証金は免除（但し、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の 100 分の 5 に相当する金額を違約金として徴収する。）
- (2) 契約保証金は免除（但し、契約者が契約の適切な履行をしない場合は、契約金額の 100 分の 10 以上の金額を違約金として徴収する。）

3 入札の無効

- (1) 第 1 項で示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札
- (2) 入札開始時刻に遅れたものによる入札
- (3) 入札に関する条項に違反した入札
- (4) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札
- (5) 電報・電話・FAX による入札
- (6) 暴力団排除に関する誓約を実施していない者の入札及び誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合

4 入札書の提出

郵便による入札については、令和 8 年 10 月 8 日（木）10 時 00 分必着とする。その際、封筒には「入札件名」及び「入札執行日時」を明記して下さい。また、事前に郵便による入札の申し出を会計隊契約班まで行くとともに、必ず便着の確認をして下さい。

市場価格調査書については令和 8 年 10 月 5 日（月）までに FAX 又はメールにてご提出お願いいたします。
（市場価格調査書に積算内訳書を様式随意で添付してください）

5 落札決定方式

- (1) 総品目総額
- (2) 落札決定については、予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込をした者を落札者とする。なお、落札となるべき同価の入札をした者が 2 人以上ある場合は、抽選により落札者を決定する。
- (3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された当該金額の 10% に相当する額を加算した金額を持って落札金額とするので、各入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。

6 契約書の作成

落札決定後に遅滞なく作成する。(金額によっては省略する。)

7 その他

(1) 契約の成立時期については落札者を決定したときとする。

(2) 入札に参加する者は入札書に次の文面を記載するものとする。

「当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約書に定める事項について誓約します。」

「上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。」

(3) 代理人をもって入札に参加する場合は、委任状（様式任意）を提出すること。

(4) 1 回の入札で落札決定できない場合には、直ちに再度入札を実施する。ただし、初度入札で郵便による入札参加者があった場合の再度の入札時期は別示する。

(5) 入札に参加を希望する場合は、下記本項第 7 号の「入札及び契約に関する問い合わせ先」に電話にて連絡する。全省庁統一資格の写しを事前に提出すること。

(6) 本契約については、駐屯地用標準契約書役務請負契約条項を適用する。特約条項は、談合等の不正行為に関する特約条項及び暴力団排除に関する特約条項を付す。

(7) 入札及び契約事項に関する問い合わせ先

〒683-0853

鳥取県米子市両三柳 2603 陸上自衛隊米子駐屯地 第 356 会計隊 契約班 (担当：森本)

TEL0859-29-2161 (内線 348) FAX0859-29-2164 (直通) mail アドレス

ma356fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

仕様書に関する問い合わせ

鳥取県米子市両三柳 2603 陸上自衛隊米子駐屯地業務隊 管理科 (担当：中埜)

TEL0859-29-2161 (内線 757)

8 公告掲示場所

(1) 掲示場所：米子駐屯地第 356 会計隊

中部方面会計隊ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/>

品 目 等 内 訳 書

契約実施計画番号			6QGF1KC00500																			
NO	調達要求番号		物品番号				単	位	数	量	単	価	金	額	銘	柄	納		地	指定		
	品								名	引					渡	場	所					
	部品番号								または						規格	搬		入	場	所	検	査
	使用器材名						仕様書番号		グ						ル	ー	ブ	納		期	包	装
1	6RLR1A01602	0001					ST	1.00							米子駐屯地							
	米子（8）保温ジャケット取替作業								米子駐屯地					管理科	営繕班							
	仕様書のとおり								仲埜事務官					内線757								
									令和9年3月31日													
					- 以		下	余	白	-												

市場価格調書

分任契約担当官
陸上自衛隊米子駐屯地
第356会計隊長 中山 貴行 殿

担当
森本

¥ (消費税含まない)

令和 年 月 日

住所・名称・代表者名・代表者印

納期 : 9.3.31

納地 : 米子駐屯地

陸上自衛米子駐屯地

FAX:0859-29-2164

品名	規格	単位	数量	単価	金額
米子(8)保温ジャケット取替作業	仕様書のとおり	セット	1		
	以下余白				

内 訳 書

	品 名	規 格	単位	数 量	単 価	金 額
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

森本

(消費税含まない)

令和 年 月 日

「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約します。

以下余白

内 訳 書

	品 名	規 格	単位	数 量	単 価	金 額
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

仕 様 書	仕様書番号	
	作成年月日	令和8年7月3日
件 名	所属部隊	米子駐屯地業務隊管理科
保温ジャケット取替作業	作 成 者	仲埜事務官

1 適用範囲

本仕様書は、米子駐屯地に納品及び取替作業を実施する保温ジャケットについて必要な事項を定める。

2 場 所

鳥取県米子市両三柳2603 陸上自衛隊米子駐屯地

3 仕 様 (138号一次側減圧装置)

	数 量	管 径
(1) 主蒸気管バルブ用	1 個	80A
(2) 一次側減圧装置バルブ用	2 個	80A
(3) 一次側減圧装置バルブ用	1 個	40A
(4) 一次側減圧装置減圧弁用	1 個	50A
(5) 一次側減圧装置Y型ストレーナー用	1 個	80A
(6) 一次側減圧装置フランジ用	2 個	80A
(7) 一次側減圧装置フランジ用	2 個	40A
(8) 一次側減圧装置エルボ用	2 個	40A
(9) 一次側減圧装置直管用 (1500L)	1 個	40A
(10) 一次側減圧装置直管用 (400L)	1 個	40A
(11) 一次側減圧装置T管用	2 個	80A
(12) 一次側減圧装置レギュレーター用	2 個	80—50A

仕 様 (138号ストレージタンク往)	数 量	管 径
(1) ストレージタンク往バルブ用	1 個	65A
(2) ストレージタンク往Y型ストレーナー用	1 個	65A
(3) ストレージタンク往電動弁用	1 個	50A
(4) ストレージタンク往温調弁用	1 個	65A
(5) ストレージタンク往フランジ用	2 個	65A
(6) ストレージタンク往T管用	2 個	65A
(7) ストレージタンク往エルボ用	2 個	65A
(8) ストレージタンク往直管 (1000L) 用	1 個	65A
(9) ストレージタンク往直管 (400L) 用	1 個	65A

仕 様 書	仕様書番号	
	作成年月日	
件 名	所属部隊	
保温ジャケット取替作業	作 成 者	
仕 様（１３８号二次側減圧装置）	数 量	管 径
(1) 二次側減圧装置バルブ用	１個	１００Ａ
(2) 二次側減圧装置バルブ用	１個	８０Ａ
(3) 二次側減圧装置バルブ用	１個	４０Ａ
(4) 二次側減圧装置Ｙ型ストレーナー用	１個	８０Ａ
(5) 二次側減圧装置減圧弁用	１個	６５Ａ
(6) 二次側減圧装置フランジ用	１個	１００Ａ
(7) 二次側減圧装置フランジ用	１個	８０Ａ
(8) 二次側減圧装置フランジ用	１個	４０Ａ
(9) 二次側減圧装置エルボ用	１個	４０Ａ
(10) 二次側減圧装置直管（９００Ｌ）用	１個	４０Ａ
(11) 二次側減圧装置直管（４００Ｌ）用	２個	４０Ａ
(12) 二次側減圧装置Ｔ管用	１個	１００Ａ
(13) 二次側減圧装置Ｔ管用	１個	８０Ａ
(14) 二次側減圧装置エルボ用	２個	８０Ａ
(15) 二次側減圧装置レギュレーター用	１個	１００Ａ—６５Ａ
(16) 二次側減圧装置レギュレーター用	１個	８０Ａ—６５Ａ
仕 様（１３８号フラッシュタンク用）	数 量	管 径
(1) フラッシュタンク用	１個	
仕 様（医務室 給汽管）	数 量	管 径
(1) 給汽管バルブ用	１個	６５Ａ
(2) 給汽管バルブ用	１個	５０Ａ
(3) 給汽管バルブ用	１個	２５Ａ
(4) 給汽管Ｙ型ストレーナー用	１個	５０Ａ
(5) 給汽管減圧弁用	１個	２５Ａ
(6) 給汽管フランジ用	１個	６５Ａ
(7) 給汽管フランジ用	１個	５０Ａ
(8) 給汽管フランジ用	１個	２５Ａ
(9) 給汽管エルボ用	２個	２５Ａ
(10) 給汽管直管（３００Ｌ）用	３個	２５Ａ
(11) 給汽管Ｔ管用	１個	６５Ａ
(12) 給汽管Ｔ管用	１個	５０Ａ
(13) 給汽管エルボ用	２個	６５Ａ
(14) 給汽管エルボ用	１個	５０Ａ
(15) 給汽管直管（４００Ｌ）用	１個	６５Ａ
(16) 給汽管直管（３００Ｌ）用	１個	６５Ａ
(17) 給汽管直管（４００Ｌ）用	１個	５０Ａ
(18) 給汽管レギュレーター用	１個	６５Ａ—２５Ａ
(19) 給汽管レギュレーター用	１個	５０Ａ—２５Ａ

仕 様 書	仕様書番号	
	作成年月日	
件 名	所属部隊	
保温ジャケット取替作業	作 成 者	

仕 様 (医務室減圧装置)	数 量	管 径
(1) 減圧装置バルブ用	1 個	4 0 A
(2) 減圧装置バルブ用	1 個	2 5 A
(3) 減圧装置バルブ用	1 個	1 5 A
(4) 減圧装置Y型ストレーナー用	1 個	2 5 A
(5) 減圧装置減圧弁用	1 個	2 0 A
(6) 減圧装置フランジ用	1 個	4 0 A
(7) 減圧装置フランジ用	1 個	2 5 A
(8) 減圧装置フランジ用	1 個	1 5 A
(9) 減圧装置エルボ用	2 個	1 5 A
(10) 減圧装置直管用 (3 5 0 L)	2 個	1 5 A
(11) 減圧装置T管用	1 個	4 0 A
(12) 減圧装置T管用	1 個	2 5 A
(13) 減圧装置エルボ用	1 個	4 0 A
(14) 減圧装置エルボ用	1 個	2 5 A
(15) 減圧装置直管 (4 0 0 L) 用	2 個	4 0 A
(16) 減圧装置直管 (4 0 0 L) 用	2 個	2 5 A
(17) 減圧装置レギュレーター用	1 個	4 0 A—2 0 A
(18) 減圧装置レギュレーター用	1 個	2 5 A—2 0 A

仕 様 (医務室温調ライン)	数 量	管 径
(1) 温調ラインバルブ用	3 個	4 0 A
(2) 温調ラインY型ストレーナー用	1 個	4 0 A
(3) 温調ライン温調弁用	1 個	4 0 A
(4) 温調ラインフランジ用	3 個	4 0 A
(5) 温調ラインT管用	2 個	4 0 A
(6) 温調ラインエルボ用	4 個	4 0 A
(7) 温調ライン直管 (5 0 0 L) 用	2 個	4 0 A
(8) 温調ライン直管 (4 0 0 L) 用	2 個	4 0 A
(9) 温調ライン直管 (2 0 0 L) 用	1 個	4 0 A

仕 様 書		仕様書番号	
		作成年月日	
件 名		所属部隊	
保温ジャケット取替作業		作 成 者	
仕 様（医務室暖房用二方弁装置）	数 量	管 径	
(1) 暖房用二方弁装置バルブ用	3 個	6 5 A	
(2) 暖房用二方弁装置Y型ストレーナー用	1 個	6 5 A	
(3) 暖房用二方弁装置二方弁用	1 個	6 5 A	
(4) 暖房用二方弁装置フランジ用	3 個	6 5 A	
(5) 暖房用二方弁装置T管用	2 個	6 5 A	
(6) 暖房用二方弁装置エルボ用	2 個	6 5 A	
(7) 暖房用二方弁装置直管（2 0 0 L）用	3 個	6 5 A	
(8) 暖房用二方弁装置直管（3 0 0 L）用	1 個	6 5 A	
仕 様（医務室加湿機系統）	数 量	管 径	
(1) 加湿機系統バルブ用	3 個	2 0 A	
(2) 加湿機系統Y型ストレーナー用	1 個	1 5 A	
(3) 加湿機系統電磁弁用	1 個	1 5 A	
(4) 加湿機系統フランジ用	3 個	2 0 A	
(5) 加湿機系統T管用	2 個	2 0 A	
(6) 加湿機系統エルボ用	2 個	2 0 A	
(7) 加湿機系統直管（2 0 0 L）用	2 個	2 0 A	
仕 様（1 0 9 号ヘッダー、減圧装置 ）	数 量	管 径	
(1) ヘッダー本体用	1 個		
(2) ヘッダーバルブ＋直管用	1 個	1 2 5 A	
(3) ヘッダーバルブ＋直管用	2 個	8 0 A	
(4) ヘッダーバルブ＋直管用	3 個	6 5 A	
(5) 減圧装置バルブ用	1 個	1 2 5 A	
(6) 減圧装置バルブ用	1 個	6 5 A	
(7) 減圧装置バルブ用	1 個	5 0 A	
(8) 減圧装置Y型ストレーナー用	1 個	6 5 A	
(9) 減圧装置減圧弁用	1 個	6 5 A	
(10) 減圧装置フランジ用	1 個	2 0 A	
(11) 減圧装置エルボ用	2 個	5 0 A	
(12) 減圧装置エルボ用	3 個	2 0 A	
(13) 減圧装置T管用	1 個	1 2 5 A	
(14) 減圧装置T管用	1 個	6 5 A	
(15) 減圧装置直管（1 0 0 0 L）用	1 個	5 0 A	
(16) 減圧装置直管（4 0 0 L）用	2 個	5 0 A	
(17) 減圧装置直管（2 0 0 L）用	1 個	5 0 A	
(18) 減圧装置直管（5 0 0 L）用	1 個	2 0 A	
(19) 減圧装置レギュレーター用	1 個	1 2 5 A—6 5 A	

仕 様 書	仕様書番号	
	作成年月日	
件 名	所属部隊	
保温ジャケット取替作業	作 成 者	

3 規 格（保温ジャケット）
 (株)ミヤワキ製 QAG25S-T 又は同等品以上
 ※ 同等品の申請については、監督官の示すサンプル品を提出すること。

4 特記事項

(1) 保温ジャケットは、「J I S A 9 5 0 1 断熱布団記載 図 1 6 , 1 9」に適合するもので、立体成形加工仕上げとすること。

(2) 契約後、1 カ月以内に承認図を官側に提出すること。

(3) 隙間なく施工し、継手や機器（チーズ・エルボ等）の取合部が露出しないこと（取合部から 0.5m 以内の直管等も保温すること）

(4) 実施作業にあたっては作業前に必ず現地採寸を行い、官側と打ち合わせの上、作業を実施すること。

(5) 紐類等での端部処理は基本不可とする。収まりなどの仕上げについては、現地状況により別途打合せること。

(6) 本作業については既設保温ジャケットの撤去及び新設である。
 なお、本作業において発生した発生材についてはラッキングカバーとウール素材等に分別し、担当官の示す場所に運搬するものとする。

(7) 仕様規格及び管径等に差異がある場合は手直しを実施するものとする。

(8) 本作業は部隊検査官側の検査合格をもって作業完了とする。