

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊金沢駐屯地
第336会計隊長 中平 友則

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号	調 達 要 求 番 号	物 品 番 号	仕 様 書 番 号				
4QFE10200050	4RSU1AC0005 0001						
品名 または 件名							
エレベーター保守点検							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使用器材名							
数 量	単 位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指 定	検 査	包 装
1.00	ST						
納地または工事場所				引 渡 場 所			
金沢駐業				管理科 阿部技官 内線447			
搬入場所				納 期 または 工 期			
金沢駐屯地業務隊管理科営繕班				令和6年4月1日（月）～令和7年3月31日（月）			

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

仕様書及び入札心得等については、金沢駐屯地第336会計隊契約班において示す。

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない
入札日時場所：令和6年3月21日（木）14時30分 金沢駐屯地幹部食堂

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

別紙のとおり

1 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

- (1) 令和4・5・6年度全省庁統一競争参加資格「**役務の提供等**」D等級以上で、東海・北陸地域の競争参加資格を有するもの。
- (2) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被補佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (3) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (4) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (5) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。
- (6) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
- (7) 入札者心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。
- (8) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (9) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (10) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

2 契約条項等

- (1) 契約条項等を示す場所
仕様書及び契約心得等については、陸上自衛隊金沢駐屯地第336会計隊契約班において示す。
- (2) 適用する契約条項
駐屯地用標準契約書に示す、「役務請負契約条項」、「談合等の不正行為に関する特約条項」、「暴力団排除に関する特約条項」とする。
- (3) 入札の参加を希望する者は、入札参加表明後速やかに「資格審査結果通知書」の写しを提出(FAX可)すること。

3 競争入札執行の場所及び日時

- (1) 場 所: **陸上自衛隊金沢駐屯地 幹部食堂**
- (2) 日 時: **令和6年3月21日(月) 14時30分(時間厳守)**

4 保証金等

- (1) 入札保証金及び契約保証金: 免 除
- (2) 違約金: 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。

5 説明会

実施しない。

ただし、現場等を確認したい場合は、第10項第9号で示す業務隊管理科へ事前に調整すること。

6 入札方法

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に、当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする)をもって落札(決定)金額とするので、入札者は消費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であることに拘わらず入札書には、見積もった金額の110分の100を記載すること。

7 落札決定方法

総品目総額決定

入札金額が当隊所定の予定価格の範囲内の最低価格の入札書を落札者とする。なお、落札者となるべき最低価格入札が2名以上ある場合は抽選により落札者を決定する。

8 契約書の作成

落札者は落札決定後遅滞なく契約書を作成する。(但し契約金額が50万円未満の場合は、契約書の作成を省略する)

9 入札の無効

- (1) 第1項に示す競争に参加する者に必要な資格のない者が行った入札
- (2) 入札に関する条項に違反した入札
- (3) 入札金額、入札者氏名及び押印が判明し難い入札
※押印を省略する場合は押印に代えて、責任者及び担当者氏名及び連絡先を記入してください。
- (4) 入札者等が実施した「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約に虚偽があった場合の入札

10 その他

- (1) 電報・電話・FAXによる入札は、認めません。
- (2) 入札及び契約心得は、中部方面隊ホームページ内の標準入札心得による。
- (3) 郵便による入札は入札日前日までに必着となるよう発送して下さい。なお、郵送の際は、便着していることを電話にて確認して下さい。
- (4) 予定価格に達しない場合は再度入札を実施します。(細部は別途連絡)
- (5) 市価調査等の依頼の場合はご協力をお願いします。
- 6) この入札に関する公告は
陸上自衛隊金沢駐屯地 第336会計隊
陸上自衛隊鯖江駐屯地 第336会計隊鯖江派遣隊
陸上自衛隊富山駐屯地 第336会計隊富山派遣隊
金沢市新神田合同庁舎 に掲示しています。
また、陸上自衛隊中部方面隊ホームページ
<https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/>に掲載しています。
- (7) 入札書は、随時第336会計隊事務所において配布(メール希望可)します。
- (8) 落札後、日程等の調整は、下記第9号イの連絡先までお願いいたします。
- (9) 問い合わせ及び連絡先
入札及び契約に関する事項
ア 入札及び契約に関する事項
〒921-8520 石川県金沢市野田町1-8
陸上自衛隊金沢駐屯地 第336会計隊 契約班 担当： 櫻井
TEL 076-241-2171(内線 349)
イ 規格及び仕様に関する事項、現場等確認調整先
陸上自衛隊金沢駐屯地 業務隊 管理科 担当： 阿部
TEL 076-241-2171(内線 447)

エレベーター保守点検

仕様書番号	金沢駐業C0004					
件名	エレベーター保守点検			図面番号	1/13	
図面名称	仕様書			縮尺	—	
陸上自衛隊金沢駐屯地業務隊管理科						
業務隊長	管理科長	営繕班長	施設管理			設計

仕 様 書

1 役務名称

エレベーター保守点検

2 役務場所

石川県金沢市野田町1-8 (陸上自衛隊金沢駐屯地)

3 概要

エレベーターの保守点検を行う。

4 期間

令和6年4月1日～令和7年3月31日

5 一般事項

- (1) 本役務は本仕様書、「建築保全業務共通仕様書」、「建築基準法」、地方条例、「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針H5.6.30住防発17号(人事院規則10-4号)」並びにJISA4302(昇降機検査基準)及び監督官の指示に基づき実施すること。
- (2) 本役務の実施にあつては、関係法令、条例等を遵守するものとする。
- (3) 仕様書又は図面に不明な事項、また疑義が生じた場合は、監督官と協議・調整し、仕様書等に記載なき事項でも技術上必要なものは請負業者の責任において良心的に作業すること。
- (4) 本役務を行う時間はエレベーターの故障及び事故等が発生した場合の作業を除き、平日の9時から17時までとし、日時等は事前に監督官の承諾を受けること。
- (5) 請負業者は、材料、各工程及び点検項目毎に写真を撮影し官側に提出すること。
- (6) 作業中における安全確保を確実に実施し、労働安全衛生法等の関係法令に基づく措置等を講じ、労働災害発生防止に努めること。
- (7) 作業の際、建物及び物品等に損傷を与えた場合、すみやかに監督官に報告するとともに請負業者の責任において原状復旧すること。
- (8) 作業に必要な場所以外立ち入らないこと。
- (9) 自衛隊施設からの電気、給水は原則として使用させないものとする。ただし、使用する場合は、監督官に申し出、メーター等を設置し部隊側算定に基づき有償とする。
- (10) 作業完了後、すみやかに作業現場の清掃・片付けを行うこと。

件 名	エレベーター保守点検	図面番号	2/13
図面名称	仕様書	縮 尺	—
陸上自衛隊金沢駐屯地業務隊管理科			

- (11) 現場代理人は、法定検査の公的資格（昇降機検査資格者等）を保有するとともに、本役務の主たる業務（本役務のうち、現場で行う点検作業を言う。）を現場において担当すること。
- (12) 請負業者は、業務上の都合上やむを得ない場合に限り、一時的に現場代理人の代替要員を置くことができる。代替要員を置くにあつては現場代理人に求められる資格等を有していること。
- (13) 請負業者は、本役務で発見した破損、故障等は、直ちに官側に報告するとともに必要に応じた処置及び対処方法について官側に報告すること。
- (14) 安全な運行に支障が生じるおそれがあると認められた場合は、速やかに官側にその旨を伝えるとともに、必要に応じ当該エレベーター製造業者にその旨を伝えること。
- (15) 本エレベーターに事故や重大な不具合が発生している場合において、迅速かつ有効な再発防止対策につなげるという公益性の観点から官側が特定行政庁に報告する上で、官側の求めに応じて報告書の作成に協力するなど保守点検業者の立場から官側に対して必要な協力を行うこと。
- (16) 法定検査（建築基準法第12条第3項に基づき行われる検査及び同法第12条第4項に基づき行われる点検）を実施すること。
- (17) 本役務で使用する材料は、エレベーター製造業者が製造・供給または指定する部品とし良好な品質のものとする。
- (18) 提出書類
- ア 現場代理人通知書（資格証・経歴書含む）（契約後すみやかに）
 - イ 工程表（保守点検毎）（作業時間は平日0815～1700までとする）
 - ウ 着手届（契約後すみやかに）
 - エ 完了届（完了後すみやかに）
 - オ 作業日誌（保守点検毎）
 - カ 作業写真（保守点検毎）
 - キ 点検結果報告書（保守点検毎）
 - ク その他監督官が指示するもの
- (19) 提出書類・申請書等は官側が示す規格・様式により作成し、提出すること。
- (20) その他不明な事項、提出書類等はその都度監督官と協議し、その指示に従うこと。

6 特記事項

- (1) 請負業者は、24時間出動体制を整え、不時の故障、事故に対し、最善の手段で対処すること。
- (2) 請負業者は、故障、災害等により、エレベーターに閉じ込めまたは、機能停止が生じた場合は、官側等から連絡を受け、可能な限り速やかに適切な処置を講じること。

件名	エレベーター保守点検	図面番号	3/13
図面名称	仕様書	縮尺	—
陸上自衛隊金沢駐屯地業務隊管理科			

- (3) 本役務に必要な次に掲げる消耗品については請負業者の負担とする。
 カーボンコンタクト、フィンガー、回転カーボンブラシ、ヒューズ類、リード線、ランプ類、補充用油脂類、ウエス、精製水
- (4) 表 1.1(b)における点検周期はAとする。
- (5) 表 1.1(b)の備考欄に (※) を記した事項に係る取替又は修理に伴う費用は請負業者が負担するものとする。

7 エレベーターの規格

項目	規格等	数量
用途	乗用	2台
制御方式	交流可変電圧可変周波数制御方式	
操作方式	群乗合自動方式	
積載荷重	600Kg 9人	
速度	60m/min	
停止箇所	1～6階 6箇所	
動力用電源	AC-3φ 200V 60Hz	
巻上機・電動機	4.5KW	
ツナ車・ソラセ車	ツナ車：540mm ソラセ車450mm	
ロープ	12mm 3本 ローピング 1：1	
レール	カゴ側：13Kg/m オモリ側8Kg/m	
カゴ寸法	間口：1,400mm 奥行：1,100mm 高さ：2,300mm	
出入口寸法	間口：800mm 高さ：2,100mm	
戸形式	2枚戸中央開き電動式	
緩衝器	バネ式	
信号装置	インターホン（1F）	
制御運転	地震（S波）・火災・停電時自動着床装置	
製造所	日本エレベーター製造(株)	

件名	エレベーター保守点検	図面番号	4/13
図面名称	仕様書	縮尺	—
陸上自衛隊金沢駐屯地業務隊管理科			

8 保守点検内容

表 1.1(b) ロープ式エレベーター (マイコン制御)

点 検 項 目	点 検 内 容	周期 A	周期 B	備 考
1. 機械室				
a. 機械室への通行	① 機械室への通行及び出入りに支障がないことを確認する。	1 M	3 M	
	② 出入口扉の施錠の良否を確認する。	1 M	3 M	
b. 室内環境	① 室内清掃及びエレベーターの機能上又は保全の実施上支障のないことを確認する。	1 M	3 M	
	② 室内又は制御盤内の温度の良否を点検する。	1 M	3 M	
	③ 手巻きハンドルの設置の有無を点検する。	1 M	3 M	
	④ エレベーターに係る設備以外のものの有無を確認する。	3 M	3 M	
c. 主開閉器・受電盤・制御盤・起動盤・信号盤	① 作動の良否を点検する。	1 M	3 M	
	② 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無を点検する。	1 Y	1 Y	
	③ 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。 ・電動機主回路 ・制御回路 ・信号回路 ・照明回路	1 Y	1 Y	
	④ 主開閉器の操作及び作動の良否を点検する。	6 M	6 M	
	⑤ 電磁接触器の接点摩耗の有無を点検する。	6 M	6 M	(高稼働: 3 M)
	⑥ 制御盤内の清掃を実施する。	1 Y	1 Y	
	⑦ プリント板汚れ及び冷却ファンの回転状態の異常の有無を点検する。	6 M	6 M	
d. 巻上機	① 潤滑状態の良否及び油漏れの有無を点検する。	1 M	3 M	
	② 歯当りの良否を点検する。	1 Y	1 Y	
	③ 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検する。	1 Y	1 Y	
	④ 綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無を点検する。	1 Y	1 Y	
	⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。	1 Y	1 Y	
e. 電磁ブレーキ	① スリップの異常の有無を点検する。	1 M	3 M	
	② ブレーキシュー、アーム及びブランジ	6 M	6 M	

件 名	エレベーター保守点検	図面番号	5 / 1 3
図面名称	仕様書	縮 尺	—
陸上自衛隊金沢駐屯地業務隊管理科			

	ヤーの作動の良否を点検する。			
	③ ブランジャーストロックを点検し、その良否を確認する。	6 M	6 M	(高稼働: 3 M)
	④ ブレーキスイッチ接点の脱落、荒損及び摩耗の有無を点検する。	6 M	6 M	(高稼働: 3 M)
	⑤ ブレーキライニングの摩耗の有無を点検する	1 Y	1 Y	(高稼働: 6 M)
	⑥ 制動力をチェックし、その良否を確認する。	1 Y	1 Y	(高稼働: 6 M)
f. そらせ車	① ロープ溝の摩耗の有無及び取付け状態の良否を点検する。	1 Y	1 Y	
	② 回転状態の異常の有無を点検する。	1 M	3 M	
	③ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。	1 Y	1 Y	
g. 電動機	① 作動の良否を点検する。	1 M	3 M	
	② 異常音、異常振動及び異常温度の有無を点検する。	1 M	3 M	
	③ 電動機エンコーダ、パイロットゼネレータの作動の良否を点検する。	1 M	3 M	
	④ 電動機用冷却ファンの作動の良否を点検する。	1 M	3 M	
	⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。	1 Y	1 Y	(高稼働: 6 M)
h. かが側調速機	① 異常音及び異常振動の有無を点検する。	1 M	3 M	
	② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。	1 Y	1 Y	
	③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることを確認する。	1 Y	1 Y	
	④ エンコーダの作動の良否を点検する。	1 M	3 M	
	⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。	1 Y	1 Y	(高稼働: 6 M)
i. 釣合おもり側調速機	① 異常音及び異常振動の有無を点検する。	1 M	3 M	
	② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。	1 Y	1 Y	
	③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることを確認する。	1 Y	1 Y	
	④ エンコーダの作動の良否を点検する。	1 M	3 M	
	⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。	1 Y	1 Y	(高稼働: 6 M)
j. 機器の耐震対策	地震その他の振動による移動、転倒及び主索外れ防止装置の良否を点検する。	1 Y	1 Y	※措置不良の場合の修理
k. 主索の緩み検出装置	作動の良否を点検する。	1 Y	1 Y	
l. かが速度検出器	① 取付け状態の良否を点検する。	6 M	6 M	
	② 正しく機能していることを確認する。	6 M	6 M	
m. 昇降路との貫通部分	主索及び調速機ロープが機械室床の貫通部分と接触していないことを確認する。	1 Y	1 Y	

件名	エレベーター保守点検	図面番号	6 / 1 3
図面名称	仕様書	縮尺	—
陸上自衛隊金沢駐屯地業務隊管理科			

2. かご				
a. 運行状態	加速・減速の良否並びに着床段差及び異常振動の有無を点検する。	1 M	3 M	
b. かご室の周壁、天井及び床	摩耗、さび、腐食による劣化の有無を点検する。	1 M	3 M	
c. かごの戸及び敷居	① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無を点検する。	3 M	3 M	
	② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検する。	1 Y	1 Y	
	③ ビジョンガラスの汚れの有無を点検する。	3 M	3 M	
d. かごの戸ハンガーローラ	① 取付け状態及び作動の良否を点検する。	6 M	6 M	
	② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認する。	6 M	6 M	
e. かごの戸連結動ロープ及びチェーン	連結ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良否を点検する。	1 Y	1 Y	
f. ドアレール	① 取付け状態の良否を点検する。	6 M	6 M	
	② 摩耗及びさびの有無を点検する。	6 M	6 M	
g. かごの戸のスイッチ	① 取付け状態の良否を点検する。	6 M	6 M	
	② 作動の良否を点検する。	1 M	3 M	
h. 戸閉め安全装置	① 戸の反転動作機能の良否を点検する。	1 M	3 M	
	② ケーブルの取付け状態及び損傷の有無を点検する。	1 Y	1 Y	
i. かご操作盤	① 作動の良否を点検する。	1 M	3 M	
	② 取付け状態の良否を点検する。	1 M	3 M	
j. かご内位置表示灯	球切れの有無を点検する。	1 M	3 M	
k. 外部への連絡装置	① 呼出し及び通話の良否を点検する。	1 M	3 M	
	② 装置の異常の有無を点検する。	1 M	3 M	
	③ 電話回線を使用している場合は、電話回線の異常の有無を点検する。	—	3 M	
l. 照明	① 球切れ及びちらつきの有無を点検する。	1 M	3 M	
	② 照明カバーの取付け状態の良否及び汚れの有無を点検する。	1 M	3 M	
m. 換気扇及びファン	① 回転状態の作動の良否を点検する。	1 M	3 M	
	② ルーバーの汚れの有無を点検する。	1 M	3 M	
n. 停止スイッチ	作動の良否を点検する。	1 M	3 M	
o. 注意銘板の表示	用途、積載質量（又は積載量）及び最大定員の表示の適否を点検する。	1 M	3 M	※表示が適用でない場合の交換

件名	エレベーター保守点検	図面番号	7 / 13
図面名称	仕様書	縮尺	—
陸上自衛隊金沢駐屯地業務隊管理科			

d. 停電灯装置	① 点灯状態の良否を点検する。 ② 基準照度を基準時間以上保持できる状態のバッテリーであることを確認する。	1 M 1 Y	3 M 1 Y	
q. 各階強制停止装置	作動の良否を点検する。	6 M	6 M	
r. かがし床先と昇降路壁の水平距離	出入口の床先とかがしの床先との水平距離及びかがし床先と昇降路壁(乗用又は寝台用のエレベーターに限る)との水平距離が規定値内にあることを確認する。	1 Y	1 Y	※異常がある場合の精密調査及び修理
s. 光電装置	作動の良否を点検する。	1 M	3 M	
t. 側部救出口	施錠及びスイッチの作動の良否を点検する。	1 Y	1 Y	
u. 専用操作盤【車いす兼用の場合に限る】	① 取付け状態の良否を点検する。 ② 作動の良否を点検する。	1 M 1 M	3 M 3 M	
v. 鏡及び手すり【車いす兼用の場合に限る】	取付け状態の良否を点検する。	1 M	3 M	※調整不能の場合の修理
w. 床合せ補正装置	着床面を基準として規定値内の位置において補正することができることを確認する。	1 M	3 M	
3. かがしの周囲・昇降路				
a. かがしの上部の外観	汚れの有無を点検する。	1 M	3 M	
b. 非常救出口	① かがし外部からの開閉の良否を点検する。 ② 救出口スイッチを作動させた場合にエレベーターが停止することを確認する。	6 M 6 M	6 M 6 M	
c. 戸の開閉装置	① 戸の開閉状態及び開閉時間の良否を点検する。 ② 開閉機構の取付け状態の良否を点検する。 ③ 軸受の異常音及び異常温度の有無を点検する。 ④ 駆動チェーン・ベルトのテンション及び伸びの異常の有無を点検する。 ⑤ 電動機コンミュテータ、カーボンブラシの荒損及び摩耗の有無を点検する。 ⑥ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 ⑦ ギヤオイル・グリースの漏れ及び劣化の状態を点検する。 ⑧ 各スイッチ接点の摩耗の有無を点検する。 ⑨ 制御抵抗管の状態を点検する。	1 M 1 Y 1 Y 1 Y 1 Y 1 Y 1 Y 1 Y 1 Y	3 M 1 Y 1 Y 1 Y 1 Y 1 Y 1 Y 1 Y 1 Y	

件名	エレベーター保守点検	図面番号	8 / 13
図面名称	仕様書	縮尺	—
陸上自衛隊金沢駐屯地業務隊管理科			

d. リタイアリングカム	取付け状態及び作動の良否並びに摩耗の有無を点検する。	6 M	6 M	
e. かご上安全スイッチ及び運転装置	作動の良否を点検する。	6 M	6 M	
f. かごつり車及びおもりのつり車	① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検する。 ② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。 ③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無を点検する。 ④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。	1 Y 1 Y 1 Y 1 Y	1 Y 1 Y 1 Y 1 Y	
g. ガイドシュー又はガイドローラー	取付け状態の良否及び摩耗の有無を点検する。	1 Y	1 Y	
h. 主索及び调速機ロープ	① 摩耗及びさびの有無を点検する。 ② 破断の有無を点検する。 ③ 取付け状態の良否並びにダブルナット及び割ピンの劣化の有無を点検する。 ④ すべての主索が、ほぼ均等な張力であることを点検する。	1 Y 1 Y 1 Y 6 M	1 Y 1 Y 1 Y 6 M	(労安法: 1 M)
i. ガイドレール及びレールブラケット	① 取付け状態の良否を点検する。 ② さび、変形及び摩耗の有無を点検する。	1 M 1 Y	6 M 1 Y	
j. はかり装置	作動した場合に警報を発し、かつ、戸が閉まらないことを確認する。	1 Y	1 Y	
k. 釣合おもり	取付け状態の良否を点検する。	6 M	6 M	
l. 釣合おもりの非常止め装置	① 取付け状態の良否を点検する。 ② 非常止め装置に異常のないことを確認する。	1 Y 1 Y	1 Y 1 Y	
m. 上部ファイナルリミットスイッチ	① 取付け状態の良否を点検する。 ② 作動の良否を点検する。	6 M 6 M	6 M 6 M	(労安法: 1 M) (労安法: 1 M)
n. 誘導板及びリミットスイッチ	取付け状態の良否を点検する。	1 Y	1 Y	
o. 中間つなぎ箱及び配管	① ケーブルの取付け状態の良否を点検する。 ② 昇降機に直接関係のない配管配線がないことを確認する。	1 Y 1 Y	1 Y 1 Y	
p. 着床装置	作動の良否を点検する。	1 M	3 M	
q. 給油器	① 給油機能の状態を点検する。 ② 油量の適否を点検する。	6 M 6 M	6 M 6 M	
r. 終端階強制減速装置	作動の良否を点検する。	1 Y	1 Y	

件名	エレベーター保守点検	図面番号	9 / 13
図面名称	仕様書	縮尺	—
陸上自衛隊金沢駐屯地業務隊管理科			

s. 昇降路	① 各出入口敷居下部の保護板の取付け状態の良否を点検する。	1 Y	1 Y	
	② エレベーターに係る設備以外のものの有無を点検する。	6 M	6 M	※エレベーターに係る設備以外のものがある場合の撤去
	③ 昇降路の亀裂、損傷及び汚れの有無を点検する。	1 Y	1 Y	※亀裂又は損傷がある場合の精密調査
	④ 地震その他の振動でかご及びロープが昇降路内の壁、機器と接触しない措置が施されていることを確認する。	1 Y	1 Y	※接触の恐れがある場合の修理
4. 乗場				
a. 乗場ボタン	① 乗場呼びの作動の良否を点検する。	1 M	3 M	
	② 取付け状態の良否を点検する。	1 M	3 M	
b. 位置表示灯	表示灯の球切れの有無を点検する。	1 M	3 M	
c. 非常解錠装置	解錠に支障がないことを確認する。	1 Y	1 Y	
d. 乗場の戸及び敷居	① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無を点検する。	6 M	6 M	
	② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検する。	1 Y	1 Y	
	③ ビジョンガラスの汚れの有無を点検する。	3 M	3 M	
e. ドアインターロックスイッチ	① 作動の良否を点検する。	1 M	3 M	
	② 取付け状態の良否を点検する。	6 M	6 M	
f. ドアクローザー	ドア閉端で自動的に閉じる機能に異常がないことを確認する。	6 M	6 M	
g. 乗場の戸ハンガーローラ	① 取付け状態及び作動の良否を点検する。	1 Y	1 Y	
	② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認する。	1 Y	1 Y	
h. 乗場の戸連結動ロープ及びチェーン	連結ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良否を点検する。	1 Y	1 Y	
i. ドアレール	① 取付け状態の良否を点検する。	6 M	6 M	
	② 摩耗及びさびの有無を点検する。	6 M	6 M	
j. 光電装置	作動の良否を点検する。	1 M	3 M	
5. ビット				
a. 環境状況	① 漏水の有無を点検する。	1 M	3 M	※漏水がある場合の精密調査及び修理
	② 汚れ及びエレベーターに係る設備以外のものの有無を点検する。	6 M	6 M	※汚れ又はエレベーターに係る設備

件名	エレベーター保守点検	図面番号	10/13
図面名称	仕様書	縮尺	—
陸上自衛隊金沢駐屯地業務隊管理科			

b. 保守用停止スイッチ	作動の良否を点検する。	1 Y	1 Y	以外のも が有る場合 の清掃又は 撤去
c. 非常止め装置	① 取付け状態の良否を点検する。 ② 非常止め装置に異常のないことを確認する。	1 Y 1 Y	1 Y 1 Y	(労安法: 1 M)
d. 非常止めロープ	さび、振戻り、変形及び、劣化の有無並びに巻取りの良否を点検する。	1 Y	1 Y	
e. 緩衝器	① 取付け状態の良否を点検する。 ② スプリング又はプランジヤーのさびの有無を点検する。 ③ 油入式の場合は、作動油の油量の適否を点検する。	6 M 6 M 1 Y	6 M 6 M 1 Y	
f. 調速機ロープ用及びその他の張り車	① 走行中に、異常音の有無を確認する。 ② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。 ③ ピット床面との隙間の適否を点検する。 ④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。	1 M 1 Y 1 Y 1 Y	3 M 1 Y 1 Y 1 Y	
g. 移動ケーブル	① かごの運行時に、揺れ及び振れに異常のないことを確認する。 ② 取付け状態の良否並びに損傷及び劣化の有無を点検する。	1 Y 1 Y	1 Y 1 Y	
h. 下部ファイナルリミットスイッチ	① 取付け状態の良否を点検する。 ② 作動の良否を点検する。	6 M 6 M	6 M 6 M	(労安法: 1 M) (労安法: 1 M)
i. 釣合ロープ(鎖)及び取付部	取付け状態の良否及びさび、摩耗、破断、劣化の有無を点検する。	1 Y	1 Y	
j. 釣合おもり底部隙間	かごが最上階に着床している時の釣合おもりと緩衝器との距離及びかごが最下階に着床している時のかごと緩衝器との距離が規定値にあることを確認する	1 Y	1 Y	
k. タイダウンセーフティ	取付け状態の良否を点検する。	1 Y	1 Y	
1. 耐震対策	地震その他の振動で、かごがピット内の機器と接触しない措置が施されていることを確認する。	1 Y	1 Y	※接触の恐れがある場合の修理
6. 付加装置				
a. 中央監視盤	① 表示灯の球切れの有無を点検する。 ② スイッチの作動の良否を点検する。 ③ 連絡装置の呼出し及び通話機能に異常がないことを確認する。	1 M 1 Y 1 M	3 M 1 Y 3 M	
b. 地震時管制運転装置	作動の良否を点検する。	1 Y	1 Y	
c. 火災時管制運転装置	作動の良否を点検する。	1 Y	1 Y	

件 名	エレベーター保守点検	図面番号	11/13
図面名称	仕様書	縮 尺	—
陸上自衛隊金沢駐屯地業務隊管理科			

d. 自家発時管制 運転装置	作動の良否を点検する。	1 Y	1 Y
e. 停電時救出運 転装置	① 作動の良否を点検する。	1 Y	1 Y
	② バッテリー液に不足がないことを確 認する。	3 M	3 M
f. ピット冠水時 管制運転装置	作動の良否を点検する。	1 Y	1 Y
g. 閉じ込め時リ スタート運転 装置	作動の良否を点検する。	1 Y	1 Y
h. 長尺物振れ管 制運転装置	作動の良否を点検する。	1 Y	1 Y
i. 緊急地震速報 連動運転装置	作動の良否を点検する。	1 Y	1 Y
j. 自動診断仮復 旧運転装置	作動の良否を点検する。	1 Y	1 Y
k. オートアナウ ンス装置	作動の良否を点検する。	1 M	3 M
l. 遠隔監視装置	作動の良否を点検する。	1 Y	1 Y
m. 超音波ドアセ ーフティ	作動の良否を点検する。	1 M	3 M
n. マルチビーム ドアセーフテ ィ	作動の良否を点検する。	1 M	3 M
o. 乗場戸遮煙構 造	遮煙構造の機能を確認する。	1 Y	1 Y
p. 戸開走行保護 装置	戸開走行保護装置 (UCMP) の点検をする。	1 Y	1 Y
7. 群管理運転装置			
a. 運行状態	運行の異常の有無を点検する。	1 Y	1 Y
b. 制御盤及び信 号盤	① 作動の良否を点検する。	1 M	3 M
	② 端子の緩み及びヒューズエレメント の異常の有無を点検する。	1 Y	1 Y
	③ 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、そ の良否を確認する。 ・制御回路 ・信号回路	1 Y	1 Y
	④ 電磁接触器の接点摩耗の有無を点検 する。	1 Y	1 Y
	⑤ 制御盤内の清掃を実施する。	1 Y	1 Y
	⑥ 冷却ファンの回転の良否を点検する。	1 Y	1 Y
	⑦ 管理時計の作動の良否を点検する。	1 Y	1 Y

8 完成検査

本役務は、検査官の完成検査合格をもって完了とする。

件 名	エレベーター保守点検	図面番号	12/13
図面名称	仕様書	縮 尺	—
陸上自衛隊金沢駐屯地業務隊管理科			

申込日年月日： . . .

参加申込票

公開日	令和 6年 3月5日
件名	エレベーター保守点検
入札日時	令和 6年 3月21日：14時30分
場所	陸上自衛隊金沢駐屯地幹部食堂

会社名		
電話番号		
FAX番号		
メールアドレス		
担当者名		
参加方法 (該当する欄に○ をして下さい)	持 参	郵 便

注意事項等

- 1 入札に参加を希望する場合は本申込票に必要事項を記入し下記の3の連絡先までFAXしてください。
- 2 入札を郵送する場合
郵送する封筒の表に入札件名、入札日時を朱書きにより明記して郵送し、発送者の責により到着の確認を実施してください。
- 3 連絡先
第336会計隊 契約班 担当：櫻井
TEL 076-241-2171 (内線：349)
FAX 076-241-2374
- 4 入札書書式等について
参加申込確認後、メールまたはFAXの方法にて該当する入札書を送付致します。

※市場価格調査にご協力ください。令和6年3月18日10時までにFAXにてご提出をお願いします。
FAX番号 076-241-2374

市場価格調査用 見積書

金額¥ 消費税抜き

品名	規格	単位	数量	単価	金額	備考
エレベータ保守点検	仕様書のとおり	式	1			内訳合計
【内訳】						
保守点検		回	12			
エレベーター法定検査		式	1			
諸経費		式	1			
人件費		式	1			
	以下余白					

令和 年 月 日

分任契約担当官
陸上自衛隊金沢駐屯地
第336会計隊長 中平 友則 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 名

印

※市場価格調査にご協力ください。令和6年3月18日10時までにFAXにてご提出をお願いします。

FAX番号 076-241-2374

市場価格調査用 見積書

金額¥

—

消費税抜き

品名	規格	単位	数量	単価	金額	備考
エレベータ保守点検	仕様書のとおり	式	1			内訳合計
【内訳】						
保守点検		回	12			
エレベーター法定検査		式	1			
諸経費		式	1			
人件費		式	1			
	以下余白					

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊金沢駐屯地

第336会計隊長 中平 友則 殿

住所
会社名
代表者名
代表連絡先
担当者名
担当連絡先

~~入札書~~
~~見積書~~

調達要求番号		契約実施計画番号	
--------	--	----------	--

金額 ¥ 消費税抜き

品名	規格	単位	数量	単価	金額
エレベータ保守点検	仕様書のとおり	式	1		
【内訳】					
保守点検		回	12		
エレベーター法定検査		式	1		
諸経費		式	1		
人件費		式	1		
	以下余白				
納入場所	陸上自衛隊金沢駐屯地	納期	令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31日		
入札(契約)保証金	免除				

上記の公告に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札いたします。

また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 6年 3月 21日

分任契約担当官
陸上自衛隊金沢駐屯地
第336会計隊長 中平 友則 殿

住 所
会 社 名
代表者名



入札書
~~見積書~~

調達要求番号		契約実施計画番号	
--------	--	----------	--

金額 ¥ 消費税抜き

品名	規格	単位	数量	単価	金額
エレベータ保守点検	仕様書のとおり	式	1		
【内訳】					
保守点検		回			
エレベーター法定検査		式	1		
諸経費		式	1		
人件費		式	1		
	以下余白				
納入場所	陸上自衛隊金沢駐屯地	納期	令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31日		
入札(契約)保証金	免除				

※ 下記事項記載にて押印省略ができます。
(下記下線部について上記の「住所・会社名・代表者名」欄にご記入下さい)

承
暴
令
分
住所 : 石川県金沢市〇〇町□丁目△-△
会社名 : 株式会社 〇〇商事
責任者(代表者氏名) : 代表取締役 □□ △△ 又は ★★営業所長 ☆☆ ☆☆ 等
責任者連絡先 : 代表者連絡先 : 076-33-1234
担当者名 : 担当者 : 〇〇課 山本三郎
担当者連絡先 : 担当者連絡先 : 076-33-1234

陸上自衛隊金沢駐屯地
第336会計隊長 中平 友則 殿

※ 会社印・代表者印が「お互いに重ならないように」注意して下さい

住所 石川県金沢市〇〇町□丁目△-△
会社名 株式会社 〇〇商事
代表者名 代表取締役 □□ △△



~~入札書~~
~~見積書~~

調達要求番号		契約実施計画番号	
--------	--	----------	--

金額 ¥ 消費税抜き

品名	規格	単位	数量	単価	金額
エレベータ保守点検	仕様書のとおり	式	1		
【内訳】					
保守点検		回	12		
エレベーター法定検査		式	1		
諸経費		式	1		
人件費		式	1		
	以下余白				
納入場所	陸上自衛隊金沢駐屯地	納期	令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31日		
入札(契約)保証金	免除				

上記の公告に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札いたします。

また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 6年 3月 21日

分任契約担当官

陸上自衛隊金沢駐屯地

第336会計隊長 中平 友則 殿

住 所
会 社 名
代表者名
代表連絡先
担当者名
担当連絡先
