

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊姫路駐屯地
第352会計隊姫路派遣隊長 伊藤 実枝子

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号	調 達 要 求 番 号	物 品 番 号	仕 様 書 番 号				
4QFN1HM00120	4RN71AE0004 0001						
品名 または 件名							
姫路（6）ボイラー洗缶役務							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使 用 器 材 名							
数 量	単 位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指 定	検 査	包 装
1.00	ST						
納地または工事場所				引 渡 場 所			
姫路駐屯地				業務隊管理科営繕班			
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期			
222号ボイラー室				令和6年10月31日（木）			

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

第352会計隊姫路派遣隊 事務室

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない
入札日時場所：令和6年3月26日（火）11時00分 陸上自衛隊姫路駐屯地 入札室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

細部別紙のとおり

適用する契約条項は、駐屯地用標準契約書の役務請負契約条項、談合等の不正防止に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項とする。

次のとおり一般競争入札を行います。入札心得等関係事項を承知の上参加して下さい。

1 競争入札に付する事項

- (1) 件名等：姫路（6）ボイラー洗缶役務
- (2) 履行場所：陸上自衛隊姫路駐屯地
- (3) 履行期間：令和6年4月1日～令和6年10月31日

2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

次の各項目のすべての条件を満たす者

- (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 令和4・5・6年度、競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」D級以上の資格を有する者。
- (4) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。
- (5) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
- (6) 入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。
- (7) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。（協力者を含む。）
- (8) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (9) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負については防衛省と契約を行うおとする者でないこと。
- (10) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

3 契約条項等を示す場所

仕様書及び入札資料は、下記に示す期間、第352会計隊姫路派遣隊 契約班窓口において配布する。

令和6年3月13日(水)～3月26日(火)（土曜日曜祝日を除く0900～1600）

4 入札説明会及び競争入札執行の場所及び日時

- (1) 入札説明会 : 実施しない
- (2) 入札場所 : 陸上自衛隊姫路駐屯地352会計隊姫路派遣隊 入札室
- イ 日時 : 令和6年3月26日(火) 11時00分から

5 保証金等に関する事項

- (1) 入札保証金 : 免除
- (2) 契約保証金 : 免除
- (3) 違約金 : 落札者が契約締結に応じない場合は、落札金額の100分の5以上、落札者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収します。

6 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であることに拘わらず入札書には、見積もった金額の110分の100を記載すること。

7 入札の無効

- (1) 第2項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札
- (2) 入札に関する条項に違反した入札
- (3) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札

8 契約書の作成

作成する。
契約書の記載要領の細部については、落札決定後落札者に説明する。

9 落札の決定方式

総額決定

総額が予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込をした者を落札者とします。

なお、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定します。

10 その他

- (1) 郵便等による入札については、令和6年3月25日必着分までを有効とします。なお、事前に郵便入札の申し出を第352会計隊姫路派遣隊契約班まで行うとともに便着の確認を必ずお願いします。また、入札金額が同額による場合は当該入札に関係の無い職員により抽選を実施し、再度の入札となった場合は別途連絡します。
- (2) 電報・電話等による入札は認めません。
- (3) 入札に参加する者は、令和6年3月25日（月）までに資格決定通知書の写しを提出してください。（FAX可）
- (4) 代表者以外での入札については、入札までに委任状を提出してください。
- (5) 本件につきまして、市価調査依頼のご協力をお願いします。
- (6) 入札及び契約に関する詳細は、陸上自衛隊姫路駐屯地 第352会計隊姫路派遣隊 契約班窓口にて閲覧してください。
- (7) 入札及び契約事項に関する問い合わせ先
〒670-0881 兵庫県姫路市峰南町1-70
陸上自衛隊姫路駐屯地 第352会計隊姫路派遣隊 契約班 担当：濱尾
079-222-4001 内線(347) FAX079-222-4006（直通）
（仕様書等に関する事項）
陸上自衛隊姫路駐屯地 業務隊管理科 担当：西尾
079-222-4001 内線(341)

本公告は、陸上自衛隊姫路駐屯地 第352会計隊姫路派遣隊掲示板
陸上自衛隊中部方面隊ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/>に掲示している。

仕 様 書

- 1 役務件名
姫路(6)ボイラー洗缶役務
- 2 役務場所
兵庫県姫路市峰南町1-70 陸上自衛隊姫路駐屯地
- 3 役務期間
契約締結日～令和6年10月31日(木)
- 4 役務概要

概 要	数 量	備 考
1 安全弁整備 (バルブすり合わせ調整、圧力検査)	1 式	・ 炉筒煙管式ボイラー1号缶 (前期)
2 ボイラー検査立会い		
1 内部清掃	1 式	・ 炉筒煙管式ボイラー2号缶 (後期) ・ ボイラー洗缶項目による
2 外部整備		
3 付属品整備		
4 自動制御装置整備		
5 燃焼装置清掃		
6 給水装置清掃		
7 各整備部品組立・運転		
8 ボイラー検査立会い		
1 各隊舎第一種圧力容器安全弁整備	1 式	・ 各隊舎第一種圧力容器安全弁規格等及び同整備項目による。

5 一般事項

(1) 総則

ア 本仕様書は、陸上自衛隊姫路駐屯地における諸役務について、共通的な必要事項を規定する。

イ 本役務の仕様は、設計図書に記載してある事項のほか、本仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修各種工事標準仕様書、防衛省装備施設本部制定各種共通仕様書、建築保全センター発行建築保全業務共通仕様書及び関係法令並びに監督官の指示による。

(2) 適用範囲

本仕様書は、本役務に適用する。

(3) 役務工程

実施に先立ち、監督官と協議したのち工程表を作成し、監督官の承認後に実施する。

(4) 軽微な変更

現場の納まり、取合せ等のための軽微な変更は、監督官の指示により行う。

この場合、請負金額の増減又は期間の延長はしない。

また、実施に当たって当然必要と思われる事項は、監督官の指示を受け請負業者の責任において実施するものとする。

(5) 疑義

仕様書、設計図書等に明記なき事項又はその内容において疑義が生じた場合は、当該箇所の役務を一時中断し、官側の指示を受けた後、再開する。

(6) 材料

ア 使用材料はすべて新品とする。

イ 材料は監督官の検査を受け、合格したものを使用する。

ウ 材料は日本工業規格(JIS)等を標準とし、これらの規格のないものについては監督官の指示を受ける。

エ 材料置場等は、監督官の指示した場所とする。

(7) 役務立会

ア 役務完了後、外部から明視できなくなる箇所は、監督官に立会の有無を確認の上実施する。

件名	姫路(6)ボイラー洗缶役務	
種別	仕様書(1)	図番
	姫路駐屯地業務隊管理科	2/7

イ 仕上げ又は見え掛り部分の色合等は、あらかじめ見本を監督官へ提出し承諾を得ること。

(8) 水道、電気料等の使用

自衛隊施設からの電気・給水は原則使用しないものとする。ただし使用する場合は事前に監督官に申し出て、承認後請負業者がメーター等を設置し、官側の算出した料金を支払うものとする。

(9) 作業時間

ア 役務実施時間は、特記事項による。

特記事項に記載がない場合は、原則平日08:15～17:00とする。

なお、日時を変更する場合は事前に監督官の承諾を受けること。

イ 役務工程の遅延回復、役務実施上の都合により、官側において作業時間の伸縮又は夜間作業の必要を認めた場合は、請負業者はその指示に従うこと。

(10) 後片付け

役務終了に際して、役務現場の後片付け及び清掃を実施すること。

(11) 物品等の返納

貸与された設計図書等は、すべて完成検査合格後、監督官に返納すること。

(12) 役務現場の管理

ア 役務場所への実施者、その他の出入りの管理、風紀衛生の取締り火災、盗難、及びその他事故防止については、請負業者の責任でこれを管理すること。

イ 役務場所は、常に整理整頓及び清掃を行い安全管理に努めること。

ウ 役務場所及びその周辺にある既設構造物に損傷を及ぼさないよう十分な防護を施すこと。

万一損傷を与えた場合は、請負業者の負担において修復するものとする。

(13) 安全管理

ア 役務実施者は、安全管理に万全を期すること。

イ 役務場所又はその付近で作業を行うときは、表示又は安全係を置く等、安全確保に努めること

ウ 現場代理人は、常駐とする。

(14) 提出書類

請負業者は、指定期日までに官側の指示する書式に基づき必要書類を提出すること。

なお、下請負契約を締結して役務を実施する場合は、施工体制台帳を提出すること。

- ア 工程表 . . . 1部 (契約締結後速やかに)
- イ 内訳明細書 . . . 1部 (契約締結後速やかに)
- ウ 現場代理人等通知書・経歴書 . . . 1部 (契約締結後速やかに)
- エ 打合せ簿 . . . 1部 (その都度)
- オ 着手届 . . . 1部 (役務着手時)
- カ 完成通知書 . . . 1部 (役務完了後速やかに)
- キ 作業写真 . . . 1部 (役務完了後速やかに)
- ク 試験成績表 . . . 2部 (役務完了後速やかに)
- ケ その他指示された書類 . . . 1部 (その都度)

(15) 役務写真

請負業者は、監督官の指示に従い、役務材料、役務前・中・後、役務ぺいとなる箇所、主要な役務段階の状況及び、その他監督官の指示した箇所の写真(カラーサービス版)1部を工程順に役務写真帳(A4版)に整理し、監督官に提出する。

なお、材料は、搬入の都度、本役務に関わる全数量・規格が分かるように撮影すること。

(16) 完成検査

請負業者は監督官と共に、検査官による完成検査を受けるものとし合格をもって完了とする。

手直しがある場合は再検査を受け合格をもって完了とする。


また、隠ぺい部、完成後検査が不可能または困難な箇所は、中間検査を受ける等、監督官の指示によるものとする。

件名	姫路(6)ボイラー洗缶役務	
種別	仕様書(2)	図番
	姫路駐屯地業務隊管理科	3/7


6 特記事項

- (1) 整備点検予定日については、あらかじめ監督官と協議の上決定するものとする。
- (2) 保守点検に係る消耗品及び軽微な調整・修理に掛かる費用は請負業者の負担とすること。
- (3) 炉筒煙管ボイラー1号缶の安全弁は持ち帰り整備とし、前期ボイラー性能検査日（R6. 5. 31）の1週間前までを基準に実施すること。
その際、安全弁試験成績書を提出するものとする。
- (4) 請負業者は、前後期ともボイラー性能検査に立会すること。
前期ボイラー性能検査：令和6年5月31日（金）
後期ボイラー性能検査：令和6年9月18日（水）
- (5) 炉筒煙管ボイラー2号缶の清掃・分解・整備及び各隊舎機械室の第一種圧力容器安全弁整備は後期ボイラー性能検査（R6. 9. 18）の1週間前までに全て終了するものとする。
その際、安全弁試験成績書を提出するものとする。
- (6) ボイラー本体への水圧テスト（基準：0.85MPa）時に水漏れ等不備があれば直ちに補備修正を行うものとする。

件名	姫路(6)ボイラー洗缶役務	
種別	仕様書(3)	図番
	姫路駐屯地業務隊管理科	4/7



案内図 S=1:100,000



安全弁設置場所・・・各建物機械室

配置図 S=1:6,000

件名	姫路(6)ボイラー洗街役務	
種別	案内図・配置図	図番
	姫路駐屯地業務隊管理科	5/7

ボイラー整備及び洗缶項目

1 ボイラー洗缶項目

整備対象項目	内 容
1 内部清掃	
(1) マンホール・掃除穴・検査穴	取り外し整備・パッキン取替、清掃 増し締め
(2) 給水内管	取り外し整備・パッキン取替、清掃 増し締め
(3) 給水内管 (鉛管、銅、炉筒、耐火煉瓦 キャスト等)	腐食点検、錆落とし
(4) 検査用盲フランジ	取り外し整備・パッキン取替、清掃 増し締め
2 外部整備	
(1) 出入口戸、煙室戸、たき口戸	取り外し整備・パッキン取替 耐火物点検
(2) ダンパ	作動、腐食の点検
(3) 耐火物	不良箇所の点検
(4) 保温材	不良箇所の点検
(5) ケーシング	不良箇所の点検
(6) 基礎	不良箇所の点検
3 付属品整備	
(1) 安全弁、逃がし弁	取り外し整備・分解、スプリング等 の点検、圧力検査
(2) 逃がし管	不良箇所の点検
(3) 圧力管	取り外し整備・清掃、パイプのつま り点検、最高使用圧力の表示
(4) 水面計	取り外し整備、ガラス・パッキン 取替、コック点検
(5) 水面計連絡管	取り外し整備、水位線の点検
(6) 主止弁	取り外し整備・分解
(7) 吐出し弁	取り外し整備・分解

整備対象項目	内 容
4 自動制御装置	
(1) 圧力調整器	つまり点検、清掃
(2) 低水位遮断機	取り外し整備、分解、スケール除去 作動テスト
(3) 低水位警報器	取り外し整備、分解、作動テスト
(4) 火災検出器	清掃、感度テスト
(5) 警報器	作動テスト
(6) ばい煙監視装置	作動テスト
(7) マグネットスイッチターミナル	清掃、ターミナル増し締め
5 燃焼装置清掃	
(1) バーナー	不良、不良箇所の点検
(2) ファン	不良箇所の点検
(3) 給油ストレーナー	清掃、点検
(4) のぞき穴	清掃
6 給水装置清掃	
(1) 給水ストレーナー	清掃、点検
7 各整備部品の組立、運転	ボイラー本体
8 ボイラー検査立会	令和6年5月31日(金)実施 令和6年9月18日(水)実施

件名	姫路(6)ボイラー洗缶役務	
種別	ボイラー整備及び洗缶項目(1)	図番
	姫路駐屯地業務隊管理科	6/7

ボイラー整備及び洗缶項目

2 各隊舎第一種圧力容器安全弁規格等

	メーカー	型 式	用 途	最高使用圧力		呼び径	設置建物番号
1	ベン社	S L - 3 8 型	ストレージタンク	0 . 4 9		3 2 A	1 号
2	ベン社	S L - 3 8 型	熱交換器	0 . 9 8	管側	2 5 A	1 号
3	ベン社	S L - 3 8 型	熱交換器	0 . 9 8	本体	4 0 A	1 号
4	ベン社	S L - 3 8 型	ストレージタンク	0 . 4 9		2 5 A	2 号
5	ベン社	S L - 3 8 型	ストレージタンク	0 . 4 9		2 0 A	8 4 号
6	ベン社	S L - 3 8 型	熱交換器	0 . 9 8	管側	2 0 A	8 4 号
7	ベン社	S L - 3 8 型	ストレージタンク	0 . 4 9		2 5 A	2 0 0 号
8	ベン社	S L - 3 8 型	ストレージタンク	0 . 7 8		3 2 A	2 1 4 号
9	ベン社	S L - 3 8 型	ストレージタンク	0 . 7 8		2 5 A	2 1 4 号
1 0	ベン社	S L - 3 8 型	熱交換器	0 . 7 8	管側	3 2 A	2 1 4 号
1 1	ベン社	S L - 3 8 型	ストレージタンク	0 . 4 9		3 2 A	2 1 7 号
1 2	ベン社	S L - 3 8 型	熱交換器	0 . 4 9	管側	2 0 A	2 1 7 号
1 3	ベン社	S L - 3 8 型	熱交換器	0 . 4 9	本体	2 0 A	2 1 7 号
1 4	ベン社	S L - 3 8 型	ストレージタンク	0 . 4 9		4 0 A	2 2 4 号
1 5	ベン社	S L - 3 8 型	ストレージタンク	0 . 4 9	前側	2 0 A	2 3 1 号
1 6	ベン社	S L - 3 8 型	ストレージタンク	0 . 4 9	奥側	2 0 A	2 3 1 号
1 7	ベン社	S L - 3 8 型	ストレージタンク	0 . 6 9		2 5 A	2 3 2 号
1 8	ベン社	S L - 3 8 型	熱交換器	0 . 4 9	管側	2 5 A	2 3 2 号

3 各隊舎第一種圧力容器安全弁整備項目

- (1) 分解の上、清掃を実施すること。
- (2) 弁及び弁座の損傷の有無を点検すること。
- (3) 各部品を清掃し、損傷等の有無を点検すること。
- (4) 組立後、原則として噴出しテストを実施すること。

件名	姫路(6)ボイラー洗缶役務	
種別	ボイラー整備及び洗缶項目(2)	図番
	姫路駐屯地業務隊管理科	7/7

入札書

分任契約担当
陸上自衛隊姫路駐屯地
第352会計隊 姫路派遣隊長 伊藤 実枝子 殿

¥

(消費税を含まない)

- 件名 : 下記のとおり
- 履行期間 : 令和6年4月1日～令和6年10月31日
- 履行場所 : 陸上自衛隊姫路駐屯地
- 特約条項 : 上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。
また、当社は「入札及び契約心得」に示された「暴力団排除に関する誓約事項」について誓約致します。

番号	件名	規格	単位	数量	単価	金額
1	姫路(6)ボイラー洗缶業務	仕様書のとおり	式	1		
		以下余白				

上記について入札条件及び契約条項を承諾の上入札します。

令和6年3月26日

住所・名称・代表者名

印

市価調査書

分任契約担当官
陸上自衛隊姫路駐屯地
第352会計隊 姫路派遣隊長 伊藤 実枝子 殿

令和6年3月25日13時までにFAX
またはメールにて提出をお願いいたし
ます。

¥

(消費税を含まない)

- 件名 : 下記のとおり
- 履行期間 : 令和6年4月1日～令和6年10月31日
- 履行場所 : 陸上自衛隊姫路駐屯地
- 特約条項 : 上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。
また、当社は「入札及び契約心得」に示された「暴力団排除に関する誓約事項」について誓約致します。

番号	件名	規格	単位	数量	単価	金額
1	姫路(6)ボイラー洗缶業務	仕様書のとおり	式	1		
		以下余白				

上記について入札条件及び契約条項を承諾の上入札します。

住所・名称・代表者名

印