

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊米子駐屯地
第356会計隊長 中山 貴行

下記のとおり一般競争入札を実施します。陸上自衛隊の入札及び契約心得等をご承知の上、ご参加ください。

1 競争入札に付する事項

- (1) 件 名 : 陸上自衛隊米子射撃場で使用する電気
- (2) 規 格 : 仕様書のとおり
- (3) 履行場所 : 陸上自衛隊米子射撃場
- (4) 履行期限 : 自 令和7年4月1日(火)0時 至 令和8年3月31日(火)24時

2 競争参加資格に関する事項

次の各号のすべての条件を満たす者

- (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中の特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者。
- (3) 令和4・5・6年度の競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」において、C等級以上に格付けされ、中国地域の競争参加資格を有する者で、入札時においては令和7・8・9年度の競争参加資格を申請中であり、引続き資格申請が認められる見込みのある者。
- (4) 電気事業法第2条の2の規定に基づき、小売電気事業者としての登録を受けている者。
- (5) 予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組み並びに電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報開示に関し、入札適合条件を満たす者。(適合証明書を提出すること。)
- (6) 都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するように要請があり、当該状態が継続している有資格者については、競争参加を認めない。
- (7) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するように要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。
- (8) 入札及び契約心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。
- (9) 防衛大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (10) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (11) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由に該当するとして省指名停止権者が認めた場合は、この限りでない。
- (12) 入札に参加する者は、「特定電源割当計画書」を提出するものとする。
- (13) 契約履行中における各月の振込手数料については落札者負担とする。

3 適合証明書等の提出及び判定

- (1) 入札参加希望者の書類提出
入札参加希望者は、第2項第5号及び第13号に記載の「適合証明書」及び「特定電源割当計画書」(様式別途配布)を提出すること。
- (2) 提出方法
持参又は郵送(FAX不可)
- (3) 提出期限
令和7年2月7日(金)17時00分
- (4) 可否判定
分任契約担当官は、提出された適合証明書の内容を判定し、その判定結果を令和7年2月12日(水)までに電話及びFAX等により回答する。

4 契約条項を示す場所等

- (1) 入札関係書類は、第356会計隊において令和7年1月20日(月)から入札日まで配布する。また、入札参加希望者の要望によりFAX等でも配布する。(土曜・日曜・祝日を除く08:15~17:00)
- (2) 入札関係書類の受領時、入札参加希望者は、競争参加資格審査結果通知書の写しを提出すること。(FAX等可)

5 入札説明会及び競争入札執行の場所及び日時

- (1) 入札説明会 : 一同に会しての説明会は実施しない。ただし、入札参加希望者が仕様書内容及び現場等の確認を要

望する場合は、事前の日時調整により個別対応する。

(2) 入札場所：陸上自衛隊米子駐屯地 第356会計隊 入札室

(3) 入札日時

件名	日時
ア 陸上自衛隊米子射撃場で使用する電気（再生可能エネルギー比率100%）	令和7年2月14日（金）10時00分
イ 陸上自衛隊米子射撃場で使用する電気（再生可能エネルギー比率60%）	令和7年2月14日（金）10時15分
ウ 陸上自衛隊米子射撃場で使用する電気（再生可能エネルギー比率30%）	令和7年2月14日（金）10時30分
エ 陸上自衛隊米子射撃場で使用する電気（再生可能エネルギー比率0%） （再生可能エネルギー比率に係る条件無し）	令和7年2月14日（金）10時45分

6 保証金等に関する事項

- (1) 入札保証金：免除。ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合は、落札者が契約締結に応じないものと見なし、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。
- (2) 契約保証金：免除。ただし、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。

7 入札方法及び落札の決定

- (1) 落札決定方式：予定総価（ただし、契約締結は、基本料金単価及び電力量料金単価による単価契約とする。）
- (2) 入札金額は、契約電力に対する単価（基本料金単価）及び使用電力量に対する単価（電力量料金単価）を算定基礎とし、仕様書に記載する月毎の予定契約電力及び予定使用電力量に基づき算定した金額の年間総額とすること。
- (3) 入札金額の算定において、力率割引又は割増、発電費用等に係る燃料価格変動の調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は、考慮しないこと。
- (4) 予定価格の範囲内で最低価格をもって入札した者を落札者とする。落札となるべき同額の入札者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
- (5) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は消費税・地方消費税の課税事業者・免税事業者であることに拘わらず、入札書には見積もった金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載すること。（1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てるものとする。）

8 入札の無効

- (1) 第2項で示した競争に参加する者に必要な資格の無い者のした入札
- (2) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札
- (3) その他入札に関する条件に違反した入札

9 契約書の作成

落札決定後、速やかに単価契約書を作成する。単価契約書の作成要領は、落札者に個別説明する。

10 その他

- (1) 郵便入札は、令和7年2月13日（木）17時00分必着分までを有効とする。入札書を郵送する旨を事前連絡するとともに、便着を必ず確認すること。なお、落札となるべき同額の入札の場合は、本入札に関係の無い職員によりくじ引きを実施する。再度入札になった場合は、別途連絡する。
- (2) 電報・電話・FAX・メール等による入札は認めない。
- (3) 代表者以外での入札については、入札開始までに委任状を提出すること。（FAX不可）
- (4) 陸上自衛隊の入札及び契約心得等は、第356会計隊事務所で閲覧できる。また、陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページでも閲覧できる。
- (5) 市場価格調査を依頼する場合は、ご協力をお願いします。

(6) 問い合わせ先

〒683-0853 鳥取県米子市両三柳2603 陸上自衛隊米子駐屯地

ア 入札及び契約手続き等に関する事項

第356会計隊 担当：福田（ふくだ）

TEL：0859-29-2161（内線584）FAX：0859-29-2164（直通）

イ 仕様書内容及び現場等に関する事項

米子駐屯地業務隊管理科 担当：吾郷（あごう）

TEL：0859-29-2161（内線361）

本公告は、陸上自衛隊米子駐屯地

第356会計隊

掲示板

陸上自衛隊出雲駐屯地

第356会計隊出雲派遣隊

掲示板

陸上自衛隊日本原駐屯地

第356会計隊日本原派遣隊

掲示板

米子商工会議所 掲示板

陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページに掲載している。



仕 様 書

1 概要

- (1) 需要場所 陸上自衛隊米子射撃場
鳥取県米子市河崎3286-1

- (2) 業種及び用途 官公署(国家事務)

2 仕様

(1) 電気方式、標準電圧、周波数等

- | | |
|--------------|---------|
| ア 供給電気方式 | 交流3相3線式 |
| イ 供給電圧(標準電圧) | 6, 600V |
| ウ 計量電圧(標準電圧) | 6, 600V |
| エ 周波数 | 60HZ |
| オ 受電方式 | 1回線受電 |
| カ 蓄熱式負荷設備の有無 | 無し |

(2) 契約電力、予想電力使用量

- | | |
|----------|-------------|
| ア 予定契約電力 | 184kW |
| イ 予定使用量 | 225, 564kWh |
- (月別予定電力使用量は別紙第1のとおり)

(3) 使用期間

自	令和 7年	4月	1日	午前	0時
至	令和 8年	3月	31日	午後	12時

(4) 供給電気の種類等

「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給することとし、その電気は再エネ比率100%とすること。

参照:付紙第1「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の概要、付紙第2 Going100%-RE100
(<http://there100.org/going-100>)

(5) 電力量の検針

- | | |
|------------|------------|
| ア 自動検針装置 | 有 |
| イ 電力会社の検針法 | 自動検針又は立会検針 |

(6) 需給地点

需要場所構内引き込み柱に施設した気中開閉器一次側接続点

- (7) 電気工作物の財産分界点
上記需給地点に同じ
- (8) 保安上の責任分界点
上記需給地点に同じ
- (9) その他
 - ア 力率は、自動力率装置を設置し、使用期間中100%を保持する予定。
 - イ フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。

3 要求要件の概要

- (1) 需要場所で使用期間中、安定して電気の供給が可能であること。
- (2) 中国地区の一般電気事業者が実施する燃料調整及び力率の変動に係る料金の調整と同等の調整を行う。
- (3) 仕様書に定めのないその他の供給条件については、中国地区の一般電気事業者が公表している電気供給約款によるものとする。なお、入札価格の算定にあつては、力率は100%とし、燃料費調整、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。
- (4) 二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、グリーン電力証書の譲渡に関し別紙第2に掲げる条件を満たすこと。

4 提出する資料

- (1) 供給条件に関する資料(供給約款)
- (2) 特定規模電気事業者は、「電気託送確認書」及び一般電気事業者との接続が可能であることを証明する書類
- (3) 環境配慮契約法に基づく電力供給契約における裾切り基準適合証明書(参照:属紙)
- (4) 供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料を書面で提出すること。(参照:付紙第3 特定電源割当証明書様式例)
- (5) 特定電源割当計画書(参照:付紙第4 特定電源割当計画書様式例)

仕 様 書

1 概要

- (1) 需要場所 陸上自衛隊米子射撃場
鳥取県米子市河崎3286-1
- (2) 業種及び用途 官公署(国家事務)

2 仕様

(1) 電気方式、標準電圧、周波数等

- | | |
|--------------|---------|
| ア 供給電気方式 | 交流3相3線式 |
| イ 供給電圧(標準電圧) | 6, 600V |
| ウ 計量電圧(標準電圧) | 6, 600V |
| エ 周波数 | 60HZ |
| オ 受電方式 | 1回線受電 |
| カ 蓄熱式負荷設備の有無 | 無し |

(2) 契約電力、予想電力使用量

- | | |
|----------|-------------|
| ア 予定契約電力 | 184kW |
| イ 予定使用量 | 225, 564kWh |
- (月別予定電力使用量は別紙第1のとおり)

(3) 使用期間

自	令和 7年	4月	1日	午前	0時
至	令和 8年	3月	31日	午後	12時

(4) 供給電気の種類等

「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給することとし、その電気は再エネ比率60%とすること。

参照:付紙第1「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の概要、付紙第2 Going100%-RE100
(<http://there100.org/going-100>)

(5) 電力量の検針

- | | |
|------------|------------|
| ア 自動検針装置 | 有 |
| イ 電力会社の検針法 | 自動検針又は立会検針 |

(6) 需給地点

需要場所構内引き込み柱に施設した気中開閉器一次側接続点

- (7) 電気工作物の財産分界点
上記需給地点に同じ
- (8) 保安上の責任分界点
上記需給地点に同じ
- (9) その他
 - ア 力率は、自動力率装置を設置し、使用期間中100%を保持する予定。
 - イ フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。

3 要求要件の概要

- (1) 需要場所で使用期間中、安定して電気の供給が可能であること。
- (2) 中国地区の一般電気事業者が実施する燃料調整及び力率の変動に係る料金の調整と同等の調整を行う。
- (3) 仕様書に定めのないその他の供給条件については、中国地区の一般電気事業者が公表している電気供給約款によるものとする。なお、入札価格の算定にあつては、力率は100%とし、燃料費調整、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。
- (4) 二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、グリーン電力証書の譲渡に関し別紙第2に掲げる条件を満たすこと。

4 提出する資料

- (1) 供給条件に関する資料(供給約款)
- (2) 特定規模電気事業者は、「電気託送確認書」及び一般電気事業者との接続が可能であることを証明する書類
- (3) 環境配慮契約法に基づく電力供給契約における裾切り基準適合証明書(参照:属紙)
- (4) 供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料を書面で提出すること。(参照:付紙第3 特定電源割当証明書様式例)
- (5) 特定電源割当計画書(参照:付紙第4 特定電源割当計画書様式例)

5 特記事項

本件は再生可能エネルギー比率100%以上での入札が不調となった場合に使用

仕 様 書

1 概要

- (1) 需要場所 陸上自衛隊米子射撃場
鳥取県米子市河崎3286-1
- (2) 業種及び用途 官公署(国家事務)

2 仕様

(1) 電気方式、標準電圧、周波数等

- | | |
|--------------|---------|
| ア 供給電気方式 | 交流3相3線式 |
| イ 供給電圧(標準電圧) | 6, 600V |
| ウ 計量電圧(標準電圧) | 6, 600V |
| エ 周波数 | 60HZ |
| オ 受電方式 | 1回線受電 |
| カ 蓄熱式負荷設備の有無 | 無し |

(2) 契約電力、予想電力使用量

- | | |
|----------|-------------|
| ア 予定契約電力 | 184kW |
| イ 予定使用量 | 225, 564kWh |
- (月別予定電力使用量は別紙第1のとおり)

(3) 使用期間

自	令和 7年	4月	1日	午前	0時
至	令和 8年	3月	31日	午後	12時

(4) 供給電気の種類等

「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給することとし、その電気は再エネ比率30%とすること。

参照:付紙第1「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の概要、付紙第2 Going100%-RE100
(<http://there100.org/going-100>)

(5) 電力量の検針

- | | |
|------------|------------|
| ア 自動検針装置 | 有 |
| イ 電力会社の検針法 | 自動検針又は立会検針 |

(6) 需給地点

需要場所構内引き込み柱に施設した気中開閉器一次側接続点

- (7) 電気工作物の財産分界点
上記需給地点に同じ
- (8) 保安上の責任分界点
上記需給地点に同じ
- (9) その他
 - ア 力率は、自動力率装置を設置し、使用期間中100%を保持する予定。
 - イ フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。

3 要求要件の概要

- (1) 需要場所で使用期間中、安定して電気の供給が可能であること。
- (2) 中国地区の一般電気事業者が実施する燃料調整及び力率の変動に係る料金の調整と同等の調整を行う。
- (3) 仕様書に定めのないその他の供給条件については、中国地区の一般電気事業者が公表している電気供給約款によるものとする。なお、入札価格の算定にあつては、力率は100%とし、燃料費調整、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。
- (4) 二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、グリーン電力証書の譲渡に関し別紙第2に掲げる条件を満たすこと。

4 提出する資料

- (1) 供給条件に関する資料(供給約款)
- (2) 特定規模電気事業者は、「電気託送確認書」及び一般電気事業者との接続が可能であることを証明する書類
- (3) 環境配慮契約法に基づく電力供給契約における裾切り基準適合証明書(参照:属紙)
- (4) 供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料を書面で提出すること。(参照:付紙第3 特定電源割当証明書様式例)
- (5) 特定電源割当計画書(参照:付紙第4 特定電源割当計画書様式例)

5 特記事項

本件は再生可能エネルギー比率60%以上での入札が不調となった場合に使用

仕 様 書

1 概要

- (1) 需要場所 陸上自衛隊米子射撃場
鳥取県米子市河崎3286-1
- (2) 業種及び用途 官公署(国家事務)

2 仕様

(1) 電気方式、標準電圧、周波数等

- | | |
|--------------|---------|
| ア 供給電気方式 | 交流3相3線式 |
| イ 供給電圧(標準電圧) | 6, 600V |
| ウ 計量電圧(標準電圧) | 6, 600V |
| エ 周波数 | 60HZ |
| オ 受電方式 | 1回線受電 |
| カ 蓄熱式負荷設備の有無 | 無し |

(2) 契約電力、予想電力使用量

- | | |
|----------|-------------|
| ア 予定契約電力 | 184kW |
| イ 予定使用量 | 225, 564kWh |
- (月別予定電力使用量は別紙第1のとおり)

(3) 使用期間

自	令和 7年	4月	1日	午前	0時
至	令和 8年	3月	31日	午後	12時

(4) 電力量の検針

- | | |
|------------|------------|
| ア 自動検針装置 | 有 |
| イ 電力会社の検針法 | 自動検針又は立会検針 |

(5) 需給地点

需要場所構内引き込み柱に施設した気中開閉器一次側接続点

(6) 電気工作物の財産分界点

上記需給地点に同じ

(7) 保安上の責任分界点

上記需給地点に同じ

(8) その他

ア 力率は、自動力率装置を設置し、使用期間中100%を保持する予定。

イ フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。

3 要求要件の概要

(1) 需要場所で使用期間中、安定して電気の供給が可能であること。

(2) 中国地区の一般電気事業者が実施する燃料調整及び力率の変動に係る料金の調整と同等の調整を行う。

(3) 仕様書に定めないその他の供給条件については、中国地区の一般電気事業者が公表している電気供給約款によるものとする。なお、入札価格の算定にあつては、力率は100%とし、燃料費調整、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。

(4) 二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、グリーン電力証書の譲渡に関し別紙第2に掲げる条件を満たすこと。

4 提出する資料

(1) 供給条件に関する資料(供給約款)

(2) 特定規模電気事業者は、「電気託送確認書」及び一般電気事業者との接続が可能であることを証明する書類

(3) 環境配慮契約法に基づく電力供給契約における裾切り基準適合証明書(参照: 属紙)

5 特記事項

本件は再生可能エネルギー比率30%以上での入札が不調となった場合に使用

月 別 予 定 使 用 電 力 量 (射撃場)

	予定契約電力(kW)	電力使用量(kWh)
4月	184	22,167
5月	184	16,190
6月	184	22,657
7月	184	21,229
8月	184	17,043
9月	184	9,574
10月	184	19,030
11月	184	23,889
12月	184	16,900
1月	184	13,342
2月	184	15,184
3月	184	28,359
合計		225,564

備考

夏季期間 7月1日から9月30日までの期間

その他期間 10月1日から6月30日までの期間

