

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊米子駐屯地
第356会計隊長 中山 貴行

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号		
4QGF1ZZ02630		4RLR1A01216 0001						
品名 または 件名								
新川宿舎（T－3）換気扇取替								
部品番号 または 規格								
仕様書のとおり								
使 用 器 材 名								
数 量	単位	銘 柄		使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指定	検査	包装
1.00	ST							
納地または工事場所				引 渡 場 所				
T－3				米子駐業 管理科 営繕班				
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期				
檜谷技官 3 1 7				令和7年3月28日（金）				

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊 会計隊事務室

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：
入札日時場所：令和7年2月13日（木）13時00分 第356会計隊 入札室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

公告等の注意事項は別紙のとおり

1 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項（入札参加資格）

次の各号のすべての条件を満たす者

- (1) 防衛省競争参加資格の「役務の提供」D等級以上の資格を有する者。
- (2) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中の特別の理由がある場合に該当する。
- (3) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者。
- (4) 都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するように要請があり、当該状態が継続している有資格者については、競争参加を認めない。
- (5) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するように要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。
- (6) 入札及び契約心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。
- (7) 防衛大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (8) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (9) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由に該当するとして省指名停止権者が認めた場合は、この限りでない。
- (10) 契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。（協力者も含む。）

2 契約条項を示す場所等

- (1) 入札関係書類は、第356会計隊事務所で令和7年1月22日（水）から入札日まで配布する。
入札参加希望者の要望によりメール等でも配布する。（土曜・日曜・祝日を除く 08：15～17：00）
- (2) 適用する契約条項
駐屯地用標準契約の下記の条項を適用する。
 - ア 基本契約条項
役務請負契約条項
 - イ 特約条項
 - (ア) 談合等の不正防止に関する特約条項
 - (イ) 暴力団排除に関する特約条項

3 入札説明会及び競争入札執行の場所及び日時

- (1) 入札説明会 ： 説明会は実施しない。ただし、入札参加希望者が仕様書内容及び現場等の確認を要望する場合は、事前の日時調整により個別対応する。
- (2) 入札場所 ： 陸上自衛隊米子駐屯地 第356会計隊 入札室
- (3) 入札日時 ： 令和7年2月13日（木）13時00分

4 保証金等に関する事項

- (1) 入札保証金 ： 免除。ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合は、落札者が契約締結に応じないものと見なし、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。
- (2) 契約保証金 ： 免除。ただし、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。

5 入札方法及び落札の決定

- (1) 落札決定方式 ： 総額
- (2) 入札価格が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、落札者となるべき最低入札者が2人以上ある場合は、直ちにくじにより落札者を決定する。
- (3) 落札決定に当たっては、入札金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は消費税・地方消費税の課税事業者・免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。（1円未満の端

数がある時は、その端数を切り捨てるものとする。)

6 入札の無効

- (1) 第1項で示した競争入札に参加する者に必要な資格の無い者のした入札
- (2) 入札金額、入札者の氏名が判別し難い入札
- (3) 入札に関する条件に違反した入札
- (4) 不当に価格をせり上げ、又はせり下げる目的をもって談合をなした者の入札
- (5) 入札者が実施した誓約書に虚偽があった場合又は誓約に反する行為があった場合
- (6) 電話・電報・FAX・メール等による入札

7 契約書の作成

落札決定後、速やかに契約書を作成する。

8 入札参加希望者の提出依頼

入札参加希望の場合は、令和7年2月10日(月)までに防衛省競争参加資格審査結果通知書の写しを提出すること。(FAX 又はメール可)

9 その他

- (1) 郵便入札は、令和7年2月13日(木)10時00分必着分までを有効とする。入札書等を郵送する旨を事前連絡するとともに、便着を必ず確認すること。なお、落札となるべき同額の入札の場合は、本入札に関係の無い職員によりくじ引きを実施する。再度入札の場合は、別途連絡する。
- (2) 代表者以外での入札については、入札開始までに委任状を提出(様式任意)すること。(メール可)
- (3) 陸上自衛隊の入札及び契約心得、役務請負に係る入札心得書等は、第356会計隊事務所で閲覧できる。また、中部方面会計隊ホームページでも閲覧できるので事前に必ず確認し参加すること。
- (4) 市場価格調査は、令和7年2月12日(水)1400までにご協力をお願いします。(FAX 可)
- (5) 調整連絡先

〒683-0853 鳥取県米子市両三柳2603 陸上自衛隊米子駐屯地

ア 入札及び契約手続き等に関する事項

第356会計隊 担当：福田

TEL：0859-29-2161(内線584) FAX：0859-29-2164(直通)

メール：ma356fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

イ 仕様書内容及び現場等に関する事項

米子駐屯地業務隊管理科 担当：檜谷

TEL：0859-29-2161(内線317)

◎本公告は、陸上自衛隊米子駐屯地 第356会計隊

陸上自衛隊出雲駐屯地 第356会計隊出雲派遣隊

陸上自衛隊日本原駐屯地 第356会計隊日本原派遣隊

中部方面会計隊ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/> に掲示している。



令和 年 月 日

委 任 状

受任者

営業所名

役 職

氏 名

電話番号

私は上記の者を代理人と定め、下記業務について、次の権限を委任します。

記

業務の名称：新川宿舎（T－3）換気扇取替

委任事項

- 1 入札及び見積について
- 2 契約締結について
- 3 契約履行について
- 4 代金の請求及び受領について
- 5 その他上記業務に関する一切の件

委任者

住 所

商号又は名称

役 職

代表者氏名

代表者電話番号

担当者氏名

担当者電話番号

分任契約担当官

陸上自衛隊米子駐屯地

第356会計隊長 殿

分任資金前渡官吏

陸上自衛隊米子駐屯地

第356会計隊長 殿

入 札 書

業務の名称：新川宿舎（T－3）換気扇取替

入札金額（税抜）：

上記の金額をもって、公告及び入札心得書等の条項を承諾の上、入札します。

令和 年 月 日

分任契約担当官
陸上自衛隊米子駐屯地
第356会計隊長 殿

住 所
商号又は名称
代表者氏名
代表者電話番号
代理人氏名
代理人電話番号
担当者氏名
担当者電話番号

分任契約担当官
第356会計隊長 殿

令和 年 月 日

市場価格調査書

住所・会社名・代表者氏名

※市場価格調査は、入札金額を拘束するものではありません。

名 称	規 格	単位	数量	単価	金額(税抜)
新川宿舎(T-3)換気扇取替	仕様書のとおり	式	1		
	(内訳書添付)				

上記の内訳(様式随意)も提出のご協力をお願いします。

【市場価格調査書の提出要領】

- 1 提出期限 : 令和7年2月12日(水)14時00分まで
- 2 提出方法 : メール、FAX等
- 3 その他
 - (1) 調査金額は、消費税抜き価格です。
 - (2) 仕様書「新川宿舎(T-3)換気扇取替」をご確認の上、調査金額をご記入ください。

【担当部署】

陸上自衛隊米子駐屯地 第356会計隊 担当:福田
TEL:0859-29-2161(内線584) FAX:0859-29-2164(直通)
メールアドレス:ma356fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

新川宿舍（T-3）換氣扇取替

件 名	新川宿舍（T-3）換氣扇取替		
図面名称	表 紙	図面番号	1 / 4
		陸上自衛隊米子駐屯地	

仕様書

- 1 件 名 米子宿舎（Ｔー４）換気扇取替
- 2 場 所 鳥取県米子市西三柳２６９０ 新川宿舎
- 3 履行期間 契約締結日から令和７年３月２８日
- 4 概 要 新川宿舎（Ｔー３）換気扇取替 ３０部屋

5 一般事項

- (1) 本作業は、本仕様書による他、下記仕様書及び関係諸規則に基づき担当官の指示により丁寧かつ確実に施工する。
 - ・公共建築改修工事標準仕様書（機械設備）
- (2) 仕様書に明記なき事項であっても、施工上、当然必要となるものについては請負者の責任により実施する。なお、その他不明な事項等疑義が生じた場合はその都度担当官と協議し指示に従うものとする。
- (3) 本作業は、本仕様に対し十分な知識、経験及び技術を有し、施工を確実に遂行できる者により実施する。
- (4) 現場の納まりまたは取り合わせ等により、材料及び寸法等に軽微な変更が必要となる場合は、担当官と協議を行い指示に従うものとする。なお、軽微な変更に伴う請負金額の変更及び工期の延長は実施しない。
- (5) 請負業者は、作業実施条件を十分に把握すると共に、作業員に対し、安全教育を実施し、安全な施工方法及び安全点検を徹底するものとする。
- (6) 請負業者は、本作業に伴い施設の解体または損害等を与えた場合は、速やかに担当官に報告すると共に、速やかに現状復旧を実施する。
- (7) 本作業中、後片付けについては、その日の作業終了の都度実施すると共に、現場に資材を残置する場合は安全対策及び紛失防止の処置を確実に実施する。
- (8) 請負業者の駐屯地内での行動については担当官の指示に従うものとし、作業現場以外に立ち入らないものとする。
- (9) 本作業に必要な電気、水等は請負業者の負担とする。なお、試運転等の本作業に当然必要となるものについてはその限りではない。
- (10) 本作業により発生した金属屑については、担当官の指定する場所まで運搬を行うと共に、種別毎に整理、集積し、官側の示す発生材調書を併せて提出する。
 - なお、その他の廃棄物については請負業者の責任において「廃棄物処理及び清掃に関する法令」等に基づき適正に処分を実施する。
- (11) 作業員は、作業当日、体温、体調等の確認を実施し体調不良者が発生した場合については、担当官へ速やかに報告すると共に、体調不良者の作業参加を禁止する。
- (12) 作業写真は、作業前、作業中、作業後及び工程（特に隠蔽部分）ごとに撮影し、写真帳（Ａ４版）に整理し、速やかに提出する。

6 提出書類

- (1) 工程表 …… １部
- (2) 現場代理人通知書 …… １部
- (3) 着手・完成届 …… １部
- (4) 材料検査簿 …… １部
- (5) 作業日誌 …… １部
- (6) 打合せ簿 …… １部
- (7) 作業写真 …… １部
- (8) その他指示された書類 …… １部

7 特記事項

- (1) 本作業に使用する材料は全て新品とし、カタログ等を提出し、担当官の承認を得た上で使用する。なお、特記事項にないものまたは規格・品質等が明示されていないものは、ＪＩＳ規格及び各種協会規格に適合したものを使用する。
- (2) 本作業の施工期間については表１によるものとし、細部は担当官との調整による。

施工期間	備考
契約締結日から同年３月２８日（金）までの間	

表 1


- (3) 本作業に使用する換気扇（基準）については表２とし、作業前に現地採寸を必ず実施し、担当官と協議するものとする。

表 2


品 名	規 格	数量	備考
換 気 扇	幅６００×奥行６００×幅６００（基準）	３０	
	参 考 規 格		
	三菱 V－602K－BK Panasonic E73AHIF2	”	”
換気扇ダクト	７００mm（基準）	”	
防火ダンパー	ダクト挿入型	”	

- (4) 本作業については、ダクトホースの取替を含むものとし、請負業者により採寸を行い、取り付け部分（納まり等）を十分に把握し作業を行う。
- (5) 調達品目の規格寸法については基準とし、納入業者により既存枠の採寸等を行い取付部分（納まり等）を十分に把握し製作を行う。
- (6) 作業現場周辺は、施設利用者の往来に注意し、十分な安全対策を実施する。
- (7) 本作業により取り外した鉄くずについては、担当官の指定する場所まで運搬する。
- (8) 本作業は、部隊側検査官の検査合格をもって作業完了とする。

件 名	新川宿舎（Ｔー３）換気扇取替		
図面名称	仕 様 書	図面番号	２／４
陸上自衛隊米子駐屯地			





案内図






配置図


件名	新川宿舎（Ｔ－３）換気扇取替		
図面名称	案内図・配置図		図面番号
			3／4
			陸上自衛隊米子駐屯地



○作業場所



換気扇規格（基準）	
幅	・・・600mm
奥行	・・・600mm
高さ	・・・600mm
接続パイプ	150mm
シロツコフアン	
ダクトホース規格（基準）	
幅	・・・700mm
防火ダンパー	
ダクト挿入型	



換気扇外形図

件名	新川宿舎（Ｔ－３）換気扇取替
図面名称	平面詳細図 換気扇外形図
図面番号	4 / 4
陸上自衛隊米子駐屯地	