

令和7年1月29日

善通寺駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続が必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連番号	件名	納入(履行)場所	納期(履行期限)	見積依頼書公表日	見積書提出期限	見積合わせの日時	防衛省競争参加資格	備考
94	善通寺(6)デマンドコントロール装置取替	仕様書のとおり	7.3.28	7.1.29	7.2.5 10時00分	7.2.5 10時00分	なし	総品目
		-	以下余	白-				

- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先
〒765-0002
香川県善通寺市南町2-1-1
契約機関名(担当) 第348会計隊契約班(青木)
電話番号(内線)0877-62-2311(2645) FAX : 0877-62-2315

見 積 書

件名リスト一連番号

94

見積金額 ¥

(消費税及び地方税を除く。)

NO	件 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
1	普通寺(6)デマンドコントロール 装置取替	仕様書のとおり	ST	1		
2		以下余白				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
納 入 場 所	仕様書のとおり		納 期	7.3.28		
落 札 方 法	総品目		見 積 書 有 効 期 間			
契 約 保 証 金	免 除					

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ見積いたします。

また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和7年2月5日

分任契約担当官

陸上自衛隊善通寺駐屯地

第348会計隊長 佐藤 康平 殿

住 所

会 社 名

代表者名

Ⓜ

市 価 調 査 書

件名リスト一連番号	94
-----------	----

¥

(消費税及び地方税を除く。)

NO	件 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
1	普通寺(6)デマンドコントロール装置取替	仕様書のとおり	ST	1		
2		以下余白				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
納 入 場 所		仕様書のとおり	納 期		7.3.28	
落 札 方 法		総品目				

令和7年2月4日

分任契約担当官
陸上自衛隊善通寺駐屯地
第348会計隊長 佐藤 康平 殿

住 所






会 社 名

代 表 者 名

(印)

善通寺 (6) デマントコントロール装置取替

善通寺駐屯地業務隊


業務隊長				
管理科長	営繕班長	工事企画係長	電気係長	作成者
				
善通寺駐屯地業務隊管理科営繕班		作成年月日	令和7年1月27日	

仕様書


- 1 作業名称 善通寺 (6) デマンドコントロール装置取替
- 2 作業場所 香川県善通寺市南町2-1-1 陸上自衛隊善通寺駐屯地
- 3 契約期間 契約締結日 ~ 令和7年3月28日まで
- 4 作業概要
デマンドコントロール装置取替 1式
- 5 一般事項
 - (1) 本作業は、本仕様書、図面及びメーカー仕様に基づき実施する。役務に際し仕様書及び図面に疑義を生じた場合は、監督官と協議し指示に従って作業を実施する。また、軽微な変更については請負金額の変更はしないものとする。
 - (2) 受注者は、作業日を監督官と調整のうえ、了解を得たのち作業を実施するものとする。
 - (3) 受注者は、作業の主要な段階及び監督官の指示する場所において写真撮影を実施するものとする。項目は、着手前・作業中・隠蔽部分・完成・使用材料及び監督官の指示箇所とするものとする。また写真は、作業完了後速やかに整理し提出するものとする。
 - (4) 本作業は受注者の責任とし、作業に際し、破損及び損傷した部分については監督官へ報告のうえ、指示に従い速やかに復旧するものとする。
 - (5) 本作業実施に際し、受注者は作業現場の条件を関係者に十分把握させると共に、作業員に対して安全教育を実施し、安全な方法の確認及び安全点検を確実に実施するものとする。
 - (6) 喫煙は所定の位置で行い、作業中及び歩行しながらの喫煙を禁止するものとする。また、作業場所以外の立ち入りを禁止するものとする。作業の都合によりやむを得ず立ち入る場合は監督官と協議し、部隊側立ち会いのもとで立ち入るものとする。
 - (7) 施設からの電気・給水は原則として使用させないものとする。ただし、監督官と協議し、使用する場合はメーター等を設置し、部隊側算定に基づき有償とするものとする。
 - (8) 本作業で発生した備品については、整理し官側に引継ぐものとする。
- 6 特記事項
 - (1) 取替実施の機器は官給品支給とし、図面及び次のとおりとする。
 - ア デマンドコントロール装置 (大崎電気工業㈱ スーパーマックス15)
 - イ RS485出力端末器 (RNU-015) 電源: AC100V±10%
 - ウ パルス検出部CT (専用接続ケーブル10m含む)
 - エ パルス検出器 (OCK-8A)
 - オ SUPERMAX15用プリンター (RNU-016) 電源: AC100V±10%
 - (2) 着手に先立ち、事前に現地を確認すること。また、本作業は、図面より現地での取り合いを優先する。据付に必要なケーブル及び付属部品については、請負業者にて準備し取付ける。
 - (3) 作業に使用する材料は全て新品とし、規格・品質等が示されていないものについては、見本等を提出し監督官の承認を得てから使用するものとする。また、特記事項にないものは、JIS規格及び各種協会規格に合致したものを使用するものとする。
 - (4) 現場の納まりや取り合わせ等により、材料の寸法や取付位置または取付方法を変更する場合は監督官の指示を受けて行う。また、これにより数量を多少増減する等の軽微な変更が生じた場合においては、請負金額の変更及び工期の延長はしないものとする。
 - (5) デマンドコントロール装置取替に伴い現地にて、初期設定及び各種設定を行い、取扱説明を実施すること。

- (6) 共通事項
 - ア 品質管理
本作業に使用する材料はすべて新品とし、規格・品質等が示されていないものについては承認等を提出し、監督官の承認を得てから使用するものとする。また、特記事項にないものはJIS規格及び各種協会規格に合致したものを使用するものとする。
 - イ 作業時間
作業時間は、午前8時30分から午後5時までとするものとする。なお、事前に監督官と調整し了承を得た場合はこの限りではないものとする。
 - ウ 施工管理
作業期間中は、作業員以外の立入可能性が高いため、十分に注意し施工するものとする。
 - エ 完成検査
作業完了後、検査官の検査を受け合格をもって完了とする。手直し事項が生じた場合は、手直し完了後再検査を受け、合格をもって完了とする。なお、隠蔽部については、現地又は写真により確認するものとする。
- (7) 提出書類
 - ア 工程表 (契約後速やかに)
 - イ 現場代理人等指名・変更通知書 (契約後速やかに)
 - ウ 現場代理人略歴書 (契約後速やかに)
 - エ 着手通知書 (着手前)
 - オ 作業写真 (完了後速やかに)
 - カ 作業日誌 (作業中その都度)
 - キ 完成通知書 (作業後速やかに)
 - ク その他監督官が指示する書類

件名	善通寺 (6) デマンドコントロール装置取替		
種別	共通	仕様書	
縮尺	—	図番	2 / 4





案内図 S=NS




普通寺駐屯地配置図 S=N/S


件名	普通寺(6) テーマントコントロール装置取替		
種別	共通	仕様書	
縮尺	—	図番	3/4



事務室B面立面図 (作業前) S=1/30



高压受電設備機器A面立面図 (作業前・後) S=1/20



* デマンド制御回路数は8回路である。

事務室B面立面図 (作業後) S=1/30

件名	普通寺 (6) デマンドコントロール装置取替		
種別	電気	平面・立面図	
縮尺	図示	図番	4/4