

公告第 114-1 号
令和7年2月7日

変 更 公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊高知駐屯地
第419会計隊長 中平 友則

令和7年1月31日付公告第114号、令和7年2月14日(金)14時30分入札
「高知(06) #2 1号建物等窓用クーラー取付」の仕様書を添付のとおりに変更する。

記

【変更前】

取付延長窓枠 調達及び取付	9台
---------------	----

【変更後】

取付延長窓枠 調達及び取付	10台
---------------	-----

本件に関する問い合わせ先
〒781-5451 高知県香南市香我美町上分3390
陸上自衛隊高知駐屯地 第419会計隊 契約班 担当:吉村(よしむら)
電話番号0887-56-3471 内線(347)
FAX番号0887-56-3475

仕 様 書

- 1 名 称
- 高知（０６）＃２ １号建物等窓用クーラー取付
- 2 期 間
- 契約締結日 ～ 令和７年３月３１日（月）
作業は令和７年３月１日～３月３１日までに取付、試運転調整を完了させること。
- 3 作業場所
- 高知県香南市香我美町上分３３９０ 陸上自衛隊高知駐屯地

4 概 要

下記品目の調達及び取付を実施すること。

概要	数 量	備 考
窓用クーラー（官品支給）取付	112台	図面参照
取付窓枠（官品支給）取付	112台	図面参照
取付延長窓枠 調達及び取付	10台	図面参照
カーテン（W＝2,000 H＝1,850）調達及び取付	3枚	図面参照
カーテン（W＝2,000 H＝1,500）調達及び取付	7枚	図面参照
カーテン（W＝1,100 H＝1,300）調達及び取付	1枚	図面参照
カーテンレール（W＝2,000）調達及び取付	11個	図面参照
ウインドロック 調達及び取付	232個	図面参照

- 5 一般事項
- (1) 本作業は、本仕様書、図面に記載なき事項については、メーカー規定によるものとする。
- (2) 図面又は仕様書に不明な事項、また疑義が生じた場合は、監督官と協議し、仕様書等に記載なき事項でも技術上必要なものは受注者の責任において良心的に施工すること。
- (3) 本仕様書及び図面記載寸法は、標準寸法につき施工に際して細部を原寸確認し、各作業を実施すること。
- (4) 現場の納まり等で材料・取付工法の軽微な変更は監督官の指示により行うこと。なお、軽微な変更に伴う契約金額の変更はないものとする。
- (5) 本作業に使用する材料について規格・品質等が明示されていないものについては、監督官の承認を得てから使用すること。また特記事項にないものは、J I S規格及び各種協会規定、メーカー規定に合致した物を使用すること。
- (6) 受注者は、作業に先立ち、監督官と協議のうえ、工程表を作成し監督官に提出すること。
- (7) 作業時間は０８：１５～１７：００とし、時間外及び休日は作業を実施してはならない。日曜日、祭日、祝日、土曜日及び特に指定した日は休日とする。ただし、事前に官側の許可を受けていればこの限りではない。
- (8) 作業現場の風紀、衛生、火災予防、盗難予防については必要な処置を施すとともに、常に諸材料の整理整頓、その他清掃を行い、受注者の責任において管理すること。
- (9) 作業完了後速やかに作業場所の清掃、後片付けを行い監督官の点検を受けること。
- (10) 本作業は受注者の責任において実施するものとし、作業に際し建物及び物品等を損傷させた場合又は第３者等に損害を与えた場合には、監督官に報告のうえ受注者の責任において補償すること。
- (11) 作業に際し、受注者は作業内容を作業関係者に十分掌握させるとともに、作業員に対して安全教育を実施し安全な作業方法の確認及び安全点検を実施すること。
- (12) 作業中、異常があった際は、速やかに監督官へ報告すること。
- (13) 自衛隊施設からの電気・給水は原則として使用できないものとする。ただし、使用する場合は監督官と協議のうえ、メーター等を設置し監督官算定に基づき有償とする。
- (14) 作業で発生した廃棄物については、金属類とその他の発生材に区分し、監督官の指示する場所にある場所に整理集積し引き渡すこと。その際、金属類は発生材調書を添えて引き渡すこと。

- 6 特記事項
- (1) 現地確認
- 作業前に現地確認を実施し、既存施設と取合いよく実施すること。
- (2) 搬入及び取付
- 窓用クーラー等の搬入及び取付は、受注者において実施すること。
- (3) 試運転調整
- 取付完了後、メーカー基準の試運転調整及び温度測定を実施し、異常がないことを確認すること。
- (4) 官品支給
- 下記の物品については官側から支給するものとする。

品 名	規 格	数 量
ウインドクーラー	(株)コロナ CW-1625R 750mm×335mm×240mm	112台
取付窓枠	(株)コロナ CW用 標準タイプ WA-8	112台

件 名	高知（０６）＃２ １号建物等窓用クーラー取付	
種 別	仕様書（１）	図番
高知駐屯地業務隊管理科		1／7