

令和7年2月18日

自衛隊大阪地方協力本部におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連番号	件名	納入(履行)場所	納期(履行期限)	見積依頼書公表日	見積書提出期限	見積合わせの日時	防衛省競争参加資格	備考
41	空調機の点検整備	大阪合同庁舎分庁舎	令和7年3月31日	令和7年2月18日	令和7年2月26日11時00分	令和7年2月26日11時00分		
				— 以下余白 —				

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問い合わせ先及び提出先
〒540-0008
住 所 : 大阪府中央区大手前4-1-67 合同庁舎2号館3階
契約機関名(担当): 自衛隊大阪地方協力本部総務課会計班(山崎)
電場番号 (内線): 06-6942-1444
メールアドレス: hq2-osaka@pco.mod.go.jp

仕様書		
自衛隊大阪地方協力本部 分庁舎空調機修理役務	作成	令和7年2月13日
	変更	
	作成部隊等名	自衛隊大阪地方協力本部

1 適用範囲

この仕様書は、自衛隊大阪地方協力本部（以下「甲」という。）が受託者（以下「乙」という。）に自衛隊大阪地方協力本部分庁舎空調機修理に関し、必要事項を定めるものである。

2 役務実施場所

大阪府中央区大手前4丁目1番67号大阪合同庁舎 分庁舎1階

3 請負期間

契約締結日～令和7年3月31日（月）

4 役務機材名等

ダイキン工業

室外機：RZYP140AA

室内機：FHCP140AB

5 役務内容

- (1) 空調機が正常に運転できるよう点検・整備を行う。
現状、室外機は動作しているが室内機が作動しない。
- (2) 点検の結果、仕様書に示す以外の部品交換または修理が必要な場合には、費用その他の事項について、その都度、協議の上決定することとする。
- (3) 空調機の機能維持に必要な軽微な補修及び消耗品等は乙の負担により取替し、正常に運転できるように実施する。
- (4) 修理項目
 - ア ファン用直流電動機交換
 - イ 能力設定アダプター式プリント基板交換
 - ウ 点検調整

6 一般共通事項

- (1) 本仕様書に疑義が生じた場合は、甲が指定する検査官と協議を実施すること。

- (2) 本役務の実施に際しては、着手前に官側及び契約相手側間で詳細に打合せを行い、請負者は工程表、作業員名簿、使用車両一覧表を提出し、官側の了承を得るものとする。
- (3) 乙は、安全衛生に関する管理に万全を期すること。
- (4) 乙は、作業に必要な電力・水道及び試験に必要な試験装置等は、甲が指定する検査官の承認を受けてから使用するものとする。
- (5) 作業時間は、9時～17時とし、作業実施日は甲と事前に調整の上、決定する。
- (6) 各整備項目の作業前及び作業後の撮影し点検結果報告書により提出すること。
- (7) 役務完了後、点検結果報告書（様式任意）を提出するものとし、完了検査は、本役務完了後、甲が指定する検査官の検査の合格をもって完了するものとする。
- (8) 本役務で発生した廃材等は請負者が責任をもって処分すること。

7 提出書類

- (1) 工程表
- (2) 作業員名簿
- (3) 使用車両一覧表（車種、車番、使用日時を記載、様式随意）
- (4) 作業写真

入札参加申込書 (自衛隊大阪地方協力本部)

下記の見積り合わせ(オープンカウンター方式)に参加します。

件名	空調機の点検整備		
日時	令和7年2月26日		11:00
落札決定方式	総額決定		
会社名			担当者名
連絡先	TEL		FAX
E-Mail (アドレス)			
入札書受取方法 (いずれかに○)	1. メールで受取 2. FAXで受取 (FAX通信記録等印字を消去して入札書として使用) 3. 自衛隊大阪地方協力本部総務課窓口で受取 (受取時期: 月 日 時頃)		

※FAX番号:06-6942-0545

FAXが使用できない場合は下記のメールアドレスへ送信出来ますが、

共有アドレスのため**必ず**タイトルに〈会計班〉と付け、**電話連絡**もお願い致します。

E-mail: hq2-osaka@pco.mod.go.jp

TEL: 06-6942-1444