

令和7年2月25日

オープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提として見積り依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件名	納入（履行） 場所	納期 （履行期限）	見積り依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積り合わせの 日時	防衛省競争 参加資格	備考
1	明野（6）吸収式冷温水 機整備	明野駐屯地	7.3.31	7.2.25	7.3.4 (0900)	7.3.4 (1000)		総額決定

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒519-0596

住所 三重県伊勢市小俣町明野 5593-1

契約機関名（担当） 明野駐屯地 総務部会計課（島田）

電話番号 0596-37-0111（内236）

明野（6）1号建物吸収式冷温水機整備

管理課長	営繕班長	工事企画	施設管理
陸上自衛隊航空学校総務部管理課			図面番号 1 / 3

仕 様 書

I 整備概要

- 1 名 称 明野（6）1号建物吸収式冷温水機整備
- 2 整備場所 三重県伊勢市小俣町明野5593-1 陸上自衛隊明野駐屯地
- 3 整備内容 吸収式冷温水機部品交換 1式

II 整備仕様

1 共通仕様


(1) 本仕様書及び図面に記載なき事項は、すべて国土交通省制定「公共建築工事標準仕様書」（機械設備工事編）最新版による。また、仕様書に記載なき事項で当然必要と考えられる事項については、速やかに監督官と協議し、その指示に従い履行する。

(2) 本整備で使用する材料は、すべて新品で本仕様書に記載された製品又は、同等品以上とする。

2 特記仕様

章	項 目	特 記 事 項																																								
一 般 共 通 事 項	1 現場代理人の選定	請負者は、現場代理人を選定し、役務現場に常駐させること。																																								
	2 疑義に対する協議等	現場のおさまり、取り合い等の関係で、設計図書によることが困難または不都合な場合は、監督官と協議する。																																								
	3 作業に係る光熱水料	本整備に係る電気・水等の光熱水料については、請負者がすべて負担するものとする。																																								
	4 作業の記録	整備写真は、着手前、作業中、完成後及び作業中の隠ぺいとなる箇所、その他監督官の指示を受けた箇所を撮影し、写真帳に整理して提出すること。 (「工事写真の撮り方」を参照)																																								
	5 施工計画	請負者は、請負契約成立後、現地確認・調査を行い、工程表を速やかに監督官に提出し、作業の手順及び、施工計画について承諾を受け着手すること。																																								
	6 施設への損傷	作業に際し、施設等に損傷を与えた場合は、速やかに監督官に報告するとともに、請負者の責任（負担）において原状復帰するものとする。																																								
2	1 整備対象機種	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">設置場所</th> <th>製 造 元</th> <th colspan="2">型 式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">1号建物</td> <td>東芝</td> <td colspan="2">T A D - A 2 1</td> </tr> <tr> <th colspan="3">品名(部品名)</th> <th>型 式</th> <th>数 量</th> </tr> <tr> <td colspan="3">ソフトスタート用タイマー</td> <td>TAD-A21用</td> <td>1 個</td> </tr> <tr> <td colspan="3">電極棒</td> <td>TAD-A21用</td> <td>2 個</td> </tr> <tr> <td colspan="3">液面制御リレー</td> <td>61F-CP-N8</td> <td>1 個</td> </tr> <tr> <td colspan="3">同上用ソケット</td> <td>TAD-A21用</td> <td>1 個</td> </tr> <tr> <td colspan="3">冷却水減断水スイッチ</td> <td>BQS-C130P</td> <td>1 個</td> </tr> </tbody> </table>	設置場所		製 造 元	型 式		1号建物		東芝	T A D - A 2 1		品名(部品名)			型 式	数 量	ソフトスタート用タイマー			TAD-A21用	1 個	電極棒			TAD-A21用	2 個	液面制御リレー			61F-CP-N8	1 個	同上用ソケット			TAD-A21用	1 個	冷却水減断水スイッチ			BQS-C130P	1 個
設置場所		製 造 元	型 式																																							
1号建物		東芝	T A D - A 2 1																																							
品名(部品名)			型 式	数 量																																						
ソフトスタート用タイマー			TAD-A21用	1 個																																						
電極棒			TAD-A21用	2 個																																						
液面制御リレー			61F-CP-N8	1 個																																						
同上用ソケット			TAD-A21用	1 個																																						
冷却水減断水スイッチ			BQS-C130P	1 個																																						
3 そ の 他	1 発生材の処理等	金属類については、発生材調書とともに監督官の指示を受け指定された場所に整理のうえ引き渡すこと。それ以外のものについては監督官からの指示によるものとする。																																								
	2 提出書類	監督官より指示のあった提出書類を納期までに提出すること。詳細については契約完了後に別途指示するものとする。																																								
	3 試運転調整	作業完了後、監督官立会いのもと試運転調整を実施し、その結果報告書を監督官に提出すること。異状を発見した場合は、速やかに監督官に報告し指示に従うものとし、別途補修が必要な場合は見積書を提出すること。																																								
	4 完成検査	整備完了後、検査官の検査、提出書類の合格をもって整備完了とする。																																								


整備実施場所：1号建物



駐屯地配置図 S=1/4,000



- 整備対象機種
吸収式冷温水機 東芝 TAD-A21
- 交換部品
ソフトスタート用タイマー
電極棒
液面制御リレー
同上用ソケット
冷却水減断水スイッチ



1号建物平面図 S=1/300

見 積 書

件名リスト一連番号	
-----------	--

金額 ¥

(消費税及び地方消費税を含まない。)

件 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
明野(6) 吸収式冷温水機整備	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
役 務 場 所	陸上自衛隊明野駐屯地	納 期	令和7年3月31日		
契 約 保 証 金	免 除	見積書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りいたします。

また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 7年3月4日

契約担当官
陸上自衛隊航空学校
会計課長 山田武彦 殿

住 所

会 社 名

代表者名

担当者名

電話番号