

令和7年3月5日

出雲駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続が必要です。

2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連番号	件名	納入場所	納期	見積依頼書公表日	見積書提出期限	見積り合わせの日時	防衛省競争参加資格	備考
74	(6)空調機等据付役務	仕様書のとおり	7.3.31	7.3.5	7.3.12 10:00	7.3.12 10:00		
		以下余白						

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒693-0052

住所 島根県出雲市松寄下町1142-1

契約機関名 陸上自衛隊出雲駐屯地 契約班(担当)中村

電話番号 0853-21-1045(内線)347

FAX 0853-29-5975

見 積 書

件名リストー連番号	74
-----------	----

金額 ¥ _____ (消費税及び地方税を含まない。)

件 名	規格	単 位	数 量	単 価	金 額
(6)空調機等据付役務	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
納 入 場 所	出雲駐屯地	納 期	令和7年3月31日		
契約保証金	(免除)	入札(見積)書有効期間	令和7年3月12日		

上記の公示に対して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、見積りいたします。また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

分任契約担当官
陸上自衛隊出雲駐屯地
第356会計隊出雲派遣隊 中村 亮 殿

令和7年3月12日

住 所

会 社 名

代 表 者 名

市場価格調査書

(FAX可)

件名リストー連番号	74
-----------	----

金額¥ _____ (消費税及び地方税を含まない。)

件名	規格	単位	数量	単価	金額					
(6)空調機等据付役務	仕様書のとおり	ST	1							
	以下余白									
<p>● 本書は一般的な市場動向等を調査すること目的としたものであり、実際の応札価格とは同一のものではありません。 ● 内訳は任意の書式で結構ですので可能な限り詳細に記載し、本調査書とともに提出願います。</p>										
納入場所	出雲駐屯地		納期	令和7年3月31日						

分任契約担当官
陸上自衛隊出雲駐屯地
第356会計隊出雲派遣隊 中村 亮 殿







年 月 日

住 所

会 社 名

代 表 者 名

(6) 駐屯地空調機据付役務

件名	(6) 駐屯地空調機据付役務					図面番号	1 / 3
図名	表紙					縮尺	—
作成年月日	令和7年3月4日					調達要求番号	4RLZ1AK2043
業務隊長	管理科長	営繕班長	営繕主任	電気係長	工事企画	管財係	施設管理
							
陸上自衛隊出雲駐屯地業務隊管理科							

仕 様 書

1 件 名

(6) 56号建物他空調機据付

2 場 所

島根県出雲市松寄下町1142-1 陸上自衛隊出雲駐屯地

3 期 間

契約締結日～令和7年3月31日まで (空調機撤去は令和7年3月21日まで)

4 概 要

- (1) 空調機撤去 1台 (再利用)
- (2) 空調機据付 1台 (再利用)
- (3) 冷媒ガス補填 一式
- (4) 試運転調整 一式

5 一般事項

- (1) 本作業は、この仕様書及び図面等によるほか、公共建築工事標準仕様書及び公共建築改修工事標準仕様書による。また、疑義及び不明な点等が生じた場合監督官と協議し、仕様書等に記載なき事項でも技術上必要な事項は請負者の責任において履行する。
- (2) 請負者が本作業の実施により部隊の施設に対し損害を与えた場合は、原状に復旧すること。作業中監督官が必要と認めた場合は、建物その他に対し損害等与えないように養生を施すこと。作業中の風紀・衛生・盗難予防等については、必要な処置を施すとともに請負者の責任において管理すること。
- (3) 自衛隊施設からの電気・水道は、原則として使用しないものとする。ただし、やむを得ない場合は、監督官に申し出て所要の手続きをとること。
- (4) 作業時間は08:30から17:00とし、時間外は作業を実施しないものとする。
- (5) 請負者は作業場所以外にみだりに立ち入らないこと。
- (6) 作業写真は基本的に着事前、履行中、完了時で構成するが、特に見え隠れ部分及び監督官の指示する箇所を撮影し、作業完了後速やかに提出すること。
- (7) 作業完了後、速やかに作業場所の清掃・後片付けを行い、監督官の点検を受けること。

6 特記事項

- (1) 本作業の使用材料等はすべて新品とする。また、特記事項の無いものはJIS規格及び各種協会規定、メーカー規定に合致したものを使用するものとする。
- (2) 作業を行う前に現地確認、採寸を行うとともに作業日時について事前に監督官と協議のうえ、その指示に従うこと。
- (3) 作業完了後、試運転を行い異常がないことを確認すること。

(4) 空調機諸元表

製 造	室内機	室外機	電 源	既設場所	備 考
三菱重工業㈱	FDKP801	FDCP801H	単相100V	64号1階	8号外来宿舎へ据付



7 提出書類

- (1) 工程表 1部 (契約後速やかに)
- (2) 工事内訳明細書 1部 (契約後速やかに)
- (3) 現場代理人等通知書 1部 (資格免許等の写し含む)
- (4) 下請負者通知書 1部 (下請負者設定後速やかに)
- (5) 着手届 1部 (作業着事前)
- (6) 完了届 1部 (作業完了日)
- (7) 作業写真 1部 (作業完了後速やかに)
- (8) 発生材調書 1部 (その都度提出)
- (9) その他監督官が指示した書類


8 検査事項

本作業完了後、提出書類を提出し検査官の指示する完了検査の合格をもって完了とする。ただし、手直しが生じた場合は速やかに是正し、検査官の再検査を受けること。

件 名	(6) 駐屯地空調機据付役務		図面番号	2/3
図 名	仕様書		縮 尺	—
作成年月日	令和6年3月4日	調達要求番号	4RLZ1AK2043	
陸上自衛隊出雲駐屯地業務隊管理科				




案内図 S = NS




配置図 S = NS

空調機撤去



64号建物1階平面図 S=1/400



空調機据付(再利用)
電源改修
冷媒ガス補填

6号外来宿舎平面図 S=1/400

件名	(6) 駐屯地空調機据付役務		図面番号	3 / 3
図名	案内図・配置図・平面図		縮尺	図示
作成年月日	令和6年3月4日	調達要求番号	4RLZ1AK2043	
陸上自衛隊出雲駐屯地業務隊管理科				