

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊信太山駐屯地
第398会計隊長 徳元 浩

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号	
5QH110100100		5RLH1A60014 0001					
品名 または 件名							
信太山（7）180号建物他照明器具LED化工事							
部品番号 または 規格							
陸上自衛隊仕様書のとおり							
使 用 器 材 名							
数 量	単 位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指 定	検 査	包 装
1.00	ST						
納地または工事場所				引 渡 場 所			
信太山駐屯地				信太山駐屯地業務隊管理科			
搬 入 場 所				納 期 また は 工 期			
入口技官 内線（316）				令和8年3月31日（火）			

2 競争参加資格

次のいずれかであること

防衛省競争参加資格の「建築一式工事」に係る等級がA、B、C、D等級であること

防衛省競争参加資格の「電気工事」に係る等級がA、B、C等級であること

ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

仕様書及び入札心得等については、信太山駐屯地第398会計隊事務室において示す。

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない

入札日時場所：令和7年5月30日（金）10時30分 第398会計隊入札室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

別紙のとおり

1 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

- (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 令和7・8年度競争参加資格(防衛省資格)「建築一式工事」D等級以上または「電気工事」C等級以上の資格を有する者(入札前日までに「資格決定通知書」の写し(メールまたはFAX可)を提出すること。
- (4) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。
- (5) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
- (6) 入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。
- (7) 契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(協力者を含む。)
- (8) 防衛大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (9) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (10) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
- (11) 情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者
- (12) **業務従事者若しくは親会社等の国籍が、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって、法的に保障されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者は参加を認めない。**

2 契約条項等を示す場所等

- (1) 入札関係書類は、陸上自衛隊信太山駐屯地第398会計隊において本公告日から入札日まで配布する。また、入札参加希望者の要望により、メール・FAXでも配布する(土曜・日曜・祝日を除く08:15~16:30)ほか陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページでも配布する。
<https://www.mod.go.jp/gsdf/mea/mafin>
- (2) 入札関係書類の受領時、入札参加希望者は、競争参加資格審査結果通知書の写しを提出すること。(メールまたはFAX可)

3 入札説明会

入札(現場)説明会は実施しない。ただし、現地及び業務内容等の確認を希望する場合は、事前の日程調整により個別に対応するので、希望者は第9項第8号イに

示す担当者に連絡されたい。

4 保証金等に関する事項

- (1) 入札保証金：免 除
- (2) 契約保証金：免 除

ただし、公共工事履行保証証券による保証を付し、請負金額が150万円以下の場合は免除する。

なお、保証金額又は保険金額は請負金額の10分の1（予決令第86条の調査を受けた者との契約については、請負金額の10分の3）以上とする。落札者が契約を履行しない場合は、違約金として取り扱うこととする。

- (3) 違 約 金：落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合は、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。

5 入札方法及び落札の決定

- (1) 予定価格の範囲内で最低価格をもって入札した者を落札者とする。落札となるべき同額の入札者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
- (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は消費税・地方消費税の課税事業者・免税事業者であることに拘わらず、入札書には見積もった金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載すること。（1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てるものとする。）
- (3) 入札に際し、入札書に記載される金額に対応した内訳明細書の書面を提出するものとする。

6 入札の無効

- (1) 第1項で示した競争に参加する者に必要な資格のない者が行った入札、入札条件に違反した入札、入札金額が明瞭でない入札、入札者が識別しがたい入札は無効とする。
- (2) 不当に価格をせり上げ、又はせり下げの目的をもって談合をなした者の入札
- (3) 他人の入札参加を妨害した者の入札
- (4) 暴力団排除に関する誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態があった場合
- (5) その他、入札に関する条項に違反した入札

7 契約書作成

契約締結後、速やかに契約書を作成する。

適用する契約条項は、建設工事請負契約条項、談合等の不正防止に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項を適用する。

8 代金の支払い

代金の支払については履行を終了し検査を合格した後、正当な請求書を受領後、

30日以内に支払う。

9 その他

- (1) 入札参加希望者は、参加希望の旨を入札日前日 17 時まで下記問い合わせ先へ連絡するとともに、資格審査結果通知書(写)及び入札参加受付票を事前に提出して下さい。(メール又はFAX送付可)
- (2) 郵便による入札の場合は入札日前日 17 時まで**に必着(当日持参し預入する場合を含む)**となるよう発送すること。なお、郵送する際は、**封緘後の封緘印の処置を実施**し、事前に連絡をするとともに、便着の確認を電話にて行うこと。
- (3) **予定価格に達しない場合は再度入札を実施します。郵便による入札がない場合は当日実施し、郵便による入札がある場合は別途連絡します。**
- (4) 入札金額が同額による場合は当該入札に関係の無い職員により抽選を実施し、再度の入札となった場合は別途連絡します。
- (5) 電報・電話等による入札は認めません。
- (6) 代表者以外での入札については、入札日に委任状を持参してください。
- (7) **市価調査等依頼の場合はご協力をお願いします。**
期限：令和7年5月23日(金) 17時00分(メール、FAX可)
- (8) 入札及び契約に関する詳細は、陸上自衛隊信太山駐屯地第398会計隊事務所にて閲覧するか中部方面隊HP調達情報、中部方面会計隊入札公告・結果、心得・契約書を閲覧して下さい。
- (9) 問い合わせ先
 - ア 入札等に関する問い合わせ・参加受付票送付先
〒594-0023
大阪府和泉市伯太町官有地 陸上自衛隊信太山駐屯地
第398会計隊 契約班 担当：関
TEL：0725-41-0090(内線447)
FAX：0725-41-9453(直通)
メール：ma398fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp
 - イ 仕様書内容及び現場確認等に関する事項
信太山駐屯地業務隊 営繕班 担当：入口(イリグチ)
TEL：0725-41-0090(内線316)

本公告は、陸上自衛隊信太山駐屯地第398会計隊
陸上自衛隊八尾駐屯地第398会計隊八尾派遣隊
陸上自衛隊和歌山駐屯地第398会計隊和歌山派遣隊
及び陸上自衛隊中部方面隊ホームページ →
<http://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/>に掲示する。



入札参加受付票

分任契約担当官

陸上自衛隊信太山駐屯地

第398会計隊長 徳元 浩 殿

- 1 入札件名：信太山（7）180号建物他照明器具LED化工事
- 2 入札日時：令和7年5月30日（金）10時30分から
- 3 入札場所：陸上自衛隊信太山駐屯地 入札室
- 4 入札参加希望業者等
会社名、住所、代表者名、連絡先等

名刺貼り付けでも結構です

（その際、下記の連絡先等は記入いただかなくて結構です）

電話番号：

FAX番号：

担当者名等：

メールアドレス：

- 5 入札参加方法（該当欄に○印を）

事前提出・郵送	持 参

信太山（7）180号建物他照明器具LED化工事

工事件名	信太山（7）180号建物他照明器具LED化工事				
図面名称	表紙			図面番号	1 / 7
業務隊長	管理科長	営繕班長	工事企画	管財	設計者
					
電気係長					
					
作成者	陸上自衛隊信太山駐屯地業務隊管理科				

陸上自衛隊仕様書

- 1 工事件名：信太山（7）180号建物他照明器具LED化工事
 2 工事場所：大阪府和泉市伯方町官有地 陸上自衛隊信太山駐屯地
 3 期間：契約締結日～令和7年12月19日

4 工事概要

工事区分	工事項目	工事内容	数量	備考
電気設備工事	撤去工事	照明器具	17台	
	照明器具	LED照明器具	17台	
	その他	蛍光灯管、安定器処分	1式	

5 一般事項

- (1) 本工事は、本仕様書、図面により施工する。本仕様書、図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房庁営繕部監修の各工事共通仕様書（建築、電気設備、機械設備）及び各改修工事共通仕様書（建築、電気設備、機械設備）による。
 (2) 本工事に際して、各関係法令に基づく関係官公庁への届出が必要なものについては、請負者の責任において実施するものとする。
 (3) 工事施工中に事故が発生した場合は、直ちに監督官に通報するとともに監督官の指示に従うものとする。
 (4) 施工に際し、自衛隊施設へ損傷等与えた場合は、直ちに監督官に通報するとともに監督官の指示に従うものとする。
 (5) 施工中の、風紀、衛生、盗難予防等の現場管理については請負者の責任において実施する。この際、喫煙場所等については、駐屯地規則に基づき遵守するものとする。

- (6) 作業は、平日の0815から1700の間とし土日祝の作業は原則禁止とする。ただし、工事内容、施工状況により時間外の作業が必要な場合は、あらかじめ監督官の承諾を受け、指示に従うものとする。
 (7) 自衛隊施設からの電気、水道の使用は原則禁止とする。ただし、工事内容、施工状況により必要な場合は、あらかじめ監督官に申出て、供給契約書を締結後、使用するものとする。
 (8) 請負者は、契約後速やかに監督官と調整し、工事工程表を提出し監督官の承認のうえ施工するものとする。
 (9) 本工事に使用する材料はすべて新品とする。使用材料については事前に、監督官の承認を受けたものを使用するものとする。また、材料納入の都度、監督官の検査を受け合格品のみを使用するものとし、不合格品は速やかに場外に搬出するものとする。
 (10) 請負者は、「工事写真の撮り方改訂第2版建築設備編（建設大臣官房営繕部監修）」を参考とし、着工前・施工中・竣工写真を撮影し工事完了後速やかに監督官に提出するものとする。
 (11) 工事で発生した発生材のうち、鉄類等の有価物については、官側で引き継ぐものとし、監督官の指示する場所に運搬集積するものとする。その他の発生材については、請負者の責任において確実に処分するものとし、産業廃棄物管理票（マニフェスト）E票の写しを提出するものとする。また、建築廃棄物処分委託契約書、産業廃棄物処分業証明書、産業廃棄物収集運搬業許可証の写しを提出するものとする。

工事件名	信太山（7）180号建物他照明器具LED化工事		
図面名称	陸上自衛隊仕様書	図面番号	2 / 7
作成者	陸上自衛隊信太山駐屯地業務隊管理科		

6 特記事項

- (1) 現場の納まり、取り合わせ等での軽微な変更は監督官と協議し、監督官の指示に従うものとする。
- (2) 取替えるLED照明器具は以下のものと同等品以上のものとし、承認図を提出するものとする。

建物	室名	メーカー	型番	数量	備考
180	倉庫①	星和電機	LZBP2550A000J2A-41A000	2	防爆
	倉庫②	星和電機	LZBP4850A000J2A-41A000	3	防爆
	屋外	パナソニック	NNFW21885LE9	2	防雨
182	倉庫	岩崎電気	EXICL1041BSZ9-16	4	防爆
183	倉庫	パナソニック	直付 XFX430CENLE9	2	
		パナソニック	直付 XLX460KHNLE9	2	
		パナソニック	直付 XDL463KGNLE9	1	非常用
	屋外	パナソニック	NNFW21885LE9	1	防雨

- (3) 撤去した蛍光灯器具のうち蛍光灯管、安定器及び内部バッテリーについては分解し、請負者において適切に処分をするものとする。






7 提出書類

- (1) 工程表
- (2) 現場代理人通知書
- (3) 工事打合せ簿
- (4) 着工・竣工届
- (5) 使用材料等承認願
- (6) 工事写真
- (7) 発生材調書
- (8) その他指示された書類


8 完成検査

工事完成後、検査官の完成検査を受検し、合格をもって完了とする手直しが生じた場合は、手直し完了後、再検査を受検し、合格をもって完了とする。


工事件名	信太山（7）180号建物他照明器具LED化工事		
図面名称	陸上自衛隊仕様書	図面番号	3 / 7
作成者	陸上自衛隊信太山駐屯地業務隊管理科		



件名 信太山(7)180号建物他照明器具LED化工事	図面名称 案内図、配置図、180号建物平面図、182号建物平面図、183号建物平面図	関係者以外不許複製	縮尺 図示	図面番号 4/7
-------------------------------	---	-----------	----------	-------------



180号建物電灯設備図 S=1/60




既設照明器具表									
記号	型番	取付高	備考	灯数					
				屋外	倉庫①	倉庫②			
○	SS-FBF2RP-201 (SUS) 東芝 FT-21881-GL16	FL+2,000 壁面取付	防雨型	2					
⎓	F-XPD-401 星和電機 FZAB40141	FL+2,200 補強材に取付	耐圧防爆型 接続配管G16		2				
⎓	F-XPD-402 星和電機 FZAB40241	FL+2,200 補強材に取付	耐圧防爆型 接続配管G16			3			


※施工前に現地確認し、各機器を確認すること

新設照明器具表									
記号	型番	取付高	備考	灯数					
				屋外	倉庫①	倉庫②			
○	SS-FBF2RP-201 (SUS) パナソニック NNF21885LE9	FL+2,000 壁面取付	防雨型	2					
⎓	F-XPD-401 星和電機 LGBP2550A000J2A-41A000	FL+2,200 補強材に取付	耐圧防爆型 接続配管G16		2				
⎓	F-XPD-402 星和電機 LGBP4850A000J2A-41A000	FL+2,200 補強材に取付	耐圧防爆型 接続配管G16			3			

※新設照明器具については、上記器具と同等品以上のものとする。



182号建物電灯設備図 S=1/60



照明器具取付詳細図 S=1/20

既設照明器具表				灯数			
記号	型番	取付高	備考	倉庫			
	FHF32W-2PH 岩崎電気 EXIHF421EFU9-0	FL+2, 200 補強材に取付	耐圧防爆型 接続配管G16	4			

※施工前に現地確認し、各機器を確認すること

新設照明器具表				灯数			
記号	型番	取付高	備考	倉庫			
	FHF32W-2PH 岩崎電気 EXICL1041BSZ9-16	FL+2, 200 補強材に取付	耐圧防爆型 接続配管G16	4			

※新設照明器具については、上記器具と同等品以上のものとする。

件名

信太山(7)180号建物他照明器具LED化工事

図面名称

182号建物照明器具配置図、照明器具取付詳細図、既設照明器具表、新設照明器具表


関係者以外不許複製

縮尺

図示

図面番号

6/7



183号建物電灯設備図 S=1/60

既設照明器具表

記号	型番	取付高	備考	灯数			
				屋外	倉庫		
○	FL20 パナソニック JF21870	FL+2,000 壁面取付	防雨型	1			
○	FBS5-321 パナソニック FSA41231F	FL+2,500 壁面取付			2		
○	FSR2-322 パナソニック FSA42219F	FL+2,500 レースウェイに取付			2		
●	KI-FSR2-322 パナソニック FSG42219F	FL+2,500 レースウェイに取付	非常用		1		

※施工前に現地確認し、各機器を確認すること

新設照明器具表

記号	型番	取付高	備考	灯数			
				屋外	倉庫		
○	FL20 パナソニック NNF21885LE9	FL+2,000 壁面取付	防雨型	1			
○	FBS5-321 パナソニック 直付XFX430CENLE9	FL+2,500 壁面取付			2		
○	FSR2-322 パナソニック 直付XLX460KHNLE9	FL+2,500 レースウェイに取付			2		
●	KI-FSR2-322 パナソニック 直付XDL463KGNLE9	FL+2,500 レースウェイに取付	非常用 電池内蔵型		1		

※新設照明器具については、上記器具と同等品以上のものとする。

件名

信太山(7)180号建物他照明器具LED化工事

図面名称

183号建物照明器具配置図、既設照明器具表、新設照明器具表

関係者以外不許複製

縮尺

図示

図面番号

7/7